

N° EQUIPEMENT	NIVEAU	LOCAL	DESIGNATION	STATUT	ETAT SANTE	QTE	QTE RELEVÉE	SYSTEME ELEMENTAIRE	FAMILLE	TYPE TECHNOLOGIQUE	MARQUE	DATE MES	NOM PHOTO	NOM PHOTO SIGNALÉTIQUE	EQUIPEMENT PARENT	NO INFO COMPLÉMENTAIRE	ID GMAO	ORION
A17	niveau 5	Local technique	Armoire électrique	En service	Moyen	2		EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Armoire électrique	AELA / Armoire électrique L-EA			Principale - A17 - Armoire électrique.jpg					
A18	niveau 5	circulation	BAES	Non testé à vérifier	Bon	6		SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	Bloc autonome	EDSB / Blocs autonome de sécurité	EATON		Principale - A18 - BAES.jpg					
A19	niveau 5	sanitaire	Ballon d'eau chaude sanitaire	Hors service	Bon	2		PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Ballon de stockage	BACC / Ballon de stockage ECS								
A16	niveau 5	sanitaire	Ensemble éclairage	En service	Moyen	1		EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Eclairage	LUMA / Eclairage			Principale - A16 - Ensemble éclairage .jpg					
A29	niveau 5	sanitaire	Ensemble sanitaire	En service	Bon	4		PB / PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE	Réseau	RESL / Réseau eau Froide Sanitaire			Principale - A29 - Ensemble sanitaire.jpg					
A28	niveau 5	circulation	Extincteurs	En service	Bon	6		SB / PROTECTION INCENDIE	Extinction	EXTB / Extincteur mobile	D3I		Principale - A28 - Extincteurs.jpg					
A21	niveau 5	sanitaire	Ferme-porte sanitaire	Hors service	Mauvais	4		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre			Principale - A21 - Ferme-porte sanitaire.jpg					
A40	niveau 5	Palier	Lecteurs de badges niveau 10	En service	Bon	2		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès	STID		Principale - A40 - Lecteurs de badges niveau 10.jpg					
A24	niveau 5	Palier	Lecteurs de badges niveau 5	En service	Bon	2		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès	STID		Principale - A24 - Lecteurs de badges niveau 5.jpg					
A27	niveau 5	Palier	Poignée de porte palière	En service	Mauvais	2		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre			Principale - A27 - Poignée de porte palière .jpg					
A23	niveau 5	sanitaire	Portes sanitaire	Fonctionnement dégradé	Moyen	1		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre			Principale - A23 - Portes sanitaire.jpg					
A22	niveau 5	sanitaire	Robinet sanitaire	Fonctionnement dégradé	Moyen	8		PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Robinet / vanne	VANA / Robinet et vanne L-PC			Principale - A22 - Robinet sanitaire.jpg					
A26	niveau 5	Palier	Serrure porte palière ABLOY	En service	Bon	2		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès	ASSA ABLO\		Principale - A26 - Serrure porte palière ABLOY.jpg					
A43	niveau 5	Local technique	stock Extincteurs	Fonctionnement dégradé	Mauvais	1		SB / PROTECTION INCENDIE	Extinction	EXTB / Extincteur mobile			Principale - A43 - stock Extincteurs .jpg					
A25	niveau 5	Local technique	UTL	En service	Bon	1		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès			Principale - A25 - UTL.jpg					
A3	niveau 4	local électrique	Armoire électrique	En service	Bon	4		EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Armoire électrique	AELA / Armoire électrique L-EA	SCHNEIDER		Principale - A3 - Armoire électrique .jpg					
A8	niveau 4	circulation	BAES	Non testé à vérifier	Bon	20		SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	Bloc autonome	EDSB / Blocs autonome de sécurité	SCHNEIDER		Principale - A8 - BAES.jpg					
A11	niveau 4	cuisine	Ballon d'eau chaude cuisine	En service	Bon	1		PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Ballon de stockage	BACC / Ballon de stockage ECS	ATLANTIC		Principale - A11 - Ballon d'eau chaude cuisine.jpg					
A10	niveau 4	sanitaire	Ballon d'eau chaude sanitaire	Hors service	Mauvais	4		PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Ballon de stockage	BACC / Ballon de stockage ECS								
A20	niveau 4	circulation	Ensemble éclairage	En service	Bon	1		EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Eclairage	LUMA / Eclairage								
A15	niveau 4	cuisine	Ensemble sanitaire	En service	Bon	8		PB / PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE	Réseau	RESL / Réseau eau Froide Sanitaire			Principale - A15 - Ensemble sanitaire.jpg					
A4	niveau 4	circulation	Extincteurs	En service	Bon	12		SB / PROTECTION INCENDIE	Extinction	EXTB / Extincteur mobile	D3I	2025	Principale - A4 - Extincteurs.jpg					
A6	niveau 4	sanitaire	Ferme-porte sanitaire	Fonctionnement dégradé	Bon	1		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre								
A2	niveau 4	palier	interphone niveau 4	En service	Bon	1		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès	XELLIP		Principale - A2 - interphone niveau 4.jpg					
A1	niveau 4	palier	Lecteurs de badges niveau 4	En service	Bon	4		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès	STID		Principale - A1 - Lecteurs de badges niveau 4.jpg	Plaque - A1 - Lecteurs de badges niveau 4.jpg				
A5	niveau 4	palier	Poignée de porte palière	En service	Mauvais	4		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre			Principale - A5 - Poignée de porte palière .jpg					
A12	niveau 4	cuisine	Pompe de relevage	En service	Bon	1		PE / PLOMBERIE ASSAINISSEMENT	Pompe	PPEC / Pompe relevage & Puisard	Sanispeed		Principale - A12 - Pompe de relevage.jpg					
A13	niveau 4	cuisine	Robinet cuisine	En service	Bon	1		PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Robinet / vanne	VANA / Robinet et vanne L-PC			Principale - A13 - Robinet cuisine.jpg					
A14	niveau 4	cuisine	Robinet sanitaire	Fonctionnement dégradé	Moyen	8		PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Robinet / vanne	VANA / Robinet et vanne L-PC			Principale - A14 - Robinet sanitaire.jpg					
A9	niveau 4	palier	Serrure porte palière ABLOY	En service	Mauvais	4		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès	ASSA ABLO\		Principale - A9 - Serrure porte palière ABLOY.jpg					
A7	niveau 4	local technique	UTL	En service	Bon	1		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès		12/2025	Principale - A7 - UTL.jpg					
A33	niveau 10	local technique	Armoire électrique	En service	Moyen	2		EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Armoire électrique	AELA / Armoire électrique L-EA			Principale - A33 - Armoire électrique.jpg					
A32	niveau 10	circulation	BAES	Fonctionnement dégradé	Bon	6		SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	Bloc autonome	EDSB / Blocs autonome de sécurité	EATON		Principale - A32 - BAES.jpg					
A34	niveau 10	sanitaire	Ballon d'eau chaude sanitaire	Fonctionnement dégradé	Moyen	2		PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Ballon de stockage	BACC / Ballon de stockage ECS								
A42	niveau 10	Bureau	Défaut moquette	Fonctionnement dégradé	Mauvais	1		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détection	DEAA / Détection d'eau L-OC			Principale - A42 - Défaut moquette.jpg					
A37	niveau 10	circulation	Ensemble éclairage	En service	Bon	1		EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Eclairage	LUMA / Eclairage			Principale - A37 - Ensemble éclairage.jpg					
A38	niveau 10	sanitaire	Ensemble sanitaire	En service	Moyen	4		PB / PLOMBERIE EAU FROIDE TRAITEE	Réseau	RESL / Réseau eau Froide Sanitaire			Principale - A38 - Ensemble sanitaire.jpg					
A35	niveau 10	circulation	Extincteurs	En service	Bon	6		SB / PROTECTION INCENDIE	Extinction	EXTB / Extincteur mobile	D3I		Principale - A35 - Extincteurs.jpg					
A36	niveau 10	sanitaire	Ferme-porte sanitaire	En service	Moyen	4		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre			Principale - A36 - Ferme-porte sanitaire.jpg					
A39	niveau 10	palier	Poignée de porte palière	Fonctionnement dégradé	Mauvais	2		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre			Principale - A39 - Poignée de porte palière.jpg					
A41	niveau 10	sanitaire	Portes sanitaire	Fonctionnement dégradé	Moyen	1		OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte / Fenêtre	POAC / Porte / Fenêtre								
A31	niveau 10	local technique	Serrure porte palière ABLOY	En service	Bon	2		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès	ASSA ABLO\		Principale - A31 - Serrure porte palière ABLOY.jpg					
A30	niveau 10	local technique	UTL	En service	Bon	1		UB / CONTRÔLE ACCES	Contrôle accès	DITC / Contrôle d'accès			Principale - A30 - UTL.jpg					

N° EQUIPEMENT	NOM PHOTO
A1	Galerie-A1 - Lecteurs de badges niveau 4 (1).jpg
A1	Galerie-A1 - Lecteurs de badges niveau 4 (2).jpg
A2	Galerie-A2 - interphone niveau 4 (1).jpg
A3	Galerie-A3 - Armoire électrique (1).jpg
A4	Galerie-A4 - Extincteurs (1).jpg
A4	Galerie-A4 - Extincteurs (2).jpg
A5	Galerie-A5 - Poignée de porte palière (1).jpg
A7	Galerie-A7 - UTL (1).jpg
A7	Galerie-A7 - UTL (2).jpg
A7	Galerie-A7 - UTL (3).jpg
A8	Galerie-A8 - BAES (1).jpg
A8	Galerie-A8 - BAES (2).jpg
A9	Galerie-A9 - Serrure porte palière ABLOY (1).jpg
A10	Galerie-A10 - Ballon d'eau chaude sanitaire (1).jpg
A11	Galerie-A11 - Ballon d'eau chaude cuisine (1).jpg
A12	Galerie-A12 - Pompe de relevage (1).jpg
A13	Galerie-A13 - Robinet cuisine (1).jpg
A14	Galerie-A14 - Robinet sanitaire (1).jpg
A15	Galerie-A15 - Ensemble sanitaire (1).jpg
A16	Galerie-A16 - Ensemble éclairage (1).jpg
A16	Galerie-A16 - Ensemble éclairage (2).jpg
A17	Galerie-A17 - Armoire électrique (1).jpg
A17	Galerie-A17 - Armoire électrique (2).jpg
A18	Galerie-A18 - BAES (1).jpg
A21	Galerie-A21 - Ferme-porte sanitaire (1).jpg
A22	Galerie-A22 - Robinet sanitaire (1).jpg
A23	Galerie-A23 - Portes sanitaire (1).jpg
A24	Galerie-A24 - Lecteurs de badges niveau 5 (1).jpg
A25	Galerie-A25 - UTL (1).jpg
A26	Galerie-A26 - Serrure porte palière ABLOY (1).jpg
A27	Galerie-A27 - Poignée de porte palière (1).jpg
A28	Galerie-A28 - Extincteurs (1).jpg
A29	Galerie-A29 - Ensemble sanitaire (1).jpg

A30	Galerie-A30 - UTL (1).jpg
A30	Galerie-A30 - UTL (2).jpg
A30	Galerie-A30 - UTL (3).jpg
A31	Galerie-A31 - Serrure porte palière ABLOY (1).jpg
A32	Galerie-A32 - BAES (1).jpg
A33	Galerie-A33 - Armoire électrique (1).jpg
A33	Galerie-A33 - Armoire électrique (2).jpg
A35	Galerie-A35 - Extincteurs (1).jpg
A36	Galerie-A36 - Ferme-porte sanitaire (1).jpg
A37	Galerie-A37 - Ensemble éclairage (1).jpg
A38	Galerie-A38 - Ensemble sanitaire (1).jpg
A39	Galerie-A39 - Poignée de porte palière (1).jpg
A40	Galerie-A40 - Lecteurs de badges niveau 10 (1).jpg
A41	Galerie-A41 - Portes sanitaire (1).jpg
A41	Galerie-A41 - Portes sanitaire (2).jpg
A42	Galerie-A42 - Défaut moquette (1).jpg
A43	Galerie-A43 - stock Extincteurs (1).jpg

N° EQUIPEMENT	TYPE	REMARQUE	NIVEAU	CRITICITE	OBSERVATION	INCLUS PV	TRAVAUX A PREVOIR	GENERA	N° GENERAL	PHOTO	NOM
A4	Maintenabilité	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Trace de peinture sur les extincteurs	Oui	Non	Non			
A5	Maintenabilité	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Moyen		Jeu important sur toutes les poignées	Oui	Non	Non			
A6	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Majeur		Manque ferme-portes sur les portes des sanitaires	Oui	Oui	Non			
A9	Maintenabilité	Matériel vétuste	Défaut Majeur		Serrure lot D hors service	Oui	Non	Non			
A10	Autre	Hors service	Défaut Majeur		Chauffe eau hors service Lot A et D	Oui	Non	Non			
A10	Maintenabilité	Accès difficile	Défaut Majeur		intervention en faux plafond avec un escabeau	Oui	Non	Non			
A14	Autre	A l'arrêt, valider son maintien à l'arrêt	Défaut Moyen		Lot A : débit FaibleLot B : Robinet HSRobinet entartré dans l'ensei	Oui	Non	Non			
A16	Autre	A l'arrêt, valider son maintien à l'arrêt	Défaut Moyen		Éclairage à remplacer dans les sanitaires Lot B	Oui	Oui	Non			
A17	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Prise à fixer	Oui	Non	Non			Remarque Autre - A17 - Armoire électrique (1).jpg
A18	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Pas de BAES dans les sanitaires	Oui	Non	Non			
A19	Maintenabilité	Accès difficile	Défaut Majeur		dérogation pour accès en escabeau	Oui	Non	Non			
A21	Maintenabilité	Matériel vétuste	Défaut Mineur		ferme porte HS	Oui	Non	Non			
A22	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Goutte à goutte robinet Lot B	Oui	Non	Non			
A23	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Trace sur la porte	Oui	Non	Non			
A28	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Trace de peinture sur extincteur	Oui	Non	Non			
A32	Autre	Hors service	Défaut Majeur		3 BAES HS Lot A	Oui	Non	Non			
A33	Autre	Voir commentaire ci-dessous	RAS		Départ général présent pour les niveaux 4 et 5	Oui	Non	Non			Remarque Autre - A33 - Armoire électrique (1).jpg
A34	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Moyen		pas d'eau chaude sanitaire Lot B	Oui	Oui	Non			
A34	Maintenabilité	Accès difficile	Défaut Majeur		Dérogation pour accès en escabeau	Oui	Non	Non			
A35	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Trace de peinture sur les extincteurs	Oui	Non	Non			
A36	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Mineur		Ferme-porte qui grince	Oui	Non	Non			
A38	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Moyen		pas de débit sur le lot B	Oui	Non	Non			
A41	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Moyen		Pas de pêne sur serrure	Oui	Non	Non			Remarque Autre - A41 - Portes sanitaire (1).jpg
A41	Autre	Voir commentaire ci-dessous	Défaut Moyen		manque porte PMR	Oui	Non	Non			Remarque Autre - A41 - Portes sanitaire (2).jpg
A42	Maintenabilité	Matériel vétuste	Défaut Majeur		Suite inondation, dalles de moquettes à remplacer.	Oui	Oui	Non			Remarque Maintenabilité - A42 - Défaut moquette (1).jpg