

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Alarmer techniques	Centrale d'alarmes technique	NUGELEC	243102	1	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Loge gardien	capacité 36				1992	2	
2	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation HT	Cellules HT	Alstom	Fluokit C24	2		Poste HT-BT	Parking avocats					1992	2	
3	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation HT	Cellules protection	Alstom	Fluokit C24	1		Poste HT-BT	Parking avocats					1992	2	
4	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation HT	Transformateur sec	Alstom	Sec	1		Poste HT-BT	Poste HT-BT	1 000 KVA				1992	2	
5	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation secours	Citerne	INCONNU	INCONNU	1		Parking avocat	Parking avocats	5 000 l (double enveloppe enterrée)				1992	2	
6	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation secours	Groupe électrogène	RVI	LHR22	1		Local GE	Local groupe électrogène	250 KVA démarreur électrique				1992	2	
7	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation secours	Coffret automatisme GE	RVI	Pas de référence	1		Local GE	Local groupe électrogène					1992	2	
8	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation secours	Cuve journalière	RVI	INCONNU	1		Local GE	Parking avocats	500 l				1992	2	
9	TGI	Niveau 0	Courants forts	Alimentation secours	Jauge	CME	Pas de référence	1		Local GE	Local groupe électrogène					2006	1	
10	TGI	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	1		Sanitaire TGI N0	Sanitaires					1992	2	
11	TGI	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	1		Sanitaire TGI N1	Sanitaires					1992	2	
12	TGI	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	3		Sanitaire TGI N2	Sanitaires					1992	2	
13	TGI	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	3		Sanitaire TGI N3	Sanitaires					1992	2	
14	TGI	Niveau 4	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	3		Sanitaire TGI N4	Sanitaires					1992	2	
15	TI	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	5		Sanitaire TI N2	Sanitaires					1992	2	
16	TI	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	5		Sanitaire TI N3	Sanitaires					1992	2	
17	CPH	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	2		Sanitaire TC N0	Sanitaires					1992	2	
18	CPH	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	2		Sanitaire TC N1	Sanitaires					1992	2	
19	TGI2	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	3		Sanitaire CPH N2	Sanitaires					1992	2	
20	TGI2	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	Sèche-main	Rossignol Professionnel	Modèle : 51572 1000 Xatts	1		Sanitaire CPH N3	Sanitaires					1992	2	
21	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Douche	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Sanitaire Sscf	Archives					1992	2	
22	TI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Douche	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Sanitaire Cafétéria	Cuisine					1992	2	
23	TI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Douche	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Sanitaire Cafétéria	Cuisine					1992	2	
24	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Évier	Jacob Delafond	Jumbo	1		Local Police	Police					1992	2	
25	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Lavabo	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	2		Local Police	Police					1992	2	
26	TGI	Escalier	Plomberie	Appareils sanitaires	Lavabo	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Escalier	Escalier Police					1992	2	
27	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Lavabo	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Local Police	Cellule 29					1992	2	
28	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Lavabo	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Local Police	Cellule 31					1992	2	
29	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Lavabo	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Local Police	Cellule 34					1992	2	
30	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Lavabo	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Local Police	Cellule 33					1992	2	
31	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	Lavabo	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Local Police	Cellule 32					1992	2	
32	TGI	Niveau 4	Plomberie	Appareils sanitaires	Lave-mains	Jacob Delafond	Toulonnais	1		Sanitaire TGI N4						1992	2	
33	TGI2	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	Lave-mains	Jacob Delafond	Toulonnais	1		Sanitaire CPH N2						1992	2	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
34	TGI	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	Urinoirs	Jacob Delafond	Coquille	2		Sanitaire TGI N0	Sanitaires					1992	2	
35	TGI	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	4		Sanitaire TGI N0						1992	2	
36	TGI	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	1		Sanitaire TGI N1						1992	2	
37	TGI	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	3		Sanitaire TGI N2						1992	2	
38	TGI	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	4		Sanitaire TGI N3						1992	2	
39	TGI	Niveau 4	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	2		Sanitaire TGI N4						1992	2	
40	CPH	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	2		Sanitaire TC N0						1992	2	
41	CPH	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	2		Sanitaire TC N1						1992	2	
42	TGI2	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	2		Sanitaire CPH N2						1992	2	
43	TGI2	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	1		Sanitaire CPH N3						1992	2	
44	TI	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	2		Bureaux 053 à 055						1992	2	
45	TI	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	1		Bureaux 140 à 143						1992	2	
46	TI	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	4		Sanitaire TI N2						1992	2	
47	TI	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	Vasque	Jacob Delafond	VISA	5		Sanitaire TI N3						1992	2	
48	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à la turque	Jacob Delafond	bourguignon	1		Local Police	Cellule 29					1992	2	
49	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à la turque	Jacob Delafond	bourguignon	1		Local Police	Cellule 31					1992	2	
50	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à la turque	Jacob Delafond	bourguignon	1		Local Police	Cellule 34					1992	2	
51	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à la turque	Jacob Delafond	bourguignon	1		Local Police	Cellule 33					1992	2	
52	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à la turque	Jacob Delafond	bourguignon	1		Local Police	Cellule 32					1992	2	
53	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à la turque	Jacob Delafond	bourguignon	1		Local Police	Police					1992	2	
54	TGI	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à la turque	Jacob Delafond	bourguignon	1		Local Police	Escalier Police					1992	2	
55	TGI	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	5		Sanitaire TGI N0						1992	3	
56	TGI	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	1		Sanitaire TGI N1						1992	3	
57	TGI	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	4		Sanitaire TGI N2						1992	3	
58	TGI	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	4		Sanitaire TGI N3						1992	3	
59	TGI	Niveau 4	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	3		Sanitaire TGI N4						1992	3	
60	TGI	Niveau -1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	2		Local Police	Police					1992	3	
61	CPH	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	3		Sanitaire TC N0						1992	3	
62	CPH	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	2		Sanitaire TC N1						1992	3	
63	TGI2	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	3		Sanitaire CPH N2						1992	3	
64	TGI2	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	2		Sanitaire CPH N3						1992	3	
65	TI	Niveau 0	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	3		Bureaux avocats						1992	3	
66	TI	Niveau 1	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	2		Bureaux 140 à 143						1992	3	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
67	TI	Niveau 2	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	6		Santaire TI N2						1992	3	
68	TI	Niveau 3	Plomberie	Appareils sanitaires	WC à l'anglaise	Jacob Delafond	Brive et Maternelle	6		Santaire TI N3						1992	3	
69	TGI	Niveau -1	Plomberie	Arrosage	Armoire de commande	LUDOUJET	Pas de référence	1	Salle -106	Salle 06 et 07	Local maintenance	Armoire de commande de la pompe bassin				1992	3	
70	TGI	Niveau -1	Plomberie	Arrosage	Pompe	PEME	PFI 14/19 GNIC	1	Salle -106	Salle 06 et 07	Local maintenance	Pompe 7.5 kW				1992	3	
71	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Centrale handicapé	Chargeur batteries handicapé	ELKRON	PS3	1	Salle -105	Salle 05	Local batteries sous sol	2 batteries type 12v26 Ah REF.PS12260 POWERSONIC	Loc batteries	Loc Gar dien		09/04/2009	1	
72	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 028	Bureaux 020 à 028	Bureau 028	Point 1043 sur centrale d'alarme				1992	2	
73	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 022	Bureaux 020 à 028	Bureau 022	Point 1044 sur centrale d'alarme				1992	2	
74	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 023	Bureaux 020 à 028	Bureau 023	Point 1045 sur centrale d'alarme				1992	2	
75	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 024	Bureaux 020 à 028	Bureau 024	Point 1051 sur centrale d'alarme				1992	2	
76	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 025	Bureaux 020 à 028	Bureau 025	Point 1052 sur centrale d'alarme				1992	2	
77	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 026	Bureaux 020 à 028	Bureau 026	Point 1053 sur centrale d'alarme				1992	2	
78	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 027	Bureaux 020 à 028	Bureau 027	Point 1054 sur centrale d'alarme				1992	2	
79	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 020	Bureaux 020 à 028	Bureau 020	Point 1055 sur centrale d'alarme				1992	2	
80	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 021	Bureaux 020 à 028	Bureau 021	Point 1061 sur centrale d'alarme				1992	2	
81	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 036	Bureaux 030 à 036	Bureau 036	Point 1062 sur centrale d'alarme				1992	2	
82	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 038	Bureaux 037 à 043	Bureau 038	Point 1063 sur centrale d'alarme				1992	2	
83	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 042	Bureaux 037 à 043	Bureau 042	Point 1064 sur centrale d'alarme				1992	2	
84	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 044	Bureaux 044 à 046	Bureau 044	Point 1065 sur centrale d'alarme				1992	2	
85	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 011	Bureaux 010 à 014	Bureau 011	Point 1132 sur centrale d'alarme				1992	2	
86	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 013	Bureaux 010 à 014	Bureau 013	Point 1133 sur centrale d'alarme				1992	2	
87	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Salle Audience B	Salle Audience B	Salle Audience B	Point 1071 sur centrale d'alarme				1992	2	
88	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Salle Audience A	Salle Audience A	Salle Audience A	Point 1072 sur centrale d'alarme				1992	2	
89	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 125	Bureaux 125 à 126	Bureau 125	Point 1141 sur centrale d'alarme				1992	2	
90	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 239	Bureaux 237 à 240	Bureau 239	Point 1074 sur centrale d'alarme				1992	2	
91	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 232	Bureaux 232	Bureau 232	Point 1142 sur centrale d'alarme				1992	2	
92	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 233	Bureaux 233 à 235	Bureau 233	Point 1143 sur centrale d'alarme				1992	2	
93	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 234	Bureaux 233 à 235	Bureau 234	Point 1144 sur centrale d'alarme				1992	2	
94	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 235	Bureaux 233 à 235	Bureau 235	Point 1145 sur centrale d'alarme				1992	2	
95	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 341	Bureaux 337 à 342	Bureau 341	Point 1083 sur centrale d'alarme				1992	2	
96	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 311	Bureaux 311 à 313	Bureau 311	Point 1084 sur centrale d'alarme				1992	2	
97	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 312	Bureaux 311 à 313	Bureau 312	Point 1085 sur centrale d'alarme				1992	2	
98	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 314	Bureaux 314 à 315	Bureau 314	Point 1091 sur centrale d'alarme				1992	2	
99	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 323	Bureaux 320 à 323	Bureau 323	Point 1092 sur centrale d'alarme				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
100	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 324	Bureaux 324 à 328	Bureau 324	Point 1093 sur centrale d'alarme				1992	2	
101	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 325	Bureaux 324 à 328	Bureau 325	Point 1094 sur centrale d'alarme				1992	2	
102	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 326	Bureaux 324 à 328	Bureau 326	Point 1095 sur centrale d'alarme				1992	2	
103	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 327	Bureaux 324 à 328	Bureau 327	Point 1101 sur centrale d'alarme				1992	2	
104	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 329	Bureaux 310 et 329	Bureau 329	Point 1102 sur centrale d'alarme				1992	2	
105	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 330	Bureaux 330 à 334	Bureau 330	Point 1103 sur centrale d'alarme				1992	2	
106	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 331	Bureaux 330 à 334	Bureau 331	Point 1104 sur centrale d'alarme				1992	2	
107	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 320	Bureaux 320 à 323	Bureau 320	Point 1135 sur centrale d'alarme				1992	2	
108	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 412	Bureaux 411 à 414	Bureau 412	Point 1112 sur centrale d'alarme				1992	2	
109	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 411	Bureaux 411 à 414	Bureau 411	Point 1113 sur centrale d'alarme				1992	2	Neuf, remplacé le 09/03/12
110	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 415	Bureaux 415 à 419	Bureau 415	Point 1114 sur centrale d'alarme				1992	2	
111	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 417	Bureaux 415 à 419	Bureau 417	Point 1115 sur centrale d'alarme				1992	2	
112	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 419	Bureaux 415 à 419	Bureau 419	Point 1121 sur centrale d'alarme				1992	2	
113	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 410	Bureaux 410 et 425	Bureau 410	Point 1122 sur centrale d'alarme				1992	2	
114	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 420	Bureaux 420 à 424	Bureau 420	Point 1124 sur centrale d'alarme				1992	2	
115	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 422	Bureaux 420 à 424	Bureau 422	Point 1125 sur centrale d'alarme				1992	2	
116	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 424	Bureaux 420 à 424	Bureau 424	Point 1131 sur centrale d'alarme				1992	2	
117	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1		Salle Audience TGI N4	Salle Audience TGI N4	Point 2014 sur centrale d'alarme				1992	2	
118	TI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 054	Bureaux 053 à 055	Bureau 054	Point 2023 sur centrale d'alarme				1992	2	
119	TI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 272	Bureaux 271 à 274	Bureau 272	Point 2024 sur centrale d'alarme				1992	2	
120	TI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 368	Bureaux 365 à 368	Bureau 368	Point 2015 sur centrale d'alarme				1992	2	
121	TI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 370	Bureaux 370 et 371	Bureau 370	Point 2061 sur centrale d'alarme				1992	2	
122	TI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	SEPTAM	I 191	1	Bureau 371	Bureaux 370 et 371	Bureau 371	Point 2062 sur centrale d'alarme				1992	2	
123	TI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	Automatic Alarme		41	TGI-TI-TC		Bureau 371	Point 2062 sur centrale d'alarme				1992	2	
124	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	5		Bureaux 010 à 014	Bureaux 011,012,013	Point 1025 sur centrale d'alarme				1992	2	
125	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	4		Bureaux 020 à 028	Bureaux 022 à 028	Point 1032 sur centrale d'alarme				1992	2	
126	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	1		Circulation TGI N0	Portes latérales issues de secours	Point 1033 sur centrale d'alarme				1992	2	
127	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	3		Bureaux 030 à 036	Bureaux 033 à 036	Point 1034 sur centrale d'alarme				1992	2	
128	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	1		Bureaux 037 à 043	Bureaux 038 à 042	Point 1041 sur centrale d'alarme				1992	2	
129	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	3		Bureaux 044 à 046	Bureaux 044 et 045	Point 1042 sur centrale d'alarme				1992	2	
130	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	3	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 129	Point 1011 sur centrale d'alarme				1992	2	
131	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	3		Bureaux 127 à 129 accueil	Bureaux 127,128	Point 1012 sur centrale d'alarme				1992	2	
132	TI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	5		Circulation TI N0	Hall	Point 2011 sur centrale d'alarme				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
133	TI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	4	Bureau 055	Bureaux 053 à 055	Bureau 055	Point 2012 sur centrale d'alarme				1992	2	
134	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	1	Bureau 060	Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 060	Point 2032 sur centrale d'alarme				1992	2	
135	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	2	Bureau 064	Bureaux 061 à 070	Bureau 064	Point 2035 sur centrale d'alarme				1992	2	
136	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	1	Bureau 158	Bureaux 152 à 160	Bureau 158	Point 2044 sur centrale d'alarme				1992	2	
137	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	1	Bureau 156	Bureaux 152 à 160	Bureau 156	Point 2045 sur centrale d'alarme				1992	2	
138	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts de chocs	SYSTAL	CHOC RAFP	1	Bureau 156	Bureaux 152 à 160	Bureau 156	Point 2054 sur centrale d'alarme				1992	2	
139	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	6		Bureaux 010 à 014	Bureaux 011,012,013	Point 1025 sur centrale d'alarme				1992	2	
140	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		Circulation TGI N0	Issues de secours	Point 1031 sur centrale d'alarme				1992	2	
141	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	9		Bureaux 020 à 028	Bureaux 022 à 028	Point 1032 sur centrale d'alarme				1992	2	
142	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	7		Bureaux 030 à 036	Bureaux 033 à 036	Point 1034 sur centrale d'alarme				1992	2	
143	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	3		Local Police	Salle d'attente détenus	Point 1035 sur centrale d'alarme				1992	2	
144	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	8		Bureaux 037 à 043	Bureaux 038 à 042	Point 1041 sur centrale d'alarme				1992	2	
145	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	6		Bureaux 044 à 046	Bureaux 044 et 045	Point 1042 sur centrale d'alarme				1992	2	
146	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	6	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 129	Point 1011 sur centrale d'alarme				1992	2	
147	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		Bureaux 127 à 129 accueil	Bureaux 127,128	Point 1012 sur centrale d'alarme				1992	2	
148	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	1	Bureau 122	Bureaux 117 à 123	Bureau 122	Point 1134 sur centrale d'alarme				1992	2	
149	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	1	Bureau 239	Bureaux 237 à 240	Bureau 239	Point 1073 sur centrale d'alarme				1992	2	
150	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	5	Bureau 338	Bureaux 337 à 342	Bureau 338 + Procureur	Point 1075 sur centrale d'alarme				1992	2	
151	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		Circulation TGI N3	Circulation Ouest	Point 1081 sur centrale d'alarme				1992	2	
152	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		Circulation TGI N3	Circulation Est	Point 1082 sur centrale d'alarme				1992	2	
153	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	5		?	Pièce coté Président	Point 1105 sur centrale d'alarme				1992	2	
154	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		?	Pièces (jusqu'à 410)	Point 1111 sur centrale d'alarme				1992	2	
155	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		Circulation TC N0	Hall	Point 2031 sur centrale d'alarme				1992	2	
156	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4	Bureau 060	Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 060	Point 2032 sur centrale d'alarme				1992	2	
157	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4	Bureau 062	Bureaux 061 à 070	Bureau 062	Point 2033 sur centrale d'alarme				1992	2	
158	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	3		Bureaux 061 à 070	Bureau 061+ 063	Point 2034 sur centrale d'alarme				1992	2	
159	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	10	Bureau 064	Bureaux 061 à 070	Bureau 064	Point 2035 sur centrale d'alarme				1992	2	
160	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	6		Circulation TC N1	Hall	Point 2041 sur centrale d'alarme				1992	2	
161	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	3		Bureaux 150 à 151	Bibliothèque	Point 2042 sur centrale d'alarme				1992	2	
162	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	2	Bureau 157	Bureaux 152 à 160	Bureau 157	Point 2043 sur centrale d'alarme				1992	2	
163	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	3	Bureau 158	Bureaux 152 à 160	Bureau 158	Point 2044 sur centrale d'alarme				1992	2	
164	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	2	Bureau 156	Bureaux 152 à 160	Bureau 156	Point 2045 sur centrale d'alarme				1992	2	
165	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	3	Bureau 068	Bureaux 061 à 070	Bureau 068	Point 2051 sur centrale d'alarme				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
166	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	2	Bureau 069	Bureaux 061 à 070	Bureau 069	Point 2052 sur centrale d'alarme				1992	2	
167	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4	Bureau 070	Bureaux 061 à 070	Bureau 070	Point 2053 sur centrale d'alarme				1992	2	
168	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	6	Bureau 156	Bureaux 152 à 160	Bureau 156	Point 2054 sur centrale d'alarme				1992	2	
169	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	2	Bureau 154	Bureaux 152 à 160	Bureau 154	Point 2055 sur centrale d'alarme				1992	2	
170	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	2	Bureau 153	Bureaux 152 à 160	Bureau 153	Point 2056 sur centrale d'alarme				1992	2	
171	TI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		Circulation TI N0	Hall entrées cour	Point 2012 sur centrale d'alarme				1992	2	
172	TI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Contacts magnétiques	SYSTAL	SHD	4		Circulation TI N0	Hall coté rue	Point 2063 sur centrale d'alarme				1992	2	
173	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Radar infra rouges	ELKRON	IR 75	2		Salle 18 et 19	Local coffre-fort sous sol archives	Point 1022 et 1023 sur centrale d'alarme				1992	2	
174	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Radar infra rouges	ELKRON	IR 75	1	Bureau 22	Salle 22	Local 22	Point 1134 sur centrale d'alarme				1992	2	
175	TI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Radar infra rouges	ELKRON	IR 75	2		Cafétéria	Cafétéria	Point 2064 sur centrale d'alarme				1992	2	
176	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1	Bureau 210	Bureaux 210 à 214	Local INF accès interdit	Digicode autonome				1992	2	
177	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1	Bureau 410	Bureaux 410 et 425	Bureau 410	Digicode autonome				2012	1	
178	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1		Circulation TC N0	Couloir escalier	Digicode autonome				1992	2	
179	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1		Circulation TC N1	Couloir escalier	Digicode autonome				1992	2	
180	TGIZ	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1		Circulation CPH N3	Couloir escalier	Digicode autonome				1992	2	
181	TGIZ	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1		Bureaux 380 à 388	Local INF accès interdit	Digicode autonome				1992	2	
182	TGIZ	Niveau 2	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1	Bureau 285	Bureaux 284 à 288	Bibliothèque N°285	Digicode autonome				1992	2	
183	TI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1	Bureau 053	Bureaux 053 à 055	Avocats 053	Digicode autonome				1992	2	
184	TI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1	Bureau 354	Bureaux 350 à 357	Local INF accès interdit	Digicode autonome				1992	2	
185	TI	Niveau 3	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Digicodes	INTELLIS CLASSIC	Electronique	1	Bureau 369	Bureaux 369	Avocats 369	Digicode autonome				1992	2	
186	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Tableau de signalisation	SIEMENS / CERBERUS	CZ	1	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Loge gardien	Prévoir mise à jour lors des travaux de démantèlement				1992	2	
187	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'acquiescement	Télémechanique	XAL-B132	6		Local Police	Cellules détenus					1992	2	
188	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel	LEGRAND	Pas de référence	6		Local Police	Cellules détenus					1992	2	
189	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Centrale d'appel	LEGRAND	MOSAIC	1		Local Police	Cellules détenus					1992	2	
190	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Indicateurs d'action	LEGRAND	Pas de référence	6		Local Police	Cellules détenus					1992	2	
191	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1	Bureau 012	Bureaux 010 à 014	Bureau 012	Point 3022 sur centrale d'alarme				déc-04	1	
192	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1	Bureau 012 B	Bureaux 010 à 014	Bureau 012 B	Point 3023 sur centrale d'alarme				déc-04	1	
193	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1	Bureau 039	Bureaux 037 à 043	Bureau 039	Point 3021 sur centrale d'alarme				déc-04	1	
194	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1	Bureau 040	Bureaux 037 à 043	Bureau 040	Point 3024 sur centrale d'alarme				déc-04	1	
195	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1	Bureau 041	Bureaux 037 à 043	Bureau 041	Point 3011 sur centrale d'alarme				déc-04	1	
196	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1	Bureau 043	Bureaux 037 à 043	Bureau 043	Point 3012 sur centrale d'alarme				déc-04	1	
197	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1	Bureau 045	Bureaux 044 à 046	Bureau 045	Point 3013 sur centrale d'alarme				déc-04	1	
198	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Contrôle d'accès intrusion	Bouton d'appel anti-agression	LEGRAND	LEG086085	1		Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil	Point 3014 sur centrale d'alarme				déc-04	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
199	TGI	Niveau 4	CVCD	Désenfumage	Châssis verticaux	INCONNU	INCONNU	15		Circulation TGI N4	Niveau 3 et 4	Déclenchement manuel				1992	2	
200	TGI	Niveau 4	CVCD	Désenfumage	Exutoires	Pas de marque	Pas de référence	25		Circulation TGI N4	Niveau 3 et 4	Déclenchement pneumatique				1992	2	
201	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Chargeur batteries incendie	ELKRON	PS3	1	Salle -105	Salle 05	Local batteries sous sol	4 batteries type 12V- 38Ah - S512-38	Loc batteries	Loc Gardien		09/04/2009	1	
202	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	2	Niveau N-1		Circulation					2016	1	
203	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N1 TGI		Bureau 113					2016	1	
204	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N1 TGI		Bureau 114					2016	1	
205	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N1 TGI		Bureau 123					2016	1	
206	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N1 TGI		Bureau 125					2016	1	
207	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N2 TGI		Devant escalier B					2016	1	
208	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N3 TGI		Devant escalier B					2016	1	
209	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N4 TGI		Devant escalier B					2016	1	
210	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	2	Niveau N2 TI		Devant escalier					2016	1	
211	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	2	Niveau N3 TI		Devant escalier					2016	1	
212	TI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N4 TI		Devant escalier					2016	1	
213	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N-1		Devant escalier					2016	1	
214	CPH	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Interphone d appel d'urgence	NUGELEC	NUG36100	1	Niveau N 3		Devant escalier					2016	1	
215	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Chargeur batteries incendie	SLAT	ATLAS 48V / 4A	1	Bureau cafétéria	niveau -1	bureau cafétéria	4 batteries YUASA 12V 7Ah	portillon cafétéria			juin-07	1	
216	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1		Circulation Sacl	Coulor archives coté ascenseur					1992	2	
217	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1		Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil					1992	2	
218	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Salle Audience A	Salle Audience A	Salle audience A					1992	2	
219	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Salle Audience B	Salle Audience B	Salle audience B					1992	2	
220	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Salle Audience C	Salle Audience C	Salle audience C					1992	2	
221	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Salle Audience D	Salle Audience D	Salle audience D					1992	2	
222	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Bureau 322	Bureaux 320 à 323	Bureau 322					1992	2	
223	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Bureau 310	Bureaux 310 et 329	Bureau 310					1992	2	
224	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	Pas		Parking -1				Coffr et au niveau				
225	TI	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1		Parking -2	Parking -2	Bouton sur coffret de commande				1992	2	
226	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Salle Audience GERGOVIE	Salle Audience GERGOVIE	Sortie salle d'audience					1992	2	
227	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E12	1		Bureaux 140 à 143	Bureaux avocats					1992	2	
228	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1		Bureaux 250 à 256	Bureaux 251 à 256					1992	2	
229	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Salle Audience TC	Salle Audience TC	Salle d'audience					1992	2	
230	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Bolier d'arrêt d'urgence ventilation	Télemécanique	XAS-E11	1	Salle Audience CPH	Salle Audience CPH	Salle d'audience					1992	2	
231	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Centrale incendie	DEF		1	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Loge gardien					2016	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
232	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	A5	Circulation TGI N0	Escalier accueil	2 Cartouches CO2 100 gr et 2 Cartouches CO2 50 gr				2005	1	
233	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	ECODIS	ECOF150	1	A4	Circulation TGI N0	Escalier TGI	4 Cartouches CO2 60 gr				2010	1	
234	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1		Circulation TGI N0	Escalier TGI 4ème étage	1 Cartouche CO2 100 gr				2005	1	
235	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1		Circulation TGI N0	ExutoireTGI 4ème étage	1 Cartouche CO2 100 gr				2005	1	
236	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1		Circulation TGI N0	Hall	4 Cartouches CO2 300 gr				2005	1	
237	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	A2	Circulation TGI N0	Hall	4 Cartouches CO2 300 gr				2005	1	
238	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	A3	Circulation TGI N0	Hall	4 Cartouches CO2 100 gr				2005	1	
239	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	Salle Audience A	Salle Audience A	Salle audience A	4 Cartouches CO2 100 gr				2005	1	
240	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	Salle Audience B	Salle Audience B	Salle audience B	4 Cartouches CO2 100 gr				2005	1	
241	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	Salle Audience C	Salle Audience C	Salle audience C	4 Cartouches CO2 100 gr				2005	1	
242	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	Salle Audience D	Salle Audience D	Salle audience D	4 Cartouches CO2 50 gr				2005	1	
243	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1	C1	Circulation TI N0	Hall (coté ascenseur)	4 Cartouches CO2 100 gr				2005	1	
244	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	ECODIS	ECOF150	1	C2	Circulation TI N0	Escalier côté ascenseur	4 Cartouches CO2 60 gr				2010	1	
245	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	ECODIS	ECOF150	1	D1	Circulation CPH N3	Hall	4 Cartouches CO2 60 gr				2010	1	
246	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	Cerberus	BCS 2400	1		Circulation CPH N3	Escalier 3ème étage	1 Cartouche CO2 100 gr				2005	1	
247	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N-1	Escalier ascenseur B					2016	2	
248	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Petit depot police	Bureau 24					2016	2	
249	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	2		Sortie de secours escalier b	Palier esalier B					2016	2	
250	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N0	Face escalier circulaire					2016	2	
251	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N0	Sortie public					2016	2	
252	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Local technique	TGBT					2016	2	
253	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Local technique	Groupe electrogene					2016	2	
254	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N1	Escalier B					2016	2	
255	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	2		Circulation TGI N1	Escalier pas perdu					2016	2	
256	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N2	Escalier ascenseur B					2016	2	
257	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N2	Devant bureaux 229					2016	2	
258	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N2	Bureau 218					2016	2	
259	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N2	Bureau 211					2016	2	
260	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N2	Bureaux 235					2016	2	
261	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N2	porte passerelle tgi2					2016	2	
262	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	2		Circulation TGI N2	escalier A					2016	2	
263	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N3	Escalier ascenseur B					2016	2	
264	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N3	Escalier police					2016	2	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on aveil	Age	État	Observations
265	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	2		Circulation TGI N3	Escalier A					2016	2	
266	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N4	Escalier ascenseur B					2016	2	
267	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N4	Escalier police					2016	2	
268	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI N4	Face ascenseur A					2016	2	
269	TI	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation parking TI N-2	Escalier sortie de secours cote cafeteria					2016	2	
270	TI	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation parking TI N-2	Escalier personnel					2016	2	
271	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation parking TI N-1	Escalier sortie de secours cote cafeteria					2016	2	
272	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation parking TI N-1	Escalier personnel					2016	2	
273	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	2		Salle restaurant	Salle restaurant					2016	2	
274	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation restaurant	Entrée restaurant					2016	2	
275	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	4		Circulation restaurant	Issues de secours restaurant					2016	2	
276	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI NO	Entree public					2016	2	
277	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI NO	Sortie de secours cote rue de l'ange					2016	2	
278	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI NO	Acces parking sous terrain					2016	2	
279	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N1	Escalier TI devant ascenseur c					2016	2	
280	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N1	Escalier acces parking sous terrain					2016	2	
281	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N1	Escalier des avocats					2016	2	
282	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N2	Escalier des avocats					2016	2	
283	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N2	Escalier hall circulation					2016	2	
284	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N2	attente salle audience pavin					2016	2	
285	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N2	Devant bureau 264					2016	2	
286	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N2	Devant bureau 256					2016	2	
287	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N3	Escalier hall circulation					2016	2	
288	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N3	Attente pacs					2016	2	
289	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N3	Devant Bureau 361					2016	2	
290	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N3	Devant bureau 356					2016	2	
291	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N3	Devant escalier tournant					2016	2	
292	TI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TI N4	Escalier de secours							
293	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation CPH N-1	Escalier					2016	2	
294	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation CPH N0	Devant ascenseur E					2016	2	
295	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation CPH N0	Entree public					2016	2	
296	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation CPH N0	Sortie de secours							
297	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Salle audience n°1	Salle audience n°1					2016	2	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
298	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation CPH N1	Entree public					2016	2	
299	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation CPH N1	Sortie de secours							
300	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation CPH N1	Devant ascenseur E							
301	TGI2	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI2 N2	Entree passerelle							
302	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI2 N2	Devant ascenseur E					2016	2	
303	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Déclencheurs manuels	def	DM-B	1		Circulation TGI2 N2	Devant ascenseur E					2016	2	
304	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 118 117	Z041/001	Parking 118 117	1 Détecteur				2016	1	
305	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 102 101	Z041/002	Parking 102 101	1 Détecteur				2016	1	
306	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cage escalier	Z042/003	Cage escalier	1 Détecteur				2016	1	
307	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas parking	Z042/004	Sas parking	1 Détecteur				2016	1	
308	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 89 90	Z041/006	Parking 89 90	1 Détecteur				2016	1	
309	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 91 92	Z041/007	Parking 91 92	1 Détecteur				2016	1	
310	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 93 94	Z041/008	Parking 93 94	1 Détecteur				2016	1	
311	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique linéaire	DEF	LYNX	2	Vide cote nord	Z211/076-Z023/082								
312	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique linéaire	DEF	LYNX	2	Vide cote sud	Z023/049-Z023/052								
313	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique linéaire	DEF	LYNX	4	Vide cote sud	Z014/018-Z014/020- Z014/030-Z014/033								
314	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique linéaire	DEF	LYNX	4	Vide cote nord	Z014/108-Z014/001- Z014/051-Z014/048								
315	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 95	Z041/009	Parking 95	1 Détecteur				2016	1	
316	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes lumineux	DAFF	COMBI2000	8		Circulation parking -2	Circulation					2016	1	
317	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes lumineux	DAFF	COMBI2000	7		Circulation parking -1	Circulation					2016	1	
318	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	3	Cafeteria		preparation					2016	1	
319	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	3		Circulation	Circulation					2016	1	
320	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	14		Circulation et archive	Circulation					2016	1	
321	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	7	cafeteria circulation		Circulation					2016	1	
322	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	4		Circulation	Circulation					2016	1	
323	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	8		Circulation tgi N0	Circulation					2016	1	
324	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	2		Circulation TI N1	Circulation					2016	1	
325	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	3		Circulation cph N1	Circulation					2016	1	
326	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	9		Circulation TGI N1	Circulation					2016	1	
327	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	13		Circulation TI N2	Circulation					2016	1	
328	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	5		Circulation TGI2 N2	Circulation					2016	1	
329	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	12		Circulation TGI N2	Circulation					2016	1	
330	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	10		Circulation TI N3	Circulation					2016	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amort	Liaison on avert	Age	État	Observations
331	TGIZ	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	5		Circulation TGIZ N2	Circulation					2016	1	
332	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	14		Circulation TGI N3	Circulation					2016	1	
333	TI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	1		Circulation TI N4	Circulation					2016	1	
334	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Sirènes	DAFF	AVS2000	9		Circulation TGI N4	Circulation					2016	1	
335	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	16		Circulation Saol	Archives					1992	2	
336	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2		Bureaux 426 à 429	Portes vers bureau 426					1992	2	
337	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2		Bureaux 311 à 313	Bureau 311 - 313					1992	2	
338	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2		Circulation TGI N3	Accès passerelle TCPH et TGI					1992	2	
339	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	8		Bureaux 221 à 228	Bureau 221 - 225					1992	2	
340	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2	Bureau 210	Bureaux 210 à 214	Bureau 210					1992	2	
341	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2		Circulation TGI N2	Accès passerelle CPH et TGI					1992	2	
342	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2		Circulation TGI N2	Accès passerelle TI et TGI					1992	2	
343	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	15		Circulation Saol	Couloir archives Archives	Double emploi, Ouverture normalement ouverte				1992	2	
344	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	4		Circulation TC N0	SAS ascenseur	Double emploi avec digicode, ouverture normalement fermée				1992	2	
345	TGIZ	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	4		Circulation CPH N2	SAS ascenseur	Double emploi avec digicode, ouverture normalement fermée				1992	2	
346	TGIZ	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	4		Circulation CPH N3	SAS ascenseur	Double emploi avec digicode, ouverture normalement fermée				1992	2	
347	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2	Bureau 320	Bureaux 320 à 323	Bureau 320					1992	2	
348	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	1	Bureau 220	Bureaux 216 à 220	Bureau 220					1992	2	
349	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	2		Bureaux 316 à 319	Bureau 316 - 319					1992	2	
350	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Commande évacuation des fumées	ECODIS	ECOF150	1	C3	Circulation TI N0	Escalier côté rue	4 Cartouches CO2 60 gr				2010	2	
351	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	10		Circulation Saol	Couloir	Double emploi, Ouverture normalement ouverte				1992	2	
352	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	22		Circulation Saol	Couloir	Double emploi, Ouverture normalement ouverte				1992	2	
353	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	20		Circulation Saol	Couloir	Double emploi, Ouverture normalement ouverte				1992	2	
354	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	1		Circulation Saol	Couloir	Double emploi, Ouverture normalement ouverte				1992	2	
355	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	6		Circulation Saol	Couloir	Double emploi, Ouverture normalement ouverte				1992	2	
356	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	6		Circulation Saol	Couloir	Double emploi, Ouverture normalement ouverte				1992	2	
357	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe-feu	INCONNU	INCONNU	4		Circulation TC N1	SAS ascenseur	Double emploi avec digicode, ouverture normalement fermée				1992	2	
358	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 97	Z041/10	Parking 97	1 Détecteur				2016	1	
359	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 99 100	Z041/11	Parking 99 100	1 Détecteur				2016	1	
360	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 119 120	Z041/12	Parking 119 120	1 Détecteur				2016	1	
361	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 121 122	Z041/119	Parking 121 122	1 Détecteur				2016	1	
362	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 123 124	Z041/013	Parking 123 124	1 Détecteur				2016	1	
363	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 130 131	Z041/014	Parking 130 131	1 Détecteur				2016	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
364	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 132	Z041/015	Parking 132	1 Détecteur				2016	1	
365	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 134	Z041/017	Parking 134	1 Détecteur				2016	1	
366	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 137	Z041/019	Parking 137	1 Détecteur				2016	1	
367	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 139	Z041/020	Parking 139	1 Détecteur				2016	1	
368	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 140 141	Z041/021	Parking 140 141	1 Détecteur				2016	1	
369	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 142 143	Z041/022	Parking 142 143	1 Détecteur				2016	1	
370	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 129	Z041/018	Parking 129	1 Détecteur				2016	1	
371	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 127 128	Z041/120	Parking 127 128	1 Détecteur				2016	1	
372	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 125 126	Z041/016	Parking 125 126	1 Détecteur				2016	1	
373	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 144 145	Z041/023	Parking 144 145	1 Détecteur				2016	1	
374	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique restaurant	Z042/024	Local technique restaurant	1 Détecteur				2016	1	
375	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas escalier de secours	Z042/025	Sas escalier de secours	1 Détecteur				2016	1	
376	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 64 65	Z041/027	Parking 64 65	1 Détecteur				2016	1	
377	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 66 67	Z041/028	Parking 66 67	1 Détecteur				2016	1	
378	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 69	Z041/029	Parking 69	1 Détecteur				2016	1	
379	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 70 71	Z041/030	Parking 70 71	1 Détecteur				2016	1	
380	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation voiture	Z041/031	Circulation voiture	1 Détecteur				2016	1	
381	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 72 73	Z041/032	Parking 72 73	1 Détecteur				2016	1	
382	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 74 75	Z041/033	Parking 74 75	1 Détecteur				2016	1	
383	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 77	Z041/034	Parking 77	1 Détecteur				2016	1	
384	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 79 80	Z041/035	Parking 79 80	1 Détecteur				2016	1	
385	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation voiture	Z041/036	Circulation voiture	1 Détecteur				2016	1	
386	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation voiture	Z041/121	Circulation voiture	1 Détecteur				2016	1	
387	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas local technique cta	Z042/037	Sas local technique cta	1 Détecteur				2016	1	
388	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 81	Z041/038	Parking 81	1 Détecteur				2016	1	
389	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 83	Z041/039	Parking 83	1 Détecteur				2016	1	
390	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 85 86	Z041/040	Parking 85 86	1 Détecteur				2016	1	
391	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 87 88	Z041/041	Parking 87 88	1 Détecteur				2016	1	
392	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 103 104	Z041/042	Parking 103 104	1 Détecteur				2016	1	
393	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 105 106	Z 041/043	Parking 105 106	1 Détecteur				2016	1	
394	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 108	Z041/044	Parking 108	1 Détecteur				2016	1	
395	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 111	Z041/045	Parking 111	1 Détecteur				2016	1	
396	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 113 114	Z041/046	Parking 113 114	1 Détecteur				2016	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am rit	Lien on ave rit	Age	État	Observations
397	Parking	Niveau -2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 116	Z041/047	Parking 116	1 Détecteur				2016	1	
398	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique ascenseur	Z043/048	Local technique ascenseur	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
399	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 38 39	Z041/049	Parking 38 39	1 Détecteur				2016	1	
400	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cage escalier	Z042/050	Cage escalier	1 Détecteur				2016	1	
401	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas escalier	Z042/051	Sas escalier	1 Détecteur				2016	1	
402	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 27 28	Z041/053	Parking 27 28	1 Détecteur				2016	1	
403	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 29 30	Z041/054	Parking 29 30	1 Détecteur				2016	1	
404	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 31 32	Z041/055	Parking 31 32	1 Détecteur				2016	1	
405	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 33	Z041/056	Parking 33	1 Détecteur				2016	1	
406	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 34 35	Z041/057	Parking 34 35	1 Détecteur				2016	1	
407	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 36 37	Z041/058	Parking 36 37	1 Détecteur				2016	1	
408	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation voiture	Z041/59	Circulation voiture	1 Détecteur				2016	1	
409	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 49 50	Z041/060	Parking 49 50	1 Détecteur				2016	1	
410	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 51 52	Z041/061	Parking 51 52	1 Détecteur				2016	1	
411	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 53 54	Z 041/062	Parking 53 54	1 Détecteur				2016	1	
412	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 55 56	Z041/066	Parking 55 56	1 Détecteur				2016	1	
413	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 58	Z041/064	Parking 58	1 Détecteur				2016	1	
414	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation voiture	Z041/063	Circulation voiture	1 Détecteur				2016	1	
415	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 60	Z041/065	Parking 60	1 Détecteur				2016	1	
416	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 62	Z041/62	Parking 62	1 Détecteur				2016	1	
417	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation voiture	Z041/086	Circulation voiture	1 Détecteur				2016	1	
418	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local poubelle	Z043/087	Local poubelle	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
419	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 5 6	Z041/088	Parking 5 6	1 Détecteur				2016	1	
420	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 7	Z041/089	Parking 7	1 Détecteur				2016	1	
421	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 9	Z041/090	Parking 9	1 Détecteur				2016	1	
422	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 11	Z041/091	Parking 11	1 Détecteur				2016	1	
423	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation voiture	Z041/122	Circulation voiture	1 Détecteur				2016	1	
424	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 14 15	Z041/092	Parking 14 15	1 Détecteur				2016	1	
425	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 16 17	Z041/093	Parking 16 17	1 Détecteur				2016	1	
426	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 18 19	Z041/094	Parking 18 19	1 Détecteur				2016	1	
427	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local de stockage	Z043/095	Local de stockage	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
428	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 21	Z041/096	Parking 21	1 Détecteur				2016	1	
429	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 23	Z041/097	Parking 23	1 Détecteur				2016	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lits on am rit	Lia on ait	Age	État	Observations
430	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 25	Z041/098	Parking 25	1 Détecteur				2016	1	
431	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 40 41	Z041/099	Parking 40 41	1 Détecteur				2016	1	
432	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 42 43	Z041/100	Parking 42 43	1 Détecteur				2016	1	
433	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 44 45	Z041/101	Parking 44 45	1 Détecteur				2016	1	
434	Parking	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Parking 47	Z041/102	Parking 47	1 Détecteur				2016	1	
435	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cafeteria	Z021/068	Sas parking	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
436	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cafeteria	Z022/069	Local poubelle	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
437	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Cafeteria	Z022/070-Z022/076- Z022/077-Z022/78	Preparation froide	4 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
438	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Cafeteria	Z022/071-Z022/118	Circulation	2 Détecteurs				2016	1	
439	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Cafeteria	Z022/079-Z022/080- Z022/082-Z022/084	Salle n-1	4 Détecteurs				2016	1	
440	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cafeteria	Z022/117	Circulation	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
441	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cafeteria	Z022/075	Petite reserve	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
442	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cafeteria	Z022/074	Bureau responsable	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
443	TI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Cafeteria	Z022/072-Z022/073	Reserve	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
444	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local maintenance	Z012/004-Z012/001	Local maintenance	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
445	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique	Z012/002	Local batterie	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
446	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Circulation	Z011/003-Z011/104- Z011/125	Circulation	3 Détecteurs				2016	1	
447	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas archive 4	Z011/005	Sas archive 4	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
448	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	6	Archive 4	Z012/008-Z012/101- Z012/126-Z012/105- Z012/121-Z012/106	Archive 4	6 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
449	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 1	Z012/111-Z012/107	Archive 1	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
450	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	9	Archive 2	Z012/116-Z012/108- Z012/109-Z012/114- Z012/115-Z012/116- Z012/117-Z012/118	Archive 2	9 Détecteurs et 3 indicateurs				2016	1	
451	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas archive 2	Z011/113	Sas archive 2	1 Détecteur				2016	1	
452	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas archive 1	Z011/112	Sas archive 1	1 Détecteur				2016	1	
453	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant sas archive 1	Z011/120	Circulation devant sas archive 1	1 Détecteur				2016	1	
454	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Machinerie ascenseur	Z012/123	Machinerie ascenseur	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
455	CPH	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation	Z011/124	Circulation	1 Détecteur				2016	1	
456	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	18	Circulation	Z011/076-Z011/077- Z011/018-Z011/001- Z011/003-Z011/004- Z011/101-Z011/092	Circulation	18 Détecteurs				2016	1	
457	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Scelles 19-1	Z012/031-Z012/032- Z012/030-Z012/023	scelles 19-1	4 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
458	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Scelles 19-2	Z012/022-Z012/011- Z012/010	Scelles 19-2	3 Détecteurs						
459	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Scelles 19-3	Z012/026-Z012/020- Z012/021-Z012/012	Scelles 19-3	4 Détecteurs						
460	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Chambre forte	Z012/103-Z012/102	Chambre forte	2 Détecteurs						
461	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas ascenseur	Z012/024	Sas ascenseur	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
462	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant escalier	Z011/029	Circulation devant escalier	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on aveil	Age	État	Observations
463	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas circulation	Z011/027	Sas circulation	1 Détecteur				2016	1	
464	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Machinerie ascenseur B	Z012/025	Machinerie ascenseur B	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
465	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local sureté	Z012/039	Local sureté	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
466	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 17	Z012/034-Z012/033	Archive 17	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
467	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 16	Z012/112-Z012/037	Archive 16	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
468	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 15	Z012/035-Z012/036	Archive 15	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
469	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Circulation devant archive 15 16 17	Z011/113-Z011/038	Circulation devant archive 15 16 17	2 Détecteurs				2016	1	
470	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Archive 13	Z012/040-Z012/041-Z012/042-Z012/043	Archive 13	4 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
471	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 14-1	Z012/045-Z012/044	Archive 14-1	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
472	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 14-2	Z012/046-Z012/047	Archive 14-2	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
473	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Archive 14-3	Z012/053-Z012/052-Z012/048-Z012/049	Archive 14-3	4 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
474	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas archive 14-2 et 14-3	Z011/054	Sas archive 14-2 et 14-3	4 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
475	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Archive 12-1	Z012/060-Z012/061-Z012/062	Archive 12-1	3 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
476	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Archive 12-2	Z012/078-Z012/079-Z012/075-Z012/074	Archive 12-2	4 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
477	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 12-3	Z012/080-Z012/073	Archive 12-3	2 Détecteurs et 2 indicateurs				2016	1	
478	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Circulation entre archive 12 et 11	Z011/071-Z011/081	Circulation entre archive 12 et 11	2 Détecteurs				2016	1	
479	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Archive 11-1	Z012/070-Z012/063-Z012/064	Archive 11-1	3 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
480	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Archive 11-2	Z012/069-Z012/068-Z012/065-Z012/066	Archive 11-2	4 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
481	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Archive 11-3	Z012/088-Z012/089-Z012/085-Z012/084	Archive 11-3	4 Détecteurs et 2 indicateurs				2016	1	
482	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Archive 11-4	Z012/091-Z012/090-Z012/083	Archive 11-4	3 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
483	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique ascenseur A	Z012/087	Local technique ascenseur A	1 Détecteur				2016	1	
484	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Archive 8	Z012/95	Archive 8	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
485	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Archive 9.2	Z012/96-Z012/094	Archive 9.2	2 Détecteurs et 2 indicateurs				2016	1	
486	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Archive 9-1	Z012/100-Z012/099-Z012/098	Archive 9.2	3 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
487	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Reflectoire	Z012/013	Reflectoire	1 Détecteur				2016	1	
488	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Poste police	Z012/014	Poste police	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
489	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Cuisine	Z012/019	Cuisine	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
490	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation poste police devant cuisine	Z11/017	Circulation poste police devant cuisine	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
491	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Circulation detenus	Z011/016-Z011/105-Z011/008-Z011/009	Circulation detenus	4 Détecteurs				2016	1	
492	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique ascenseur F	Z012/003	Local technique ascenseur F	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
493	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique ascenseur H	Z012/006	Local technique ascenseur H	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
494	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Entree vestiaire avocat	Z023/071	Entree vestiaire avocat	1 Détecteur				2016	1	
495	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Accueil ordre des avocats	Z025/068	Accueil ordre des avocats	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on aveil	Age	État	Observations
496	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Ordre des avocats	Z025/069	Ordre des avocats	1 Détecteur				2016	1	
497	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Entree infirmerie	Z023/070	Entree infirmerie	1 Détecteur				2016	1	
498	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Hall devant salle deliberes	Z024/073	Hall devant salle deliberes	1 Détecteur				2016	1	
499	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas entre salle audience et hall des deliberes	Z024/074	Sas entre salle audience et hall des deliberes	1 Détecteur				2016	1	
500	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas salle audience	Z024/075	Sas salle audience	1 Détecteur				2016	1	
501	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas entree cafeteria	Z025/115	Sas entree cafeteria	1 Détecteur				2016	1	
502	TI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	7	Salle restaurant	Z022/113-Z022/112-Z022/111-Z022/110-Z025/105-Z022/103-Z025/104	Salle restaurant	7 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	
503	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 70	Z032/041	Salle 70	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
504	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	7	Circulation	Z031/040-Z031/039-Z031/031-Z031/044-Z031/033-Z031/034-Z031/035	Circulation	7 Détecteurs				2016	1	
505	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique	Z032/043	Local technique	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
506	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 71	Z032/038	Salle 71	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
507	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Groupe electrogene	Z016/022	Groupe electrogene	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
508	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	TGBT	Z016/020	TGBT	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
509	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas ascenseur H	Z016/019	Sas ascenseur H	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
510	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Garage vehicule police	Z015/025-Z015/032-Z015/024	Garage vehicule police	3 Détecteurs				2016	1	
511	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas de circulation entre garage police et attente detenus	Z015/027	Sas de circulation entre garage police et attente detenus	1 Détecteur				2016	1	
512	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Attente detenus	Z015/027	Attente detenus	1 Détecteur				2016	1	
513	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas entree salle audience tpe	Z015/028	Sas entree salle audience tpe	1 Détecteur				2016	1	
514	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 31	Z016/031	Salle 31	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
515	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	7	Circulation tribunal enfant	Z015/030-Z015/029-Z015/053-Z015/052-Z015/051-Z015/049-Z015/048	Circulation tribunal enfant	7 Détecteurs				2016	1	
516	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 43	Z015/050	Salle 43	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
517	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	local baie informatique tribunal enfant	Z016/046	local baie informatique tribunal enfant	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
518	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 46	Z016/045	Salle 46	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
519	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 10	Z016/017	Salle 10	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
520	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Circulation application des peines tribunal enfant	Z015/018-Z015/019-Z015/021	Circulation application des peines tribunal enfant	3 Détecteurs				2016	1	
521	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle repos application des peines enfant	Z016/064	Salle repos application des peines enfant	1 Détecteur				2016	1	
522	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Circulation application des peines service probatoire	Z015/035-Z015/034-Z015/031	Circulation application des peines service probatoire	3 Détecteurs				2016	1	
523	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle de repos application des peines service probatoire	Z016/033	Salle de repos application des peines service probatoire	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
524	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local baie informatique application des peines service probatoire	Z016/032	Local baie informatique application des peines service probatoire	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
525	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 43	Z016/030	Salle 43	1 Détecteur				2016	1	
526	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	13	Hall	Z014/044-Z014/043-Z014/069-Z014/042-Z014/063-Z014/040-Z014/062-Z014/065	Hall	13 Détecteurs				2016	1	
527	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 142	Z027/065	Local 142	1 Détecteur				2016	1	
528	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 141	Z027/063	Local 141	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amort	Liaison on avert	Age	État	Observations
529	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Circulation ordre des avocats	Z026/067-Z026/062-Z026/066	Circulation ordre des avocats	3 Détecteurs				2016	1	
530	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Circulation passerelle	Z023/061-Z023/060-Z023/056-Z023/055	Circulation passerelle	4 Détecteurs				2016	1	
531	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local technique ascenseur G	Z027/057	Local technique ascenseur G	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
532	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Devant escalier de secours	Z023/053	Devant escalier de secours	1 Détecteur				2016	1	
533	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local baie informatique	Z026/052	Local baie informatique	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
534	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local de menage	Z034/045	Local de menage	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
535	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local de classement	Z034/047	Local de classement	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
536	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Accueil local de classement	Z034/053	Accueil local de classement	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
537	TI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	5	Circulation	Z033/055-Z033/046-Z033/054-Z033/050-Z033/051	Circulation	5 Détecteurs				2016	1	
538	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Devant accueil	Z014/005-Z014/008-Z014/006	Devant accueil	3 Détecteurs				2016	1	
539	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Poste de garde	Z016/001	Poste de garde	1 Détecteur				2016	1	
540	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 127	Z018/007	Local 127	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
541	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 125	Z018/013	Local 125	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
542	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant bureau 126	Z017/012	Circulation devant bureau 126	1 Détecteur				2016	1	
543	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas audience A	Z017/014	Sas audience A	1 Détecteur				2016	1	
544	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Devant escalier A	Z014/011-Z018/003	Devant escalier A	2 Détecteurs				2016	1	
545	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 130	Z018/002	Salle 130	1 Détecteur				2016	1	
546	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas salle D	Z017/024	Sas salle D	1 Détecteur				2016	1	
547	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 113	Z018/025	Salle 113	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
548	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation entre 113 et 114	Z014/026	Circulation entre 113 et 114	1 Détecteur				2016	1	
549	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 114	Z018/027	Salle 114	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
550	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas audience C	Z017/028	Sas audience C	1 Détecteur				2016	1	
551	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant salle115	Z017/029	Circulation devant salle115	1 Détecteur				2016	1	
552	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 117	Z017/059	Local 117	1 Détecteur				2016	1	
553	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local autocom	Z018/058	Local autocom	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
554	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Salle 123	Z018/055	Salle 123	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
555	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Devant salle 123	Z017/056	Devant salle 123	1 Détecteur				2016	1	
556	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas salle audience B	Z017/054	Sas salle audience B	1 Détecteur				2016	1	
557	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Circulation police	Z017/018-Z017/016	Circulation police	2 Détecteurs				2016	1	
558	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	passerelle entre ti et tgi	Z019/007-Z019/008	passerelle entre ti et tgi	2 Détecteurs				2016	1	
559	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Hall ordre des avocats	Z028/042-Z028/039	Hall ordre des avocats	2 Détecteurs				2016	1	
560	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bureau 274	Z029/040	Bureau 274	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
561	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Acces bureau 275 par passerelle	Z023/038	Acces bureau 275 par passerelle	1 Détecteur				2016	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on aveil	Age	État	Observations
562	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Accueil	2023/051	Accueil	1 Détecteur				2016	1	
563	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	6	hall ti	2023/050-2023/048- 2023/046-2023/044- 2023/036-2023/037	Hall ti	5 Détecteurs				2016	1	
564	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas salle audience	2029/047	Sas salle audience	1 Détecteur				2016	1	
565	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	5	Circulation entre bureau 250 et 256	2028/035-2028/034- 2028/033-2028/031- 2028/029	Circulation entre bureau 250 et 256	5 Détecteurs				2016	1	
566	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 252	2029/032	Local 252	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
567	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	circulation entre bureau 258 et 261	2028/025-2028/026	circulation entre bureau 258 et 261	2 Détecteurs				2016	1	
568	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bureau 259	2029/027	Bureau 259	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
569	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	5	Circulation entre bureau 262 et wc	2028/006-2028/005- 2028/004-2028/0030- 2028/002	Circulation entre bureau 262 et wc	5 Détecteurs				2016	1	
570	TI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	WC	2028/003	WC	1 Détecteur				2016	1	
571	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local menage	2036/056	Local menage	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
572	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bureau 287	2036/064	Bureau 287	1 Détecteur				2016	1	
573	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	5	Circulation	2035/062-2035/060- 2035/059-2035/058- 2035/057	Circulation	5 Détecteurs				2016	1	
574	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	6	Circulation vries escalier A	2014/002-2014/004- 2014/013-2014/066- 2014/067-2014/068	Circulation vries escalier A	6 Détecteurs				2016	1	
575	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas entre bureau 239 et 240	2014/009	Sas entre bureau 239 et 240	1 Détecteur				2016	1	
576	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local serveur	2110/014	Local serveur	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
577	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	5	Circulation entre bureau 229 et 235	2019/015-2019/038- 2019/035-2019/040- 2019/043	Circulation entre bureau 229 et 235	5 Détecteurs				2016	1	
578	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 211	2110/036	Local 211	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
579	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 212	2110/037	Local 212	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
580	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 218	2110/041	Local 218	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
581	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Circulation entre bureau 221 et 228	2014/071-2014/127- 2019/049	Circulation entre bureau 221 et 228	3 Détecteurs				2016	1	
582	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant bureau 223	2019/046	Circulation devant bureau 223	1 Détecteur				2016	1	
583	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 227	2110/048	Local 227	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
584	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local baie informatique	2110/050	Local baie informatique	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
585	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	6	Circulation entre bureau 229 et 236	2019/051-2019/053- 2019/058-2019/060- 2019/063-2019/001	Circulation entre bureau 229 et 236	6 Détecteurs				2016	1	
586	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Circulation passerelle centrale	2014/057-2014/055	Circulation passerelle centrale	2 Détecteurs				2016	1	
587	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Passerelle entre tgi et ti	2111/042-2111/043	Passerelle entre tgi et ti	2 Détecteurs				2016	1	
588	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	7	Circulation passerelle ti	2002/084-2023/096- 2023/081-2023/077- 2023/095-2023/099- 2023/097	Circulation passerelle ti	7 Détecteurs				2016	1	
589	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Passerelle entre bureau 371 et 369	2023/049	Passerelle entre bureau 371 et 369	1 Détecteur				2016	1	
590	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant bureau 369	2210/047	Circulation devant bureau 369	1 Détecteur				2016	1	
591	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Passerelle entre bureau 370 et 369	2023/052	Passerelle entre bureau 370 et 369	1 Détecteur				2016	1	
592	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Accueil tutelle majeur	2211/073-2211/074- 2211/075-2211/054	Accueil tutelle majeur	4 Détecteurs et 2 indicateurs				2016	1	
593	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	5	Circulation entre bureau 350 et 357	2210/053-2210/056- 2210/057-2210/059- 2210/062	Circulation entre bureau 350 et 357	5 Détecteurs				2016	1	
594	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 352	2211/058	Local 352	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison amont	Liaison aval	Age	État	Observations
595	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 354	Z211/060	Local 354	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
596	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Bureau entre le bureau 357 et 361	Z211/064-Z211/065-Z211/066	Bureau entre le bureau 357 et 361	3 Détecteurs et 2 indicateurs				2016	1	
597	TI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	5	Entre bureau 359 et escalier de secours	Z210/072-Z210/071-Z210/073-Z210/069-Z210/068	Entre bureau 359 et escalier de secours	5 Détecteurs				2016	1	
598	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Circulation 380 et 383	Z037/072-Z037/073-Z037/074-Z037/075	Circulation 380 et 383	4 Détecteurs				2016	1	
599	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local photocopieur	Z038/076	Local photocopieur	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
600	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant ascenseur	Z037/070	Circulation devant ascenseur	1 Détecteur				2016	1	
601	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Circulation entre bureau 385 et 397	Z037/077-Z037/086-Z037/067-Z037/069	Circulation entre bureau 385 et 397	4 Détecteurs				2016	1	
602	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 389	Z038/079	Local 389	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
603	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 390	Z038/080	Local 389	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
604	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local serveur	Z038/078	Local serveur	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
605	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local menage	Z038/068	Local menage	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
606	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 392	Z037/065	Sas bureau 392	1 Détecteur				2016	1	
607	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	6	Circulation autour escalier A	Z014/039-Z014/037-Z014/085-Z014/067-Z014/086-Z014/041	Circulation autour escalier A	6 Détecteurs				2016	1	
608	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas entre bureau 341 et 340	Z111/040	Sas entre bureau 341 et 340	1 Détecteur				2016	1	
609	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bureau 338	Z112/085	Bureau 338	1 Détecteur				2016	1	
610	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	4	Circulation entre bureau 310 et 319	Z111/036-Z111/034-Z111/029-Z111/027	Circulation entre bureau 310 et 319	4 Détecteurs				2016	1	
611	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 311-1	Z112/035	Local 311-1	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
612	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 312-2	Z112/028	Local 312-2	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
613	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Bureau 319	Z112/026-Z112/019	Bureau 319	2 Détecteurs et 2 indicateurs				2016	1	
614	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 320	Z111/017	Sas bureau 320	1 Détecteur				2016	1	
615	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Circulation entre bureau 320 et 323	Z111/015-Z111/014-Z111/013	Circulation entre bureau 320 et 323	3 Détecteurs				2016	1	
616	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	9	Circulation entre bureau 324 et 336	Z111/012-Z111/008-Z111/001-Z111/003-Z111/005-Z111/006-Z111/062-Z111/090-	Circulation entre bureau 324 et 336	8 Détecteurs				2016	1	
617	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local imprimante	Z112/011	Local imprimante	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
618	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local 328	Z112/009	Local 328	1 Détecteur				2016	1	
619	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Local classement	Z112/004	Local classement	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
620	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation police	Z111/007	Circulation police	1 Détecteur				2016	1	
621	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	3	Circulation passerelle centrale	Z014/021-Z014/023-Z014/031-	Circulation passerelle centrale	3 Détecteurs				2016	1	
622	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bureau 315	Z112/025	Bureau 315	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
623	TI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bibliothèque	Z114/037	Bibliothèque	1 Détecteur et 1 indicateur				2016	1	
624	TI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation	Z113/034	Circulation	1 Détecteur				2016	1	
625	TI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bureau 429	Z114/035	Bureau 429	1 Détecteur				2016	1	
626	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Circulation devant bureau 426 ter	Z113/110	Circulation devant bureau 426 ter	1 Détecteur				2016	1	
627	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Chaufferie	Z114/029-Z114/028	Chaufferie	2 Détecteurs et 1 indicateur				2016	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on am rit	Age	État	Observations
628	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	12	Circulation entre escalier A et bureau président	2014/109-2014/107-2014/111-2014/027-2014/106-2014/025-2014/105-2014/104	Circulation entre escalier A et bureau président	12 Détecteurs				2016	1	
629	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau président	Z113/018	Sas bureau président	1 Détecteur				2016	1	
630	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 414	Z113/016	Sas bureau 414	1 Détecteur				2016	1	
631	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	7	Circulation entre bureau 414 et 425	Z113/015-Z113/012-Z113/011-Z113/003-Z113/005-Z113/046-Z113/042	Circulation entre bureau 414 et 425	7 Détecteurs				2016	1	
632	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 415	Z113/013	Sas bureau 415	1 Détecteur				2016	1	
633	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 419	Z113/010	Sas bureau 419	1 Détecteur				2016	1	
634	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	2	Circulation police	Z113/007-Z113/009	Circulation police	2 Détecteurs				2016	1	
635	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Bureau 410	Z114/002	Bureau police	1 Détecteur				2016	1	
636	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 420	Z113/006	Sas bureau 420	1 Détecteur				2016	1	
637	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 422	Z113/045	Sas bureau 422	1 Détecteur				2016	1	
638	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 424	Z113/044	Sas bureau 424	1 Détecteur				2016	1	
639	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Plateforme a cote bureau 414	Z113/014	Plateforme a cote bureau 414	1 Détecteur				2016	1	
640	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Plateforme a cote bureau 425	Z113/043	Plateforme a cote bureau 425	1 Détecteur				2016	1	
641	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Détection incendie	Détecteurs de fumée optique	DEF	ORION	1	Sas bureau 425	Z113/041	Sas bureau 425	1 Détecteur				2016	1	
642	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Ventouses électromagnétiques	Cerberus	VEM 4020	1	Bureau 14	Bureau 14	Bureau 14					2012	1	
643	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Détection incendie	Diffuseur sonore et lumineux	SIEMENS	SONOS PSS-0079	1		Circulation TC N0	Circulation					2012	1	
644	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Détection incendie	Diffuseur sonore et lumineux	SIEMENS	SONOS PSS-0079	1		Circulation TC N1	Circulation		2012	1		2012	1	
645	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Sous-compteur électrique	SCHLUMBERGER	INCONNU	7		Poste HT -BT	Parking avocats					1992	2	
646	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Compteur électrique	SCHLUMBERGER	Pas de référence	1		Poste HT -BT	Parking avocats					1992	2	
647	TGI	Niveau -1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	A1	1		Circulation Saol	Face porte Police niveau -1	29 Départs				1992	2	
648	TGI	Niveau -1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	B1	1	Bureau 024	Salle 24 à 26	Salle 24 Police	26 Départs				1992	2	
649	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Dijoncteur jeux de barres	NORMABARRE		1		Circulation TGI N0	Placard technique	Alimentation armoire divisionnaire E1-D1-C1-A1	Armoire E1-D1-C1-A1			1992	2	
650	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	C1	1		Circulation TGI N0	Placard technique	51 Départs				1992	2	
651	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N0	Placard technique	11 Départs				1992	2	
652	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique C1	1		Circulation TGI N0	Placard technique	4 Départs				1992	2	
653	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	D1	1		Circulation TGI N0	Placard technique	13 Départs				1992	2	
654	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N0	Placard technique	6 Départs				1992	2	
655	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique D1	1		Circulation TGI N0	Placard technique	2 Départs				1992	2	
656	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	E1	1		Circulation TGI N0	Placard technique	11 Départs				1992	2	
657	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N0	Placard technique	4 Départs				1992	2	
658	TGI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique E1	1		Circulation TGI N0	Placard technique	2 Départs				1992	2	
659	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Dijoncteur jeux de barres	NORMABARRE		1		Circulation TGI N1	Placard technique	Alimentation armoire divisionnaire J1-I1-H1-G1-F1	Armoire J1-I1-H1-G1-F1			1992	2	
660	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	F1	1		Circulation TGI N1	Placard technique	49 Départs				1992	2	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
661	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N1	Placard technique	2 Départs				1992	2	
662	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	I1	1		Circulation TGI N1	Placard technique	18 Départs				1992	2	
663	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N1	Placard technique	5 Départs				1992	2	
664	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique I1	1		Circulation TGI N1	Placard technique	1 Départ				1992	2	
665	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	J1	1		Circulation TGI N1	Placard technique	14 Départs				1992	2	
666	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N1	Placard technique	4 Départs				1992	2	
667	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique J1	1		Circulation TGI N1	Placard technique	3 Départs				1992	2	
668	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	H1	1		Circulation TGI N1	Placard technique	16 Départs				1992	2	
669	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N1	Placard technique	5 Départs				1992	2	
670	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	G1	1		Circulation TGI N1	Placard technique	15 Départs				1992	2	
671	TGI	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N1	Placard technique	4 Départs				1992	2	
672	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Dijoncteur jeux de barres	NORMABARRE	Alimentation de K1-L1-M1	1		Circulation TGI N2	Placard technique	Alimentation armoire divisionnaire K1-L1-M1-N1	Armoire K1-L1-M1-N1			1992	2	
673	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	K1	1		Circulation TGI N2	Placard technique	24 Départs				1992	2	
674	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N2	Placard technique	7 Départs				1992	2	
675	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique K1	1		Circulation TGI N2	Placard technique	1 Départ				1992	2	
676	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	L1	1		Circulation TGI N2	Placard technique	19 Départs				1992	2	
677	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N2	Placard technique	9 Départs				1992	2	
678	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique L1	1		Circulation TGI N2	Placard technique	3 Départs				1992	2	
679	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	M1	1		Circulation TGI N2	Placard technique	23 Départs				1992	2	
680	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N2	Placard technique	9 Départs				1992	2	
681	TGI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique M1	1		Circulation TGI N2	Placard technique	10 Départs				1992	2	
682	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Dijoncteur jeux de barres	NORMABARRE	Alimentation de Q1-P1-R1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	Alimentation armoire divisionnaire Q1-R1-O1	Armoire Q1-R1-O1			1992	2	
683	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	Q1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	20 Départs				1992	2	
684	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N3	Placard technique	8 Départs				1992	2	
685	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	O1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	40 Départs				1992	2	
686	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N3	Placard technique	9 Départs				1992	2	
687	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique O1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	2 Départs				1992	2	
688	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	P1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	20 Départs				1992	2	
689	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N3	Placard technique	9 Départs				1992	2	
690	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique P1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	1 Départ				1992	2	
691	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	R1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	18 Départs				1992	2	
692	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N3	Placard technique	5 Départs				1992	2	
693	TGI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique R1	1		Circulation TGI N3	Placard technique	1 Départ				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liens on am rit	Liens on av rit	Age	État	Observations
694	TGI	Niveau 4	Courants forts	Distribution BT	Déjoncteur jeux de barres	NORMABARRE		1		Circulation TGI N4	Placard technique	Alimentation armoire divisionnaire S1	Armoire S1			1992	2	
695	TGI	Niveau 4	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	S1	1		Circulation TGI N4	Placard technique	42 Départs				1992	2	
696	TGI	Niveau 4	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TGI N4	Placard technique	10 Départs				1992	2	
697	TGI	Niveau 4	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Informatique S1	1		Circulation TGI N4	Placard technique	4 Départs				1992	2	
698	TGI	Niveau 4	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	HAGER	Répertoireur TI	1		Circulation TGI N4	Placard technique	6 Départs				1992	2	
699	TI	Niveau -2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	A2	1		Parking -2	Parking -2	13 Départs				1992	2	
700	TI	Niveau -1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	B2	1		Parking -1	Parking -1	14 Départs				1992	2	
701	TI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	C2	1		Circulation TI N0	Placard technique	11 Départs				1992	2	
702	TI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	C2 Bis	1		Circulation TI N0	Placard technique	32 Départs				1992	2	
703	TI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	D2	1		Circulation TI N0	Restaurant	10 Départs				1992	2	
704	TI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	E2	1		Circulation TI N0	Placard technique	1 Départ				1992	2	
705	TI	Escalier	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	G2	1		Escalier	Escalier avocats	18 Départs				1992	2	
706	TI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	G2 Bis	1		Circulation TI N0	Placard technique	8 Départs				1992	2	
707	TI	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	F2	1		Circulation TI N0	Placard technique	24 Départs				1992	2	
708	TI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	H2	1		Circulation TI N2	Placard technique	37 Départs				1992	2	
709	TI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	I2	1		Circulation TI N2	Placard technique	41 Départs				1992	2	
710	TI	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TI N2	Placard technique	5 Départs				1992	2	
711	TI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	L2	1		Circulation TI N3	Placard technique	8 Départs				1992	2	
712	TI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	J2	1		Circulation TI N3	Placard technique	44 Départs				1992	2	
713	TI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TI N3	Placard technique	3 Départs				1992	2	
714	TI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	K2	1		Circulation TI N3	Placard technique	28 Départs				1992	2	
715	TI	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	LEGRAND	Coffret PC Ondulable	1		Circulation TI N3	Placard technique	10 Départs				1992	2	
716	TGI	Niveau -1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	A3	1		Circulation Saol	Archives et circulation TC	6 Départs				1992	2	
717	TGI	Niveau -1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	B3	1		Circulation Saol	Archives et circulation TC	6 Départs				1992	2	
718	CPH	Niveau 0	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	C3	1		Circulation TC N0	Placard technique	27 Départs				1992	2	
719	CPH	Niveau 1	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	D3	1		Circulation TC N1	Placard technique	31 Départs				1992	2	
720	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	E3	1		Circulation CPH N2	Placard technique	32 Départs				1992	2	
721	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire	Merlin Gérin	F3	1		Circulation CPH N3	Placard technique	32 Départs				1992	2	
722	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge mère	BODET	M6-série 4 373 EPROM 48/88	1		Bureaux 127 à 129 accueil	Local sécurité					1992	2	
723	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge mère	BODET	M6-série 4 373 EPROM 48/88	1		Circulation TI N3	Placard technique élect TI niveau 3					1992	2	
724	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge mère	BODET	M6-série 4 373 EPROM 48/88	1		Circulation Saol	Couloir archives TGI					1992	2	
725	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET	BT437	1		Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil	simple face				1992	2	
726	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET	BT437	1		Circulation TGI N0	Face escalier rond	simple face				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
727	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1	Bureau 125	Bureaux 125 à 126	Bureau 125	simple face				1992	2	
728	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TGI N1	Entre salle audience C et B	simple face				1992	2	
729	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TGI N1	Entrée escalier	simple face				1992	2	
730	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TGI N1	Sanitaire 1er étage	simple face				1992	2	
731	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil	simple face				1992	2	
732	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TGI N2	Accès passerelle TGI et CPH	simple face				1992	2	
733	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TGI N2	Accès passerelle TGI et T1	simple face				1992	2	
734	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TGI N2	Escalier niveau 2	simple face				1992	2	
735	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Sanitaire TGI N3	Sanitaires handicapé Niv 3	simple face				1992	2	
736	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TGI N3	Accès passerelle TGI et CPH	simple face				1992	2	
737	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Sanitaire TGI N4	Sanitaires Niv 4	simple face				1992	2	
738	TI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TI N0	Hall TI	simple face				1992	2	
739	TI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TI N2	Accès passerelle TI et TGI	simple face				1992	2	
740	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TI N3	Porte 371 Salle d'attente	simple face				1992	2	
741	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TI N3	Vers bureau 370	simple face				1992	2	
742	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TC N0	Accueil	simple face				1992	2	
743	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation TC N1	Hall TC	simple face				1992	2	
744	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation CPH N2	Hall accueil	simple face				1992	2	
745	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice aiguille	BODET		1		Circulation CPH N3	Accueil	simple face				1992	2	
746	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Bureaux 010 à 014	Entre la porte 012 et 012 b	simple face				1992	2	
747	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Bureaux 037 à 043	Tribunal pour enfants	simple face				1992	2	
748	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Bureaux 030 à 036	Bureau 030 à 036	Double face				1992	2	
749	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Bureaux 010 à 014	SEAT	Double face				1992	2	
750	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Bureaux 020 à 028	Application des peines	simple face				1992	2	
751	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1	Salle Audience A	Salle Audience A	Salle d'audience A	simple face				1992	2	
752	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1	Salle Audience B	Salle Audience B	Salle d'audience B	simple face				1992	2	
753	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1	Salle Audience C	Salle Audience C	Salle d'audience C	simple face				1992	2	
754	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1	Salle Audience D	Salle Audience D	Salle d'audience D	simple face				1992	2	
755	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Circulation TGI N2	Salle d'attente juge	Double face				1992	2	
756	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Circulation TGI N2	Salle d'attente juge	Double face				1992	2	
757	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1	Bureau 219	Bureaux 216 à 220	Dessus bureau 219	Double face				1992	2	
758	TGI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1	Bureau 213	Bureaux 210 à 214	Dessus bureau 213	Double face				1992	2	
759	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET		1		Circulation TGI N3	Attente permanence pénale	simple face				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
760	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Bureau 329	Bureaux 310 et 329	Couloir dessus porte 329	Double face				1992	2	
761	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Bureau 325	Bureaux 324 à 328	Attente 325	simple face				1992	3	
762	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TGI N3	Grefre correctionnel	Double face				1992	2	
763	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TGI N3	Attente Procureur adjoint	simple face				1992	3	
764	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 420 à 424	Bureau 422 à 424	simple face				1992	2	
765	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 420 à 424	Bureau 420 à 421	simple face				1992	2	
766	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 415 à 419	Bureau 415 à 417	simple face				1992	2	
767	TGI	Niveau 4	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 415 à 419	Bureau 418 à 419	simple face				1992	2	
768	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation Saol	Couloir sous sol	simple face				1992	2	
769	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation Saol	Entrée Ascenseur B	simple face				1992	2	
770	TI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 053 à 055	Ordre des avocats	simple face				1992	2	
771	TI	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 140 à 143	Couloir avocats	Double face				1992	2	
772	TI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Salle Audience PAVIN	Salle Audience PAVIN	Salle Audience PAVIN	simple face				1992	2	
773	TI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Salle Audience CHARLANNE	Salle Audience CHARLANNE	Salle audience CHARLANNE	simple face				1992	2	
774	TI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TI N2	Couloir nationalité	Double face				1992	2	
775	TI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TI N2	Bureau 257 à 267	simple face				1992	2	
776	TI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TI N2	Couloir greffe civil	simple face				1992	2	
777	TI	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 250 à 256	Attente salles d'audience	simple face				1992	2	
778	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TI N3	Salle d'attente Président TI	simple face				1992	2	
779	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TI N3	Couloir tutelles mineures	Double face				1992	2	
780	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Bureau 358	Bureaux 358	Bureau 358	simple face				1992	2	
781	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TI N3	Couloir Ordonnance pénale	Double face				1992	2	
782	TI	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Circulation TI N3	Service tutelles majeurs	simple face				1992	2	
783	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Bureau 064	Bureaux 061 à 070	Salle réunion 064	simple face				1992	2	
784	CPH	Niveau 1	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Salle Audience TC	Salle Audience TC	Salle audience TC	simple face				1992	2	
785	TGI2	Niveau 2	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Salle Audience CPH	Salle audience CPH	Salle audience CPH	simple face				1992	2	
786	TGI2	Niveau 3	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1		Bureaux 389 à 397	Bureau 389 à 397	simple face				1992	2	
787	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Distribution de l'heure	Horloge réceptrice digitale	BODET	BT7	1	Bureau 024	Bureaux 020 à 028	Bureau 024	simple face				1992	2	
788	TGI	Extérieur	Plomberie	Distribution hydraulique	Compteur d'eau	ACTARIS	DN 100	1	9694	Extérieur Bâtiment	Extérieur bâtiment	Général arrivée eau de ville				juin-06	1	
789	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Compteur d'eau	Water Meter	GMWF ST DN 80	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide sanitaire T1 - TGI - TCP				juil-06	1	
790	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Compteur d'eau	AQUADIS	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide circuit bassin	Bassin			1992	2	
791	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Compteur d'eau	Pas de marque	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide circuit groupe froid	Groupe froid			1992	2	
792	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Compteur d'eau	Pas de marque	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide circuit arrosage extérieur	Arrosage extérieur			1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lieu on am rit	Lia on av rit	Age	État	Observations
793	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Compteur d'eau	Pas de marque	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide logement gardien	Local gardien			1992	2	
794	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Compteur d'eau	SAPPEL	AQUARIUS Classe: B/A - DN 32 - Lg 260	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide Restaurant	Restaurant			août 2009	1	
795	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Disconnecteur	SOCLA	DN 80	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide sanitaire T1 - TGI - TCP				1992	2	
796	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Disconnecteur	LRI	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide circuit bassin	Bassin			1992	2	
797	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Disconnecteur	WATTS	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide circuit groupe froid	Groupe froid			juil-06	1	
798	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Disconnecteur	LRI	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide circuit arrosage extérieur	Arrosage extérieur			1992	3	
799	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Détendeur avec mano	Pas de marque	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide logement gardien	Local gardien			1992	2	
800	TGI	Niveau 4	Plomberie	Distribution hydraulique	Disconnecteur	LRI	DN 25	1		Local Chaufferie	Chaufferie	Eau froide circuit chauffage	Chaufferie			1992	2	
801	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Détendeur	BRALKMANN	DN 80	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide sanitaire T1 - TGI - TCP	Restaurant			1992	2	
802	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Détendeur avec mano	Pas de marque	DN 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide Restaurant	Restaurant			1992	2	
803	TGI	Niveau -1	Plomberie	Distribution hydraulique	Electro-vanne remplissage	DANFOSS	DN 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local maintenance CTA	Eau froide circuit arrosage extérieur	Bassin			1992	2	
804	Tous	Extérieur	Courants forts	Eclairage extérieur	Luminaire	MAZDA	Apache ST 250W	12		Extérieur Bâtiment	Extérieur RDC					1992	2	
805	TGI-TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage extérieur	Projecteurs	Philips	MASTER CITY WHITE CDO-TT 150W	14	Coursives Extérieures							2011	1	
806	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	ECLAIR	136 et 236	335		Circulation Saol	Archives et circulation	36W				1992	2	
807	TI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	PARK ZD STANDARD 136	Longueur 136	85		Parking -1	Parking -1	36W				1992	2	
808	TI	Niveau -2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	PARK ZD STANDARD 136	Longueur 136	90		Parking -2	Parking -2	36W				1992	2	
809	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	1	Bureau 010	Bureaux 010 à 014	Bureau 010	36 W				1992	2	
810	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	12	Bureau 011	Bureaux 010 à 014	Bureau 011	36W				1992	2	
811	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 012 A	Bureaux 010 à 014	Bureau 012 A	58W				1992	2	
812	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 012 B	Bureaux 010 à 014	Bureau 012 B	58W				1992	2	
813	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	12	Bureau 013	Bureaux 010 à 014	Bureau 013	36W				1992	2	
814	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	7	Bureau 014	Bureaux 010 à 014	Bureau 014	36W				1992	2	
815	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 020	Bureaux 020 à 028	Bureau 020	1*18W - 1*36W - 2*58W				1992	2	
816	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	5	Bureau 021	Bureaux 020 à 028	Bureau 021	1*18W - 4*36W				1992	2	
817	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	8	Bureau 022	Bureaux 020 à 028	Bureau 022	1*18W - 7*36W				1992	2	
818	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 023	Bureaux 020 à 028	Bureau 023	1*18W - 5*36W				1992	2	
819	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 024	Bureaux 020 à 028	Bureau 024	36W				1992	2	
820	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 025	Bureaux 020 à 028	Bureau 025	36W				1992	2	
821	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	7	Bureau 026	Bureaux 020 à 028	Bureau 026	3*36W - 4*58W				1992	2	
822	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	7	Bureau 027	Bureaux 020 à 028	Bureau 027	36W				1992	2	
823	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 028	Bureaux 020 à 028	Bureau 028	36W				1992	2	
824	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 030	Bureaux 030 à 036	Bureau 030	36W				1992	2	
825	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 031	Bureaux 030 à 036	Bureau 031	36W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
826	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 032	Bureaux 030 à 036	Bureau 032	1°36W - 6°58W				1992	2	
827	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 033	Bureaux 030 à 036	Bureau 033	36W				1992	2	
828	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 034	Bureaux 030 à 036	Bureau 034	4°36W - 3°58W				1992	2	
829	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 035	Bureaux 030 à 036	Bureau 035	36W				1992	2	
830	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	20	Bureau 036	Bureaux 030 à 036	Bureau 036	Ampoules économiques				1992	2	
831	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 037	Bureaux 037 à 043	Bureau 037	36W				1992	2	
832	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 038	Bureaux 037 à 043	Bureau 038	36W				1992	2	
833	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	6	Bureau 039	Bureaux 037 à 043	Bureau 039	Ampoules économiques				1992	2	
834	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 040	Bureaux 037 à 043	Bureau 040	36W				1992	2	
835	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	6	Bureau 041	Bureaux 037 à 043	Bureau 041	Ampoules économiques				1992	2	
836	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 042	Bureaux 037 à 043	Bureau 042	36W				1992	2	
837	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 043	Bureaux 037 à 043	Bureau 043	36W				1992	2	
838	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 044	Bureaux 044 à 046	Bureau 044	36W				1992	2	
839	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 045	Bureaux 044 à 046	Bureau 045	36W				1992	2	
840	TGI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 046	Bureaux 044 à 046	Bureau 046	36W				1992	2	
841	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	3		Local Police	Cellule 27	Ampoule(s) économique(s) *2				1992	2	
842	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	1		Local Police	Cellule 29	Ampoule(s) économique(s) *2				1992	2	
843	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	1		Local Police	Cellule 31	Ampoule(s) économique(s) *2				1992	2	
844	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	5		Local Police	Cellule 32	Ampoule(s) économique(s) *2				1992	2	
845	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	1		Local Police	Cellule 33	Ampoule(s) économique(s) *2				1992	2	
846	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	1		Local Police	Cellule 34	Ampoule(s) économique(s) *2				1992	2	
847	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	2		Local Police	Fouille	Ampoules économiques				1992	2	
848	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	2		Local Police	Avocats	Ampoule(s) économique(s) *2				1992	2	
849	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6		Local Police	Couloir Police	36W				1992	2	
850	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	3		Local Police	Couloir Police	Halogènes				1992	2	
851	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	1		Local Police	Toilettes	Ampoules économiques				1992	2	
852	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	2	Salle -125	Salle 24 à 26	Bureau 25	36W				1992	2	
853	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	12	Salle -112	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12	36W				1992	2	
854	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	2		Local Police	Escalier police	36W				1992	2	
855	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	21		Local Police	Escalier police	Ampoules économiques				1992	2	
856	TGI	Niveau -1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Salle -135	?	Salle 35	36W				1992	2	
857	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	1	Bureau 110	Bureaux 110 à 113	Bureau 110	36W				1992	2	
858	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9		Bureaux 110 à 113	Bureau 111 et 112	36W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
859	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	14	Bureau 113	Bureaux 110 à 113	Bureau 113	36W				1992	2	
860	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	14	Bureau 114	Bureaux 114 à 116	Bureau 114	12" 36W - 2"Ampoules économiques				1992	2	
861	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	1	Bureau 115	Bureaux 114 à 116	Bureau 115	36W				1992	2	
862	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 116	Bureaux 114 à 116	Bureau 116	36W				1992	2	
863	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 117	Bureaux 117 à 123	Bureau 117	36 W				1992	2	
864	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	2	Bureau 119	Bureaux 117 à 123	Bureau 119	36W				1992	2	
865	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	14	Bureau 120	Bureaux 117 à 123	Bureau 120	36W				1992	2	
866	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	2	Bureau 121	Bureaux 117 à 123	Bureau 121	36W				1992	2	
867	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 122	Bureaux 117 à 123	Bureau 122	36W				1992	2	
868	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 123	Bureaux 117 à 123	Bureau 123	4"36W - 2"58W				1992	2	
869	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	8	Bureau 124	Bureaux 124 et 130	Bureau 124	Ampoules économiques				1992	2	
870	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 125	Bureaux 125 à 126	Bureau 125	36W				1992	2	
871	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 126	Bureaux 125 à 126	Bureau 126	36W				1992	2	
872	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 127	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 127	36W				1992	2	
873	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 128	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 128	36W				1992	2	
874	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 129	36W				1992	2	
875	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 130	Bureaux 124 et 130	Bureau 130	36W				1992	2	
876	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	54	Salle Audience A	Salle Audience A	Salle Audience A	36 Ampoules économiques/1 Halogène/17 Spots				1992	2	
877	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	54	Salle Audience B	Salle Audience B	Salle Audience B	36 Ampoules économiques/1 Halogène/17 Spots				1992	2	
878	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	33	Salle Audience C	Salle Audience C	Salle Audience C	17 Ampoules économiques/1 Halogène/15 Spots				1992	2	
879	TGI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	33	Salle Audience D	Salle Audience D	Salle Audience D	17 Ampoules économiques/1 Halogène/15 Spots				1992	2	
880	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 210	Bureaux 210 à 214	Bureau 210	36W				1992	2	
881	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 211	Bureaux 210 à 214	Bureau 211	36W				1992	2	
882	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 212	Bureaux 210 à 214	Bureau 212	36W				1992	2	
883	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 213	Bureaux 210 à 214	Bureau 213	36W				1992	2	
884	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 214	Bureaux 210 à 214	Bureau 214	36W				1992	2	
885	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 215	Bureaux 215 et 236	Bureau 215	4"36W - 2"58W				1992	2	
886	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 216	Bureaux 216 à 220	Bureau 216	36W				1992	2	
887	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 217	Bureaux 216 à 220	Bureau 217	36W				1992	2	
888	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 218	Bureaux 216 à 220	Bureau 218	36W				1992	2	
889	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 219	Bureaux 216 à 220	Bureau 219	36W				1992	2	
890	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 220	Bureaux 216 à 220	Bureau 220	36W				1992	2	
891	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 221	Bureaux 221 à 228	Bureau 221	4"36W - 2"58W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
892	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 222	Bureaux 221 à 228	Bureau 222	36W				1992	2	
893	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	12	Bureau 223	Bureaux 221 à 228	Bureau 223	36W				1992	2	
894	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 224	Bureaux 221 à 228	Bureau 224	2*36W - 1*58W				1992	2	
895	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 225	Bureaux 221 à 228	Bureau 225	4*36W - 2*58W				1992	2	
896	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 226	Bureaux 221 à 228	Bureau 226	36W				1992	2	
897	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 227	Bureaux 221 à 228	Bureau 227	2*36W - 1*58W				1992	2	
898	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 228	Bureaux 221 à 228	Bureau 228	36W				1992	2	
899	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 229	Bureaux 229 à 231	Bureau 229	36W				1992	2	
900	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 230	Bureaux 229 à 231	Bureau 230	36W				1992	2	
901	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 231	Bureaux 229 à 231	Bureau 231	36W				1992	2	
902	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 232	Bureaux 232	Bureau 232	36W				1992	2	
903	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	5	Bureau 233	Bureaux 233 à 235	Bureau 233	36W				1992	2	
904	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 234	Bureaux 233 à 235	Bureau 234	36W				1992	2	
905	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 235	Bureaux 233 à 235	Bureau 235	36W				1992	2	
906	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 236	Bureaux 215 et 236	Bureau 236	4*36W - 2*58W				1992	2	
907	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	10	Bureau 237	Bureaux 237 à 240	Bureau 237	36W				1992	2	
908	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 238	Bureaux 237 à 240	Bureau 238	36W				1992	2	
909	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	24	Bureau 239	Bureaux 237 à 240	Bureau 239	36W				1992	2	
910	TGI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 240	Bureaux 237 à 240	Bureau 240	18W				1992	2	
911	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	SUNLUX	GTE 414 CDP 4*14W	6	Bureau 310 et 310 bis	Bureaux 310 et 329	Bureau 310 et 310 bis	24*14W				2009	1	
912	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA - SUNLUX	Éclair 136 - 158 / GTE 414 CDP 4*14W	9	Bureau 311 et 311bis	Bureaux 311 à 313	Bureau 311 et 311bis	6*36W - 3*58W- 16*14W				1992	2	
913	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	9	Bureau 312	Bureaux 311 à 313	Bureau 312	6*36W - 3*58W				1992	2	
914	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 313	Bureaux 311 à 313	Bureau 313	36W				1992	2	
915	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 314	Bureaux 314 à 315	Bureau 314	4*36W - 2*58W				1992	2	
916	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	9	Bureau 315	Bureaux 314 à 315	Bureau 315	36W				1992	2	
917	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 316	Bureaux 316 à 319	Bureau 316	36W				1992	2	
918	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 317	Bureaux 316 à 319	Bureau 317	36W				1992	2	
919	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	9	Bureau 318	Bureaux 316 à 319	Bureau 318	6*36W - 3*58W				1992	2	
920	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	1	Bureau 319	Bureaux 316 à 319	Bureau 319	Ampoule(s) économique(s)				1992	2	
921	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	14	Bureau 320	Bureaux 320 à 323	Bureau 320	58W				1992	2	
922	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	28	Bureau 321	Bureaux 320 à 323	Bureau 321	2*36W - 26*58W				1992	2	
923	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 322	Bureaux 320 à 323	Bureau 322	58W				1992	2	
924	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 323	Bureaux 320 à 323	Bureau 323	36W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
925	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 324	Bureaux 324 à 328	Bureau 324	6°36W - 3°58W				1992	2	
926	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 325	Bureaux 324 à 328	Bureau 325	36W				1992	2	
927	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 326	Bureaux 324 à 328	Bureau 326	36W				1992	2	
928	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 327	Bureaux 324 à 328	Bureau 327	36W				1992	2	
929	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 328	Bureaux 324 à 328	Bureau 328	36W				1992	2	
930	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 329	Bureaux 310 et 329	Bureau 329	4°36W - 2°58W				1992	2	
931	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 330	Bureaux 330 à 334	Bureau 330	36W				1992	2	
932	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 331	Bureaux 330 à 334	Bureau 331	36W				1992	2	
933	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	SUNLUX	GTE 414 CDP 4°14W	11	Bureau 332	Bureaux 330 à 334	Bureau 332	44°14W				2009	1	
934	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 333	Bureaux 330 à 334	Bureau 333	36W				1992	2	
935	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 334	Bureaux 330 à 334	Bureau 334	36W				1992	2	
936	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 335	Bureaux 335 à 336	Bureau 335	36W				1992	2	
937	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 336	Bureaux 335 à 336	Bureau 336	36W				1992	2	
938	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 337	Bureaux 337 à 342	Bureau 337	2°36W - 2°58W				1992	2	
939	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 338	Bureaux 337 à 342	Bureau 338	36W				1992	2	
940	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	24	Bureau 340	Bureaux 337 à 342	Bureau 340	18W				1992	2	
941	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	9	Bureau 341	Bureaux 337 à 342	Bureau 341	Ampoules économiques				1992	2	
942	TGI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	24	Bureau 342	Bureaux 337 à 342	Bureau 342	Ampoules économiques				1992	2	
943	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	12	Bureau 410	Bureaux 410 et 425	Bureau 410	Ampoules économiques				1992	2	
944	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 411	Bureaux 411 à 414	Bureau 411	36W				1992	2	
945	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 412	Bureaux 411 à 414	Bureau 412	36W				1992	2	
946	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	4	Bureau 413	Bureaux 411 à 414	Bureau 413	Ampoules économiques				1992	2	
947	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 414	Bureaux 411 à 414	Bureau 414	4°36W - 2°58W				1992	2	
948	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 415	Bureaux 415 à 419	Bureau 415	36W				1992	2	
949	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 416	Bureaux 415 à 419	Bureau 416	4°36W - 2°58W				1992	2	
950	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 417	Bureaux 415 à 419	Bureau 417	36W				1992	2	
951	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 418	Bureaux 415 à 419	Bureau 418	4°36W - 2°58W				1992	2	
952	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 419	Bureaux 415 à 419	Bureau 419	36W				1992	2	
953	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 420	Bureaux 420 à 424	Bureau 420	36W				1992	2	
954	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 421	Bureaux 420 à 424	Bureau 421	4°36W - 2°58W				1992	2	
955	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 422	Bureaux 420 à 424	Bureau 422	36W				1992	2	
956	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 423	Bureaux 420 à 424	Bureau 423	4°36W - 2°58W				1992	2	
957	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 424	Bureaux 420 à 424	Bureau 424	36W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
958	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	5	Bureau 425	Bureaux 410 et 425	Bureau 425	4*36W - 1*58W				1992	2	
959	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA - SUNLUX	Éclair 136 - 158 / GTE 414 CDP 4*14W	41	Bureau 426	Bureaux 426 à 429	Bureau 426	6*13W - 29*18W - 24*14W				1992	2	
960	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	3	Bureau 427	Bureaux 426 à 429	Bureau 427	Ampoules économiques				1992	2	
961	TGI	Niveau 4	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 429	Bureaux 426 à 429	Bureau 429	36W				1992	2	
962	TI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	9	Bureau 050	Bureaux 050 à 051	Bureau 050	36W				1992	2	
963	TI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	9	Bureau 051	Bureaux 050 à 051	Bureau 051	36W				1992	2	
964	TI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	12		Bureaux infirmerie	Bureau 052 A et B	36W				1992	2	
965	TI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	21	Bureau 054	Bureaux 053 à 055	Bureau 054	36W				1992	2	
966	TI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	5	Bureau 140	Bureaux 140 à 143	Bureau 140	36W				1992	2	
967	TI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 141	Bureaux 140 à 143	Bureau 141	36W				1992	2	
968	TI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	7	Bureau 142	Bureaux 140 à 143	Bureau 142	36W				1992	2	
969	TI	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	8	Bureau 143	Bureaux 140 à 143	Bureau 143	36W - 1*18W économique				1992	2	
970	TI	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	18		Salle Audience Gergovie	Salle audience civiles et police	Ampoules économiques				1992	2	
971	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	2	Bureau 250	Bureaux 250 à 256	Bureau 250	36W				1992	2	
972	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 251	Bureaux 250 à 256	Bureau 251	2*36W - 2*58W				1992	2	
973	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	18	Bureau 252	Bureaux 250 à 256	Bureau 252	36W				1992	2	
974	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	9	Bureau 253	Bureaux 250 à 256	Bureau 253	5*36W - 4*58W				1992	2	
975	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	8	Bureau 254	Bureaux 250 à 256	Bureau 254	4*36W - 4*58W				1992	2	
976	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 255	Bureaux 250 à 256	Bureau 255	1*36W - 3*58W				1992	2	
977	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 256	Bureaux 250 à 256	Bureau 256	1*36W - 3*58W				1992	2	
978	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	20	Bureau 257	Bureaux 257 à 261	Bureau 257	36W				1992	2	
979	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 258	Bureaux 257 à 261	Bureau 258	36W				1992	2	
980	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	8	Bureau 259	Bureaux 257 à 261	Bureau 259	18W économiques				1992	2	
981	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	8	Bureau 260	Bureaux 257 à 261	Bureau 260	Ampoules économiques				1992	2	
982	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 261	Bureaux 257 à 261	Bureau 261	36W				1992	2	
983	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	6	Bureau 262	Bureaux 262 à 267	Bureau 262	36W				1992	2	
984	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 263	Bureaux 262 à 267	Bureau 263	36W				1992	2	
985	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 264	Bureaux 262 à 267	Bureau 264	36W				1992	2	
986	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	4	Bureau 265	Bureaux 262 à 267	Bureau 265	36W				1992	2	
987	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	8		Bureaux 262 à 267	Bureau 266 et 267	2*36W - 6*58W				1992	2	
988	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	5	Bureau 268	Bureaux 268 et accueil	Bureau 268	Ampoules économiques				1992	2	
989	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	18	Bureau 270	Bureaux 270 et 275	Bureau 270	36W				1992	2	
990	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Éclair 136 - 158	3	Bureau 271	Bureaux 271 à 274	Bureau 271	2*36W - 1*58W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liens on am rit	Lia on ave il	Age	État	Observations
991	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	15	Bureau 272	Bureaux 271 à 274	Bureau 272	11*18W - 14*36W				1992	2	
992	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	18	Bureau 273	Bureaux 271 à 274	Bureau 273	36W				1992	2	
993	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 274	Bureaux 271 à 274	Bureau 274	36W				1992	2	
994	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	9		Salle Audience PAVIN	Salle Audience PAVIN	Ampoules économiques				1992	2	
995	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 275	Bureaux 270 et 275	Bureau 275	6*36W - 2*58W				1992	2	
996	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	11		Circulation TI N2	Circulation	Ampoules économiques				1992	2	
997	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 350	Bureaux 350 à 357	Bureau 350	3*36W - 2*58W				1992	2	
998	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	10	Bureau 351	Bureaux 350 à 357	Bureau 351	5*36W - 5*58W				1992	2	
999	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 352	Bureaux 350 à 357	Bureau 352	36W				1992	2	
1 000	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 353	Bureaux 350 à 357	Bureau 353	4*36W - 4*58W				1992	2	
1 001	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 354	Bureaux 350 à 357	Bureau 354	36W				1992	2	
1 002	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 355	Bureaux 350 à 357	Bureau 355	2*36W - 2*58W				1992	2	
1 003	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 356	Bureaux 350 à 357	Bureau 356	2*36W - 2*58W				1992	2	
1 004	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 357	Bureaux 350 à 357	Bureau 357	3*36W - 3*58W				1992	2	
1 005	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	20	Bureau 358	Bureaux 358	Bureau 358	5*18W - 15*36W - 13 Ampoules économ				1992	2	
1 006	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 359	Bureaux 359 à 364	Bureau 359	36W				1992	2	
1 007	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 360	Bureaux 359 à 364	Bureau 360	3*36W - 3*58W				1992	2	
1 008	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 361	Bureaux 359 à 364	Bureau 361	3*36W - 3*58W				1992	2	
1 009	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 362	Bureaux 359 à 364	Bureau 362	3*36W - 3*58W				1992	2	
1 010	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 363	Bureaux 359 à 364	Bureau 363	4*36W - 2*58W				1992	2	
1 011	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 364	Bureaux 359 à 364	Bureau 364	36W				1992	2	
1 012	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	15	Bureau 365	Bureaux 365 à 368	Bureau 365	9*18W - 6*36W				1992	2	
1 013	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 366	Bureaux 365 à 368	Bureau 366	36W				1992	2	
1 014	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 367	Bureaux 365 à 368	Bureau 367	4*36W - 4*58W				1992	2	
1 015	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	SUNLUX	GTE 414 CDP 4*14W	18	Bureau 368 - 368 BIS - 369	Bureaux 365 à 368	Bureau 368	72*14w - 2*18w				2009	1	
1 016	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 370	Bureaux 370 et 371	Bureau 370	6*36W - 2*58W				1992	2	
1 017	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 371	Bureaux 370 et 371	Bureau 371	36W				1992	2	
1 018	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	28	Bureau 060	Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 060	Ampoules économiques				1992	2	
1 019	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 061	Bureaux 061 à 070	Bureau 061	36W				1992	2	
1 020	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 062	Bureaux 061 à 070	Bureau 062	36W				1992	2	
1 021	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	11	Bureau 063	Bureaux 061 à 070	Bureau 063	10*36W - 1*58W				1992	2	
1 022	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	34	Bureau 064	Bureaux 061 à 070	Bureau 064	3*18W - 24*36W - 7 spots				1992	2	
1 023	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	1	Bureau 065	Bureaux 061 à 070	Bureau 065	Ampoule(s) économique(s)				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 024	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	1	Bureau 066	Bureaux 061 à 070	Bureau 066	36W				1992	2	
1 025	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	2	Bureau 067	Bureaux 061 à 070	Bureau 067	36W				1992	2	
1 026	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 068	Bureaux 061 à 070	Bureau 068	3*36W - 2 spots				1992	2	
1 027	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 069	Bureaux 061 à 070	Bureau 069	1*18W - 5*36W				1992	2	
1 028	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 070	Bureaux 061 à 070	Bureau 070	36W				1992	2	
1 029	CPH	Niveau 0	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 071	Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 071	36W				1992	2	
1 030	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 150	Bureaux 150 à 151	Bureau 150	36W				1992	2	
1 031	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 151	Bureaux 150 à 151	Bureau 151	58W				1992	2	
1 032	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6		Salle Audience TC	Salle d'audience	36W				1992	2	
1 033	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 153	Bureaux 152 à 160	Bureau 153	58W				1992	2	
1 034	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 154	Bureaux 152 à 160	Bureau 154	2*36W - 4*58W				1992	2	
1 035	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	11	Bureau 155	Bureaux 152 à 160	Bureau 155	6*36W - 5*58W				1992	2	
1 036	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	2	Bureau 156	Bureaux 152 à 160	Bureau 156	58W				1992	2	
1 037	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 157	Bureaux 152 à 160	Bureau 157	36W				1992	2	
1 038	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 158	Bureaux 152 à 160	Bureau 158	3*18W - 3*58W - 4 Ampoules économ				1992	2	
1 039	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	38		Salle Audience TC	Salle d'audience grande	28 Ampoules écono - 10 Spots				1992	2	
1 040	CPH	Niveau 1	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	1	Bureau 160	Bureaux 152 à 160	Bureau 160	Ampoules économiques 18W				1992	2	
1 041	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 280	Bureaux 280 et 282 et 283	Bureau 280	36W				1992	2	
1 042	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	13	Bureau 281	Bureaux 281 (audience)	Bureau 281	36W				1992	2	
1 043	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	9	Bureau 282	Bureaux 280 et 282 et 283	Bureau 282	3*18W - 6*36W				1992	2	
1 044	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	5	Bureau 283	Bureaux 280 et 282 et 283	Bureau 283	36W				1992	2	
1 045	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 284	Bureaux 284 à 288	Bureau 284	4*36W - 2*58W				1992	2	
1 046	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	15	Bureau 285	Bureaux 284 à 288	Bureau 285	36W				1992	2	
1 047	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	14	Bureau 286	Bureaux 284 à 288	Bureau 286	36W				1992	2	
1 048	TGI2	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	12	Bureau 287	Bureaux 284 à 288	Bureau 287	36W				1992	2	
1 049	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	4	Bureau 380	Bureaux 380 à 388	Bureau 380	36W				1992	2	
1 050	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 381	Bureaux 380 à 388	Bureau 381	36W				1992	2	
1 051	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 382	Bureaux 380 à 388	Bureau 382	3*36W - 3*58W				1992	2	
1 052	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	15	Bureau 383	Bureaux 380 à 388	Bureau 383	36W				1992	2	
1 053	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 384	Bureaux 380 à 388	Bureau 384	36W				1992	2	
1 054	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	14	Bureau 385	Bureaux 380 à 388	Bureau 385	36W				1992	2	
1 055	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	6	Bureau 386	Bureaux 380 à 388	Bureau 386	36W				1992	2	
1 056	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 387	Bureaux 380 à 388	Bureau 387	3*18W - 4*58W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lits on am rit	Lits on avei	Age	État	Observations
1 057	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	12	Bureau 388	Bureaux 380 à 388	Bureau 388	36W				1992	2	
1 058	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	3	Bureau 389	Bureaux 389 à 397	Bureau 389	36W				1992	2	
1 059	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	3	Bureau 390	Bureaux 389 à 397	Bureau 390	36W				1992	2	
1 060	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 391	Bureaux 389 à 397	Bureau 391	36W				1992	2	
1 061	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	11	Bureau 392	Bureaux 389 à 397	Bureau 392	36W				1992	2	
1 062	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	8	Bureau 393	Bureaux 389 à 397	Bureau 393	36W				1992	2	
1 063	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 394	Bureaux 389 à 397	Bureau 394	36W				1992	2	
1 064	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 395	Bureaux 389 à 397	Bureau 395	36W				1992	2	
1 065	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 396	Bureaux 389 à 397	Bureau 396	36W				1992	2	
1 066	TGI2	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	7	Bureau 397	Bureaux 389 à 397	Bureau 397	36W				1992	2	
1 067	TI	Niveau 2	Courants forts	éclairage intérieur	Spots encastré 629	MAZDA	Type 629	9		Salle Audience CHARLANNE	Salle Audience CHARLANNE	Ampoules économiques				1992	2	
1 068	TI	Niveau 3	Courants forts	éclairage intérieur	Réglette fluo (1 tube)	MAZDA	Eclair 136 - 158	27	Bureau 369	Bureaux 369	Bureau 369	45°36W - 4 Ampoules écono- 5 spots				1992	2	
1 069	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 01	Circulation Saol	Vers salle 9 et 21 Archives	360 Lm			2004	1	
1 070	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 02	Circulation Saol	Couloir technique Archives	360 Lm			2004	1	
1 071	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 03	Circulation Saol	Circulation Archives Archives	360 Lm			nov-06	1	
1 072	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 04	Circulation Saol	Circulation Archives Archives	360 Lm			2005	1	
1 073	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 05	Circulation Saol	Circulation vers sortie ascenseur Archives	360 Lm			2004	1	
1 074	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 06	Circulation Saol	Circulation vers sortie ascenseur Archives	360 Lm			31/10/2007	1	
1 075	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 07	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			31/10/2007	1	
1 076	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 08	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2005	1	
1 077	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 09	Circulation Saol	Circulation vers couloir technique Archives	360 Lm			2004	1	
1 078	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 10	Circulation Saol	Dans couloir technique Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 079	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 11	Circulation Saol	Dans couloir technique Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 080	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 12	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 081	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 13	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 082	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 14	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2009	1	
1 083	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 15	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2006	1	
1 084	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 16	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2004	1	
1 085	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 17	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2009	1	
1 086	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 18	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2004	1	
1 087	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 19	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2004	1	
1 088	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 20	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 089	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 21	Salle 08	Circulation Archives	360 Lm			2004	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 090	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 22	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 091	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 23	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			2005	1	
1 092	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 24	Circulation Saol	Circulation Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 093	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 25	Salle 09 et 11 à 14	Salle 9 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 094	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 27	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 095	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1-1 28	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12 Archives	45 Lm			2005	1	
1 096	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 29	Salle 09 et 11 à 14	Salle 13 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 097	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 30	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 098	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1-1 31	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	45 Lm			2005	1	
1 099	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 32	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	360 Lm			2004	1	
1 100	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1-1 33	Salle 06 et 07	Local technique	45 Lm			2005	1	
1 101	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 34	Salle 06 et 07	Local technique	360 Lm			2006	1	
1 102	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 35	Salle 06 et 07	Local technique	360 Lm			2006	1	
1 103	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 36	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 104	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 37	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 105	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 38	Salle 01 et 02	Salle 1 Archives	360 Lm			2005	1	
1 106	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 39	Salle 01 et 02	Salle 2 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 107	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 40	Salle 01 et 02	Couloir Salle 2 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1 108	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 41	Salle 01 et 02	Salle 2 Archives	360 Lm			2005	1	
1 109	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1-1 42	Sortie secours	Escalier TC	360 Lm			06/11/2006	1	
1 110	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 01	Circulation TGI N0	Vers Bureau 046 vers circulation	360 Lm			31/10/2007	1	
1 111	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 02	Bureaux 037 à 043	Circulation vers 042	360 Lm			2005	1	
1 112	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 03	Bureaux 037 à 043	Circulation vers 037	360 Lm			2005	1	
1 113	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 04	Bureaux 037 à 043	Circulation vers 39	360 Lm			31/10/2007	1	
1 114	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 05	Bureaux 037 à 043	Circulation vers WC vers 038	360 Lm			06/11/2006	1	
1 115	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 06	Circulation TGI N0	Cellule vers poste police	360 Lm			06/11/2006	1	
1 116	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 07	Bureaux 030 à 036	Circulation vers 030 036	300 Lm			06/11/2006	1	
1 117	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 08	Bureaux 030 à 036	Circulation vers salle audience 036	360 Lm			2004	1	
1 118	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 09	Bureaux 030 à 036	Circulation vers 034	300 Lm			06/11/2006	1	
1 119	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 10	Bureaux 030 à 036	Circulation vers 031	360 Lm			2005	1	
1 120	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 11	Bureaux 020 à 028	Circulation vers 020	360 Lm			2005	1	
1 121	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 12	Bureaux 020 à 028	Circulation vers 028 020	360 Lm			2005	1	
1 122	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 13	Bureaux 020 à 028	Circulation vers 022	360 Lm			2005	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 123	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 14	Bureaux 010 à 014	Circulation 12A et 12B	360 Lm			2005	1	
1 124	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 15	Circulation TGI N0	Hall	360 Lm			2009	1	
1 125	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 16	Circulation TGI N0	Hall	360 Lm			2009	1	
1 126	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 17	Circulation TGI N0	Hall	360 Lm			2009	1	
1 127	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 18	Circulation TGI N0	Hall	360 Lm			2009	1	
1 128	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 19	Circulation TGI N0	Hall sortie secours niveau 0	360 Lm			2009	1	
1 129	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 20	Circulation TGI N0	Hall sortie secours niveau 0	360 Lm			2009	1	
1 130	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 25	Escalier	Escalier pour le sous sol	360 Lm			06/11/2006	1	
1 131	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 01	Escalier	Escalier niveau 0	360 Lm			06/11/2006	1	
1 132	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 02	Escalier	Escalier niveau 0 / 1	360 Lm			2009	1	
1 133	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 03	Escalier	Escalier niveau 1	360 Lm			06/11/2006	1	
1 134	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 04	Escalier	Escalier niveau 1 / 2	360 Lm			2004	1	
1 135	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 05	Escalier	Escalier niveau 2	360 Lm			06/11/2006	1	
1 136	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 06	Escalier	Escalier niveau 2 / 3	400 Lm			2009	1	
1 137	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 07	Escalier	Escalier niveau 3	360 Lm			06/11/2006	1	
1 138	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 E 08	Escalier	Escalier niveau 3 / 4	360 Lm			2005	1	
1 139	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 01	Circulation TGI N1	Escalier hall	360 Lm			06/11/2006	1	
1 140	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 02	Circulation TGI N1	Circulation vers 126	360 Lm			31/10/2007	1	
1 141	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 03	Salle Audience A	Salle Audience A sortie vers 125	360 Lm			31/10/2007	1	
1 142	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		111002	1	1 1 04	Salle Audience A	Salle Audience A	360 Lm Sati			31/10/2007	1	
1 143	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		111002	1	1 1 05	Salle Audience A	Salle Audience A	360 Lm Sati			31/10/2007	1	
1 144	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		111002	1	1 1 06	Salle Audience A	Salle Audience A	360 Lm Sati			31/10/2007	1	
1 145	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 07	Salle Audience A	Salle Audience A sortie vers hall	360 Lm			31/10/2007	1	
1 146	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 08	Salle Audience A	Salle Audience A sortie vers hall	360 Lm			31/10/2007	1	
1 147	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 09	Salle Audience A	Salle Audience A	360 Lm			31/10/2007	1	
1 148	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 10	Salle Audience A	Salle Audience A	360 Lm			31/10/2007	1	
1 149	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 11	Bureaux 124 et 130	Salle 124	360 Lm			2004	1	
1 150	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 12	Salle Audience B	Salle Audience B sortie vers 122	360 Lm			31/10/2007	1	
1 151	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 13	Salle Audience B	Salle Audience B	360 Lm			31/10/2007	1	
1 152	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 14	Salle Audience B	Salle Audience B	360 Lm			31/10/2007	1	
1 153	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		111002	1	1 1 15	Salle Audience B	Salle Audience B	360 Lm Sati			31/10/2007	1	
1 154	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		111002	1	1 1 16	Salle Audience B	Salle Audience B	360 Lm Sati			31/10/2007	1	
1 155	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 17	Salle Audience B	Salle Audience B	360 Lm			31/10/2007	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 156	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 18	Salle Audience B	Salle Audience B	360 Lm			31/10/2007	1	
1 157	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		111002	1	1 1 19	Salle Audience B	Salle Audience B	360 Lm Sali			31/10/2007	1	
1 158	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 20	Circulation TGI N1	Circulation vers 122	360 Lm			31/10/2007	1	
1 159	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 21	Circulation TGI N1	Hall vers 121	360 Lm			06/11/2006	1	
1 160	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 22	Circulation TGI N1	Escalier	360 Lm			06/11/2006	1	
1 161	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 23	Circulation TGI N1	Hall vers 119	360 Lm			06/11/2006	1	
1 162	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 24	Salle Audience C	Salle Audience C circulation vers 115	360 Lm			31/10/2007	1	
1 163	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 25	Salle Audience C	Salle Audience C	360 Lm			31/10/2007	1	
1 164	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 26	Salle Audience C	Salle Audience C	360 Lm			31/10/2007	1	
1 165	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 27	Salle Audience C	Salle Audience C	360 Lm			31/10/2007	1	
1 166	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 28	Salle Audience C	Salle Audience C	360 Lm			31/10/2007	1	
1 167	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	1 1 29	Salle Audience C	Salle Audience C vers 114	45 Lm			2005	1	
1 168	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 30	Salle Audience D	Vers 113	360 Lm			2004	1	
1 169	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 31	Salle Audience D	Salle Audience D circulation vers 110	360 Lm			2009	1	
1 170	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 32	Salle Audience D	Salle Audience D	300 Lm			31/10/2007	1	
1 171	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 33	Salle Audience D	Salle Audience D	300 Lm			31/10/2007	1	
1 172	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 34	Salle Audience D	Salle Audience D	300 Lm			31/10/2007	1	
1 173	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 35	Salle Audience D	Salle Audience D	300 Lm			31/10/2007	1	
1 174	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 36	Circulation TGI N1	Hall salle Audience D	360 Lm			2005	1	
1 175	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 37	Circulation TGI N1	Hall salle Audience A	360 Lm			06/11/2006	1	
1 176	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 38	Circulation TGI N1	Hall	360 Lm			06/11/2006	1	
1 177	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 39	Circulation TGI N1	Hall	360 Lm			2005	1	
1 178	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 40	Circulation TGI N1	Hall salle Audience B	360 Lm			2005	1	
1 179	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 1 41	Circulation TGI N1	Hall salle Audience C	360 Lm			06/11/2006	1	
1 180	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 01	Circulation TGI N2	Escalier accueil hall	300 Lm			06/11/2006	1	
1 181	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 02	Circulation TGI N2	Vers 240 hall	360 Lm			2005	1	
1 182	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 04	Circulation TGI N2	Vers 237 hall	360 Lm			2005	1	
1 183	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 05	Circulation TGI N2	Circulation vers 236	360 Lm			2005	1	
1 184	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 06	Bureaux 233 à 235	Circulation vers 235	360 Lm			06/11/2006	1	
1 185	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 07	Bureaux 233 à 235	Circulation vers 234	360 Lm			2005	1	
1 186	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 08	Bureaux 233 à 235	Circulation vers 233	360 Lm			2005	1	
1 187	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 09	Circulation TGI N2	Circulation vers 233 à 231	360 Lm			2005	1	
1 188	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 10	Bureaux 229 à 231	Circulation vers 230	360 Lm			2005	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amort	Liaison on amort	Age	État	Observations
1 189	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 11	Bureaux 229 à 231	Circulation vers 229 à 230	360 Lm			2005	1	
1 190	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 12	Bureaux 229 à 231	Circulation vers 229	360 Lm			2005	1	
1 191	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 13	Circulation TGI N2	Circulation vers 227	360 Lm			2005	1	
1 192	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 14	Circulation TGI N2	Circulation vers 223 et 226	360 Lm			2005	1	
1 193	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 15	Circulation TGI N2	Escalier	360 Lm			06/11/2006	1	
1 194	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 16	Circulation TGI N2	Circulation vers 222	360 Lm			2005	1	
1 195	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 17	Bureaux 216 à 220	Circulation vers 220	360 Lm			2005	1	
1 196	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 18	Bureaux 216 à 220	Circulation vers 220	360 Lm			06/11/2006	1	
1 197	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 19	Bureaux 216 à 220	Circulation vers 218	360 Lm			2005	1	
1 198	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 20	Bureaux 216 à 220	Circulation vers 216 218	360 Lm			2005	1	
1 199	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 21	Bureaux 210 à 214	Circulation vers 214	360 Lm			2005	1	
1 200	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 22	Circulation TGI N2	Circulation vers 215	360 Lm			2004	1	
1 201	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 23	Bureaux 210 à 214	Circulation vers 211	360 Lm			2005	1	
1 202	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 24	Bureaux 210 à 214	Circulation vers 210	360 Lm			2004	1	
1 203	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 25	Bureaux 233 à 235	Vers 235	360 Lm			2005	1	
1 204	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 2 26	Bureaux 210 à 214	Circulation vers 210 211	360 Lm			2004	1	
1 205	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 01	Circulation TGI N3	Escalier accueil hall	360 Lm			2004	1	
1 206	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 02	Circulation TGI N3	Vers 339 hall	360 Lm			2005	1	
1 207	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 03	Circulation TGI N3	Vers 341 hall	360 Lm			2005	1	
1 208	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 04	Circulation TGI N3	Vers 338 hall	360 Lm			06/11/2006	1	
1 209	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 05	Circulation TGI N3	Vers 337 hall	360 Lm			06/11/2006	1	
1 210	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 06	Circulation TGI N3	Vers ascenseur hall	360 Lm			2004	1	
1 211	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 07	Circulation TGI N3	Circulation vers 335	360 Lm			2004	1	
1 212	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 08	Bureaux 330 à 334	Circulation vers 334	360 Lm			2005	1	
1 213	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 09	Bureaux 330 à 334	Circulation vers 331	360 Lm			2009	1	
1 214	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 10	Bureaux 330 à 334	Circulation vers 330	360 Lm			2004	1	
1 215	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 11	Circulation TGI N3	Cellule de police	360 Lm			31/10/2007	1	
1 216	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 12	Circulation TGI N3	Circulation vers 327	360 Lm			31/10/2007	1	
1 217	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 13	Bureaux 324 à 328	Circulation vers 326	360 Lm			2009	1	
1 218	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 14	Bureaux 324 à 328	Circulation vers 328	360 Lm			31/10/2007	1	
1 219	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 15	Circulation TGI N3	Circulation vers 321	360 Lm			31/10/2007	1	
1 220	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 16	Circulation TGI N3	Escalier hall vers 320	360 Lm			2009	1	
1 221	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 17	Bureaux 316 à 319	Circulation vers 318	360 Lm			2005	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 222	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 18	Bureaux 316 à 319	Circulation vers 319	360 Lm			2005	1	
1 223	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 19	Bureaux 311 à 313	Circulation vers 312	360 Lm			2005	1	
1 224	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 20	Bureaux 311 à 313	Circulation vers 313	360 Lm			2005	1	
1 225	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 21	Circulation TGI N3	Vers 310	360 Lm			2004	1	
1 226	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 22	Circulation TGI N3	Hall vers bureau 3234	360 Lm			2009	1	
1 227	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 23	Circulation TGI N3	Hall vers bureau 339	400 Lm			06/11/2006	1	
1 228	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 3 24	Circulation TGI N3	Hall vers bureau 328	360 Lm			2005	1	
1 229	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 01	Escalier	Escalier accueil	360 Lm			2006	1	
1 230	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 02	Circulation TGI N4	Circulation hall	360 Lm			2006	1	
1 231	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 03	Circulation TGI N4	Circulation hall	360 Lm			2004	1	
1 232	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 04	Circulation TGI N4	Vers bureau 414	360 Lm			2006	1	
1 233	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 05	Bureaux 415 à 419	Vers bureau 415	360 Lm			2006	1	
1 234	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 06	Bureaux 415 à 419	Circulation vers 416	360 Lm			2006	1	
1 235	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 07	Bureaux 415 à 419	Circulation vers 417	360 Lm			2006	1	
1 236	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 08	Bureaux 415 à 419	Circulation vers 418	360 Lm			2006	1	
1 237	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 09	Bureaux 415 à 419	Vers bureau 419	360 Lm			2006	1	
1 238	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 10	Circulation TGI N4	Circulation vers 410 419	360 Lm			31/10/2007	1	
1 239	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 11	Circulation TGI N4	Vers bureau 410	360 Lm			2006	1	
1 240	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 12	Bureaux 420 à 424	Vers bureau 420	360 Lm			2006	1	
1 241	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 13	Bureaux 420 à 424	Circulation vers 421	360 Lm			06/11/2006	1	
1 242	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 14	Bureaux 420 à 424	Circulation vers 422	360 Lm			31/10/2007	1	
1 243	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 15	Circulation TGI N4	Cellule vers 427	360 Lm			2006	1	
1 244	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 16	Bureaux 420 à 424	Vers bureau 424	360 Lm			06/11/2006	1	
1 245	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 17	Bureaux 420 à 424	Vers bureau 423	300 Lm			06/11/2006	1	
1 246	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 18	Circulation TGI N4	Bibliothèque	300 Lm			06/11/2006	1	
1 247	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 01	Circulation TI N0	Entrée	360 Lm			08/11/2006	1	
1 248	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 02	Circulation TI N0	Vers ordre des avocats	360 Lm			08/11/2006	1	
1 249	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 03	Escalier	Escalier	360 Lm			08/11/2006	1	
1 250	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 04	Circulation TI N0	Vers médecin Préventive	360 Lm			08/11/2006	1	
1 251	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 05	Circulation TI N0	Vers sortie de secours	360 Lm			08/11/2006	1	
1 252	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 06	Circulation TI N0	Vers sortie de secours	360 Lm			08/11/2006	1	
1 253	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 07	Escalier	Escalier	360 Lm			08/11/2006	1	
1 254	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 08	Salle Audience GERGOVIE	Salle audience	360 Lm			2006	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 255	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 09	Salle Audience GERGOTIE	Salle audience	360 Lm			31/10/2007	1	
1 256	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 10	Salle Audience GERGOTIE	Salle audience	360 Lm			31/10/2007	1	
1 257	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 0 11	Bureaux 050 à 051	Bureau 051	45 Lm			2005	1	
1 258	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 12	Circulation TI N0	Couloir	360 Lm			2005	1	
1 259	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 13	Circulation TI N0	Plafond droite	360 Lm			08/11/2006	1	
1 260	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 14	Circulation TI N0	Plafond droite	360 Lm			08/11/2006	1	
1 261	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 15	Escalier	Petit couloir escalier	360 Lm			2005	1	
1 262	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 16	Cafétéria	Cafétéria entrée	360 Lm			2006	1	
1 263	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 17	Cafétéria	Cafétéria entrée	360 Lm			2006	1	
1 264	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 18	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 265	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 19	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 266	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 20	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 267	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 21	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 268	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 22	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 269	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 23	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 270	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 24	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 271	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 25	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2006	1	
1 272	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 1 02	Circulation TI N1	Couloir	360 Lm			2005	1	
1 273	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 1 03	Circulation TI N1	Couloir	360 Lm			2005	1	
1 274	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 1 04	Circulation TI N1	Vers Ordes des avocats	360 Lm			2005	1	
1 275	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 1 05	Escalier	Escalier parking	360 Lm			08/11/2006	1	
1 276	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 1 06	Bureaux 140 à 143	Bureau 140	360 Lm			08/11/2006	1	
1 277	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 01	Circulation TI N2	Porte passerelle	360 Lm			2005	1	
1 278	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 02	Circulation TI N2	Bureau 270	360 Lm			2005	1	
1 279	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 03	Circulation TI N2	Vers accueil	360 Lm			2005	1	
1 280	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 04	Escalier	Escalier	360 Lm			2004	1	
1 281	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 05	Bureaux 271 à 274	Couloir avocat	360 Lm			2005	1	
1 282	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 2 06	Bureaux 271 à 274	Réunion 273	45 Lm			2005	1	
1 283	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 2 07	Bureaux 271 à 274	Réunion 273	45 Lm			2005	1	
1 284	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 2 08	Escalier	Vers escalier	45 Lm			31/05/2007	1	
1 285	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 09	Bureaux 271 à 274	Couloir avocat	360 Lm			2004	1	
1 286	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 10	Circulation TI N2	Bureau 250	360 Lm			2005	1	
1 287	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 11	Circulation TI N2	Bureau 251	360 Lm			2004	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 288	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 12	Circulation TI N2	Hall entrée 251	360 Lm			2004	1	
1 289	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 13	Circulation TI N2	Vers bureau 254	360 Lm			2004	1	
1 290	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 14	Circulation TI N2	Bureau 256	360 Lm			2005	1	
1 291	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 15	Bureaux 257 à 261	Bureau 257	360 Lm			08/11/2006	1	
1 292	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 16	Bureaux 257 à 261	Couloir	360 Lm			08/11/2006	1	
1 293	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 17	Bureaux 257 à 261	Vers bureau 261	360 Lm			2005	1	
1 294	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 18	Circulation TI N2	Bureau 264	360 Lm			2005	1	
1 295	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 19	Circulation TI N2	Vers WC	360 Lm			2005	1	
1 296	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 20	Circulation TI N2	Couloir	360 Lm			2004	1	
1 297	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 21	Circulation TI N2	Vers escalier	360 Lm			2006	1	
1 298	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 22	Escalier	Escalier	360 Lm			2006	1	
1 299	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 23	Circulation TI N2	Dans salle d'attente	360 Lm			2005	1	
1 300	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 24	Salle Audience CHARLANNE	Salle Audience CHARLANNE	360 Lm			2005	1	
1 301	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 25	Salle Audience PAVIN	Salle Audience PAVIN	360 Lm			2005	1	
1 302	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 26	Circulation TI N2	Vers bureau 250	360 Lm			2006	1	
1 303	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 2 27	Circulation	circulation	360 Lm			2004	1	
1 304	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 01	Circulation TI N3	Vers 342 porte passerelle	360 Lm			2004	1	
1 305	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 02	Circulation TI N3	Bureau 371	360 Lm			2004	1	
1 306	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 03	Circulation TI N3	Hall circulation	360 Lm			2004	1	
1 307	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 04	Bureaux 365 à 368	Vers bureau 368	360 Lm			2004	1	
1 308	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 05	Circulation TI N3	Vers escalier	360 Lm			2004	1	
1 309	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 06	Circulation TI N3	Hall circulation	360 Lm			2004	1	
1 310	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 07	Circulation TI N3	Hall circulation	360 Lm			09/11/2006	1	
1 311	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 08	Circulation TI N3	Circulation vers bureau 350	360 Lm			2004	1	
1 312	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 09	Circulation TI N3	Circulation vers bureau 351	300 Lm			31/10/2007	1	
1 313	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 10	Circulation TI N3	Vers bureau 351 et 352	360 Lm			2004	1	
1 314	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 11	Circulation TI N3	Vers bureau 354 et 355	360 Lm			2005	1	
1 315	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 12	Circulation TI N3	Vers bureau 358	360 Lm			2004	1	
1 316	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 13	Bureaux 358	Dans bureau 358	300 Lm			18/11/2008	1	
1 317	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 14	Bureaux 358	Dans bureau 358	360 Lm			2004	1	
1 318	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 15	Circulation TI N3	Vers bureau 360 et 361	360 Lm			09/11/2006	1	
1 319	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 16	Circulation TI N3	Vers bureau 364	360 Lm			2004	1	
1 320	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 17	Circulation TI N3	Vers WC	360 Lm			2005	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1321	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 18	Circulation TI N3	Vers escalier				09/11/2006	1	
1322	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 19	Circulation TI N3	Vers bureau 368				09/11/2006	1	
1323	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 20	Bureaux 365 à 368	Circulation bureau 368				31/10/2007	1	
1324	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 3 21	Circulation TI N3	Vers escalier				2005	1	
1325	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 3 22	Escalier	Dans escalier				31/05/2007	1	
1326	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 3 23	Escalier	Dans escalier niveau 4				09/11/2006	1	
1327	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 3 24	Circulation TI N3	WC				09/11/2006	1	
1328	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 3 26	Escalier	Escalier avocats				09/11/2006	1	
1329	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 E 03	Escalier	Escalier parking -2				2006	1	
1330	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 E 04	Escalier	Escalier parking -2				2006	1	
1331	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 E 05	Escalier	Escalier parking -1				2006	1	
1332	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 E 06	Escalier	Escalier parking -1				2006	1	
1333	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 E 07	Escalier	Escalier niveau 2				2006	1	
1334	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 E 08	Escalier	Escalier niveau 2 / 3				2005	1	
1335	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 E 09	Escalier	Escalier N3				2006	1	
1336	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 01	Parking -1	Vers descente escalier sortie				2006	1	
1337	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 02	Parking -1	Parking				2006	1	
1338	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 03	Parking -1	Parking				2005	1	
1339	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 04	Parking -1	Parking				2006	1	
1340	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	STD 65 C		1	2 -1 05	Parking -1	Parking				17/11/2008	1	
1341	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 06	Parking -1	Descente niveau -2				2006	1	
1342	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 07	Parking -1	Descente niveau -2				17/11/2008	1	
1343	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 08	Parking -1	Descente niveau -2				2006	1	
1344	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 09	Parking -1	Descente niveau -2				17/11/2008	1	
1345	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 10	Parking -1	Parking				2006	1	
1346	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 11	Parking -1	Parking				17/11/2008	1	
1347	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 12	Parking -1	Parking				2006	1	
1348	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 13	Parking -1	Parking				17/11/2008	1	
1349	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 14	Parking -1	Parking				2006	1	
1350	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 15	Parking -1					17/11/2008	1	
1351	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 16	Parking -1	Parking				2006	1	
1352	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B		1	2 -1 17	Parking -1	Parking				17/11/2008	1	
1353	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2 -1 18	Parking -1	Parking				2006	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1354	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-1 19	Parking -1	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1355	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-1 20	Parking -1	Parking	45 Lm				2006	1	
1356	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-1 21	Parking -1	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1357	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-1 22	Parking -1	Parking	45 Lm				2006	1	
1358	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-1 23	Parking -1	Parking	45 Lm				2005	1	
1359	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-1 24	Parking -1	Parking	45 Lm				2006	1	
1360	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-1 25	Parking -1	Parking	45 Lm				nov-06	1	
1361	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-1 26	Parking -1	Parking	45 Lm				2006	1	
1362	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-1 27	Parking -1	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1363	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-1 30	Parking -1	Descente niveau -2	45 Lm				2006	1	
1364	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-1 31	Parking -1	Descente niveau -2	45 Lm				17/11/2008	1	
1365	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-1 32	Parking -1	Descente niveau -2	45 Lm				2006	1	
1366	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-1 33	Parking -1	Descente niveau -2	45 Lm				nov-06	1	
1367	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 34	Cafétéria	Cafétéria dans hall	360 Lm				2006	1	
1368	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 35	Cafétéria	Cafétéria dans hall	360 Lm				2006	1	
1369	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 36	Cafétéria	Cafétéria vers sortie parking	360 Lm				2006	1	
1370	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 37	Cafétéria	Cafétéria vers cuisine	360 Lm				2006	1	
1371	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 38	Cafétéria	Cafétéria dans cuisine	360 Lm				2006	1	Câblage + repérage à reprendre
1372	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 39	Cafétéria	Cafétéria vers trigo	360 Lm				2006	1	
1373	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 40	Cafétéria	Cafétéria vers sortie parking	360 Lm				2006	1	
1374	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2-1 41	Cafétéria	Cafétéria vers cuisine	360 Lm				2006	1	
1375	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 02	Parking -2	Parking	45Lm				2005	1	
1376	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 03	Parking -2	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1377	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 04	Parking -2	Vers Montée n°1	45 Lm				2006	1	
1378	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 05	Parking -2	Parking	45 Lm				nov-06	1	
1379	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 06	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1380	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 07	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1381	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 08	Parking -2	Parking	45 Lm				2005	1	
1382	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 09	Parking -2	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1383	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 10	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1384	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 11	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1385	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 12	Parking -2	Parking	45 Lm				2005	1	
1386	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 13	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 387	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 14	Parking -2	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1 388	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 15	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1 389	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 16	Parking -2	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1 390	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 17	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1 391	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 18	Parking -2	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1 392	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 19	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1 393	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 20	Parking -2	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1 394	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 21	Parking -2	Parking	45 Lm				2005	1	
1 395	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 22	Parking -2	Parking	45 Lm				17/11/2008	1	
1 396	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 23	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1 397	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 24	Parking -2	Parking	45 Lm				2005	1	
1 398	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 25	Parking -2	Parking	45 Lm				2006	1	
1 399	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 26	Parking -2	Parking	60 Lm				nov-06	1	
1 400	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2-2 27	Parking -2	Près local ventilation	45 Lm				2006	1	
1 401	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 01	Circulation TC N0	Direction bureau 070	360 Lm				2005	1	
1 402	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 02	Circulation TC N0	Couloir escalier	360 Lm				2005	1	
1 403	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 03	Circulation TC N0	Couloir bureau 062	360 Lm				2005	1	
1 404	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 04	Circulation TC N0	Vers bureau 061	360 Lm				2005	1	
1 405	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 05	Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 060	45 Lm				2005	1	
1 406	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 06	Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 060	45 Lm				2005	1	
1 407	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 07	Bureaux 060 et 071 accueil	Sortie plante	360 Lm				2005	1	
1 408	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 08	Circulation TC N0	Entrée	360 Lm				nov-06	1	
1 409	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 09	Circulation TC N0	Entrée	360 Lm				nov-06	1	
1 410	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 10	Circulation TC N0	Entrée	360 Lm				2005	1	
1 411	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 11	Circulation TC N0	Entrée	360 Lm				2005	1	
1 412	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 12	Circulation TC N0	Vers ascenseur	360 Lm				2005	1	
1 413	CPH	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 0 13	Escalier	Escalier	360 Lm				2005	1	
1 414	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 1 01	Circulation TC N1	Entrée droite	360 Lm				07/11/2006	1	
1 415	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 1 02	Circulation TC N1	Vers ascenseur	360 Lm				07/11/2006	1	
1 416	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 1 03	Escalier	Escalier	360 Lm				2005	1	
1 417	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 1 04	Circulation TC N1	Vers ascenseur	360 Lm				07/11/2006	1	
1 418	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 1 05	Circulation TC N1	Bureau 157	360 Lm				31/10/2007	1	
1 419	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 1 06	Circulation TC N1	Bureau 154	300 Lm				07/11/2006	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1420	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 07	Circulation TC N1	Couloir bureau 160	360 Lm			2005	1	
1421	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 08	Circulation TC N1	Bureau 153	360 Lm			07/11/2006	1	
1422	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 09	Salle Audience TC	Grande salle, salle d'audience entrée droite	360 Lm			2006	1	
1423	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 10	Salle Audience TC	Petit couloir, salle d'audience entrée droite	360 Lm			2006	1	
1424	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 11	Salle Audience TC	Grande salle, salle d'audience entrée gauche	360 Lm			2005	1	
1425	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 12	Salle Audience TC	Petit couloir, salle d'audience entrée gauche	360 Lm			2006	1	
1426	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 13	Circulation TC N1	Vers sortie de secours	360 Lm			2005	1	
1427	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 14	Circulation TC N1	Bureau 150	360 Lm			2005	1	
1428	CPH	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 1 15	Circulation TC N1	Entrée gauche	360 Lm			07/11/2006	1	
1429	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 01	Circulation CPH N2	Hall	360 Lm			06/11/2006	1	
1430	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 02	Circulation CPH N2	Vers bureau 280	360 Lm			2005	1	
1431	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 03	Salle Audience CPH	Salle audience entrée droite	360 Lm			2005	1	
1432	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 04	Salle Audience CPH	Petit couloir entrée droite	360 Lm			2006	1	
1433	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 05	Salle Audience CPH	Salle audience entrée gauche	360 Lm			2006	1	
1434	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 06	Salle Audience CPH	Petit couloir entrée gauche	360 Lm			2006	1	
1435	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 07	Circulation CPH N2	Couloir Bureau 284	360 Lm			06/11/2006	1	
1436	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 08	Circulation CPH N2	Vers ascenseur	360 Lm			06/11/2006	1	
1437	TGI2	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 2 09	Circulation CPH N2	Côté passerelle TGI	360 Lm			2005	1	
1438	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 01	Circulation CPH N3	Hall vers bureau 380	360 Lm			06/11/06	1	
1439	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 02	Circulation CPH N3	Vers bureau 381	360 Lm			06/11/06	1	
1440	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 03	Circulation CPH N3	Vers bureau 387	360 Lm			06/11/06	1	
1441	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 04	Circulation CPH N3	Vers bureau 390	360 Lm			06/11/06	1	
1442	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 05	Circulation CPH N3	Couloir bureau 395	360 Lm			06/11/06	1	
1443	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 06	Circulation CPH N3	Hall	300 Lm			06/11/06	1	
1444	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 07	Circulation CPH N3	Couloir bureau 397	360 Lm			06/11/06	1	
1445	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	3 3 08	Escalier	Escalier	360 Lm			06/11/06	1	
1446	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	3 3 09	Escalier inaccessible	Escalier inaccessible	45 Lm			31/05/2007	1	
1447	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2-1 50	Local poubelle	Local poubelle	45 Lm			2004	1	
1448	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 1 01	Escalier	Escalier droite	360 Lm			08/11/2006	1	
1449	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2-2 01	Parking -2	Parking	60 Lm			2006	1	
1450	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2-2 28	Parking -2	Parking	45 Lm			2006	1	
1451	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2-2 29	Parking -2	Parking	45 Lm			2006	1	
1452	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	2-2 30	Parking -2	Parking	45 Lm			2006	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am rit	Lien on ave rit	Age	État	Observations
1453	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	SET 60B	1	2-2 31	Parking -2	Parking	60 Lm				06/11/2006	1	
1454	TGI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 42	Escalier	Escalier Police	360 Lm				2005	1	
1455	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 2 27	Circulation TGI N2	Vers 240	300 Lm				2005	1	
1456	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 2 28	Circulation TGI N2	Vers 237	360 Lm				2005	1	
1457	TGI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 2 29	Escalier	Escalier Police	360 Lm				06/11/2006	1	
1458	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1 3 25	Bureaux 337 à 342	Dans bureau 342	45 Lm				2005	1	
1459	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1 3 26	Bureaux 337 à 342	Dans bureau 342	45 Lm				2005	1	
1460	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 3 27	Circulation TGI N3	Escalier centrale	360 Lm				2004	1	
1461	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 3 28	Escalier	Escalier Police	360 Lm				2005	1	
1462	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 4 19	Circulation TGI N4	Vers bureau 425	300 Lm				06/11/2006	1	
1463	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1 4 20	Circulation TGI N4	Local police N4	45Lm				31/05/2007	1	
1464	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 4 21	Circulation TGI N4	Local police N4	360 Lm				2006	1	
1465	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 4 22	Circulation TGI N4	Local police N4	360 Lm				2006	1	
1466	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 4 23	Circulation TGI N4	Local police N4	360 Lm				2006	1	
1467	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1 4 24	Bureaux 426 à 429	Bureau 426	360 Lm				06/11/2006	1	
1468	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1 4 25	Bureaux 426 à 429	Escalier du T1	360 Lm				31/10/2007	1	
1469	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1 4 26	Bureaux 426 à 429	Couloir escalier T1	360 Lm				06/11/2006	1	
1470	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1 4 27	Bureaux 426 à 429	Couloir escalier T1	360 Lm				06/11/2006	1	
1471	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1 4 28	Bureaux 426 à 429	Bureau 428	360 Lm				06/11/2006	1	
1472	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 1-1 43	local technique 10	Machinerie ascenseur A	45 Lm				18/11/2008	1	
1473	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1-1 44	Salle 24 à 26	Local police SSOL	360 Lm				06/11/2006	1	
1474	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1-1 45	Police entrée escalier détenus	Local police SSOL	360 Lm				18/11/2008	1	
1475	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 1-1 46	Salle 24 à 26	Local police SSOL	360 Lm				06/11/2006	1	
1476	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25	1	1-1 47	Salle 18 et 19	Salle 19	45 Lm				2005	1	
1477	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25	1	1-1 48	Salle 18 et 19	Salle 19	45 Lm				2005	1	
1478	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25	1	1-1 49	Salle 18 et 19	Salle 19	45 Lm				2005	1	
1479	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25	1	1-1 50	Salle 18 et 19	Salle 18	45 Lm				2005	1	
1480	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 2 1 07	Escalier	Escalier avocats	360 Lm				2005	1	
1481	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 2 1 09	Circulation T1 N1	Vers Ascenseur C et D	360 Lm				08/11/2006	1	
1482	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 2 2 28	Escalier	Escalier centrale	360 Lm				2005	1	
1483	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1 2 2 29	Escalier	Escalier entre N2 et N3	45 Lm				2006	1	Compresseur 1 HS (voir rapport)
1484	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 2 3 27	Bureaux 371	Vers bureau 371	360 Lm				2004	1	
1485	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1 2 0 26	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	400 Lm				2009	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1486	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 27	Cafétéria	Cafétéria salle restaurant	360 Lm			2009	1	
1487	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 29	Escalier	Vers Bureau 411	360 Lm			2006	1	
1488	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 -1 51	Salle 09 et 11 à 14	Salle 9	360 Lm			2006	1	
1489	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	1 3 29	Bureau 315	Bureau 315	45 Lm			06/11/2006	1	
1490	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 30	Escalier	Escalier Police	360 Lm			2006	1	
1491	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 4 31	Escalier	Escalier Accueil	360 Lm			2006	1	
1492	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	1 4 32	Bureau 411 / 412	Bureau 411 à 414	45 Lm			06/11/2006	1	
1493	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	1 4 33	Bureau 413	Bureau 411 à 414	45 Lm			06/11/2006	1	
1494	TGI	Niveau 4	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	1 4 34	Local Chauffage	Chaufferie	45 Lm			06/11/2006	1	
1495	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 21	Circulation TGI N0	Hall sortie secours niveau 0	360 Lm			2009	1	
1496	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 22	Circulation TGI N0	Hall sortie secours niveau 0	360 Lm			2009	1	
1497	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 0 23	Local Police	Dans couloir police	360 Lm			2005	1	
1498	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 52	Salle 18 et 19	Salle 19	45 Lm			2005	1	
1499	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 53	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12 Archives	45 Lm			2005	1	
1500	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 54	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12 Archives	45 Lm			2005	1	
1501	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 55	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	45 Lm			2005	1	
1502	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 56	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	45 Lm			2005	1	
1503	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110000	1	1 -1 57	local technique 22	Machinerie ascenseur H	45 Lm			18/11/2008	1	
1504	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 -1 58	local technique 21	Machinerie ascenseur E	360 Lm			06/11/2006	1	Batterie chaude HS (car antigi réglé à -10°C sur réseau non glycolé)
1505	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 -1 59	Salle 24 à 26	Escalier Police	360 Lm			06/11/2006	1	
1506	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 60	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	45 Lm			2005	1	
1507	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 61	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	45 Lm			2005	1	
1508	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 62	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	45 Lm			2005	1	
1509	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 63	Salle 04	Salle 4 Archives	45 Lm			2005	1	
1510	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 -1 64	Salle 03	Courtoir TCPH	360 Lm			06/11/2006	1	
1511	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 65	Salle 04	Salle 4 Archives	45 Lm			2005	1	
1512	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 -1 66	Salle 01 et 02	Salle 2 Archives	360 Lm			06/11/2006	1	
1513	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 67	Salle 01 et 02	Salle 1 Archives	45 Lm			2005	1	
1514	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 68	Salle 03	Courtoir TCPH	45 Lm			2005	1	
1515	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25		1	1 -1 69	Salle 03	Local technique	45 Lm			2005	1	
1516	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	1 -1 70	Salle 06 et 07	Local technique	360 Lm			2006	1	
1517	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 28	Circulation TI N0	Circulation TI N0	360 Lm			08/11/2006	1	
1518	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA		110001	1	2 0 29	Circulation TI N0	Circulation TI N0	360 Lm			2005	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 519	TGI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	1 3 28	détenus police	escalier police	360 Lm				2005	1	
1 520	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	1 0 24	Local Police	Dans couloir police	45Lm				06/11/2006	1	
1 521	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	1 0 26	Local Police	Dans couloir police	360 Lm				06/11/2006	1	
1 522	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	1 0 27	Local Police	Dans couloir police	360 Lm				06/11/2006	1	
1 523	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	1 0 28	Escalier	escalier accès -1	360 Lm				06/11/2006	1	
1 524	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25	1	1 -1 71	Salle 04	Salle 4 Archives	45 Lm				2005	1	
1 525	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	1 -1 72	sortie secours	escalier TC	360 Lm				2005	1	
1 526	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2 -1 51	Escalier	escalier porte basculante	45 Lm				2006	1	
1 527	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2 -1 52	Porte basculante	Porte basculante	45 Lm				2006	1	
1 528	TI	Niveau 2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2 2 29	Escalier	Escalier centrale	360 Lm				2005	1	
1 529	TI	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2 E 09	Escalier	Escalier niveau 2 / 3	360 Lm				09/11/2006	1	
1 530	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2 -1 53	Porte basculante	Porte basculante	45 Lm				2006	1	
1 531	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2 -1 54	Porte basculante	Porte basculante	45 Lm				2006	1	
1 532	TGI2	Niveau 3	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	3 3 10	Circulation CPH N3	Couloir bureau 394	360 Lm				01/09/06	1	
1 533	TI	Niveau -2	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2 2 32	Local CTA RESTO	Local CTA RESTO	45 Lm				2006	1	
1 534	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2 0 30	Circulation TI N0	SAS avocats	360 Lm				2006	1	
1 535	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2 1 10	Circulation TI N1	Couloir avocats	45 Lm				2006	1	
1 536	TI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25	1	2 -1 55	Parking -1	local ascenseur	45 Lm				2005	1	
1 537	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	1 0 29	WC 1001	WC 1001	45Lm				06/11/2006	1	
1 538	TGI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	1 0 30	WC 1002	WC 1002	45Lm				06/11/2006	1	
1 539	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	1 -1 73	sortie secours	escalier TGI	400 Lm				2009	1	
1 540	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	111002	1	2 0 31	Salle Audience GERGOVIE	Salle audience	360 Lm				2009	1	
1 541	TI	Niveau 0	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110001	1	2 0 32	Salle Audience GERGOVIE	Salle audience	360 Lm				2009	1	
1 542	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND	SATI évolutif 625 25	1	1 -1 74	local technique 20	machinerie ascenseur B	45 Lm				2008	1	
1 543	TGI	Niveau -1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	1 -1 75	local technique 3	machinerie ascenseur E	45 Lm				2008	1	
1 544	TI	Niveau 1	Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	URA	110000	1	2 1 11	local technique	Machinerie ascenseur G	45 Lm				2008	1	
1 545	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Extinction incendie	Indicateur lumineux évacuation	Cerberus	ALINE 2400	1	Bureau 329	Bureaux 310 et 329	Bureau 329					1992	3	
1 546	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Extinction incendie	Indicateur lumineux évacuation	Cerberus	ALINE 2400	1	Bureau 329	Bureaux 310 et 329	Bureau 329					1992	3	
1 547	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Interphonie	Chargeur batteries appel handicapés	ELKRON	PS3	1	Salle -105	Salle 05	Local batteries sous sol	2 batteries type NPL 24-12IFR 12v/24Ah	Loc batteries	Loc Gar dien		1992	3	
1 548	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Interphonie	Centrale d'appel handicapé	ALCATEL	Intervox 1000-HTC 10/10	1	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Local gardien					1992	2	
1 549	TGI	Niveau 0	Courants faibles	Interphonie	Bouton d'appel handicapé	ALCATEL	Bouton poussoir	1		Sanitaire TGI N0	Sanitaires handicapé Niv 0					1992	2	
1 550	CPH	Niveau 0	Courants faibles	Interphonie	Bouton d'appel handicapé	ALCATEL	Bouton poussoir	1		Sanitaire TC N0	Sanitaires handicapé Niv 0					1992	2	
1 551	TI	Niveau 0	Courants faibles	Interphonie	Bouton d'appel handicapé	ALCATEL	Bouton poussoir	1		Cafétéria	Sanitaires handicapé Niv 0	Cafétéria	Cafétéria			1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 552	TI	Niveau 0	Courants faibles	Interphonie	Bouton d'appel handicapé	ALCATEL	Bouton poussoir	1		Cafétéria	Sanitaires handicapé Niv -1	Cafétéria -1				1992	2	
1 553	TGIZ	Niveau 2	Courants faibles	Interphonie	Bouton d'appel handicapé	ALCATEL	Bouton poussoir	1		Sainaire CPH N2	Sanitaires handicapé Niv 2					1992	2	
1 554	TGI	Niveau 3	Courants faibles	Interphonie	Bouton d'appel handicapé	ALCATEL	Bouton poussoir	1		Sainaire TGI N3	Sanitaires handicapé Niv 3					1992	2	
1 555	TGI	Niveau 0	Semurerie	Portails manuels	Portail d'entrée site	Pas de marque	Pas de référence	1	Portail d'entrée coté parvi	Extérieur Bâtiment	Extérieur bâtiment					1992	2	
1 556	TI	Niveau 0	Semurerie	Portails manuels	Portail d'entrée site	Pas de marque	Pas de référence	1	Portail d'entrée parking	Extérieur Bâtiment	Extérieur bâtiment					1992	2	
1 557	TGI	Niveau 0	Semurerie	portes automatiques	Porte motorisée coulissante	ASTREM	Pas de référence	1	Porte Police entrée	Local Police	Police	Motorisation et automatisme neuf				1992	2	
1 558	TGI	Niveau 0	Semurerie	portes automatiques	Porte motorisée coulissante	ASTREM	Pas de référence	1	Porte Police sortie	Local Police	Police	Motorisation et automatisme neuf				1992	2	
1 559	TI	Niveau 0	Semurerie	portes automatiques	Porte basculante non débordante	TRAFINOV MOTORISEE	FT 751 53 C	1	Porte Parking sous sol	Parking	Parking	NOVOFERM HABITAT				02/12/2006	3	
1 560	TGI	Niveau 0	Semurerie	portes automatiques	Porte motorisée coulissante	ASTREM	Pas de référence	1	Portail des avocats	Parking avocat	Parking avocat	Commande par émetteur et par clef magnétique				26/11/2008	2	
1 561	TI	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	1	Porte piéton parking	Parking	Extérieur RDC					1992	2	
1 562	TI	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	4	Porte entrée TI	Circulation TI N0	Hall entrés cour					1992	2	
1 563	TI	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	2	Porte sortie de secours TI	Circulation TI N0	Hall coté rue					1992	2	
1 564	TGI	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	4	Porte entrée TGI	Circulation TGI N0	Hall entrés cour					1992	2	Disconnecteur HS remplacé par clapet anti retour
1 565	TGI	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	2	Porte sortie de secours TGI	Circulation TGI N0	Hall coté rue					1992	2	
1 566	TGIZ	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	2	Porte entrée CPH	Circulation CPH N1	Hall entrés cour					1992	2	
1 567	TGIZ	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	1	Porte sortie de secours CPH	Circulation CPH N1	Hall coté rue					1992	2	
1 568	CPH	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	4	Porte entrée TC	Circulation TC N0	Hall entrés cour					1992	2	
1 569	TGI	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	1	Portillon Automatique sur place de l'Etoile	Portillon Automatique sur place de l'Etoile	Portillon Automatique sur place de l'Etoile					2011	1	
1 570	CPH	Niveau 0	Semurerie	Portes manuelles	Porte piéton	Pas de marque	Pas de référence	1	Porte sortie de secours TC	Circulation TC N0	Hall coté rue					1992	2	
1 571	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	1	Bureau 424	Bureaux 420 à 424	Bureau 424	900 W avec thermostat				1992	2	Flexible + pommeau remplacés
1 572	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	1	Bureau 423	Bureaux 420 à 424	Bureau 423	900 W avec thermostat				1992	2	
1 573	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	1	Bureau 421	Bureaux 420 à 424	Bureau 421	2 000 W avec thermostat				1992	2	
1 574	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	1	Bureau 329	Bureaux 310 et 329	Bureau 329	900 W avec thermostat				1992	2	
1 575	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	1	Bureau 327	Bureaux 324 à 328	Bureau 327	900 W avec thermostat				1992	2	
1 576	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ATLANTIC	Rayonnant	1	Bureau 221	Bureaux 221 à 228	Bureau 221	750 W avec thermostat				1992	2	
1 577	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	1	Bureau 025	Bureaux 020 à 028	Bureau 025	900 W avec thermostat				1992	2	
1 578	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	1		Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil	900 W avec thermostat				1992	2	
1 579	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	RIRELEC	Rayonnant	2	Bureau 026	Bureaux 020 à 028	Bureau 026	750 W avec thermostat				1992	2	
1 580	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	RIRELEC	Rayonnant	2	Bureau 024	Bureaux 020 à 028	Bureau 024	750 W avec thermostat				1992	2	
1 581	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur électrique	ACOVA	2TA09	2	Bureau 367	Bureaux 365 à 368	Bureau 367	900 W avec thermostat				1992	2	
1 582	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	27		Circulation TGI N0	Circulation	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 583	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	10		Circulation TGI N1	Circulation	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 584	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	16		Circulation TGI N2	Circulation	1 000 W et 1 500 W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 585	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	20		Circulation TGI N3	Circulation	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 586	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	21		Circulation TGI N4	Circulation	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 587	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	5		Circulation TGI N1	Plafond accueil	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 588	TI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	5		Circulation TI N1	Circulation	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 589	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	18		Circulation TI N2	Circulation	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 590	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur IR	FRICO	8 811 521-8 812 021	1	Bureau 410	Bureaux 410 et 425	Bureau 410	1 000 W et 1 500 W				1992	2	
1 591	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Circulation Saol	Circulation	720*1100 Simple				1992	2	
1 592	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Circulation Saol	Circulation	720*1100 Simple				1992	2	
1 593	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Circulation Saol	Circulation	720*1100 Simple				1992	2	
1 594	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Circulation Saol	Circulation	720*1100 Simple				1992	2	
1 595	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Circulation Saol	Circulation	720*1100 Simple				1992	2	
1 596	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Circulation Saol	Circulation	720*1100 Simple				1992	2	
1 597	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	6		Circulation Saol	Archives	720*1100 Simple				1992	2	
1 598	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 010	Bureaux 010 à 014	Bureau 010	730*2000 Simple				1992	2	
1 599	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 011	Bureaux 010 à 014	Bureau 011	1000*2200 Double				1992	2	
1 600	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 012 A	Bureaux 010 à 014	Bureau 012 A	730*2000 Simple				1992	2	
1 601	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 012 B	Bureaux 010 à 014	Bureau 012 B	730*2000 Simple				1992	2	
1 602	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 013	Bureaux 010 à 014	Bureau 013	730*2000 Simple				1992	2	
1 603	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 014	Bureaux 010 à 014	Bureau 014	650*2000 Simple				1992	2	
1 604	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 020	Bureaux 020 à 028	Bureau 020	650*2200 Simple				1992	2	
1 605	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 021	Bureaux 020 à 028	Bureau 021	730*2000 Simple				1992	2	
1 606	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 022	Bureaux 020 à 028	Bureau 022	730*2200 Double				1992	2	
1 607	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 023	Bureaux 020 à 028	Bureau 023	650*2200 Simple				1992	2	
1 608	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 024	Bureaux 020 à 028	Bureau 024	730*2000 Simple				1992	2	
1 609	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 025	Bureaux 020 à 028	Bureau 025	730*2200 Simple				1992	2	
1 610	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 026	Bureaux 020 à 028	Bureau 026	730*2200 Simple				1992	2	
1 611	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 027	Bureaux 020 à 028	Bureau 027	730*2200 Double				1992	2	
1 612	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 028	Bureaux 020 à 028	Bureau 028	800*2200 Simple				1992	2	
1 613	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 030	Bureaux 030 à 036	Bureau 030	650*2200 Simple				1992	2	
1 614	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 031	Bureaux 030 à 036	Bureau 031	650*2200 Simple				1992	2	
1 615	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 032	Bureaux 030 à 036	Bureau 032	650*2200 Simple				1992	2	
1 616	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 033	Bureaux 030 à 036	Bureau 033	800*2200 Simple				1992	2	
1 617	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 034	Bureaux 030 à 036	Bureau 034	800*2200 Simple				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amort	Liaison on amort	Age	État	Observations
1 618	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 035	Bureaux 030 à 036	Bureau 035	800*2200 Simple				1992	2	
1 619	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 036	Bureaux 030 à 036	Bureau 036	800*2200 Simple				1992	2	
1 620	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 037	Bureaux 037 à 043	Bureau 037	650*2200 Simple				1992	2	
1 621	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 038	Bureaux 037 à 043	Bureau 038	1000*2200 Simple				1992	2	
1 622	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		?	Salle d'audience	800*2200 Simple				1992	2	
1 623	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 039	Bureaux 037 à 043	Bureau 039	650*2000 Simple				1992	2	
1 624	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 040	Bureaux 037 à 043	Bureau 040	1000*2000 Simple				1992	2	
1 625	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 041	Bureaux 037 à 043	Bureau 041	650*2200 Simple				1992	2	
1 626	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 042	Bureaux 037 à 043	Bureau 042	1000*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 627	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 043	Bureaux 037 à 043	Bureau 043	650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 628	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 044	Bureaux 044 à 046	Bureau 044	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 629	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 045	Bureaux 044 à 046	Bureau 045	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 630	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 046	Bureaux 044 à 046	Bureau 046	650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 631	TGI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4		Circulation TGI N0	Circulation	730*2200 Simple/730*2000 Simple/650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 632	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4		Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil	800*2000 Double / 1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 633	TGI	Niveau -1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Local police	Salle 35 Police	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 634	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 110	Bureaux 110 à 113	Bureau 110	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 635	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 110 à 113	Bureau 111 et 112	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 636	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 113	Bureaux 110 à 113	Bureau 113	730*2200 Double / 730*2360 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 637	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3	Bureau 114	Bureaux 114 à 116	Bureau 114	800*2360 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 638	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 115	Bureaux 114 à 116	Bureau 115	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 639	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 116	Bureaux 114 à 116	Bureau 116	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 640	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 117	Bureaux 117 à 123	Bureau 117	800*2360 Simple / 730*2600 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 641	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 118	Bureaux 117 à 123	Bureau 118	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 642	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 119	Bureaux 117 à 123	Bureau 119	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 643	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 120	Bureaux 117 à 123	Bureau 120	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 644	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 121	Bureaux 117 à 123	Bureau 121	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 645	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 122	Bureaux 117 à 123	Bureau 122	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 646	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 123	Bureaux 117 à 123	Bureau 123	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 647	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 124	Bureaux 124 et 130	Bureau 124	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 648	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3	Bureau 125	Bureaux 125 à 126	Bureau 125	1000*2360 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 649	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 126	Bureaux 125 à 126	Bureau 126	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 650	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 127	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 127	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 651	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 128	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 128	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 652	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 129	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 129	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 653	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 130	Bureaux 124 et 130	Bureau 130	800*2360 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 654	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3	Salle Audience A	Salle Audience A	Salle audience A	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 655	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4	Salle Audience B	Salle Audience B	Salle audience B	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 656	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Salle Audience C	Salle Audience C	Salle audience C	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 657	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Salle Audience D	Salle Audience D	Salle audience D	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 658	TGI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	5		Circulation TGI N1	Circulation	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 659	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 210 à 214	Bureau 210	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 660	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 210 à 214	Bureau 211	650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 661	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 210 à 214	Bureau 212	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 662	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 210 à 214	Bureau 213	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 663	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 210 à 214	Bureau 214	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 664	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 215 et 236	Bureau 215	800*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 665	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 216 à 220	Bureau 216	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 666	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 216 à 220	Bureau 217	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 667	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 216 à 220	Bureau 218	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 668	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 216 à 220	Bureau 219	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 669	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 216 à 220	Bureau 220	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 670	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 221 à 228	Bureau 221	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 671	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 221 à 228	Bureau 222	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 672	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 221 à 228	Bureau 223	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 673	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 221 à 228	Bureau 224	650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 674	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 221 à 228	Bureau 225	880*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2012
1 675	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 221 à 228	Bureau 226	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 676	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 221 à 228	Bureau 227	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 677	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 221 à 228	Bureau 228	1000*2000 Simple / 400*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 678	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 229 à 231	Bureau 229	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 679	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 229 à 231	Bureau 230	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 680	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 229 à 231	Bureau 231	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 681	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 232	Bureau 232	1000*2000 Simple / 400*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 682	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 233 à 235	Bureau 233	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 683	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 233 à 235	Bureau 234	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 684	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 233 à 235	Bureau 235	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 685	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 215 et 236	Bureau 236	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 686	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 237 à 240	Bureau 237	800*2000 Double / 650*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 687	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 237 à 240	Bureau 238	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 688	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 237 à 240	Bureau 239	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 689	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 237 à 240	Bureau 240	700*2200 Simple / 900*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 690	TGI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	5		Circulation TGI N2	Circulation	400*2000 Simple / 1000*2200 Simple / 730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 691	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 310 et 329	Bureau 310	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 692	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 311 à 313	Bureau 311	650*2200 Double / 730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 693	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 311 à 313	Bureau 312	650*2200 Double / 730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 694	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 311 à 313	Bureau 313	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 695	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 314 à 315	Bureau 314	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 696	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 314 à 315	Bureau 315	1000*2200 Double / 730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 697	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 316 à 319	Bureau 316	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 698	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 316 à 319	Bureau 317	830*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 699	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 316 à 319	Bureau 318	650*2200 Double / 730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 700	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 316 à 319	Bureau 319	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 701	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 320 à 323	Bureau 320	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 702	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4		Bureaux 320 à 323	Bureau 321	800*2200 Double / 800*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 703	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 320 à 323	Bureau 322	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 704	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 320 à 323	Bureau 323	650*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 705	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 324 à 328	Bureau 324	1000*2000 Simple / 800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 706	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 324 à 328	Bureau 325	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 707	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 324 à 328	Bureau 326	700*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 708	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 324 à 328	Bureau 327	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 709	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 324 à 328	Bureau 328	650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 710	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 310 et 329	Bureau 329	730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 711	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 330 à 334	Bureau 330	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 712	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 330 à 334	Bureau 331	650*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 713	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 330 à 334	Bureau 332	650*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 714	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 330 à 334	Bureau 333	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 715	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 330 à 334	Bureau 334	650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1716	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 335 à 336	Bureau 335	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1717	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 335 à 336	Bureau 336	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1718	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 337 à 342	Bureau 337	650*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1719	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 337 à 342	Bureau 338	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1720	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 337 à 342	Bureau 340	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1721	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 337 à 342	Bureau 341	880*2000 Simple / 650*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1722	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 337 à 342	Bureau 342	800*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1723	TGI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	7		Circulation TGI N3	Circulation	400*2000 Simple / 1000*2000 Simple / 800*2000 Double / 800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1724	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 410 et 425	Bureau 410	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1725	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 411 à 414	Bureau 411	700*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1726	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 411 à 414	Bureau 412	800*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1727	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 411 à 414	Bureau 413	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1728	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 411 à 414	Bureau 414	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1729	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 415 à 419	Bureau 415	800*2000 Double / 650*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1730	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 415 à 419	Bureau 416	650*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1731	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 415 à 419	Bureau 417	730*2000 Simple / 800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1732	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 415 à 419	Bureau 418	650*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1733	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 415 à 419	Bureau 419	730*2000 Double / 650*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1734	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 420 à 424	Bureau 420	730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1735	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 420 à 424	Bureau 421	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1736	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 420 à 424	Bureau 422	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1737	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 420 à 424	Bureau 423	800*2200 Simple / 440*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1738	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4		Bureaux 420 à 424	Bureau 424	730*2000 Double / 440*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1739	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 410 et 425	Bureau 425	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1740	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	8		Bureaux 426 à 429	Bureau 426	800*2160 Double / 400*2700 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1741	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 426 à 429	Bureau 427	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1742	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 426 à 429	Bureau 429	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1743	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	5		Circulation TGI N4	Circulation	1000*2200 Double / 400*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1744	TI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 050	Bureaux 050 à 051	Bureau 050	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1745	TI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 051	Bureaux 050 à 051	Bureau 051	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1746	TI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux infirmerie	Bureau 052 A et B	800*1500 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1747	TI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 053	Bureaux 053 à 055	Bureau 053	800*1530 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1748	TI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 054	Bureaux 053 à 055	Bureau 054	850*1780 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 749	TI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 140	Bureaux 140 à 143	Bureau 140	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 750	TI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 141	Bureaux 140 à 143	Bureau 141	410*1580 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 751	TI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 142	Bureaux 140 à 143	Bureau 142	410*1580 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 752	TI	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 143	Bureaux 140 à 143	Bureau 143	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 753	TI	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Salle Audience GERGOVIE	Salle audience civiles et police	1000*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 754	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 250 à 256	Bureau 250	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 755	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 250 à 256	Bureau 251	800*2000 Double / 1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 756	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 250 à 256	Bureau 252	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 757	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 250 à 256	Bureau 253	800*2000 Double / 1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 758	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 250 à 256	Bureau 254	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 759	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 250 à 256	Bureau 255	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 760	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 250 à 256	Bureau 256	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 761	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 257 à 261	Bureau 257	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 762	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 257 à 261	Bureau 258	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1763	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 257 à 261	Bureau 259	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1764	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 257 à 261	Bureau 260	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1765	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 257 à 261	Bureau 261	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1766	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 262 à 267	Bureau 262	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1767	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 262 à 267	Bureau 263	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1768	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 262 à 267	Bureau 264	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1769	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 262 à 267	Bureau 265	600*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1770	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 262 à 267	Bureau 266 et 267	800*2000 Double / 800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1771	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 268 et accueil	Bureau 268	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1772	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 268 et accueil	Bureau 269	800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1773	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 270 et 275	Bureau 270	800*2200 Double / 500*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1774	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 271 à 274	Bureau 271	400*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1775	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 271 à 274	Bureau 272	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1776	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 271 à 274	Bureau 273	1000*2200 Double / 730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1777	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 271 à 274	Bureau 274	400*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1778	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Salle Audience PAVIN	Salle Pavin et Charlene	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1779	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 270 et 275	Bureau 275	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1780	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Circulation TI N2	Circulation	480*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1781	TI	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	12		Circulation TI N2	Circulation	730*2000 Simple/800*2000 Double/1000*2000 Double/1000*2200 Double/400*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1782	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 350	Bureaux 350 à 357	Bureau 350	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1783	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 351	Bureaux 350 à 357	Bureau 351	1000*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1784	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 352	Bureaux 350 à 357	Bureau 352	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1785	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 353	Bureaux 350 à 357	Bureau 353	730*2200 Simple / 600*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1786	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 354	Bureaux 350 à 357	Bureau 354	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1787	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 355	Bureaux 350 à 357	Bureau 355	610*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1788	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 356	Bureaux 350 à 357	Bureau 356	610*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1789	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 357	Bureaux 350 à 357	Bureau 357	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1790	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4	Bureau 358	Bureaux 358	Bureau 358	1000*2000 Double / 730*2000 Double / 1000*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1791	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 359	Bureaux 359 à 364	Bureau 359	1000*2200 Simple / 800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1792	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 360	Bureaux 359 à 364	Bureau 360	800*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1793	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 361	Bureaux 359 à 364	Bureau 361	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1794	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 362	Bureaux 359 à 364	Bureau 362	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1795	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 363	Bureaux 359 à 364	Bureau 363	730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 796	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 364	Bureaux 359 à 364	Bureau 364	610*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 797	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 365	Bureaux 365 à 368	Bureau 365	730*2200 Simple / 800*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 798	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 366	Bureaux 365 à 368	Bureau 366	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 799	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 367	Bureaux 365 à 368	Bureau 367	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 800	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3	Bureau 368	Bureaux 365 à 368	Bureau 368	1000*2200 Simple/1000*2000 Double/730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 801	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 370	Bureaux 370 et 371	Bureau 370	600*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 802	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 371	Bureaux 370 et 371	Bureau 371	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 803	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	10		Circulation TI N3	Circulation	800*2200 Double/730*2000 Double/1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 804	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4		Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 060	730*2200 Double / 730*1800 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 805	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 061 à 070	Bureau 061	600*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 806	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 061 à 070	Bureau 062	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1 807	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 061 à 070	Bureau 063	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 808	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 061 à 070	Bureau 064	730*2400 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 809	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	Pas		Bureaux 061 à 070	Bureau 065	Pas de chauffage						vérifié en Juillet 2019
1 810	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 061 à 070	Bureau 066	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 811	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	Pas		Bureaux 061 à 070	Bureau 067	Pas de chauffage						vérifié en Juillet 2019
1 812	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 061 à 070	Bureau 068	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 813	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 061 à 070	Bureau 069	1000*1500 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 814	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 061 à 070	Bureau 070	1000*1700 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 815	CPH	Niveau 0	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 060 et 071 accueil	Bureau 071	400*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 816	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 150 à 151	Bureau 150	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 817	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 150 à 151	Bureau 151	1000*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 818	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Salle Audience TC	Salle d'audience petite	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 819	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 152 à 160	Bureau 153	730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 820	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 152 à 160	Bureau 154	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 821	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 152 à 160	Bureau 155	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 822	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 152 à 160	Bureau 156	600*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 823	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 152 à 160	Bureau 157	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 824	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 152 à 160	Bureau 158	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 825	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Salle Audience TC	Salle d'audience grande	1000*2200 Simple / 400*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 826	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 152 à 160	Bureau 160	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 827	CPH	Niveau 1	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Circulation TC N1	Circulation gauche	600*2200 Double / 1000*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 828	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 280 et 282 et 283	Bureau 280	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 829	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 281 (audience)	Bureau 281	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 830	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Salle Audience CPH	Salle d'audience	730*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 831	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 280 et 282 et 283	Bureau 283	900*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 832	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 284 à 288	Bureau 284	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 833	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 284 à 288	Bureau 285	800*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 834	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Bureaux 284 à 288	Bureau 286	900*2000 Double / 600*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 835	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1		Bureaux 284 à 288	Bureau 287	730*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 836	TG12	Niveau 2	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2		Circulation CPH N2	Circulation	730*2000 Double / 1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 837	TG12	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 380	Bureaux 380 à 388	Bureau 380	800*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 838	TG12	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 381	Bureaux 380 à 388	Bureau 381	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 839	TG12	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 382	Bureaux 380 à 388	Bureau 382	730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amort	Liaison on aveil	Age	État	Observations
1 840	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 383	Bureaux 380 à 388	Bureau 383	1000*2200 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 841	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 384	Bureaux 380 à 388	Bureau 384	1000*2200 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 842	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	2	Bureau 385	Bureaux 380 à 388	Bureau 385	1000*2000 Simple / 1000*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 843	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 386	Bureaux 380 à 388	Bureau 386	730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 844	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 387	Bureaux 380 à 388	Bureau 387	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 845	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 388	Bureaux 380 à 388	Bureau 388	730*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 846	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 389	Bureaux 389 à 397	Bureau 389	730*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 847	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 390	Bureaux 389 à 397	Bureau 390	400*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 848	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 391	Bureaux 389 à 397	Bureau 391	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 849	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 392	Bureaux 389 à 397	Bureau 392	900*2000 Double				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 850	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 393	Bureaux 389 à 397	Bureau 393	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 851	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 394	Bureaux 389 à 397	Bureau 394	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 852	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 395	Bureaux 389 à 397	Bureau 395	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019
1 853	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 396	Bureaux 389 à 397	Bureau 396	1000*2000 Simple				1992	2	vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
1854	TG12	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	1	Bureau 397	Bureaux 389 à 397	Bureau 397	1000°2000 Simple				1992	2	
1855	TG12	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	4		Circulation CPH N3	Circulation	730°2000 Simple / 1000°2000 Double				1992	2	
1856	TG12	Escalier	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	6		Escalier	Escalier	650°2000 Double				1992	2	
1857	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Armoire de commande	Legrand	Pas de référence	1		Local Chauffage	Chaufferie					1992	3	
1858	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Coffret électrique	Legrand	Pas de référence	1		Local Chauffage	Chaufferie					1992		
1859	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Chaudière	VISSMANN	Vitocrossal CRU + CR3B/CRU – Ref : 7903276 400034120	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1860	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Chaudière	VISSMANN	Vitocrossal CRU+ VITOTR 1000 – Ref : 7776716 400007 123	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1862	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Brûleur	Brûleur Matrix-Disk	Brûleur Matrix-Disk	2		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1863	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Vase d'expansion	WINKELMANN	VASE MEMBRANE N 400	3		Local Chauffage	Chaufferie	1 er : 2010066 00405 2 ème : 2010066 00417 3 ème : 2010066 00392				2024		
1864	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Pompe batterie salle d'audience VMC	WILO	STRATOS MAXO-D 40/0,5-12 - REF : 2217976	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1865	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Pompe batterie VMC	WILO	STRATOS MAXO-D 65/0,5-16 - REF : 2217985	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1866	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Pompe double TJ NORD	WILO	STRATOS MAXO-D 65/0,5-16 - REF : 2217985	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1867	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Pompe double TJ SUD	WILO	STRATOS MAXO-D 65/0,5-16 - REF : 2217985	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1868	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Pompe double TJ3	WILO	STRATOS MAXO-D 80/0,5-12 - REF : 2217989	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1869	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Pompe double TJ2	WILO	STRATOS MAXO-D 65/0,5-16 - REF : 2217985 WILO	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1870	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Vanne à boisseau sphérique	Steraco	Série 580 Série 581 (avec purge)	2		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1871	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Vannes papillons	Burraco	Clim line	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1872	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Séparateur d'air	Flanco	Flancovent smart	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1873	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Adoucisseur	TALASSA	ECKO 20L Ref : No Serie 2011102768	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1874	TGI	Niveau 4	Plomberie	Production calorifique	Compteur d'eau	Pas de marque	DN 25	1		Local Chauffage	Chaufferie	Eau froide circuit chauffage	Chaufferie			1992	2	
1875	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Filtre à tamis	Alpha	204392D	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1876	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	DESEMBOUEUR	DRAG'EAU	DS-1100	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1877	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Compteur énergie	Diehl	SHARKY 775 + Carte modbus Salle audience Ref : 8165 1794 Batterie VMC Ref : 8158 2404 TJ2 Ref : 8169 2822 TJ SUD Ref : 8163 5194 TJ3 Ref : 8158 2383 TJ NORD Ref : 8158 2394	1 1 1 1 1 1 1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1878	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Vanne papillon gaz	BURACCO		1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1879	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Filtre gaz en amont chaudière	Sectoriel Giuliani anello	126FGD65 – ref : 007.0052.200 Mod : 70610F/65			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1880	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Centrale gaz	BE ATEX	Centrale de détection GAZ Type CE 408 P capteurs 1 OLC10 CH4 + 2 OLC10 TWIN combine NEXUS 105 Xénon - 105 dB(A)@1m - Verme Rouge	2		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1881	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Electrovanne gaz	SECTORIEL	GAZ M16/RM DN80 092904M + BOITE ANTI MICRO-COUPURE 1 ere : U2407 3673/00007 2 ème : U2407 3673/00001	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1882	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Bac de produit	Pas de marque	Pas de référence	1		Local Chauffage	Chaufferie	Réservoir 100 litres				déc-04	1	
1883	TGI	Niveau 4	Plomberie	Production calorifique	Compteur d'eau	WATEAU	Qn 2,5 B.H.	1		Local Chauffage	Chaufferie		Réseau chauffage			déc-04	1	
1884	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Stabilisateur détendeur gaz	GAZFIO	Stabilisateur DN50 21mbar 15-30 mbar SN : 202483771607	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Armoires accessoires gaz	SCHNEIDER	Spacial SF 1600x800x600 - 1 porte	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Pressostat gaz	REGIN	FGC			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Remplissage	DIEHL SFERACO SOCLA	ALTAIR V4 – Ref : 047418 Filtre à tamis laiton BA 2860 – Ref : 3881 – N° Serie : 24049146			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Soupape de sécurité	Fianco				Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Sonde température extérieur	SAUTER	Sonde de temp. extérieure, NI1000			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Sonde NL1000	SAUTER	Sonde NI1000 + doigt de gant laiton			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Sonde ambiance	SAUTER	Sonde d'ambiance int., saillie, NI1000			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Servomoteur	SAUTER	Servomoteur 23pt Contact230V, 90°=120s, 15Nm ADM322HF120			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Vanne papillon étanche	SAUTER	Vanne papillon étanchePN16, DN100, Kvs=800 DEF100F200			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Vanne 3 voies	SAUTER	V3V MH32F65F200			Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Sonde de fumée	SAUTER	Sonde de fumée longueur 200 mm EGT590F001	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	modu680-AS Unité gestion locale BACnet et superviseur	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	modu630-IO Module E/S avec16 entrées DI/CI	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	modu631-IO Module E/S 8 xUI(DI/CI/AI) + 8 x DI/CI	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	modu650-IO Module E/S 6 xsortie Relais (2A)	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	modu671-IO Module E/S 8 xAO + 8 x DI/CI	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	Alimentation rail DIN 230 V / 24 Vdc 2.5A	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	Régulateur d'ambiance modulaire sans COM module	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Automate	SAUTER	Module E/S déporté, 230VAC4 relais, 4 DIM	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Ecran tactile	BTB	ISMA PA15C	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Logiciel GTC Supervision	SAUTER	Logiciel - CODRA-Brochure Panorama E2_fr	1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Détecteur gaz	TECHNO CONTROL	Transmetteur de concentration gaz TS 293 Détecteur 1 : F4088 /24 Détecteur 2 : F4691 /24 Détecteur 3 : F3545 /23 Détecteur 4 : F3542 /23	1 1 1 1		Local Chauffage	Chaufferie					2024		
1 885	TGI	Niveau 4	CVCD	Production calorifique	Régulateur	Landis & Gyr	RW F61,12	1		Local Chauffage	Chaufferie					1992		
1 886	TI	Niveau 3	CVCD	Production calorifique	Radiateur mural	FINIMETAL	Reggiane verticaux acier	3		Bureaux 369	Bureau 369	1000*2200 Simple/1000*2000 Double/730*2200 Simple				1992	2	
1 887	CPH	Niveau 1	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		1	Bureau 159	Sanitaire TC N1	Bureau 159	150 l sur pied - 1 650 W - 230V mono				2006	1	
1 888	TI	Niveau 0	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		1		Infirmierie	Police	150 l sur pied - 1 650 W - 230V mono				2006	1	
1 889	TGI	Niveau -1	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		1		Local Police	Police - Salle 25	150 l mural - 1 650 W - 230V mono				2005	1	
1 890	TGI	Niveau 0	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		1		Sanitaire TGI N0	Sanitaire 1-0-0-2	150 l mural - 1 650 W - 230V mono				2006	1	
1 891	TGI	Niveau 2	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		1		Sanitaire TGI N2	Sanitaire 1-2-0-3	150 l sur pied - 1 650 W - 230V mono				2006	1	
1 892	TGI	Niveau 3	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		1		Sanitaire TGI N3	Sanitaire 1-3-0-3	150 l mural - 1 650 W - 230V mono				2006	1	
1 893	TI	Niveau 2	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		2		Sanitaire TI N2	Sanitaire 2-2-0-1	150 l sur pied - 1 650 W - 230V mono				2006	1	
1 894	TI	Niveau -2	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	CHAROT	ECO ELEC	2		Parking -2	Local technique CTA parking	1000 l -12000 W et 2000 l - 20000W				2005/2006	1	
1 895	TI	Niveau -1	Plomberie	Production ECS	Chauffe-eau	Atlantic		1		Sanitaire TI N-1	Cafétéria -1	150 l sur pied - 1 680 W				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lits on am rit	Lits on avei	Age	État	Observations
1 896	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	4	Bureau 426	Bureaux 426 à 429	Bureau 426	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 897	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 427	Bureaux 426 à 429	Bureau 427	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 898	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 429	Bureaux 426 à 429	Bureau 429	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 899	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 425	Bureaux 410 et 425	Bureau 425	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 900	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 424	Bureaux 420 à 424	Bureau 424	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 901	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 423	Bureaux 420 à 424	Bureau 423	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 902	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 422	Bureaux 420 à 424	Bureau 422	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 903	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 421	Bureaux 420 à 424	Bureau 421	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 904	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 420	Bureaux 420 à 424	Bureau 420	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 905	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 419	Bureaux 415 à 419	Bureau 419	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 906	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 418	Bureaux 415 à 419	Bureau 418	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 907	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 417	Bureaux 415 à 419	Bureau 417	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	3	
1 908	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 416	Bureaux 415 à 419	Bureau 416	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 909	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 415	Bureaux 415 à 419	Bureau 415	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 910	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 414	Bureaux 411 à 414	Bureau 414	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 911	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 320	Bureaux 320 à 323	Bureau 320	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 912	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 319	Bureaux 316 à 319	Bureau 319	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 913	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 318	Bureaux 316 à 319	Bureau 318	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 914	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 317	Bureaux 316 à 319	Bureau 317	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 915	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 316	Bureaux 316 à 319	Bureau 316	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 916	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 314	Bureaux 314 à 315	Bureau 314	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 917	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 312	Bureaux 311 à 313	Bureau 312	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 918	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 311	Bureaux 311 à 313	Bureau 311	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 919	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	3	Bureau 342	Bureaux 337 à 342	Bureau 342	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 920	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 324	Bureaux 324 à 328	Bureau 324	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 921	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 323	Bureaux 320 à 323	Bureau 323	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 922	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	3	Bureau 321	Bureaux 320 à 323	Bureau 321	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 923	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 223	Bureaux 221 à 228	Bureau 223	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 924	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 222	Bureaux 221 à 228	Bureau 222	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 925	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 221	Bureaux 221 à 228	Bureau 221	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 926	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 220	Bureaux 216 à 220	Bureau 220	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 927	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 219	Bureaux 216 à 220	Bureau 219	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 928	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 217	Bureaux 216 à 220	Bureau 217	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lits on am rit	Lits on av rit	Age	État	Observations
1 929	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 216	Bureaux 216 à 220	Bureau 216	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 930	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 215	Bureaux 215 et 236	Bureau 215	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 931	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 214	Bureaux 210 à 214	Bureau 214	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 932	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 213	Bureaux 210 à 214	Bureau 213	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 933	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 210	Bureaux 210 à 214	Bureau 210	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 934	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 111	Bureaux 110 à 113	Bureau 111	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 935	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 116	Bureaux 114 à 116	Bureau 116	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 936	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 120	Bureaux 117 à 123	Bureau 120	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 937	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 121	Bureaux 117 à 123	Bureau 121	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 938	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 122	Bureaux 117 à 123	Bureau 122	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 939	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 123	Bureaux 117 à 123	Bureau 123	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 940	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 014	Bureaux 010 à 014	Bureau 014	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 941	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 012 A	Bureaux 010 à 014	Bureau 012 A	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 942	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 012 B	Bureaux 010 à 014	Bureau 012 B	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 943	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Accueil	Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 944	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 157	Bureaux 152 à 160	Bureau 157	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2019
1 945	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 156	Bureaux 152 à 160	Bureau 156	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 946	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 154	Bureaux 152 à 160	Bureau 154	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 947	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 153	Bureaux 152 à 160	Bureau 153	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 948	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1		Salle Audience TC	Salle d'audience	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 949	TGI2	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 281	Bureaux 281 (audience)	Bureau 281	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 950	TGI2	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 284	Bureaux 284 à 288	Bureau 284	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 951	TGI2	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 285	Bureaux 284 à 288	Bureau 285	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 952	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 391	Bureaux 389 à 397	Bureau 391	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 953	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 385	Bureaux 380 à 388	Bureau 385	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 954	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 386	Bureaux 380 à 388	Bureau 386	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2012
1 955	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 387	Bureaux 380 à 388	Bureau 387	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 956	TGI2	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 388	Bureaux 380 à 388	Bureau 388	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2019
1 957	TI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 051	Bureaux 050 à 051	Bureau 051	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2019
1 958	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 265	Bureaux 262 à 267	Bureau 265	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2019
1 959	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 268	Bureaux 268 et accueil	Bureau 268	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2019
1 960	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 253	Bureaux 250 à 256	Bureau 253	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2012
1 961	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	2	Bureau 254	Bureaux 250 à 256	Bureau 254	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en Juillet 2012

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amort	Liaison on avert	Age	État	Observations
1 962	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 255	Bureaux 250 à 256	Bureau 255	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	vérifié en juillet 2012
1 963	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 256	Bureaux 250 à 256	Bureau 256	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 964	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 250	Bureaux 250 à 256	Bureau 250	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 965	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 266	Bureaux 262 à 267	Bureau 266	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 966	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 267	Bureaux 262 à 267	Bureau 267	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 967	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 353	Bureaux 350 à 357	Bureau 353	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 968	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 370	Bureaux 370 et 371	Bureau 370	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 969	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 371	Bureaux 370 et 371	Bureau 371	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 970	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 350	Bureaux 350 à 357	Bureau 350	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 971	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 355	Bureaux 350 à 357	Bureau 355	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 972	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 356	Bureaux 350 à 357	Bureau 356	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 973	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 357	Bureaux 350 à 357	Bureau 357	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 974	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	3	Bureau 358	Bureaux 358	Bureau 358	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 975	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 362	Bureaux 359 à 364	Bureau 362	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 976	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 364	Bureaux 359 à 364	Bureau 364	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 977	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP71VHA	1	Bureau 410	Bureaux 411 à 414	Bureau 410	R410A(3.5kG)				2014	1	
1 978	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PHUZ-ZRP35VHA	1	Bureau 411	Bureaux 411 à 414	Bureau 411	R410A(2.2Kg)				2014	1	
1 979	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PHUZ-ZRP60VHA	1	Bureau 412	Bureaux 411 à 414	Bureau 412	R410A(3.5kg)				2014	1	
1 980	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	HITACHI		1	Bureau 329	Bureaux 310 et 329	Bureau 329	R410A(1.15kg)				2009	1	
1 981	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP60VHA	1	Bureau 340	Bureaux 337 à 342	Bureau 340	R410A(3.5kG)				2014	1	
1 982	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP35VKA	1	Bureau 341	Bureaux 337 à 342	Bureau 341	R410A(2.2kg)				2014	1	
1 983	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP60VHA	1	Bureau 225	Bureaux 221 à 228	Bureau 225	R410A (3.5Kg)					1	
1 984	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP35VKA	1	Bureau 224	Bureaux 221 à 228	Bureau 224	R410A (2.2kg)					1	
1 985	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	MXZ-5C100VA	1	Bureau 155	Bureaux 152 à 160	Bureau 154, 155, 156	R410A (4Kg)					1	
1 986	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	Daikin	RK355BVMC	1	Bureau 354	Bureaux 350 à 357	Bureau 354	R410 A (1.06 Kg)				2004	1	
1 987	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	R60D7V1	1	Bureau 368	Bureau 368 B	Bureau 368 B	R410A(3.5kG)				2014	1	
1 988	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP50VKA	1	Bureau 369	Bureaux 369	Bureau 369	R410A(2.4kg)				2014	1	
1 989	TGI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP50VKA	2	Bureau 210	Bureaux 210 à 214	Bureau 210	R410A(2.4kg)				2016	1	
1 990	TI	Niveau -1	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	Hisense	KFR-2511W / FE	1	Local Poubelle	Parking -1	Local Poubelle	R 410 A (1,1Kg)				2005	1	
1 991	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Groupe froid	BEUTOT	BACC SVE 2V4	1		Local groupe froid	Local Clim TGI	500 kW				2001	3	
1 992	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Pompe double (in line)	JRC	210/13/5,5	1		Local Chaufferie	Chaufferie	130 m3/h				2001	2	
1 993	TGI	Niveau -1	CVCD	Production frigorifique	Vase d'expansion	PNU	200	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA					2001	2	
1 994	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Réchauffeur électrique	PACIFIC	RB/S	1		Circulation TGI N4		30 kW résistance blindée -75Litres				2009	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on aveil	Age	État	Observations
1 995	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 251	Bureaux 250 à 256	Bureau 250	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 996	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 351	Bureaux 380 à 388	Bureau 385	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 997	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	CIAT	Melody WA 62.61,63	1	Bureau 363	Bureaux 380 à 388	Bureau 386	Régulateurs honeywell WL 10 compris				2001	2	
1 998	TGI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	FUJITSU	ARQY12LMAKI	1	Bureau 315	Bureau 315	Bureau 315	R410 A(1,250 Kg)				août-06	1	
1 999	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 20	Bureau 20	Bureau 20	Régulateurs TRANE type N code:35166105-001	Neuf			03/12/2007	1	
2 000	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 21	Bureau 21	Bureau 21	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 001	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 02 / 600°600	1	Bureau 22	Bureau 22	Bureau 22	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 002	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 23	Bureau 23	Bureau 23	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 003	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 24	Bureau 24	Bureau 24	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 004	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 25	Bureau 25	Bureau 25	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 005	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 26	Bureau 26	Bureau 26	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 006	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 27	Bureau 27	Bureau 27	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 007	TGI	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	TRANE	CWS 01 / 600°600	1	Bureau 28	Bureau 28	Bureau 28	Régulateurs TRANE type N	Neuf			03/12/2007	1	
2 008	TGI	Niveau 4	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	AIRWELL	GC 12 DC INV R410 A	1	Bureau 426 Bis	Bureau 426 Bis	Bureau 426 Bis	R410 A (1,2Kg)				04/09/2008	1	
2 009	TGI	Niveau -1	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ RP60 VHA4	1	Local sureté	Local sureté	Bureau 17	R 410A (3,5Kg)				2009	1	
2 010	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ P100 VH A3	1	Loge sécurité	Loge sécurité	Bureau 129	R 410A				2009	1	
2 011	TI	Niveau 2	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	MXZ-2D53VA2-E4	1	Bureau 270	Bureau 270		R 410(1,3KG)				2018	1	
2 012	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	mitsubishi	PUHZ-ZRP60VHA	1	Bureau 368	Bureau 368	Bureau 368	R410A(3,5Kg)				2014	1	
2 013	TI	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	Dakin		1	Bureau Accueil tutelle	Bureau 365,366,367	Bureau Accueil tutelle					2009	1	
2 014	CPH	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	Multisplit	Mitsubishi MXZ-5C-100VA	1	extérieur	bureaux 065-067-068		R410A (4Kg)				2012	1	
2 015	CPH	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	MSZ-GE25VA	1	Bureau 065	Bureau 065	Bureau 065					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 016	CPH	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	2	Bureau 067	Bureau 067	Bureau 067					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 017	CPH	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	MSZ-GE35VA	1	Bureau 068	Bureau 068	Bureau 068					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 018	CPH	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	Multisplit	Mitsubishi MXZ-5C-100VA	1	extérieur	bureaux 061-063-159		R410A (4Kg)				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 019	CPH	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA25VAL	1	Bureau 061	Bureau 061	Bureau 061					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 020	CPH	Niveau 0	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA25VAL	1	Bureau 063	Bureau 063	Bureau 063					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 021	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	1	Bureau 159	Bureau 159	Bureau 159					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 022	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	Multisplit	Mitsubishi MXZ-4C-80VA	1	extérieur	bureaux 155-155bis-158		R410A (3,78Kg)				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 023	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA35VAL	1	Bureau 155	Bureau 155	Bureau 155					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 024	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA35VAL	1	Bureau 155bis	Bureau 155bis	Bureau 155bis					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 025	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	1	Bureau 158	Bureau 158	Bureau 158					2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 026	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	Multisplit	MUZ-4E83VA	1	extérieur	Bureau 127		R410A (2,99KG)				2017	1	vérifié en Juillet 2019
2 027	TGI	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	VRV	PUMY-P200YKM1	1	extérieur	soge bavi		R410A (7,3kg)				2017	1	vérifié en Juillet 2019

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am rit	Lia on ave il	Age	État	Observations
2 028	CPH	Niveau 3	CVCD	Production frigorifique	Climatiseur détente directe	nvv	PUMY-P100YHM-B	1	extérieur	bureaux 392&397						2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 029	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	PKFY-P20VBM-E	1	Bureau392	Bureau392	Bureau392	tode fil PAR-21MAA-J Ppe condensats DELAPACK - 3500209				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 030	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	1	Bureau393	Bureau393	Bureau393	tode fil PAR-21MAA-J Ppe condensats DELAPACK - 3500209				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 031	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	1	Bureau394	Bureau394	Bureau394	tode fil PAR-21MAA-J Ppe condensats DELAPACK - 3500209				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 032	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	1	Bureau395	Bureau395	Bureau395	tode fil PAR-21MAA-J Ppe condensats DELAPACK - 3500209				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 033	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	1	Bureau396	Bureau396	Bureau396	tode fil PAR-21MAA-J Ppe condensats DELAPACK - 3500209				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 034	CPH	Niveau 1	CVCD	Production frigorifique	Cassettes froid	mitsubishi	SLZ-KA50VAL	1	Bureau397	Bureau397	Bureau397	tode fil PAR-21MAA-J Ppe condensats DELAPACK - 3500209				2012	1	vérifié en Juillet 2019
2 035	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 0 53	Local Police	Garage Police	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 036	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 0 01	Circulation TGI N0		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	vérifié en Juillet 2019
2 037	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 0 02	Circulation TGI N0		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	vérifié en Juillet 2019
2 038	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 0 03	Circulation TGI N0		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	vérifié en Juillet 2019
2 039	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 0 04	Circulation TGI N0		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	vérifié en Juillet 2019
2 040	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 1 05	Circulation TGI N1	Vers WC	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	vérifié en Juillet 2019
2 041	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 1 06	Circulation TGI N1	Vers bureau 123	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 042	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 1 07	Circulation TGI N1	Vers bureau 113	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 043	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 1 08	Bureaux 124 et 130	Bureau 130	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 044	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 2 09	Circulation TGI N2	Vers Bureau 236	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 045	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 2 10	Circulation TGI N2	Vers Bureau 215	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 046	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 2 11	Circulation TGI N2	Vers Bureau 227	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 047	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 2 12	Circulation TGI N2	Vers Bureau 240	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 048	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 3 13	Circulation TGI N3	Vers bureau 335	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 049	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 3 14	Circulation TGI N3	Vers bureau 322	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 050	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 3 15	Circulation TGI N3	Vers bureau 315	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 051	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 3 16	Circulation TGI N3	Vers bureau 310	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 052	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 4 17	Circulation TGI N4		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 053	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 4 18	Circulation TGI N4		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 054	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 4 19	Circulation TGI N4		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 055	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	2 0 29	Circulation TI N0		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 056	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	2 0 54	Cafeteria	Restaurant	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 057	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	2 2 24	Circulation TI N2		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 058	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	2 2 25	Bureaux 257 & 261		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 059	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	2 2 26	Circulation TI N2		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 060	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	2 2 27	Circulation TI N2		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amort	Liaison on avert	Age	État	Observations
2 061	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 3 20	Bureaux 365 à 368		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 062	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 3 21	Bureaux 358		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 063	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 3 22	Circulation TI N3		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 064	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 3 23	Bureaux 369		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 065	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	3 0 42	Circulation TC N0		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 066	CPH	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	3 1 41	Circulation TC N1		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 067	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	3 2 39	Circulation CPH N2		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 068	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	3 3 40	Circulation CPH N3		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 069	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -1 30	Parking -1	Parking -1	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 070	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -1 31	Parking -1	Parking -1	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 071	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -1 32	Parking -1	Parking -1	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 072	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -1 33	Parking -1	Parking -1	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				oct-12	2	
2 073	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -1 52	Parking -1	Parking -1	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 074	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -2 34	Parking -2	Parking -2	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 075	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -2 35	Parking -2	Parking -2	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 076	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -2 36	Parking -2	Parking -2	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 077	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -2 37	Parking -2	Parking -2	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 078	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	2 -2 38	Parking -2	Parking -2	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				nov-03	2	
2 079	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	1 -1 43	Circulation Saol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 080	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	1 -1 44	Circulation Saol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 081	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	1 -1 45	Circulation Saol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 082	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	1 -1 46	Circulation Saol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 083	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEf		1	1 -1 47	Circulation Saol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 084	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 -1 01	Circulation Saol	vers Salle 20	à remplacer en 2020	3124592			juil-10	1	
2 085	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 -1 02	Salle 18 et 19	Salle 19	à remplacer en 2022	8767831			oct-12	1	
2 086	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 -1 03	Salle 18 et 19	Salle 18	à remplacer en 2020	3124587			nov-10	1	
2 087	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 -1 04	Salle 18 et 19	Salle 19	à remplacer en 2020	3124589			nov-10	1	
2 088	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 -1 05	Circulation Saol	Vers Salle 14	à remplacer en 2022	3124606			oct-12	1	
2 089	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	1 -1 07	Salle 06 et 07	Local Technique CTA	à remplacer en 2029	3124645			juin-19	1	
2 090	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 -1 08	Circulation Saol	Vers Salle 13	à remplacer en 2022	N/A			oct-12	1	
2 091	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 -1 09	Salle 15 à 17	Salle 17	à remplacer en 2020	3124598			juil-10	1	
2 092	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 -1 10	Circulation Saol	Vers Salle 21	à remplacer en 2020	3124620			juil-10	1	
2 093	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 -1 11	Circulation Saol	Vers Salle 23	à remplacer en 2020	3124621			juil-10	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am nt	Lia on ave nt	Age	État	Observations
2 094	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 12	Circulation Saol	Vers Salle 15	à remplacer en 2022	3124594			oct-12	1	
2 095	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 13	Circulation Saol	Vers Salle 12	à remplacer en 2020	3124617			juil-10	1	
2 096	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 14	Circulation Saol	Vers Salle 12 et 13	à remplacer en 2022	3124593			oct-12	1	
2 097	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 15	Circulation Saol	Vers Salle 26	à remplacer en 2022	3124627			oct-12	1	
2 098	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1-1 16	Circulation Saol	Vers Salle 22	à remplacer en 2024	3124622			2004	1	
2 099	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 17	Circulation Saol	Salle 23	à remplacer en 2024	3124623			déc-04	1	
2 100	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 18	Circulation Saol	Vers Salle 9	à remplacer en 2022	3124618			oct-12	1	
2 101	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 19	Circulation Saol	Vers Salle 10	à remplacer en 2020	3124614			juil-10	1	
2 102	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 20	Circulation Saol	Vers Salle 8	à remplacer en 2022	3124616			oct-12	1	
2 103	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-1 21	Salle 06 et 07	Local Technique SPIE	à remplacer en 2014	3124641			déc-04	1	
2 104	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 22	Circulation Saol	Vers Salle 5	à remplacer en 2022	3124629			oct-12	1	
2 105	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	1-1 23	Circulation Saol	Vers Salle 5	à remplacer en 2020	3124630			juil-10	1	
2 106	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 24	Circulation Saol	Vers Salle 4	à remplacer en 2022	3124634			oct-12	1	
2 107	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 25	Circulation Saol	Vers Salle 4 vers armoire électrique	à remplacer en 2020	3124633			juil-10	1	
2 108	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 26	Circulation Saol	Vers machinerie ascenseur E	à remplacer en 2029	3124632			juin-19	1	
2 109	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1-1 27	Circulation Saol	Vers Ascenseur E (TC CPH)		3124631			2011	1	
2 110	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 28	Circulation Saol	Sas Vers Salle 1	à remplacer en 2022	3124640			oct-12	1	
2 111	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 29	Circulation Saol	Sas Vers Salle 2	à remplacer en 2022	3124639			oct-12	1	
2 112	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-1 41	Parking -1	Parking -1	à remplacer en 2014	3124789			déc-04	1	
2 113	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-1 42	Parking -1	Vers sortie piétons personnel	à remplacer en 2014	3124784			déc-04	1	
2 114	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-1 43	Parking -1	Parking -1	à remplacer en 2014	3124785			déc-04	1	
2 115	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 44	Parking -1	Entrée soie parking	à remplacer en 2014	3124788			juil-04	1	
2 116	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 45	Cafétéria	Bureau Gérant Cafétéria -1	à remplacer en 2022	3124782			juil-12	1	
2 117	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1-1 46	Cafétéria	Salle Repas Cafétéria -1		3124761			2011	1	
2 118	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1-1 47	Cafétéria	Vers monte charge Cafétéria -1		3124760			2011	1	
2 119	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-2 01	Parking -2	Vers local CTA Spie	à remplacer en 2014	3124792			déc-04	1	
2 120	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-2 02	Parking -2	Vers sortie piétons personnel	à remplacer en 2014	3124790			déc-04	1	
2 121	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-2 03	Parking -2	Vers place 95	à remplacer en 2014	3124791			déc-04	1	
2 122	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-2 04	Parking -2	Vers local CTA restaurant	à remplacer en 2014	3124793			déc-04	1	
2 123	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1-2 05	Parking -2	Vers place 132	à remplacer en 2014	3124794			déc-04	1	
2 124	TI	Niveau -2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	Poudre 6 Kg ABC	1	1-2 07	Parking -2	Vers place 118	à remplacer en 2017	8767854			oct-07	1	
2 125	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 0 01	Circulation TGI N0	Vers Ascenseur B	à remplacer en 2024	3124660			déc-04	1	
2 126	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 0 02	Bureaux 020 à 028	Vers bureau 020	à remplacer en 2024	3124655			déc-04	1	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am rit	Lien on av rit	Age	État	Observations
2 127	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 0 03	Circulation TGI N0	Circulation au milieu	à remplacer en 2024	3124653			déc-04	1	
2 128	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 0 04	Bureaux 010 à 014	Hall des bureaux 010 à 014	à remplacer en 2024	3124652			déc-04	1	
2 129	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 0 05	Circulation TGI N0	Circulation vers WC	à remplacer en 2024	3124651			déc-04	1	
2 130	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 0 06	Circulation TGI N0	Vers bureau 045	à remplacer en 2024	3124656			déc-04	1	
2 131	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 0 07	Bureaux 037 à 043	Vers bureau 043	à remplacer en 2024	3124657			déc-04	1	
2 132	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 0 08	Bureaux 020 à 028	Vers bureau 020	à remplacer en 2015	3124654			avr-05	1	
2 133	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 0 09	Circulation TGI N0	Circulation au milieu	à remplacer en 2018	8767822			juill-2008	1	
2 134	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 0 10	Bureaux 030 à 036	Vers Bureau 030	à remplacer en 2028	8767821			mai-08	1	
2 135	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 0 11	Cafétéria	Entrée Cafétéria		3124759			2011	1	
2 136	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	2 0 12	Cafétéria	Cafétéria vers plonge	à remplacer en 2016				août-06	1	
2 137	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	2 0 13	Cafétéria	Cafétéria vers caisse	à remplacer en 2022	3124756			juil-12	1	
2 138	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 0 14	Cafétéria	Cafétéria vers wc	à remplacer en 2021	3124758			oct-11	1	
2 139	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	1 0 15	Poste HT -BT	TGBT	à remplacer en 2018	8767827			juill-2008	1	
2 140	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1 0 16	Local GE	Groupe électrogène	à remplacer en 2014	3124647			oct-04	1	
2 141	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 1 01	Circulation TGI N1	Vers bureau 122	à remplacer en 2024	3124672			déc-04	1	
2 142	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 1 02	Circulation TGI N1	Vers bureau 117	à remplacer en 2024	3124670			déc-04	1	
2 143	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 1 03	Salle Audience C	Salle Audience C	à remplacer en 2024	3124667			déc-04	1	
2 144	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 1 04	Salle Audience B	Salle Audience B	à remplacer en 2024	3124669			déc-04	1	
2 145	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 1 05	Circulation TGI N1	Vers bureau 113	à remplacer en 2024	3124666			déc-04	1	
2 146	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 1 06	Circulation TGI N1	Vers bureau 124	à remplacer en 2024	3124668			déc-04	1	
2 147	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 1 07	Salle Audience A	Salle Audience A	à remplacer en 2024	3124664			déc-04	1	
2 148	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 1 08	Salle Audience D	Salle Audience D	à remplacer en 2024	3124661			déc-04	1	
2 149	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 1 09	Circulation TGI N1	Bureau 130	à remplacer en 2024	3124663			déc-04	1	
2 150	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 1 10	Bureaux 124 et 130	Vers WC	à remplacer en 2024	3124662			déc-04	1	
2 151	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 1 11	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 129		3124613			2011	1	
2 152	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 1 12	Circulation TGI N1	Vers bureau 122	à remplacer en 2020	3124673			juil-10	1	
2 153	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 1 13	Circulation TGI N1	Vers bureau 117	à remplacer en 2020	3124671			juil-10	1	
2 154	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 1 14	Bureaux 127 à 129 accueil	Bureau 129	à remplacer en 2020	3124612			juil-10	1	
2 155	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 1 15	Bureaux 124 et 130	Bureau 124	à remplacer en 2020	3124665			juil-10	1	
2 156	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 2 01	Circulation TGI N2	Vers bureau 221	à remplacer en 2024	3124683			déc-04	1	
2 157	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 02	Circulation TGI N2	Vers bureau 225	à remplacer en 2024	3124682			déc-04	1	
2 158	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 2 03	Bureaux 210 à 214	Vers bureau 218	à remplacer en 2024	3124684			déc-04	1	
2 159	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 04	Circulation TGI N2	Vers bureau 215	à remplacer en 2024	3124685			déc-04	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am oi	Lien on oi	Age	État	Observations
2 160	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 2 05	Bureaux 210 à 214	Entre bureau 210 et 211	à remplacer en 2024	3124687			déc-04	1	
2 161	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 06	Circulation TGI N2	Vers bureau 240	à remplacer en 2024	3124688			déc-04	1	
2 162	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 07	Circulation TGI N2	Vers bureau 240	à remplacer en 2024	3124689			déc-04	1	
2 163	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 08	Circulation TGI N2	Vers bureau 238	à remplacer en 2024	3124674			déc-04	1	
2 164	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 09	Circulation TGI N2	Vers bureau 236	à remplacer en 2024	3124675			déc-04	1	
2 165	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 2 10	Bureaux 233 à 235	Entre bureau 234 et 235	à remplacer en 2024	3124677			déc-04	1	
2 166	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 11	Circulation TGI N2	Entre bureau 233 et 231	à remplacer en 2024	3124676			déc-04	1	
2 167	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 2 12	Bureaux 210 à 214	Entre bureau 210 et 211	à remplacer en 2018	8767816			juil-08	1	
2 168	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 2 13	Bureaux 229 à 231	Entre bureau 229 et 230	à remplacer en 2024	3124679			déc-04	1	
2 169	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 2 14	Circulation TGI N2	Vers bureau 227	à remplacer en 2024	3124680			déc-04	1	
2 170	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 2 15	Circulation TGI N2	Entre bureau 233 et 231	à remplacer en 2018	8767819			juil-08	1	
2 171	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 2 16	Circulation TGI N2	Vers bureau 227	à remplacer en 2020	3124681			juil-10	1	
2 172	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 3 01	Circulation TGI N3	Vers Bureau 320	à remplacer en 2024	3124703			déc-04	1	
2 173	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 3 02	Bureaux 316 à 319	Vers Bureau 319	à remplacer en 2024	3124702			déc-04	1	
2 174	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 3 03	Bureaux 314 à 315	Vers Bureau 315	à remplacer en 2024	3124700			déc-04	1	
2 175	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 3 04	Bureaux 314 à 315	Vers Bureau 315	à remplacer en 2015	3124701			juil-05	1	
2 176	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 3 05	Bureaux 311 à 313	Vers Bureau 313	à remplacer en 2024	3124699			déc-04	1	
2 177	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 3 06	Circulation TGI N3	Vers Bureau 310	à remplacer en 2024	3124691			déc-04	1	
2 178	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	1-1 06	Salle 06 et 07	Local Technique CTA	à remplacer en 2029	8767815			juin-19	1	
2 179	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 3 08	Circulation TGI N3	Vers Bureau 335	à remplacer en 2024	3124693			déc-04	1	
2 180	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 3 09	Bureaux 330 à 334	Vers Bureau 334	à remplacer en 2024	3124695			déc-04	1	
2 181	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 3 10	Circulation TGI N3	Vers Bureau 329	à remplacer en 2024	3124692			déc-04	1	
2 182	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 3 11	Bureaux 330 à 334	Vers Bureau 330	à remplacer en 2024	3124697			déc-04	1	
2 183	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 3 12	Circulation TGI N3	Vers Bureau 322	à remplacer en 2024	3124696			déc-04	1	
2 184	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 3 13	Bureaux 320 à 323	Bureau 321	à remplacer en 2024	3124704			déc-04	1	
2 185	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 3 14	Circulation TGI N3	Vers Bureau 322	à remplacer en 2018	8767811			juil-08	1	
2 186	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 3 15	Bureaux 310 et 329	Bureau 329	à remplacer en 2015	3124695			juil-05	1	
2 187	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 3 16	Bureaux 337 et 342	Vers Bureau 339	à remplacer en 2024	3124690			déc-04	1	
2 188	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 01	Circulation TGI N4	Vers Bureau 411	à remplacer en 2024	3124717			déc-04	1	
2 189	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 02	Circulation TGI N4	Couloir vers Bureau 410	à remplacer en 2024	3124716			déc-04	1	
2 190	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 03	Escalier	Vers Escaliers à coté chaufferie	à remplacer en 2024	3124709			déc-04	1	
2 191	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 9 kg ABC	1	1 4 04	Local Chaufferie	Chaufferie	à remplacer en 2014	3124718			déc-04	1	
2 192	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 9 kg ABC	1	1 4 05	Local Chaufferie	Chaufferie	à remplacer en 2014	3124719			déc-04	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am nt	Lien on av nt	Age	État	Observations
2 193	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 06	Circulation TGI N4	Vers Ascenseur A	à remplacer en 2024	3124710			déc-04	1	
2 194	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 07	Circulation TGI N4	Vers Bureau 410	à remplacer en 2024	3124712			déc-04	1	
2 195	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 4 08	Bureaux 420 à 424	Vers Bureau 422	à remplacer en 2024	3124711			déc-04	1	
2 196	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 4 09	Bureaux 415 à 419	Vers Bureau 417	à remplacer en 2024	3124714			déc-04	1	
2 197	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 10	Circulation TGI N4	Vers Bureau 414	à remplacer en 2024	3124715			déc-04	1	
2 198	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 4 11	Bureaux 426 à 429	Bureau 427	à remplacer en 2015	3124708			septembre-05	1	
2 199	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 4 12	Bureaux 410 et 425	Bureau 410	à remplacer en 2029	3124713			juin-19	1	
2 200	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	1 4 13	Bureaux 426 à 429	Bureau 428	à remplacer en 2012	8767808			juil-12	1	
2 201	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 14	Circulation TGI N4	Couloir vers bureau 428	à remplacer en 2024	3124705			déc-04	1	
2 202	TGI	Niveau 4	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1 4 15	Bureaux 426 à 429	Bureau 426	à remplacer en 2024	3124707			déc-04	1	
2 203	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 0 01	Circulation TI N0	Vers Ascenseur C	à remplacer en 2017	8767857			févr-07	1	
2 204	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 0 02	Circulation TI N0	Vers Ascenseur C	à remplacer en 2024	3124722			déc-04	1	
2 205	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 0 03 bis	Infirmierie	Infirmierie	à remplacer en 2015	3124742			juil-05	1	
2 206	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 0 03	Ordre des Avocats	Bureau 054	à remplacer en 2017	8767859			oct-07	1	
2 207	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 0 04	Salle Audience GREGOVIE	Salle d'audience GREGOVIE	à remplacer en 2024	3124724			déc-04	1	
2 208	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 0 05	Circulation TI N0	Vers Infirmierie	à remplacer en 2024	3124725			déc-04	1	
2 209	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 0 06	Bureaux 053 à 055	Hall des avocats Bureau 053		3124721			2011	1	
2 210	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 0 07	Circulation TI N0	Vers Vestiaire des avocats	à remplacer en 2024	3124720			déc-04	1	
2 211	TI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 1 01	Circulation TI N1	Vers Ascenseur C	à remplacer en 2024	3124726			déc-04	1	
2 212	TI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 1 02	Circulation TI N1	Machinerie ascenseur parking		3124743			2011	1	
2 213	TI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 1 03	Circulation TI N1	Couloir vers logement gardien	à remplacer en 2024	3124729			déc-04	1	
2 214	TI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 1 04	Circulation TI N1	Vers Ascenseur C		3124727			2011	1	
2 215	TI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 1 05	Bureaux 140 à 143	Ordres des avocats vers bureau 140		3124728			2011	1	
2 216	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 2 01	Bureaux 271 à 274	N° 240701 2001-31 Vers Bureau 271		3124740			2011	1	
2 217	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 2 02	Bureaux 257 à 261	Dans gainé élect. vers Bureau 257		3124735			2011	1	
2 218	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 2 03	Circulation TI N2	Vers Bureau 250		3124738			2011	1	
2 219	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 2 04	Circulation TI N2	Vers Bureau 270	à remplacer en 2022	3124731			oct-12	1	
2 220	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 2 05	Circulation TI N2	Vers Ascenseur C		3124730			2011	1	
2 221	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 2 06	Circulation TI N2	Vers Bureau 275	à remplacer en 2022	3124739			oct-12	1	
2 222	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 2 07	Circulation TI N2	Vers salle d'Audience Pavin	à remplacer en 2022	3124744			oct-12	1	
2 223	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 2 08	Circulation TI N2	Vers Bureau 252		3124737			2011	1	
2 224	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 2 09	Circulation TI N2	Vers Bureau 267		3124733			2011	1	
2 225	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 2 10	Circulation TI N2	Vers Ascenseur C	à remplacer en 2022	3124732			oct-12	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am nt	Lien on av il	Age	État	Observations
2 226	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 2 11	Circulation TI N2	Vers Bureau 263		3124734			2011	1	
2 227	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 2 12	Circulation TI N2	Vers Bureau 256	à remplacer en 2022	3124736			oct-12	1	
2 228	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	2 2 13	Bureaux 271 à 274	Vers Bureau 274 dans escalier	à remplacer en 2014	3124741			oct-04	1	
2 229	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 3 01	Circulation TI N3	Couloir vers Ascenseur C	à remplacer en 2024	3124749			déc-04	1	
2 230	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 3 02	Bureaux 358	Salle 358	à remplacer en 2024	3124753			déc-04	1	
2 231	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 3 03	Bureaux 365 à 368	Couloir vers salle 365	à remplacer en 2024	3124751			déc-04	1	
2 232	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 3 04	Circulation TI N3	Vers Bureau 357	à remplacer en 2024	3124754			déc-04	1	
2 233	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 3 05	Bureaux 358	Gaine électrique	à remplacer en 2021	3124752			févr-11	1	
2 234	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	2 3 06	Bureaux 369	Vers Bureau 369		3124747			2011	1	
2 235	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 3 07	Circulation TI N3	Vers Bureau 350	à remplacer en 2024	3124755			déc-04	1	
2 236	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 3 08	Circulation TI N3	Vers Bureau 370	à remplacer en 2024	3124746			déc-04	1	
2 237	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	2 3 09	Circulation TI N3	Vers Bureau 371	à remplacer en 2024	3124748			déc-04	1	
2 238	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 3 10	Circulation TI N3	Gaine électrique vers ascenseur C		3124750			2011	1	
2 239	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	3 0 01	Circulation TC N0	Hall TC		3124766			2011	1	
2 240	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 0 02	Bureaux 060 et 071 accueil	Accueil Bureau 060		3124764			2011	1	
2 241	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 0 03	Circulation TC N0	Hall TC	à remplacer en 2024	3124767			déc-04	1	
2 242	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 0 04	Circulation TC N0	Hall TC vers 060	à remplacer en 2024	3124763			déc-04	1	
2 243	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	3 0 05	Bureaux 061 à 070	Bureau 069	à remplacer en 2015	3124768			juil-05	1	
2 244	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 0 06	Circulation TC N0	Hall TC vers 071	à remplacer en 2024	3124765			déc-04	1	
2 245	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 0 07	Circulation TC N0	vers wc Handicapé	à remplacer en 2024	3124769			déc-04	1	
2 246	CPH	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	3 1 01	Dans Gaine électrique	Local 160	à remplacer en 2022	3124773			juil-12	1	
2 247	CPH	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 1 02	Circulation TC N1	Couloir vers bureau 169	à remplacer en 2024	3124772			déc-04	1	
2 248	CPH	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 1 03	Circulation TC N1	Couloir vers bureau 153		3124774			2011	1	
2 249	CPH	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 1 04	Circulation TC N1	Hall TC Entrée principale	à remplacer en 2024	3124771			déc-04	1	
2 250	CPH	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 1 05	Circulation TC N1	Hall vers salle 151	à remplacer en 2024	3124770			déc-04	1	
2 251	CPH	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	3 1 06	Circulation TC N1	Vers bureau 159	à remplacer en 2017	8767801			oct-07	1	
2 252	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 2 01	Circulation CPH N2	Vers salle 287	à remplacer en 2024	3124779			déc-04	1	
2 253	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 2 02	Circulation CPH N2	Vers salle 284	à remplacer en 2024	3124778			déc-04	1	
2 254	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 2 03	Circulation CPH N2	Accueil	à remplacer en 2024	3124776			2004	1	
2 255	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 2 04	Circulation CPH N2	Accueil	à remplacer en 2024	3124777			déc-04	1	
2 256	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	3 2 05	Circulation CPH N2	Accueil	à remplacer en 2029	3124775			juin-19	1	
2 257	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	3 2 06	Gaine électrique	Local 288		8767803			2011	1	
2 258	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 3 01	Circulation CPH N3	Vers bureau 395		3124783			2011	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am nt	Lien on av nt	Age	État	Observations
2 259	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 3 02	Circulation CPH N3	Vers bureau 389		3124782			2011	1	
2 260	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 3 03	Circulation CPH N3	Accueil vers salle 383		3124781			2011	1	
2 261	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	3 3 04	Circulation CPH N3	Accueil vers salle 387		3124780			2011	1	
2 262	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	3 3 05	Gaine électrique	Vers bureau 390		8767807			2011	1	
2 263	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 49	Parking -1	Machinerie ascenseur	à remplacer en 2018	8767856			juil-08	1	
2 264	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 1 16	Bureaux 127 à 129 accueil	Accueil	à remplacer en 2024	3124611			déc-04	1	
2 265	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 50	Local poubelle	Local poubelle	à remplacer en 2024	3124786			déc-04	1	
2 266	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 3 11	Bureaux 369	Bureaux 369	à remplacer en 2018	8767796			juil-08	1	
2 267	TI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	2 1 28	Circulation TI N1		Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 268	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 30	Salle 18 et 19	Salle 18	à remplacer en 2015	3124590			juin-05	1	
2 269	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 31	Salle 15 à 17	Salle N° 17	à remplacer en 2020	3124597			nov-10	1	
2 270	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 32	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12 Archives	à remplacer en 2020	3124599			nov-10	1	
2 271	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Poudre 6 Kg ABC	1	1 0 17	Local Police	Garage Police	à remplacer en 2016	8767828			oct-06	1	
2 272	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1-1 48	Circulation Sol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 273	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1-1 49	Circulation Sol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 274	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1-1 50	Circulation Sol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 275	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 33	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12 Archives	à remplacer en 2020	3124600			nov-10	1	
2 276	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1-1 34	Salle 06 et 07	Local Technique SPIE	à remplacer en 2024	3124643			2004	1	
2 277	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 35	Salle 06 et 07	Local Technique SPIE	à remplacer en 2014	3124642			mai-2004	1	
2 278	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 36	Salle 09 et 11 à 14	Salle 12 Archives	à remplacer en 2015	3124602			juin-05	1	
2 279	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 37	Salle 15 à 17	Salle 15	à remplacer en 2020	3124595			nov-10	1	
2 280	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 38	Salle 15 à 17	Salle 16	à remplacer en 2020	3124596			nov-10	1	
2 281	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 39	Salle 09 et 11 à 14	Salle 13 Archives	à remplacer en 2020	8767829			nov-10	1	
2 282	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 40	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	à remplacer en 2015	3124603			juin-05	1	
2 283	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 41	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	à remplacer en 2020	3124604			nov-10	1	
2 284	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 42	Salle 09 et 11 à 14	Salle 14 Archives	à remplacer en 2020	3124605			nov-10	1	
2 285	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 43	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	à remplacer en 2020	3124607			nov-10	1	
2 286	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 44	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	à remplacer en 2015	3124608			2005	1	
2 287	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 45	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	à remplacer en 2020	3124609			nov-10	1	
2 288	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 46	Salle 09 et 11 à 14	Salle 11 Archives	à remplacer en 2015	3124610			janv-2005	1	
2 289	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 47	Salle 04 à 06	Salle 04 Archives	à remplacer en 2020	3124628			nov-10	1	
2 290	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 48	Salle 04 à 06	Salle 04 Archives	à remplacer en 2015	3124649			juin-05	1	
2 291	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 50	Salle 01 et 02	Salle 02 Archives	à remplacer en 2020	3124638			nov-10	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on aveil	Age	État	Observations
2 292	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 51	Salle 01 et 02	Salle 02 Archives	à remplacer en 2015	3124637			2005	1	
2 293	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 52	Salle 01 et 02	Salle 02 Archives	à remplacer en 2015	3124636			2005	1	
2 294	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 53	Salle 08 et 09	Salle 09	à remplacer en 2020	3124619			nov-10	1	
2 295	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 54	Salle 08 et 09	Salle 09	à remplacer en 2015	3124615			2005	1	
2 296	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 5Kg	1	1-1 55	Local Police	Salle 24	à remplacer en 2022	3124624			juil-12	1	
2 297	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1-1 56	Local Police	Salle 25	à remplacer en 2020	3124625			juil-10	1	
2 298	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 57	Local Police	Salle 25	à remplacer en 2022	3124627			oct-12	1	
2 299	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 58	Salle 01 et 02	Salle 01 Archives	à remplacer en 2015	3124635			2005	1	
2 300	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	EUROFEU	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 59	Salle 18 et 19	Salle 19	à remplacer en 2015	3124588			janvier-05	1	
2 301	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 3 17	Bureaux 310 et 329	Bureau 310	à remplacer en 2017	8767814			juil-07	1	
2 302	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 9 L	1	1-1 60	Salle 18 et 19	Salle 19	à remplacer en 2022	3124591			oct-12	1	
2 303	TI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 1 06	Bureaux 140 à 143	Ordres des avocats	à remplacer en 2017	8767860			oct-07	1	
2 304	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 2 14	Circulation TI N2	Vers Bureau 252	à remplacer en 2017	8767790			oct-07	1	
2 305	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 2 16	Bureaux 271 à 274	N° 240701 2001-31 Vers Bureau 274	à remplacer en 2017	8767788			oct-07	1	
2 306	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 2 15	Bureaux 270	Bureaux 270	à remplacer en 2017	8767787			oct-07	1	
2 307	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 3 12	Bureaux 358	Couloir du bureau 358	à remplacer en 2017	8767792			oct-07	1	
2 308	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 3 13	Bureaux 362	Bureaux 362	à remplacer en 2017	8767795			oct-07	1	
2 309	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 3 14	Bureaux 352	Bureaux 352	à remplacer en 2017	8767791			oct-07	1	
2 310	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 3 15	Circulation TI N3	Couloir vers Ascenseur C	à remplacer en 2017	8767793			nov-07	1	
2 311	TI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 3 16	Bureau 369	Vers Bureau 369	à remplacer en 2017	8767794			oct-07	1	
2 312	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	3 0 08	bureau 64	bureau 64	à remplacer en 2018	8767800			juil-08	1	
2 313	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	3 0 09	Circulation TC N0	Couloir vers bureau 169	à remplacer en 2017	8767798			oct-07	1	
2 314	CPH	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	3 0 10	Circulation TC N0	Hall TC vers 071	à remplacer en 2017	8767797			oct-07	1	
2 315	TGI2	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	3 2 07	Circulation CPH N2	Vers bureau 387	à remplacer en 2017	8767802			oct-07	1	
2 316	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	3 3 06	Circulation CPH N3	Vers bureau 389	à remplacer en 2017	8767805			oct-07	1	
2 317	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	3 3 07	Circulation CPH N3	Vers bureau 395	à remplacer en 2017	8767806			nov-07	1	
2 318	TGI2	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	3 3 08	Circulation CPH N3	Accueil vers salle 383	à remplacer en 2017	8767804			oct-07	1	
2 319	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 0 11	Circulation TGI N0	Circulation au milieu	à remplacer en 2017	8767823			oct-07	1	
2 320	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 0 12	Circulation TGI N0	Circulation vers WC	à remplacer en 2020	8767824			juil-10	1	
2 321	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 0 13	Circulation TGI N0	Vers bureau 045	à remplacer en 2017	8767825			oct-07	1	
2 322	TGI	Niveau 1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 1 17	Circulation TGI N1	Vers bureau 122	à remplacer en 2017	8767820			oct-07	1	
2 323	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 2 17	Bureaux 210 à 220	Bureau 218	à remplacer en 2017	8767818			déc-07	1	
2 324	TGI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 2 18	Bureaux 210 à 214	Bureau 212	à remplacer en 2017	8767817			oct-07	1	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am nt	Liaison on ave	Age	État	Observations
2 325	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 3 18	Bureaux 320 à 323	Bureau 321	à remplacer en 2017	8767813			oct-07	1	
2 326	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 3 19	Bureaux 316 à 319	Bureau 319	à remplacer en 2017	8767812			oct-07	1	
2 327	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 3 20	Bureaux 324 à 328	Bureau photocopie	à remplacer en 2017	8767810			oct-07	1	
2 328	TGI	Niveau 3	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	1 3 21	Circulation TGI N3	Vers Bureau 340	à remplacer en 2017	8767809			oct-07	1	
2 329	TI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	Poudre 6 Kg ABC	1	1-1 48	Parking -1	Vers local assenseur	à remplacer en 2017	8767855			oct-07	1	
2 330	TI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	2 0 08	Ordre des avocats gainé électrique	armoire G2 bis	à remplacer en 2011	8767858			2011	1	
2 331	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	Eau Pulvérisée 6 L	1	1 0 18	Monte Charge vers parking Avocats	Sas Entrée Monte Charge	à remplacer en 2014	8767826			nov-04	1	
2 332	TI	Niveau 2	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	ROT	CO2 2Kg	1	2 2 17	Bureaux 263	Bureaux 264	à remplacer en 2017	8767789			oct-07	1	
2 333	TGI	Niveau -1	Protection incendie	Protection incendie	RIA	PIEF		1	1 -1 51	Circulation Ssol	Archives	Ø20 - 30m - groupe dosage SDN40, pivotant tournant				janv-92	2	
2 334	TGI	Niveau 0	Protection incendie	Protection incendie	Extincteur	SICLI	CO2 2Kg	1	1 0 14	Bureau 12	Bureau 12	à remplacer en 2029				09/06/2019	1	
2 335	TGI	Niveau 0	Plomberie	Relevage	pompe de relevage	ABS	AF 60,4 CB61	2		Parking avocat	Parking avocat	Pompe eau usée 70 l/s				1992	2	
2 336	TGI	Niveau -1	Plomberie	Relevage	pompe de relevage	UNILIFT	CCS A1	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local traitement d'air	Relevage sous sol	Local CTA			2009	1	
2 337	TGI	Niveau 0	Plomberie	Relevage	Station de relevage (siphon de sol)	SEMSON 500/50		1		Parking avocat	Parking avocat	Pompe de nappe 7 l / s				1992	3	
2 338	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Téléphonie	Batterie Autocom	YUASA	NP65-12I	4	Bureau 117	Bureaux 117 à 123	Local autocom niveau 1	12V-65Ah				nov.-10	1	
2 339	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Téléphonie	Autocommutateur	MATRA	6540	1	Bureau 117	Bureaux 117 à 123	Local autocom niveau 1	320 lignes analogiques, 32 lignes numériques				2000	2	
2 340	TGI	Niveau 1	Courants faibles	Téléphonie	Système de taxation	MATRA	GEOTAX	1	Bureau 117	Bureaux 117 à 123	Local autocom niveau 1					1992	2	
2 341	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Armoire de commande	Legrand	Pas de référence	1		Salle 06 et 07	Local CTA	Cde et régulation				2001	2	
2 342	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V et pompe de charge + récupérateur - 4 100 m3/h	TI VMC 1	Ens embla		1992	2	
2 343	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V et pompe de charge + récupérateur - 6 525 m3/h	TGI Nord VMC 2	Ens embla		1992	2	
2 344	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 63	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V et pompe de charge + récupérateur - 5 900 m3/h	TGI Sud VMC 3	Ens embla		1992	2	
2 345	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 63	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V et pompe de charge + récupérateur - 4 200 m3/h	TCP VMC 4	Ens embla		1992	2	
2 346	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 63	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide - 3 730 m3/h	Audience TCP Niveau 1	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 347	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 63	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide - 3 920 m3/h	Audience TCP Rdc haut	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 348	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 40	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V	Archives	Arch ives S/so l		1992	2	
2 349	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 63	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide avec V3V - 6 190 m3/h	TGI S2	Salle d'au dien ce, r		1992	2	
2 350	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide avec V3V - 4 480 m3/h	Audience TI Niveau 1	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 351	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 63	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide avec V3V - 6 190 m3/h	TGI S1	Salle d'au dien ce, r		1992	2	
2 352	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 100	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide avec V3V - 6 000 m3/h	TGI Niveau 2	Salle d'au dien ce, b		1992	2	
2 353	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 100	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide avec V3V - 6 000 m3/h	TGI Niveau 1	Salle d'au dien ce, b		1992	2	
2 354	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 63	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN/AR - Batterie Chaude avec V3V + Batterie froide avec V3V - 6 170 m3/h	Audience TI Rdc haut	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 355	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 25	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA	AN - Batterie Chaude avec V3V et pompe de charge	Locaux détenus	Loca ux des dét		1992	2	
2 356	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	CTA	France Air	temp ecm 500 s e3.3m	1	soge	standar	Couloir sogé	Batterie électrique				2017	1	
2 357	TI	Niveau -2	CVCD	Ventilation	CTA	Trane	KG 100	1		Local CTA Restaurant	Local CTA restaurant	AN - Batterie Chaude avec V3V et pompe de charge	Restaurant	Rest aura nt		1992	3	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am rit	Lien on av rit	Age	État	Observations
2 358	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	4		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 359	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	29		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 360	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	26		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 361	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	38		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 362	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	14		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 363	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	9		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 364	CPH	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	9		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 365	TGI2	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	4		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 366	TGI2	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	14		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 367	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	2		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 368	TI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	1		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 369	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	14		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 370	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Bouches d'insufflation	ALDES	KSO 100	20		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 371	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	4		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 372	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	31		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 373	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	26		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 374	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	38		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 375	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	14		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 376	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	9		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 377	CPH	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	9		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 378	TGI2	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	5		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 379	TGI2	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	14		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 380	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	3		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 381	TI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	1		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 382	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	15		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 383	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Bouches d'extraction	ALDES	KEX 100	20		?	Bureaux	1 bouche de soufflage Ø100 et 1 bouche de reprise Ø100 par bureaux				1992	2	
2 384	TI	Niveau -2	CVCD	Ventilation	Détecteur CO	SIMRAD Optronics ICARE	ECHO SAMSYS	1	Local CTA resto	Parking -2	Parking -2	3 voies d'aspiration	Parking -2 et parking -1			11/12/2006	1	
2 385	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Extracteur	Trane	KG 25	1		Local Police	Locaux détenus		Local CTA			1992	2	
2 386	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Hottes d'extraction	TECHNO WIND	TVGV	1	Bureau 025	Bureaux 020 à 028	Bureau 025	3 vitesses				1992	2	
2 387	TI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Extracteur	VEN-AXIA	KV 200B	1		Local poubelle	Local poubelle	650 m3/h				1992	2	
2 388	TI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Extracteur	TROX	VA4G	2		Parking -1	Parking -1	24 600 m3/h				1992	3	
2 389	TI	Niveau -2	CVCD	Ventilation	Extracteur	TROX	VA4G	2		Parking -2	Parking -2	13 200 m3/h				1992	2	
2 390	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Extracteur	Struik	CK 200B	6		Ascenseur F	Ascenseur F	Extraction machinerie ascenseur F				1992	2	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am nt	Lien on ave	Age	État	Observations
2 391	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Extracteur	Strulik	OK 200B	1	Bureau 229	Bureaux 229 à 231	Locaux informatique 229	Extraction locaux de brassage informatique				2000	2	
2 392	TI	Terrasse	CVCD	Ventilation	Extracteur	France Air	CUNILAIR 100	1		Terrasse	Extraction hotte cuisine	8 250 m3/h				2009	1	
2 393	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Hottes d'extraction	ELGE	HEF	1		Local Police	Cuisine gardien détenus					1992	2	
2 394	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	pompe d'irrigation	Grundfoss	UMC 50-60	1		Salle 06 et 07	TI VMC 1					1992	2	
2 395	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	pompe d'irrigation	Grundfoss	UMC 50-60	1		Salle 06 et 07	TGI Nord VMC 2					1992	2	
2 396	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	pompe d'irrigation	Grundfoss	UMC 40-30	1		Salle 06 et 07	TGI Sud VMC 3					1992	2	
2 397	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	pompe d'irrigation	Grundfoss	UMC 40-30	1		Salle 06 et 07	TCP VMC 4					1992	2	
2 398	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	pompe d'irrigation	Grundfoss	UMS 32-20	1		Salle 06 et 07	CTA Archives					1992	2	
2 399	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	pompe d'irrigation	Grundfoss	UMC 40-30	1		Salle 06 et 07	CTA Locaux détenus					1992	2	
2 400	TI	Terrasse	CVCD	Ventilation	Tourelle extraction	CIAT	TMX46	1		Terrasse	Extraction cuisine	2 800 m3/h				1992	2	
2 401	TGI	Terrasse	CVCD	Ventilation	Tourelle extraction	CIAT	T160	4		Terrasse	Sanitaires	2 800 m3/h				1992	2	
2 402	TI	Aucun	CVCD	Ventilation	Tourelle extraction	VEN-AXIA	AIR T160	Pas		Pas	Logement gardien							
2 403	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX	Pas de référence	ens	Salle -107	Salle 06 et 07	Locaux technique ventilation		Local CTA			1992	2	
2 404	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TI VMC N1	Ensa embi e des		1992	2	
2 405	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI Nord VMC 2	Ensa embi e des		2009	1	
2 406	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Police Locaux Détenus	Ensa embi e des		1992	2	
2 407	TI	Niveau -2	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1		Local CTA Restaurant	Local CTA restaurant		Restaurant	Ensa embi e des		1992	2	
2 408	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Audience TI Rdc haut	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 409	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI Niveau 1	Salle d'au dien ce a		1992	2	
2 410	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI Niveau 2	Salle d'au dien ce b		1992	2	
2 411	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI S1	Salle d'au dien ce c		1992	2	
2 412	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Audience TI Niveau 1	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 413	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI S2	Salle d'au dien ce d		1992	2	
2 414	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Archives	Arch ives S/ao		1992	2	
2 415	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TCP VMC 4	Ensa embi e des		1992	2	
2 416	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI Sud VMC 3	Ensa embi e des		1992	2	
2 417	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Audience TCP Niveau 1	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 418	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	V3V	Landis & Gyr	SQS 65	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Audience TCP Rdc haut	Salle d'au dien ce		1992	2	
2 419	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Pompes simples	Grundfoss	UPS 40-30/4/F	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI Sud VMC 3	Ensa embi e des		2009	1	
2 420	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Pompes simples	Grundfoss	UPS 40-30/4/F	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TCP VMC 4	Ensa embi e des		2009	1	
2 421	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Pompes simples	Grundfoss	UPS 32-25/4 F	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Archives	Arch ives S/ao		2009	1	
2 422	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Pompes simples	Grundfoss	UMS 50-60	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TGI Nord VMC 2	Ensa embi e des		1992	2	
2 423	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Pompes simples	Grundfoss	UMS 50-60	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		TI VMC N1	Ensa embi e des		1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
2 424	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Pompes simples	Grundfoss	UPS 40-30/4/F	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Police Locaux Détenus		Ensemble des	2009	1	
2 425	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Pompes simples	Grundfoss	UMS 50-60	1	Salle -107	Salle 06 et 07	Local CTA		Restaurant		Ensemble des	1992	2	
2 426	TI	Terrasse	CVCD	Ventilation	Extracteur	Leroy Somer	LS90 ST IP55 IK08 CLF 40°C S1	1		Terrasse	Terrasse TI dessus caféteria	Y 400V 50Hz 960/min 0,33KW cosp 0,70 1,15A----- Y400V 50Hz 7150/min 0,24kW cosp 0,63 1,25A	Restaurant			juil-19	1	
2 427	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL20001	RDC	RDC hall					1992	2	
2 428	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL20002	RDC	RDC hall					1992	2	
2 429	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL20003	RDC	RDC hall Audience	Trappe bas				1992	2	
2 430	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL20004	RDC	RDC hall Audience	Trappe bas				1992	2	
2 431	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL20005	RDC	RDC hall Audience	Trappe bas				1992	2	
2 432	TI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL20006	RDC	RDC hall Audience	Trappe bas				1992	2	
2 433	TI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		ens		Entresol								
2 434	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22001		Placard Technique					1992	2	
2 435	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22002		Placard Technique					1992	2	
2 436	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22003		Placard Technique					1992	2	
2 437	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22004		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 438	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22005		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 439	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22006		Placard Technique					1992	2	
2 440	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22007		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 441	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22008		Audience	Trappe bas				1992	2	
2 442	TI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 22009		Audience	Trappe bas				1992	2	
2 443	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 23001		Placard Technique					1992	2	
2 444	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 23002		Placard Technique					1992	2	
2 445	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 23003		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 446	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 23004		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 447	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 23005		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 448	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 23006		Placard Technique					1992	2	
2 449	TI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 23007		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 450	TI	Cafétéria	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 20007	RDC								
2 451	TI	Cafétéria	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 20008	RDC								
2 452	TI	Cafétéria	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 2-1001	S-SOL	Local poubelle					1992	2	
2 453	TI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 2-1002	S-SOL	Ascenseur					1992	2	
2 454	TI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 2-1003	S-SOL	Ascenseur					1992	2	
2 455	TI	Niveau -2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL2-2001	S-SOL	Local technique CTA resto					1992	2	
2 456	TI	Niveau -2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL2-2002	S-SOL	Local technique CTA resto					1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
2 457	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL30001		Faux plafond	Latte a démonter						
2 458	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL30002		Faux plafond	Latte a démonter						
2 459	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL30003		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 460	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL30004		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 461	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL30005		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 462	CPH	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL30006		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 463	CPH	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL31001		Faux plafond	Latte a démonter						
2 464	CPH	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL31002		Faux plafond	Latte a démonter						
2 465	CPH	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL31003		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 466	CPH	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL31004		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 467	TGI2	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL32001		Faux plafond	Latte a démonter						
2 468	TGI2	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL32002		Faux plafond	Latte a démonter						
2 469	TGI2	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL32003		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 470	TGI2	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL32004		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 471	TGI2	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL33001		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 472	TGI2	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL33002		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 473	TGI2	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL33003		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 474	TGI2	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL33004		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 475	TGI2	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL33005		Placard Technique	Trappe haut				1992	2	
2 476	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10001		Faux plafond	Trappe haut						
2 477	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10002		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 478	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10003		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 479	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10004		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 480	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10005		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 481	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10006		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 482	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10007		Placard Technique					1992	2	
2 483	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10008		Placard Technique					1992	2	
2 484	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10009		Faux plafond	Trappe haut						
2 485	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10010		Faux plafond	Trappe haut						
2 486	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10011		Faux plafond	Trappe haut						
2 487	TGI	Niveau 0	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL10012		Faux plafond	Trappe haut						
2 488	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL11001		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 489	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL11002		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am rit	Lien on avei	Age	État	Observations
2 490	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL11003		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 491	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL11004		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 492	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL11005		Placard Technique					1992	2	
2 493	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL11006		Placard Technique					1992	2	
2 494	TGI	Niveau 1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL11007		Placard Technique					1992	2	
2 495	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12001		Placard Technique					1992	2	
2 496	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12002		Placard Technique					1992	2	
2 497	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12003		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 498	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12004		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 499	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12005		Placard Technique					1992	2	
2 500	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12006		Placard Technique					1992	2	
2 501	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12007		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 502	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12008		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 503	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12009		Placard Technique					1992	2	
2 504	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12010		Placard Technique					1992	2	
2 505	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12011		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 506	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12012		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 507	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12013		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 508	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12014		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 509	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12015		Placard Technique					1992	2	
2 510	TGI	Niveau 2	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL12016		Placard Technique					1992	2	
2 511	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13001		Placard Technique					1992	2	
2 512	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13002		Faux plafond	Trappe haut				1992	2	
2 513	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13003		Placard Technique					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 514	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13004		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 515	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13005		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 516	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13006		Placard Technique					1992	2	
2 517	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13007		Placard Technique					1992	2	
2 518	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13008		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 519	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13009		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 520	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13010		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 521	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13011		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 522	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13012		Placard Technique					1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on avit	Age	État	Observations
2 523	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13013		Placard Technique					1992	2	
2 524	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13014		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 525	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13015		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 526	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13016		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 527	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13017		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 528	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13018		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 529	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13019		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 530	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13020		Placard Technique					1992	2	
2 531	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13021		Placard Technique					1992	2	
2 532	TGI	Niveau 3	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL13022		Faux plafond	Latte a démonter						
2 533	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14001		Placard Technique					1992	2	
2 534	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14002		Placard Technique					1992	2	
2 535	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14003		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 536	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14004		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 537	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14005		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 538	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14006		Faux plafond	Latte a démonter				1992	2	
2 539	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14007		Placard Technique					1992	2	
2 540	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14008		Placard Technique					1992	2	
2 541	TGI	Niveau 4	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL14009		Bibliothèque	Trappe bas				1992	2	
2 542	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1001	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 543	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1002	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 544	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1003	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 545	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1004	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 546	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1005	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 547	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1006	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 548	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1007	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 549	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1008	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 550	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1009	Zone 09	Réserve mobilier					1992	2	
2 551	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1010	Zone 09	Réserve mobilier					1992	2	
2 552	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1011	Zone 09	Réserve mobilier					1992	2	
2 553	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1012	Zone 09	Réserve mobilier					1992	2	
2 554	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1013	Zone 21	Cellule							
2 555	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1014	Zone 21	Cellule							

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lits on am rit	Lits on av rit	Age	État	Observations
2 556	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1015	Zone 21	Cellule							
2 557	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1016	Zone 21	Cellule							
2 558	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1017	Couloir						1992	2	
2 559	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1018	Couloir						1992	2	
2 560	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1019	Couloir						1992	2	
2 561	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1020	Couloir						1992	2	
2 562	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1021	Couloir			Bp Méca			1992	3	
2 563	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1022	Couloir			Bp Méca			1992	3	
2 564	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1023	Couloir						1992	2	
2 565	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1024	Couloir						1992	2	
2 566	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1025	Couloir						1992	2	
2 567	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1026	Couloir						1992	2	
2 568	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1027	Zone 19	Scelle							
2 569	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1028	Zone 19	Scelle							
2 570	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1029	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 571	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1030	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 572	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1031	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 573	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1032	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 574	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1033	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 575	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1034	Zone 12	Local archive		Bp Méca			1992	3	
2 576	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1035	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 577	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1036	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 578	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1037	Zone 12	Local archive					1992	2	
2 579	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1038	Zone 12	Local archive					2005	1	
2 580	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1039	Zone 12	Local archive					2005	1	
2 581	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1040	Zone 12	Local archive					2005	1	
2 582	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1041	Zone 12	Local archive					2005	1	
2 583	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1042	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 584	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1043	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 585	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1044	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 586	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1045	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 587	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1046	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 588	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1047	Zone 11	Local archive					1992	2	

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on amont	Liaison on aval	Age	État	Observations
2 589	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1048	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 590	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1049	Zone 11	Local archive					2005	1	
2 591	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1050	Zone 11	Local archive					2005	1	
2 592	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1051	Zone 11	Local archive					2005	1	
2 593	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1052	Zone 11	Local archive					2005	1	
2 594	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1053	Zone 11	Local archive					2005	1	
2 595	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1054	Zone 11	Local archive					2005	1	
2 596	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1055	Zone 11	Local archive					2005	1	
2 597	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1056	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 598	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1057	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 599	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1058	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 600	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1059	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 601	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1060	Zone 11	Local archive					1992	2	
2 602	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1061	Zone14	Local archive					1992	2	
2 603	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1062	Zone14	Local archive					1992	2	
2 604	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1063	Zone14	Local archive					1992	2	
2 605	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1064	Zone14	Local archive					1992	2	
2 606	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1065	Zone14	Local archive					1992	2	
2 607	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL 1-1066	Zone14	Local archive					1992	2	
2 608	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1067	Zone14	Local archive					1992	2	
2 609	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1068	Zone14	Local archive					1992	2	
2 610	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1069	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						
2 611	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1070	Zone 7	Local technique ventilation							
2 612	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1071	Zone 7	Local technique ventilation							
2 613	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1072	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						
2 614	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1073	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						
2 615	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1074	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						
2 616	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1075	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						
2 617	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1076	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						
2 618	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1077	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 619	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1078	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 620	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1079	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 621	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1080	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison amont	Liaison aval	Age	État	Observations
2 622	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1081	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 623	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1082	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 624	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1083	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 625	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1084	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 626	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1085	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 627	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1086	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 628	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1087	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 629	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1088	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 630	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL 1-1089	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Lien on am rit	Lien on ave	Age	État	Observations
2 631	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1090	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 632	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1091	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 633	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1092	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 634	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1093	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 635	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1094	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 636	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1095	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 637	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL1-1096	Zone 7	Local technique ventilation	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 638	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1001	Zone 6	Local maintenance					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 639	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1002	Zone 6	Local maintenance					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 640	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1003	Zone 6	Local maintenance	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 641	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1004	Zone 6	Local maintenance	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 642	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1005	Zone 6	Local maintenance	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 643	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1006	Zone 6	Local maintenance	En hauteur						vérifié en Juillet 2019
2 644	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1007	Zone 6	Local maintenance					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 645	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1008	Zone 6	Local maintenance					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 646	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1009	Zone 6	Local maintenance					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 647	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1010	Zone 6	Local maintenance					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 648	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1011	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 649	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1012	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 650	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1013	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 651	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1014	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 652	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1015	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 653	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1016	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 654	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1017	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 655	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1018	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 656	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1019	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 657	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1020	Zone 4	Local batterie					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 658	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1021	Zone 1	Papeterie					1992	2	vérifié en Juillet 2012
2 659	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1022	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 660	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1023	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 661	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1024	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 662	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1025	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 663	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1026	Zone 1	Papeterie					1992	2	

Inventaire du matériel
Palais de Justice de Clermont Ferrand

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Repérage	Zone	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liaison on am rit	Liaison on aveil	Age	État	Observations
2 664	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1027	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	vérifié en Juillet 2019
2 665	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1028	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 666	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1029	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 667	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1030	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 668	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1031	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 669	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1032	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 670	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1033	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 671	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1034	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 672	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1035	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 673	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1036	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 674	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1037	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 675	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1038	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 676	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1039	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 677	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1040	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 678	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1041	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 679	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1042	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 680	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1043	Zone 1	Papeterie					1992	2	
2 681	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1044	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 682	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1045	Couloir	Sas Ascenseur					1992	2	
2 683	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1046	Zone 4	Local batterie					1992	2	
2 684	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1047	Couloir	Sas archive commerce					1992	2	
2 685	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1048	Couloir	Sas archive commerce					1992	2	
2 686	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1049	Zone 6	Local maintenance					1992	2	
2 687	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1050	Zone 6	Local maintenance					1992	2	
2 688	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1051	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 689	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	TROX		1	CL3-1052	Zone 2	Local archive commerce					1992	2	
2 690	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1053	Zone 4	Local batterie							
2 691	CPH TGI2	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Clapet coupe-feu	ALDES	ISONE 2.05	1	CL3-1054	Zone 4	Local batterie							
2 692	TGI	Niveau -1	CVCD	Ventilation	Extracteur	VIM	VGC-315B 280/081	1	local batterie 5	local batterie 5	Local batterie	230V-50Hz-0.235Kw-1A IP44 CIB Tmax50 2300tr/min C-8µF 400V	Loc batteries			2010	1	
2 693	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Vidéosurveillance	Caméra	Philips	CCD 623677	1		Local Police	Entrée détenus	Sélecteur vidéo 12 Caméras modèle LDH 2806				1992	2	
2 694	TGI	Niveau -1	Courants faibles	Vidéosurveillance	Caméra	Philips	CCD 623677	1		Local Police	Ascenseur F					1992	2	