

N°	Bât	Niv	Secteur technique	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	Zone	Caractéristiques	Caractéristiques	Age	État
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	centrale d'incendie 1 boucle détecteur optique de fumée 1 boucle déclencheur manuel	SIEMENS	TGC4 10CE	1	Archives	collectif 4 boucles avec UGA et batteries	Existant		Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	centrale d'incendie SDI	SIEMENS	BC1106-20-1F	1	local serveur			2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	Tableau de report de confort	SIEMENS	TR110	1				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	contrôle d'alimentation	SIEMENS	AES	1				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	contrôle d'alimentation	SIEMENS	AES	1				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Intrusion	Centrale Intrusion			1			Existant		
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Interphone	portier contrôle d'accès sur réseau téléphone	CASTEL	PLATINIUM	1	entrée	boîtier interface commutateur pour 1 platine platine CAP 1B CLAV 1 bouton d'appel + digicode gâche électrique 12 V compris flexible de liaison BP déverrouillage intérieur raccordements au boîtier interface	Neuf		
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Contrôle d'accès	Centrale	ARITECH	ATS3700-MM	1				2026	
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Contrôle d'accès	BATTERIE SLA	SLA	12V 17AH CLASSE V0	1				2026	
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Contrôle d'accès	CLAVIER	ARITECH	ATS 1125	1				2026	
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Contrôle d'accès	CARTE RELAIS	ARITECH		1				2026	
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Contrôle d'accès	CARTE EXTENSION 8 ZONES	ARITECH		1				2026	
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Contrôle d'accès	LECTEUR DE CARTES	ARITECH		4				2026	
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Contrôle d'accès	BATTERIE SLA	SLA	12V 12AH CLASSE V0					2026	
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Autocom	Autocom			1				2026	
	TC Clermont Ferrand		CVCD	Production calorifique	PAC groupe extérieur monosplit	FUJITSU	GC 18 RCF	1	Terrasse / Local informatique		Existant	10 ans	
	TC Clermont Ferrand		CVCD	Production calorifique	PAC groupe extérieur	MITSUBISHI	DRV réversible PUHY- P300-YHM-A	1	Terrasse	Pfrigo = 33,50 kW Pcalo = 37,50 kW	Neuf		Neuf
	TC Clermont Ferrand		Plomberie	Appareils sanitaires		ALLIA	Lavabo Prima réf. 00105400xxx	1	WC 02 au R+3	Dimensions 0,60x0,40	Neuf		Neuf
	TC Clermont Ferrand		Ventilation	CTA	VMC double flux	ALDES	DFS 1000 by-pass	1	Salle d'audience	débit 1080 m3/h, presstion statique Ps = 200 Pa	Neuf		Neuf
	TC Clermont Ferrand		Ventilation	CTA	Extracteur			1			Existant		
	TC Clermont Ferrand		Ventilation	CTA	TD CVC			1			Existant		
	TC Clermont Ferrand		Serrurerie	Serrurerie				2				Portes Palières d'entrée sorties	
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	Distribution BT	Armoire électrique divisionnaire			3				10 ans	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	Luminaire encastré 600x600	ALTER	ALTO 600 236 BE	3	Chambre du Conseil	verre et grille micro-perforé avec ballast électronique 2 lampes fluocompactes 36W	Neuf Réf plan: type A		
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	Luminaire encastré 1200x600	ALTER	ALTO 1200 254 XL BE	3	Chambre du conseil	verre et micro-perforé avec ballast électronique 2 tubes fluorescents T5 de 54 W	Neuf Réf plan: type D		
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	Porte coupe feu	SIEMENS	24V	4				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	Downlight 185	RIDI	EBD-QUICK 275/2x26 SG- GST	5	RDC hall	avec vitres décor DGP 275 et ballast électronique 2 lampes fluocompactes de 26 W	Neuf Réf plan type S2		
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	spot encastré	SYLVANIA	INSET TREND 90 SQUARE CONFORT hi- spot ES50	6	Salle d'audience	acier brossé 1 lampe led 7 W culot GU10	Neuf Réf plan: type spots		
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	Indicateur d'action	SIEMENS	IA	7				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	Detecteur ponctuel optique de fumée	SIEMENS	DO1104A	8				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	Diffuseur sonore	SIEMENS	classe B	8				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants faibles	Détection incendie	Declencheur manuel	SIEMENS	WR3093	9				2020	Bon
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	Downlight 185	RIDI	EBDQ 185/18 SG – EVG	10	Salle d'audience, salle du conseil	avec vitre décor DGQ 185 W et ballast électronique 1 lampe fluocompacte TC-TEL 18 W G24q-2	Neuf Réf plan type S1		
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	Luminaire encastré 1200x300	ALTER	ECHO FA 1200 254 PF BE	12	Salle d'audience	grille micro-perforé avec ballast électronique 2 tubes fluorescents T5 de 54 W	Neuf Réf plan: type C		
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	Applique	PRISMA	TANGO 30	13	Salle d'audience	ballast électronique	Neuf Réf plan type AH1		
	TC Clermont Ferrand		Plomberie	Appareils sanitaires			WC, Evier, Vasque, déversoir	23			Existant		
	TC Clermont Ferrand		CVCD	Production calorifique	PAC unité intérieur	MITSUBISHI		40	Intérieur	Pf = 2,80 kW Pc = 3,20 kW Pf = 2,80 kW Pc = 3,20 kW Pf = 3,60 kW Pc = 4,20 kW Pf = 3,60 kW Pc = 4,20 kW	Neuf	10 ans	
	TC Clermont Ferrand		CVCD	Production calorifique	PAC groupe extérieur	MITSUBISHI	SPW-C 703 SPW- C 903	1	3 Terrasse	Pf = 22,40 kW Pc = 25,0 kW Pf = 28,0 kW Pc = 31,50 kW	Neuf	10 ans	
	TC Clermont Ferrand		CVCD	Production calorifique	PAC unité intérieur	MITSUBISHI	mural PKFY-taille 25 mural PKFY-taille 32	3	8 Intérieur	Pf = 2,80 kW Pc = 3,20 kW Pf = 3,60 kW Pc = 4,0 kW	Neuf		Neuf
	TC Clermont Ferrand		Protection incendie	Protection incendie	Extincteurs			30 environ					Neuf
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	Eclairage sécurité	B A E S	LEGRAND LUMINOX		ens	circulation, bureaux	45 lumens	Neuf	10 ans	moyen voir maintenance effectué
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	luminaire encastré 600x600		4 tubes fluorescents 18W	ens	circulation, bureaux, salle pas perdues		Existant Réf plan: type B		
	TC Clermont Ferrand		Courants forts	éclairage intérieur	spot encastré		lampe dichoique 50W	ens	circulation, bureaux		Existant		
	TC Clermont Ferrand		Plomberie	Distribution hydraulique			Cuivre	ens			Existant		
	TC Clermont Ferrand		Plomberie	Distribution hydraulique			ballon ECS	ens			Existant		
	TC Clermont Ferrand		Plomberie	Distribution hydraulique			Cuivre écroui	ens			Neuf		Neuf
	TC Clermont Ferrand		Ventilation	Clapet coupe-feu				ens					