

**Inventaire du matériel
Cour d'appel de Riom**

N°	Bât	Niv	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	N°	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liais on amo nt	Liais on aval	Observations	Age	État	CONTRÔLE
1	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	TGBT		TGBT	1	TGBT	Sous sol	armoire generale batiment modifier pour les bornes electriques					2017	usuel	2022
2	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Armoire divisionnaire		A1	1	A1	Sous sol							vetuste	2022
3	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Armoire divisionnaire		AL	1	AL	Sous sol	alimentation de l'alarme et du SSI venant avant disjoncteur general EDF						vetuste	2022
4	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Armoire divisionnaire		D1	1	D1	Sous sol	vieux coffret qu'il faudra integrer à A1 lors de sa refection						vetuste	2022
5	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Armoire divisionnaire		C1	1	C1	Sous sol	Armoire chaufferie					2017	usuel	2022
6	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Armoire divisionnaire		C2	1	C2	Sous sol	Armoire GTC dans la chaufferie					2017	usuel	2022
7	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Armoire divisionnaire		C2	1	C2	Sous sol	Armoire Gestion reseau urbain dans la chaufferie					2017	usuel	2022
8	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Armoire divisionnaire		TD 01	1	TD01	RDC	Tableau divisionnaire aile sud RDC						usuel	2022
9	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		TD 1.1	1	TD 1.1	1er étage	Tableau divisionnaire aile sud R +1						usuel	2022
10	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		TD 2.1	1	TD 2.1	2eme etage	Tableau divisionnaire aile sud R +2						usuel	2022
11	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		TD 3.1	1	TD 3.1	3eme etage	Tableau divisionnaire aile sud R +3						usuel	2022
12	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		E 3.2	1	E 3.2	3eme etage	Tableau divisionnaire R +3						usuel	2022
13	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		E 2	1	E 2	3eme etage	Tableau divisionnaire R +3						vetuste	2022
14	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		F 3	1	F3	3eme etage	Tableau divisionnaire R +3					2022	neuf	2022
15	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		G 3	1	G3	3eme etage	Tableau divisionnaire R +3						usuel	2022
16	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		1.3	1	1.3	1er étage	Tableau divisionnaire R +1						usuel	2022
17	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		EX3	1	EX3	1er étage	Tableau divisionnaire R +1						vetuste	2022
18	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Armoire divisionnaire		A0	1	A0	RDC	Tableau divisionnaire Rdc						vetuste	2022
19	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Armoire divisionnaire		IRV	1	IRV	RDC	Tableau divisionnaire bornes electrique					2022	neuf	2022
20	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		3.2	1	3.2	3eme etage	Tableau divisionnaire aile Nord R +3						usuel	2022
21	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		2.2	1	2.2	2eme etage	Tableau divisionnaire aile Nord R +2						usuel	2022
22	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Armoire divisionnaire		1.2	1	1.2	1er étage	Tableau divisionnaire aile Nord R +1						usuel	2022
23	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Armoire divisionnaire		0.2	1	0.2	RDC	Tableau divisionnaire aile Nord RDC						usuel	2022
24	Cour d appel riom	Tout niveau	Courant fort	Appareillage électrique				Ens							2017	usuel	2022
25	Cour d appel riom	Tout niveau	Courant fort	Éclairage				Ens							2017	usuel	2022
26	Cour d appel riom	Tout niveau	Courant fort	dispositif d'amorçage				1		PREVECTRON TS2-10					2017	Usuel	2022
27	Cour d appel riom	Tout niveau	Courant fort	DISPOSITIF DE DESCENTE				3							2017	Usuel	2022
28	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	compteurs de coups de foudre				2		digitaux					2017	Usuel	2022
29	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Centrale anti intrusion	GUNNEBO			1		GUNNEBO SecurW@ve 2.0					2017	Usuel	2022
30	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	analogiques et numériques	GUNNEBO			5							2017	Usuel	2022
31	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Logiciel d'exploitation	GUNNEBO			1		GUNNEBO SMI 3,2					2017	Usuel	2022
32	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Poste exploitation avec logiciel	GUNNEBO			1							2017	Usuel	2022
33	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Coffret chargeur 12v ou 24v avec batterie	GUNNEBO			5		1 DELL					2017	Usuel	2022
34	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Nombre contacts de portes et de fenêtres	GUNNEBO			1							2017	Usuel	2022
35	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Nombre de détecteurs	GUNNEBO			29							2017	Usuel	2022
36	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Nombre d'avertisseurs sonores ou lumineux	GUNNEBO			9		25 volumétriques1 ouverture3 HF					2017	Usuel	2022
37	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	et du logiciel de vidéo	GUNNEBO			1		9					2017	Usuel	2022
38	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Logiciel d'exploitation	GUNNEBO			1		GUNNEBOVisioSave					2017	Usuel	2022
39	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Caméras de vidéo	GUNNEBO			34		GUNNEBOControl Center					2017	Usuel	2022
40	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Système d'enregistrement des données	GUNNEBO			1		GUNNEBO6 minidomes22 minidomes int6 cameras ext					2017	Usuel	2022
	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Système d'enregistrement des données	DAHUA			1		DAHUA 32 voies + disque dur					2025		2025
41	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Moniteur de vidéo	GUNNEBO			8		GUNNEBO2 VisioS@ve full IP 4to					2017	Usuel	2022
42	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Centrale de gestion	GUNNEBO			1		GUNNEBO 2 LCD 32"6 LED 21,5" GUNNEBO 2 LCD 32"6 LED 21.5"					2017	Usuel	2022
43	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Logiciel d'exploitation	GUNNEBO			1		GUNNEBO SM40					2017	Usuel	2022
44	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Poste exploitation avec logiciel	GUNNEBO			1		GUNNEBOSMI Server					2017	Usuel	2022
45	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Automate IP et unités de traitement local	GUNNEBO			22		1Dell(idem control d'accès)					2017	Usuel	2022
46	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Lecteurs de badges	GUNNEBO			24		2 SM40020 SM100					2017	Usuel	2022
47	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Nombre et type d'organe de verrouillage	GUNNEBO			23		1 avaleur23 proximités					2017	Usuel	2022
48	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	12v ou 24v avec batterie	GUNNEBO			1		serres électromécanique Assa Abloy type KEL					2017	Usuel	2022
49	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	glace vert de déverrouillage	GUNNEBO			6		1 Onduleur					2017	Usuel	2022
50	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Interphone	GUNNEBO			7							2017	Usuel	2022
51	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Éléments actifs	GUNNEBO			2		portiers audio 3 boutons					2017	Usuel	2022
52	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Centrale Sonorisation	ALTO PRO	SHURE / SCM820		Ens	Salle Michel de l'Hospital	Salle Michel de l'Hospital -> ALTO professionnel ampli MAC 2.3- TASCAM / SS-R200- SHURE / SCM820- AL					2017	Usuel	2022
53	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Centrale Sonorisation	QSC Audio PRO	SHURE / SCM820		Ens	Salle Jean MONNET	Salle Jean MONNET -> QSC Audio Professionnel Power Amplifier ref RMX 850- Boitier EXTRON DVI DL 10					2017	Usuel	2022
54	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	micro	SENNHEISER	SENNHEISER 15 cm système ME34/35/36		10	Salle Jean MONNET	Salle Jean MONNET -> 9 SHURE- 1 SENNHEISER 15 cm système ME34/35/36					2017	Usuel	2022
55	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	micro	AKG	GN155		8	Salle Michel de l'Hospital	Salle Michel de l'Hospital -> 6 SHURE / sans fils- 2 AKG / GN 155					2017	Usuel	2022
56	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Enceintes	MACH	Mi1722		4	Salle Jean MONNET	Enceintes MACH Mi1722					2017	Usuel	2022
57	Cour d appel riom	RDC	Courant faible	Enceintes	MACH	Mi1722		4	Salle Michel de l'Hospital	Enceintes MACH Mi1722					2017	Usuel	2022
58	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Détecteur Multicapteurs	SIEMENS	FDOOT241		2	Dossier SSI	FDOOT241						Usuel	2022
59	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Détecteur ponctuel thermostatique	SIEMENS	FDT221		2	Dossier SSI	FDT221						Usuel	2022

**Inventaire du matériel
Cour d'appel de Riom**

N°	Bât	Niv	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	N°	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liais on amo nt	Liais on aval	Observations	Age	État	CONTRÔLE
60	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Détecteur optique linéaire	SIEMENS	FDL241	9	Dossier SSI		FDL241						Usuel	2022
61	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Détecteur ponctuel optique de fumée	SIEMENS	FDO221	336	Dossier SSI		FDO221						Usuel	2022
62	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Détecteur RADIO	SIEMENS	DOW1171	24	Dossier SSI		DOW1171						Usuel	2022
63	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Déclencheurs manuels	SIEMENS	FDM225/226	42	Dossier SSI		FDM225/226						Usuel	2022
64	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Détecteur de fumée par aspiration	SIEMENS	PROSENS	5	Dossier SSI		Aspirant PROSENS						Usuel	2022
65	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Interface entre sortie	SIEMENS	FDCIO222	2	Dossier SSI		FDCIO222						Usuel	2022
66	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Interface entre sortie	SIEMENS	FDCI222	4	Dossier SSI		FDCI222						Usuel	2022
67	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Interface entre sortie	SIEMENS	FDCW221	7	Dossier SSI		FDCW221						Usuel	2022
68	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Tableaux de report de confort	SIEMENS	FT2011	2	Dossier SSI		FT2011						Usuel	2022
69	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Centrale Incendie	SIEMENS	STT20	1	Dossier SSI		STT20						Usuel	2022
70	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Diffuseurs sonores	SIEMENS	SY	55	Dossier SSI		51 classe B, 8 message parl						Usuel	2022
71	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Diffuseurs Parlé	SIEMENS	Sye	4	Dossier SSI		8 message parl						Usuel	2022
72	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Diffuseur sonore et lumineux	SIEMENS	SYEE	5	Dossier SSI		SYEE						Usuel	2022
73	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Diffuseur sonore et lumineux	SIEMENS	SOLISTA LX	39	Dossier SSI		SOLISTA LX						Usuel	2022
74	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Coupure sonorisation d'ambiance	SIEMENS	ABC	3	Dossier SSI		ABC						Usuel	2022
75	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Coupure sonorisation d'ambiance	SIEMENS	ABC	3	Dossier SSI		ABC						Usuel	2022
76	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Deverouillage des issues de secours/ouverture sas automatisme	GUNNEBO	GUNNEBO	1	Dossier SSI		GUNNEBO						Usuel	2022
77	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité	SIEMENS	ECS FC20	1	Dossier SSI		ECS FC20						Usuel	2022
78	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité	SIEMENS	SMSI STT20	1	Dossier SSI		SMSI STT20						Usuel	2022
79	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité	SIEMENS	AES1MD20	1	Dossier SSI		AES1MD20						Usuel	2022
80	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité	SIEMENS	AES1MD20	1	Dossier SSI		AES1MD20						Usuel	2022
81	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité	SIEMENS	SLAT 700110195	1	Dossier SSI		SLAT 700110195						Usuel	2022
82	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité	SIEMENS	AES2 MD20	1	Dossier SSI		AES2 MD20						Usuel	2022
83	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité Aspirant combles nord	SIEMENS	AES SLAT 700070127	1	Dossier SSI		AES SLAT 700070127						Usuel	2022
84	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité Aspirant combles EST	SIEMENS	AES SLAT 700070127	1	Dossier SSI		AES SLAT 700070127						Usuel	2022
85	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité CHAUFFAGE detecteur EST NI 3	SIEMENS	AES SLAT 700070127	1	Dossier SSI		AES SLAT 700070127						Usuel	2022
86	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité Aspirant Chapelle	SIEMENS	AES SLAT 700070127	1	Dossier SSI		AES SLAT 700070127						Usuel	2022
87	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Alimentation elec de sécurité Aspirant Sud et Sud est	SIEMENS	AES SLAT 700070127	1	Dossier SSI		AES SLAT 700070127						Usuel	2022
88	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Extinctions automatiques	SIEMENS	Siemens XC 1005-A / 2FDOOT	1	Dossier SSI		Siemens XC 1005-A / 2FDOOT						Usuel	2022
89	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Désenfumage	SIEMENS	Asserviment	5	Dossier SSI		3 coupures sonos / 1 arrêt CTA						Usuel	2022
90	Cour d appel riom	Tout niveau	SSI	Désenfumage	SIEMENS	Asserviment	ens			Pneumatique CO2						Usuel	2022
91	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	circulateur sans accouplement	WILO		3		CHAUFFERIE							Usuel	2022
92	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Vannes et robinetterie	SIEMENS/SAUTER		4		CHAUFFERIE							Usuel	2022
93	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	circulateur sans accouplement	GRUNDFOS		2		CHAUFFERIE							Usuel	2022
94	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Régulation/GTB	SAUTER		1		CHAUFFERIE							vetuste	2022
95	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Vase reservoir d'expansion	CIMM		2		CHAUFFERIE							Usuel	2022
96	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Disconnecteur CA			1									Usuel	2022
97	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Filtre a tamis			1									Usuel	2022
98	Cour d appel riom	Tout niveau	CVC	Radiateur			92									Usuel	2022
99	Cour d appel riom	Tout niveau	CVC	Panneau rayonnant	SABIANA		41		bureaux aile nord							Usuel	2022
100	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	circulateur sans accouplement	GRUNDFOS		1		gaine technique salle des gardes							Usuel	2022
101	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Vannes et robinetterie	SAUTER		1		gaine technique salle des gardes							Usuel	2022
102	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Régulation/GTB	SAUTER		1		gaine technique salle des gardes							vetuste	2022
103	Cour d appel riom	RDC	CVC	Chaudière individuelle	SAUNIER DUVAL		1		loge							Usuel	2022
104	Cour d appel riom	Tout niveau	CVC	Ventilo convecteur	CIAT		17									Usuel	2022
105	Cour d appel riom	3e étage	CVC	Split System	TOSHIBA		1		ILOT CENTRAL ETAGE 3 GROUPE 1	RAC-25YH6						Usuel	2022
106	Cour d appel riom	3e étage	CVC	Split System	TOSHIBA		1		ILOT CENTRAL ETAGE 3 GROUPE 2	RAC-25YH6						Usuel	2022
107	Cour d appel riom	3e étage	CVC	Split System	TOSHIBA		1		ILOT CENTRAL ETAGE 3 GROUPE 3	RAC-25YH6						Usuel	2022
108	Cour d appel riom	3e étage	CVC	Split System	TOSHIBA		1		ILOT CENTRAL ETAGE 3 GROUPE 4	RAC-25YH6						Usuel	2022
109	Cour d appel riom	RDC	CVC	Split System	TOSHIBA		1		SALLE CASSIN	RAV-SM804ATP-E					14/07/05	vetuste	2022
110	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	CVC	Split System	TOSHIBA		1		salle serveur aile sud	RAC-25YH6						Usuel	2022
111	Cour d appel riom	3e étage	CVC	Split System	TOSHIBA		1		salleserveur 3 ctages	RAV-SM564ATP-E						Usuel	2022
112	Cour d appel riom	RDC	CVC	Ventilo convecteur	ARBONIA KERMI		10		circulation patio rdc							Usuel	2022

Inventaire du matériel
Cour d'appel de Riom

N°	Bât	Niv	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	N°	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liais on amo nt	Liais on aval	Observations	Age	État	CONTRÔLE
113	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Traitement de l'Air (CTA)	VIM		1		Salle de formation SS- SOL							Usuel	2022
114	Cour d appel riom	Tout niveau	CVC	Volet coupe feu			11									Usuel	2022
115	Cour d appel riom	Tout niveau	CVC	centrale de Traitement de l'Air (CTA)	HELIOS		5		Placards techq aile Nord							vetuste	2022
116	Cour d appel riom	Tout niveau	CVC	Clapet coupe feu	ALDES		33			clapet coupe feu circulaire isone						Usuel	2022
117	Cour d appel riom	Tout niveau	CVC	Caisson d'extraction d'air	HELIOS		2									Usuel	2022
118	Cour d appel riom	Toiture	Clos couvert	TOITURES INCLINEES MECANIKES PETITS ELEMENTS; TUILES / PIERRE / BOIS			Ens									vetuste	2022
119	Cour d appel riom	Toiture	Clos couvert	TOITURES TERRASSE NON ACCESSIBLES GRAVILLONEES			Ens									vetuste	2022
120	Cour d appel riom	Tout niveau	Second oeuvre	Ferme Porte Hydraulique			160	Liste DEM								Usuel	2022
121	Cour d appel riom	Tout niveau	Second oeuvre	Porte			278	Liste DEM								Usuel	2022
122	Cour d appel riom	Tout niveau	Second oeuvre	Fenetre			203	Liste DEM								Usuel	2022
123	Cour d appel riom	Tout niveau	Second oeuvre	Second oeuvre			Ens									Usuel	2022
124	Cour d appel riom	Tout niveau	Second oeuvre	Plafond / cloison			Ens									Usuel	2022
125	Cour d appel riom	RDC	CVC	Thermostat			1			SAUTER						Usuel	2022
126	Cour d appel riom	Tout niveau	Second oeuvre	Store			96	Liste DEM								Usuel	2022
127	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Chaudière			2									vetuste	2022
128	Cour d appel riom	Sous sol	CVC	Echangeur			1									Usuel	2022
129	Cour d appel riom	Exterieur	Plomberie	Fontaine extérieure parking			1									vetuste	2022
130	Cour d appel riom	Tout niveau	Plomberie	Réseau eau chauffage			Ens									vetuste	2022
131	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-01)	S.SOL SUD							Usuel	2022
132	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-02)	S.SOL SUD ENTREE CHAUFFERIE							Usuel	2022
133	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-03)	S.SOL SUD							Usuel	2022
134	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-08)	S.SOL SUD							Usuel	2022
135	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-07)	S.SOL SUD							Usuel	2022
136	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-06)	S.SOL SUD							Usuel	2022
137	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-6	S.SOL SUD							Usuel	2022
138	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BAP1	1	BAP1	S.SOL SUD							Usuel	2022
139	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-14)	S.SOL SUD							Usuel	2022
140	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-10)	S.SOL NORD							Usuel	2022
141	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-09)	S.SOL NORD							Usuel	2022
142	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-13)	S.SOL NORD							Usuel	2022
143	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-11)	S.SOL NORD							Usuel	2022
144	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-12)	S.SOL NORD							Usuel	2022
145	Cour d appel riom	Sous sol	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-09	S.SOL NORD							Usuel	2022
146	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-06	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
147	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-07	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
148	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-08	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
149	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-05	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
150	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-04	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
151	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-03	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
152	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-02	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
153	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E1-01	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
154	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-1	ESCALIERS NORD(1)							Usuel	2022
155	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-2	N0 NORD							Usuel	2022
156	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-1	N0 NORD							Usuel	2022
157	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-2	N1 NORD							Usuel	2022
158	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-3	N1 NORD							Usuel	2022
159	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-28	N1 NORD							Usuel	2022
160	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-27	N2 NORD							Usuel	2022
161	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-26	N2 NORD							Usuel	2022
162	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-03	N2 NORD							Usuel	2022
163	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-02	N3 NORD							Usuel	2022
164	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-01	N3 NORD							Usuel	2022
165	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-27	N3 NORD							Usuel	2022
166	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-28	N3 SUD							Usuel	2022
167	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-29	N3 SUD							Usuel	2022
168	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-31	N3 SUD							Usuel	2022
169	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-30	N3 SUD							Usuel	2022
170	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-25	N3 SUD							Usuel	2022
171	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-26	N3 SUD							Usuel	2022
172	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-24	N3 SUD							Usuel	2022
173	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-23	N3-CIRCULATION EST							Usuel	2022
174	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-21BIS	N3-CIRCULATION EST							Usuel	2022
175	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-1	N3-CIRCULATION EST							Usuel	2022
176	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-2	ESCALIER SUD							Usuel	2022
177	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-3	ESCALIER SUD							Usuel	2022
178	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-4	ESCALIER SUD							Usuel	2022
179	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-5	ESCALIER SUD							Usuel	2022
180	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-6	ESCALIER SUD							Usuel	2022
181	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E3-7	ESCALIER SUD							Usuel	2022

Inventaire du matériel
Cour d'appel de Riom

N°	Bât	Niv	Domaine	Equipement	Marque	Type	Qté	N°	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liais on amo nt	Liais on aval	Observations	Age	État	CONTRÔLE
182	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-22	ESCALIER SUD							Usuel	2022
183	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-7	COMBLES EST							Usuel	2022
184	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-19	COMBLES SUD							Usuel	2022
185	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-16	N3-ARCHIVES 354							Usuel	2022
186	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-17	N3-ARCHIVES 354							Usuel	2022
187	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-18	N3-ARCHIVES 354							Usuel	2022
188	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-08	N3-ARCHIVES 354							Usuel	2022
189	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-09	N3 COMBLES OUEST							Usuel	2022
190	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-7	N3 COMBLES OUEST							Usuel	2022
191	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-11	N3 COMBLES OUEST							Usuel	2022
192	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-12	N3 COMBLES OUEST							Usuel	2022
193	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-13	N3 COMBLES OUEST							Usuel	2022
194	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-14	N3 ARCHIVES 303							Usuel	2022
195	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-7	N3 ARCHIVES 303							Usuel	2022
196	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-7	N3 COMBLES NORD OUEST							Usuel	2022
197	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-15	N3 COMBLES NORD OUEST							Usuel	2022
198	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-20	N3 CIRCULATION BUREAUX							Usuel	2022
199	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-21	N3 CIRCULATION BUREAUX							Usuel	2022
200	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-05	N3 CIRCULATION BUREAUX							Usuel	2022
201	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-07	N3 PASSERELLE							Usuel	2022
202	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-05BIS	N3 PASSERELLE							Usuel	2022
203	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-7	N3 PASSERELLE							Usuel	2022
204	Cour d appel riom	3e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-4	N3 AN LOCAL RGI							Usuel	2022
205	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-2	N2 TD 2.1 toilettes F/H							Usuel	2022
206	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-18	N2 TD 2.1 PORTE ACCES PG							Usuel	2022
207	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-19	N1 TD 1.1 CIRCUL GOMOT							Usuel	2022
208	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-20	N1 TD 1.1 SALLE GOMOT							Usuel	2022
209	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-21	N1 TD 1.1 FACE WC							Usuel	2022
210	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	1-22	N1 TD 1.1 CIRCUL							Usuel	2022
211	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-23	N1 TD 1.1 SALLE REPAS							Usuel	2022
212	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-24	N1 TD 1.1 CIRCUL SALLE REPAS							Usuel	2022
213	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-25	N1 TD 1.1 LOCAL INFO							Usuel	2022
214	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-26	N1 TD 1.1 ARCHIVES							Usuel	2022
215	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-27	N1 TD 1.1 ARCHIVES							Usuel	2022
216	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-28	N1 TD 1.1 ARCHIVES							Usuel	2022
217	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-29	N0 TD 0.1 CIRCUL GREFFE PENAL							Usuel	2022
218	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-30	N0 TD 0.1 CIRCUL ASCENSEUR							Usuel	2022
219	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-(257)	N0 TD 0.1 CIRCUL GREFFE PENAL							Usuel	2022
220	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-1	N0 TD 0.1 PORCHE SORTIE PARC							Usuel	2022
221	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-7	N2 C B2 CIRCUL BUREAU PG							Usuel	2022
222	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-7	N2 C B2 SANIT PROCUREUR G							Usuel	2022
223	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-11	N2 C B2 BUREAU PROCUREUR G							Usuel	2022
224	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-12	N1 TD1.3							Usuel	2022
225	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-21	N1 TD1.3							Usuel	2022
226	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-22	N1 TD1.3							Usuel	2022
227	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-23	N1 TD1.3							Usuel	2022
228	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-24	N1 TD1.3							Usuel	2022
229	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-05	N1 TD1.3							Usuel	2022
230	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-07	N1 TD1.3							Usuel	2022
231	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-06	N1 TD1.3							Usuel	2022
232	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-08	N1 TD1.3							Usuel	2022
233	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-09	N1 TD1.3							Usuel	2022
234	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-011	N1 TD1.3							Usuel	2022
235	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E4-1	N1 TD1.3							Usuel	2022
236	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E4-2	N1 TD1.3							Usuel	2022
237	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E4-3	N1 TD1.3							Usuel	2022
238	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-10	N1 TD1.3							Usuel	2022
239	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-5	N1 TD1.3							Usuel	2022
240	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-4	N1 TD1.3							Usuel	2022
241	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-4BIS	N1 TD1.3							Usuel	2022
242	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-1	N1 TD1.3							Usuel	2022
243	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-3	N1 TD1.3							Usuel	2022
244	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-34	N1 TD1.3							Usuel	2022
245	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-33	N1 TD1.3							Usuel	2022
246	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-2	N1 TD1.3							Usuel	2022
247	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-29	N1 TD1.3							Usuel	2022
248	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	LOCAL TECH ENTREE	N1 TD1.3							Usuel	2022
249	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	LOCAL TECH ENTREE	N1 TD1.3							Usuel	2022
250	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	3-4	N1 TD1.3							Usuel	2022
251	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-25	N1 TD1.3							Usuel	2022
252	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	2-3	N1 TD1.3							Usuel	2022
253	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E2-1	N1 TD1.3							Usuel	2022
254	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E2-2	N1 TD1.3							Usuel	2022
255	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E2-3	N1 TD1.3							Usuel	2022
256	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E2-4	N1 TD1.3							Usuel	2022
257	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-4	N1 TD1.3							Usuel	2022

**Inventaire du matériel
Cour d'appel de Riom**

N°	Bât	Niv	Domaine	Equipement	Marque	Type	Qté	N°	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liais on amo nt	Liais on aval	Observations	Age	État	CONTRÔLE
258	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E2-6	N1 TD1.3							Usuel	2022
259	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	E2-7	N1 TD1.3							Usuel	2022
260	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Coulair	N1 TD1.3							Usuel	2022
261	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Coulair	N1 TD1.3 SALLE DOMAT							Usuel	2022
262	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N1 TD1.3 SALLE DOMAT							Usuel	2022
263	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N1 TD1.3 SALLE DOMAT							Usuel	2022
264	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Coulair	N1 TD1.3 SALLE DOMAT							Usuel	2022
265	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N1 TD1.3 M de l'H							Usuel	2022
266	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N1 TD1.3							Usuel	2022
267	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	PLACARD ELEC	N1 TD1.3							Usuel	2022
268	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	SORTIE SECOUR	N0 TD A0							Usuel	2022
269	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
270	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
271	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
272	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
273	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
274	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
275	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
276	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
277	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
278	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
279	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
280	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
281	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
282	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
283	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
284	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Coulair	N0 TD A0							Usuel	2022
285	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-12	N0 TD A0							Usuel	2022
286	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-7	N0 TD EXE							Usuel	2022
287	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-17	N0 TD EXE							Usuel	2022
288	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-14	N0 TD EXE							Usuel	2022
289	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-9	N0 TD EXE							Usuel	2022
290	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-10	N0 TD EXE							Usuel	2022
291	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-11	N0 TD EXE							Usuel	2022
292	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-12TER	N0 TD EXE							Usuel	2022
293	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-12BIS	N0 TD EXE							Usuel	2022
294	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-16	N0 TD EXE							Usuel	2022
295	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-13	N0 TD EXE							Usuel	2022
296	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-13BIS	N0 TD EXE							Usuel	2022
297	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-12	N0 TD EXE							Usuel	2022
298	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-14	N0 TD EXE							Usuel	2022
299	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	1-15	N0 TD EXE							Usuel	2022
300	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-8	N0 TD EXE							Usuel	2022
301	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-8BIS	N0 TD EXE							Usuel	2022
302	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-14BIS	N0 TD EXE							Usuel	2022
303	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-16	N0 TD EXE							Usuel	2022
304	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	ATTENTE	N0 TD EXE							Usuel	2022
305	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	ESCALIER DET	N0 TD EXE							Usuel	2022
306	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-37	N0 TD EXE							Usuel	2022
307	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-38	N0 ARMOIRE CELLULE							Usuel	2022
308	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-39	N0 ARMOIRE CELLULE							Usuel	2022
309	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-28)	N0 ARMOIRE CELLULE							Usuel	2022
310	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-29)	N0 ARMOIRE CELLULE							Usuel	2022
311	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-30)	N0 ARMOIRE CELLULE							Usuel	2022
312	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	(-1-31)	N0 ARMOIRE CELLULE							Usuel	2022
313	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	BUREAU ?	N0 ARMOIRE CELLULE							Usuel	2022
314	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-22TER	N0 COFFRET LOGE							Usuel	2022
315	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	RESERVE EAU	N0 COFFRET LOGE							Usuel	2022
316	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	0-23BIS	N0 COFFRET LOGE							Usuel	2022
317	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	RESERVE MOBILIER	N0 COFFRET LOGE							Usuel	2022
318	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	CIRCULATION RESERVE	N0 COFFRET LOGE							Usuel	2022
319	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	CIRCULATION WC	N0 COFFRET LOGE							Usuel	2022
320	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	ANTI CHAMBRE	N2 1ER PRESIDENTE							Usuel	2022
321	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	CHAPPELLE	N2 1ER PRESIDENTE							Usuel	2022
322	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	EC1	N2 COFFRET ESCALIER CHAPELLE+COFFRET ESCALIER CHAPELLE NO							Usuel	2022
323	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	EC2	N2 COFFRET ESCALIER CHAPELLE+COFFRET ESCALIER CHAPELLE NO							Usuel	2022
324	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	EC3	N2 COFFRET ESCALIER CHAPELLE+COFFRET ESCALIER CHAPELLE NO							Usuel	2022
325	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	EC4	N2 COFFRET ESCALIER CHAPELLE+COFFRET ESCALIER CHAPELLE NO							Usuel	2022

Inventaire du matériel
Cour d'appel de Riom

N°	Bât	Niv	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	N°	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liais on amo nt	Liais on aval	Observations	Age	État	CONTRÔLE
326	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BAPI	1	BAPI	N2 COFFRET ESCALIER CHAPELLE+COFFRET ESCALIER CHAPELLE NO							Usuel	2022
327	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	SAS BONJEAN PASCAL	N2 COFFRET ESCALIER CHAPELLE+COFFRET ESCALIER CHAPELLE NO							Usuel	2022
328	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Couloir	N2 COFFRET D2							Usuel	2022
329	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
330	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
331	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
332	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
333	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
334	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
335	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
336	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
337	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
338	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
339	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		AMBIANCE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
340	Cour d appel riom	2e étage	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	CIRCULATION 2							Usuel	2022
341	Cour d appel riom	RDC	Courant fort	Baes		BALISAGE	1	Couloir	SAS PREMIERE PRESIDENTE							Usuel	2022
342	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau-1 couloir détenu	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
343	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	ROT	POUDRE 6 KG	1	Couloir	Etage: Niveau -1 chaufferie	Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 07 -					2016	Usuel	2022
344	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	ROT	POUDRE 6 KG	1	Couloir	Etage: Niveau -1 chaufferie	Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 07 -					2016	Usuel	2022
345	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau -1 accès chaufferie	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
346	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau -1 accès chaufferie	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
347	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	EUROFEU	CO2 5 KG	1	Couloir	Etage: Niveau -1 accès chaufferie	Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : 65 -					2016	Usuel	2022
348	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	CHUBB	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau -1 couloir informatique	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB					2021	Usuel	2022
349	Cour d appel riom	Sous sol	Incendie	Extincteurs	EUROFEU	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Niveau -1 couloir informatique	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 -					2017	Usuel	2022
350	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Niveau 0 Bureau Greffe	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2013	Usuel	2022
351	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	POUDRE 6 KG	1	Couloir	Etage: Rdc garage	Agent : POUDRE Capacité : 6 Fabricant : 07 -					2014	Usuel	2022
352	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	EUROFEU	CO2 2KG	1	Couloir	Etage: Rdc vers ascenseur bureau greffier	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 -					2015	Usuel	2022
353	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc vers escalier D	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2017	Usuel	2022
354	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Rdc salle police	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2014	Usuel	2022
355	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc Hall salle Jean Monnet	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
356	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc couloir vers salle Jean Monnet	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
357	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc Grand hall	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2019	Usuel	2022
358	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc petit couloir dans archives	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2019	Usuel	2022
359	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc Grand hall face local ménage	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2019	Usuel	2022
360	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ANDRIEU	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Rdc Grand hall face local ménage	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 32 -					2014	Usuel	2022
361	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc couloir vers bureau président	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2019	Usuel	2022
362	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc couloir accès chapelle	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2019	Usuel	2022
363	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Rdc couloir bureau vers toilettes	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2017	Usuel	2022
364	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc hall accès 1ère étage	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2019	Usuel	2022
365	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc couloir bureau vers toilettes	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2017	Usuel	2022
366	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2KG	1	Couloir	Etage: Rdc petit dépôt	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2015	Usuel	2022
367	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc petit dépôt	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
368	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc couloir salle d'audience	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
369	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Rdc salle d'audience	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2015	Usuel	2022
370	Cour d appel riom	RDC	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Rdc couloir salle d'audience	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
371	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir local Spie	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2015	Usuel	2022
372	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir service	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
373	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 local espace d'attente	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
374	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir service	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2015	Usuel	2022
375	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir service	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
376	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir service	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
377	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir d'accès service administratif	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
378	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir service administrati vers toilette	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2017	Usuel	2022
379	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 archive	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
380	Cour d appel riom	1 ^{er} étase	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2KG	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir archive	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2015	Usuel	2022
381	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir local 198	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2019	Usuel	2022
382	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir local Spie	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
383	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 1ère couloir accès chapelle	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2021	Usuel	2022
384	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: Niveau 1 couloir service	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2016	Usuel	2022
385	Cour d appel riom	1 ^{er} étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème sas salle Blaise Pascal et	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
386	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ANDRIEU	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: 2ème couloir bureau griffé civil	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 32 -					2014	Usuel	2022
387	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème couloir bureau griffé civil	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
388	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème espace detenu	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2018	Usuel	2022
389	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème grand hall	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2019	Usuel	2022
390	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème grand hall	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
391	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: 2ème toilette dame	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 75 - ANAF					2021	Usuel	2022
392	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	EUROFEU	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: 2ème dans bureau secrétariat general 203	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 -					2015	Usuel	2022
393	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème couloir principal vers bureau procureur	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
394	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème couloir principal	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
395	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème couloir accès bureau	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022

Inventaire du matériel
Cour d'appel de Riom

N°	Bât	Niv	Domaine	Équipement	Marque	Type	Qté	N°	Bureau/local	Caractéristiques	Desserte	Liais on amo nt	Liais on aval	Observations	Age	État	CONTRÔLE
396	Cour d appel riom	2e étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 2ème couloir accès bureau griffé	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2017	Usuel	2022
397	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 3ème couloir vers bureau	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
398	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	EUROFEU	CO2 2KG	1	Couloir	Etage: 3ème couloir	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 -EUROFEU					2015	Usuel	2022
399	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 3ème couloir	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2017	Usuel	2022
400	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: 3ème AN Local RGI	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
401	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 3ème archives	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
402	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	EUROFEU	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: 3ème couloir vers AE	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : 65 -EUROFEU					2015	Usuel	2022
403	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 3ème entrée bureau	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2016	Usuel	2022
404	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	VULCAIN	CO2 2 KG	1	Couloir	Etage: 3ème entrée bureau	Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB					2015	Usuel	2022
405	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	ROT	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 3ème entrée bureau	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 07 - ROT					2015	Usuel	2022
406	Cour d appel riom	3e étage	Incendie	Extincteurs	ANAF	EAU 6 LITRES	1	Couloir	Etage: 3ème couloir	Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 75 - ANAF					2020	Usuel	2022
407	Cour d appel riom	RDC	CVC	centrale de Traitement de l'Air (CTA)	HYDRONIC		1		Salle Jean MONNET	HYDRONIC - SALLE JEAN MONNET					2017	usuel	2022
408	Cour d appel riom	Tout niveau	Plomberie	Ballon ECS		BALLON electrique	15								2017	usuel	2022
409	Cour d appel riom	Tout niveau	Plomberie	Lavabos - lave mains - vidoir			42								2017	usuel	2022
410	Cour d appel riom	Tout niveau	Plomberie	Urinoir			2								2017	usuel	2022
411	Cour d appel riom	Tout niveau	Plomberie	WC			32								2017	usuel	2022