

9 MAY K2 / 40071

RAPPORT D'INTERVENTION

N° 24587

Code

n° d'ordre

РЕЯРИН
electric

B.P 9013 - 74990 Annecy Cedex 9
Z.A.C. des Romains - 20, route de la Salle
74960 Cran Gevrier; Tel: 04 50 67 03 33

S.A.S. au capital de 841 900 € R.C. Annecy 92 B 147 384 583 019 - N° SIRET 384 583 019 00029 - APE 453 A

Installation sous Contrat :

QUI

☐ NON

Maintenance Préventive :



Maintenance Corrective :

☐ Facturable☐ Non facturable

Travaux :

☐ Suivant devis

SYSTEMES

Courant fort :

Courant faible :

Poste HT/BT

Armoires

Thermographie

Groupe électrogène

Eclairage sécurité

Onduleur

Bornes IRVE

Solaire

S.S.I.

Anti intrusion

Contrôle accès

Video

Interphonie

Autre

DETAILS DES TRAVAUX :

- Maintenance annuelle des armées BT
- Contrôle d'un TGBT, un TGS, un AGBT, un TGD, un TGE
- 16 armées
- Site opérationnel
- Registre de sécurité renseigné.
- Manque le schéma du TGE.

MATERIELS	Référence	Qté	P.U. HT (€)	P.T. HT (€)	Facturable	
					oui	non
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
Main d'œuvre					☐	☐
Forfait de prise en charge:					☐	☐

Montant Total H.T.

€

Pour le Client :

Nom :

Fonction :

Date :

(signature et cachet)

Pour PERRIN ELECTRIC :

Nom :

Signature :