

Notre technicien EDOUARD MICHALON est intervenu le 12/03/2025

CENTRE HOSPITALIER ANDREVETAN/CENTRE H

CENTRE HOSPITALIER ANDREVETAN, 459 RUE DE LA PATIENCE

74800 LA ROCHE SUR FORON

Références internes

Bon de livraison	Date	Client	Parc	Contrat AX	Appel	Commande client
BL104608944-1	12/03/2025	C649076	10662323	10136172	104608944	

Code	Désignation	Quantité
A011542	Maintenance additionnelle approfondie 5 ans	1
A011650	Verification Forfait extincteur portatif	131
A013962	Adhesif Maintenance additionnelle ERFs	1
A001345	Cartouche Gaz 120g D35 CL5	1
A004703	Cartouche Gaz extincteur 60g D28 CL5	1
A002684	Charge Ext 6L EPA PA	1
A002759	Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2	1
A013294	Denaturation sparklet / cartouche < 200g	2
A030044	Desinfection preventive	132
A025701	Dose unitaire neutralisant microbio DESAUTEL	63
A008126	Etiquette de Verification	131
A018842	EXT ES PP 2kg CO2 Alu Eurofeu Services	1
A012718	Goupille Confrere	2
A012713	Joint Confrere	87
A013836	Joint de lance co 2 5kg confrere	2
A013835	Joint de tromblon confrere	21
A013623	Joint etancheite obturateur NBR 70sh D ext 79mm	4
A024169	Joint plat bague container obturateur nitrile 80sh	4
A021694	Joint plat fibre Ø46 ext x Ø41 int x ep1	4
A012870	Joint torique D14x2 70 SH	4
A008137	Joint Tromblon HP CO2	5
A012550	Mise en Service extincteurs	1

Code	Désignation	Quantité
A025033	Pastille témoin percu eject	4
A012719	Percuteur Confrere	2
A002757	Pose extincteur	1
A008316	Recharge Ext 6kg ABC PA	1
A008328	Recharge Ext 6L EPA PA	1
A013138	Retraitement CO2 2Kg	1
A008354	Scelle	130
A008168	Tromblon 2kg CO2	1
A008175	Vacation	1

Modifications dans l'établissement

aucune

Signataire

Nom : **Lathuilliere**

Qualité : **mr**



Registre signé