

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)

Hôpital Georges Pianta TELECOMMANDES

Localisation	Type	Numéro	Observations
HGP-0-02-310 armoire Electriq.	Legrand 03900	1	Bon Fonctionnement
HGP-0-02-310 armoire Electriq.	Legrand 03900	2	Bon Fonctionnement
HGP-A-13-008 UDM	Legrand 03901	3	Bon Fonctionnement
HGP-0-04-301 IRM	Legrand 625 20	4	Bon Fonctionnement
HGP-A-10-202 AGBT 8N	TL 500	5	Bon Fonctionnement
HGP-A-09-010 TGBT 7	TL 500	6	Bon Fonctionnement

Tous les blocs des archives plateau technique qui font parti des BAES hébergement sont en cours de changement par des blocs nouvelle generation model: 625 25 A.

La télécommande Legrand 03900 ne fait pas fonctionner tous les blocs de sécurité en même temps, car il y a une incompatibilité avec tous les modèles différents dans le bâtiment Hébergement, je préconise à l'avenir de faire changer celle-ci avec une de dernière génération Legrand et d'uniformiser tout les blocs avec le même modèle 62525 a sati s'allume en test avec la télécommande portatif 140 132.

Nom des agents: HEDBAUT

test d'autonomie du 17/02/2025

Signature:

HEBERGEMENT Niveau 6 (Terrasse)

Localisation	Type	Numéro	Observations
Interieur escalier Ouest	608 25	H-6-1-1	RAS
Exterieur escalier Ouest	608 28	H-6-1-2	RAS
Machinerie Asc contagieux	URA 9060	H-6-1-3BIS	RAS
Machinerie Asc Centraux	URA 9060	H-6-1-3	RAS
Machinerie Asc Centraux	URA 9060	H-6-1-4	RAS
Machinerie Asc Centraux	625 25 A	H-6-1-5	RAS
Machinerie Asc Ex Mat	URA 9060	H-6-1-6	RAS
Exterieur escalier Est	608 28	H-6-1-7	RAS
Interieur escalier Est	608 25	H-6-1-8	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) HEBERGEMENT Niveau 5

Localisation	Type	Numéro	Observations
Circulation Montagne PCF 5 02 308	625 25	H 5-1-1	RAS
Circulation Montagne Face HGP 5 01 010	625 25 A	H 5-1-2	RAS
Local Technique HGP 5 01 205	608 25 G	H 5-1-3	Batterie HS
Circulation Montagne PCF 5 01 303	608 25	H 5-1-4	RAS
Circulation Montagne PCF 5 01 303	608 25	H 5-1-5	RAS
Sortie de secours Montagne	608 25	H 5-1-6	RAS
Escaliers de secours Montagne	608 25	H 5-1-7	RAS
Escaliers de secours Demi palier 5/4	625 25 A	H 5-1-8	RAS
Circul. Sortie de secours Lac coté Ouest	625 25	H 5-1-9	RAS
Circulation coté Lac PCF 5 01 301	608 25	H 5-1-10	RAS
Circulation coté Lac PCF 5 01 301	625 25	H 5-1-11	RAS
Circulation coté Lac PCF 5 02 301	625 25 A	H 5-1-12	RAS
Escaliers central demi palier 5/4	608 25	H 5-2-1	RAS
Escaliers Central	608 25	H 5-2-2	RAS
Entree principale Niveau 5	608 25	H 5-2-3	RAS
Pilier central coté ouest HGP 5-02-309	608 25	H 5-2-4	RAS
Pilier central coté Est HGP 5-02-309	608 25	H 5-2-5	RAS
Circulation Montagne PCF 5 02 303	608 25	H 5-3-1	RAS
Circulation Montagne RIA 3	608 25	H 5-3-2	RAS
Circulation Montagne PCF 5 03 303	625 25 A	H 5-3-3	RAS
Circulation Montagne PCF 5 03 303	625 25 A	H 5-3-4	RAS
Circulation Montagne a coté HGP 5 03 013	625 25 A	H 5-3-5	RAS
Sortie de secours coté Montagne	608 25	H 5-3-6	RAS
Escaliers de secours coté Lac	608 25	H 5-3-7	RAS
Demi palier 4/5	608 25	H 5-3-7 BIS	RAS
Circulation sortie de secours coté Lac	608 25 A	H 5-3-8	RAS
Circulation Lac HGP 5 03 301	608 25	H 5-3-9	RAS
Circulation Lac PCF 5 03 301	608 25	H 5-3-10	RAS
Circulation Lac PCF 5 03 302	608 25	H 5-3-11	RAS
Circulation Lac HGP 5 03 302	608 25	H 5-3-12	BAES HS
Circulation Lac PCF 5 02 309	608 25	H 5-3-13	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) HEBERGEMENT Niveau 4

Localisation	Type	Numéro	Observations
Circulation Montagne PCF 4 02 308	625 25 A	H 4-1-1	RAS
Circulation Montagne en face RIA 6	625 25	H 4-1-2	RAS
Local Technique HGP 4 01 205	625 25 A	H 4-1-3	RAS
Circulation Montagne PCF 4 01 303	625 25 A	H 4-1-4	RAS
Circulation Montagne PCF 4 01 303	625 25	H 4-1-5	RAS
Circulation Montagne Face HGP 4 01 016	625 25	H 4-1-6	Batterie HS
Sortie de secours Montagne	625 25	H 4-1-7	RAS
Escaliers de secours Montagne	625 25 A	H 4-1-8	Batterie HS
Escaliers de secours demi palier 3/4	608 25	H 4-1-9	RAS
Sortie de secours Lac	625 25 A	H 4-1-10	RAS
Circulation Lac Face HGP 4 01 003	625 25	H 4-1-11	Batterie HS
Circulation Lac PCF 4 01 301	625 25 A	H 4-1-12	RAS
Circulation Lac PCF 4 01 301	625 25	H 4-1-13	RAS
Circulation Lac Face HGP 4 01 009	625 25	H 4-1-14	Batterie HS
Circulation Lac PCF 4 02 301	625 25	H 4-1-15	Batterie HS
Escalier central Demi palier 4/3	608 25	H 4-2-1	RAS
Escalier Central	608 25	H 4-2-2	RAS
Entree principale Niveau 4	625 25	H 4-2-3	RAS
1er Pilier central	625 25	H 4-2-4	RAS
2ème Pilier central	608 25	H 4-2-5	RAS
Circulation Montagne PCF 4 02 303	625 25 A	H 4-3-1	RAS
Circulation Montagne Face HGP 4 03 018	608 25	H 4-3-2	RAS
Local Technique HGP 4 03 206	608 25	H 4-3-3	RAS
Circulation Montagne PCF 4 03 303	625 25 A	H 4-3-4	RAS
Circulation Montagne PCF 4 03 303	625 25	H 4-3-5	RAS
Circulation Montagne face HGP 4 03 013	625 25	H 4-3-6	RAS
Sortie de secours coté Montagne	608 25A Sati	H 4-3-7	RAS
Demi palier 3/4	608 25	H 4-3-8	RAS
Escalier secours coté Lac	625 25	H 4-3-9	RAS
Sortie de secours coté Lac	608 25	H 4-3-10	RAS
Circulation Lac Face HGP 4 03 006	625 25	H 4-3-11	RAS
Circulation Lac PCF 4 03 301	625 25 A	H 4-3-12	RAS
Circulation Lac PCF 4 03 301	625 25 A	H 4-3-13	RAS
Circulation Lac Face HGP 4 03 001	608 25	H 4-3-14	RAS
Circulation Lac PCF 4 02 302	625 25 A	H 4-3-15	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)

HEBERGEMENT Niveau 3

Localisation	Type	Numéro	Observations
Circulation Montagne PCF	608 25	H 3-1-1	Batterie HS
Circulation Montagne Face HGP 03 01 010	608 25	H 3-1-2	RAS
Local Technique HGP 2-01-205	608 25	H 3-1-3	RAS
Circulation Montagne PCF	625 25 A	H 3-1-4	RAS
Circulation Montagne PCF	608 25	H 3-1-5	RAS
Circulation Montagne face HGP 03 01 016	608 25	H 3-1-6	RAS
Sortie de secours Montagne	608 25	H 3-1-7	RAS
Escalier de secours montagne	608 25	H 3-1-8	RAS
Demi palier	625 25	H 3-1-9	RAS
Sortie de secours lac	625 25	H 3-1-10	RAS
Circulation Lac Face HGP 3 01 003	625 25	H 3-1-11	RAS
Circulation Lac PCF	625 25	H 3-1-12	RAS
Circulation Lac PCF	608 25	H 3-1-13	RAS
Circulation Lac Face HGP 3 02 001	625 25 A	H 3-1-14	RAS
Circulation Lac PCF	625 25	H 3-1-15	RAS
Escalier central Demi palier 3/2	608 25	H 3-2-1	RAS
Escalier Central	608 25	H 3-2-2	Batterie HS
Entree principale Niveau 3	608 25	H 3-2-3	RAS
1er Pilier central	625 25 A	H 3-2-4	RAS
2ème Pilier central	608 25	H 3-2-5	RAS
Circulation Montagne PCF 03 02 303	625 25	H 3-3-1	RAS
Circulation Montagne HGP 3 02 008	625 25 A	H 3-3-2	RAS
Local Technique HGP 3 03 201	625 25	H 3-3-3	RAS
Circulation Montagne PCF 03 03 303	608 25	H 3-3-4	RAS
Circulation Montagne PCF 03 03 303	608 25	H 3-3-5	RAS
Circulation Montagne face HGP 03 03 012	625 25	H 3-3-6	RAS
Sortie de secours Montagne	625 25	H 3-3-7	RAS
Escaliers de secours demi palier 2/3	608 25	H 3-3-8	RAS
Escalier de secours montagne	608 25	H 3-3-9	Batterie HS
Sortie de secours Lac	625 25 A	H 3-3-10	RAS
Circulation Lac Face HGP 03 03 006	625 25	H 3-3-11	RAS
Circulation Lac PCF 03 03 301	625 25 A	H 3-3-12	RAS
Circulation Lac PCF 03 03 301	608 25	H 3-3-13	RAS
Circulation Lac face hgp 03 03 001	608 25	H 3-3-14	RAS
Circulation Lac PCF 03 02 302	625 25	H 3-3-15	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) HEBERGEMENT Niveau 2

Localisation	Type	Numéro	Observations
Circulation Montagne PCF	625 25 A	H 2-1-1	RAS
Circulation Montagne Face HGP 2 01 016	608 25	H 2-1-2	RAS
Local Technique HGP	625 25	H 2-1-3	RAS
Circulation Montagne PCF	625 25 A	H 2-1-4	RAS
Circulation Montagne PCF	608 25	H 2-1-5	RAS
Circulation Montagne face HGP 2 01 016	625 25	H 2-1-6	Batterie HS
Sortie de secours Montagne	625 25 A	H 2-1-7	RAS
Escalier de secours montagne	625 25A Sati	H 2-1-8	RAS
Demi palier	625 25 A	H 2-1-9	RAS
Sortie de secours lac	625 25	H 2-1-10	RAS
Circulation Lac Face HGP	608 25	H 2-1-11	RAS
Circulation Lac PCF	608 25	H 2-1-12	RAS
Circulation Lac PCF	625 25	H 2-1-13	RAS
Circulation Lac Face HGP 2 01 009	625 25	H 2-1-14	RAS
Circulation Lac PCF	625 25 A	H 2-1-15	RAS
Escalier central Demi palier 2/1	608 25	H 2-2-1	RAS
Escalier Central	608 25	H 2-2-2	RAS
Entree principal Niveau 2	625 25 A	H 2-2-3	RAS
1er Pilier central	625 25	H 2-2-4	RAS
2ème Pilier central	608 25	H 2-2-5	RAS
Circulation Montagne PCF	625 25	H 2-3-1	RAS
Circulation Montagne HGP	608 25	H 2-3-2	RAS
Local Technique HGP	625 25 A	H 2-3-3	RAS
Circulation Montagne PCF	608 25	H 2-3-4	RAS
Circulation Montagne PCF	625 25	H 2-3-5	RAS
Circulation Montagne face HGP	608 25	H 2-3-6	RAS
Sortie de secours Montagne	625 25 A	H 2-3-7	RAS
Escalier de secours montagne	608 25	H 2-3-8	RAS
Escaliers de secours demi palier 1/2	608 25	H 2-3-9	RAS
Sortie de secours Lac	625 25 A	H 2-3-10	RAS
Circulation Lac Face HGP	625 25	H 2-3-11	RAS
Circulation Lac PCF	625 25	H 2-3-12	RAS
Circulation Lac PCF	625 25 A	H 2-3-13	RAS
Circulation Lac face HGP 2 02 001	608 25	H 2-3-14	RAS
Circulation Lac PCF	608 25	H 2-3-15	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)

HEBERGEMENT Niveau 1

Localisation	Type	Numéro	Observations
HEBERGEMENT Niveau 1	608 25	H 1-1-1	RAS
Circulation Montagne face HGP 1 02 015	608 25	H 1-1-2	RAS
Local Technique HGP 1 01 206	625 25	H 1-1-3	RAS
Circulation Montagne PCF 1 01 304	625 25	H 1-1-4	RAS
Circulation Montagne PCF 1 01 304	608 25	H 1-1-5	RAS
Circulation Montagne Face HGP 1 01 016	625 25	H 1-1-6	RAS
Sortie de secours Montagne	625 25 A	H 1-1-7	RAS
Escaliers de secours Montagne	608 25	H 1-1-8	RAS
Escaliers de secours demi palier 1/2	608 25	H 1-1-9	RAS
Sortie de secours Lac	608 25	H 1-1-10	RAS
Circulation Lac Face 1 01 003	625 25 A	H 1-1-11	RAS
Circulation Lac PCF 1 01 302	608 25	H 1-1-12	RAS
Circulation Lac PCF 1 01 302	608 25	H 1-1-13	RAS
Circulation Lac face HGP 1 01 009	608 25	H 1-1-14	RAS
Circulation Lac PCF 1 02 301	625 25 A	H 1-1-15	RAS
Escalier central Demi palier 1/0	608 25	H 1-2-1	RAS
Escalier Central	608 25	H 1-2-2	RAS
Entree principale Niveau 1	625 25 A	H 1-2-3	RAS
1er Pilier central	608 25	H 1-2-4	RAS
2ème Pilier central	608 25	H 1-2-5	RAS
PCF HGP 1-03-305	625 25 A	H 1-2-6	RAS
PCF Passerelle vers PT1	625 25	H 1-2-7	RAS
PCF passerelle vers PT1	625 25	H-1-2-8	Batterie HS
Circulation Montagne PCF 1 02 303	625 25 A	H 1-3-1	RAS
Circulation Montagne face HGP 1 03 016	608 25	H 1-3-2	RAS
Local Technique HGP 1 03 201	625 25 A	H 1-3-2BIS	RAS
Circulation Montagne face HGP 1 03 304	625 25 A	H 1-3-3	RAS
circulation Montagne PCF1 03 304	625 25 A	H 1-3-4	RAS
circulation Montagne PCF1 03 304	625 25 A	H 1-3-5	RAS
PCF passerelle HGP 03 307	625 25 A	H 1-3-6	RAS
PCF 1 04 301	625 25 A	H 1-3-7	RAS
PCF 1 04 301	625 25 A	H 1-3-8	RAS
Face HGP 1 04 007	625 25 A	H 1-3-9	RAS
PCF 1 05 301	625 25 A	H 1-3-10	RAS
PCF 1 05 301	625 25 A	H 1-3-11	RAS
Face HGP 1 05 010	625 25 A	H 1-3-12	RAS
Circulation face 1 05 007	625 25 A	H 1-3-13	RAS
Sortie de secours exté, escalier métallique	608 25	H 1-3-14	RAS
Escalier extérieur de secours Matér.	608 28	H 1-3-14 BIS	RAS
Escalier extérieur de secours Matér.	608 28	H 1-3-14 TER	RAS
Circulation pouponnière HGP-1-04-006	608 25	H 1-3-15	RAS
PCF 1 04 303	625 25 A	H 1-3-16	RAS
PCF 1 04 303	625 25 A	H 1-3-17	RAS
Sortie de secours coté lac	625 25 A	H 1-3-18	RAS
Escalier IS matér.coté Lac/ palier	608 25	H 1-3-18 BIS	RAS

Escalier IS matér.coté Lac Demi pallier 0/1	608 25	H 1-3-18 TER	RAS
HGP 1 03 005	625 25 A	H 1-3-19	RAS
PCF neo nat 03 302	608 25	H 1-3-20	RAS
PCFneo nat 03 302	625 25A	H 1-3-21	RAS
Face HGP 1 03 001	608 25	H 1-3-22	RAS
PCF 1 02 302	608 25	H 1-3-23	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) HEBERGEMENT Niveau RDC partie 1

Localisation	Type	Numéro	Observations
Circualtion montagne PCF 0 02 309	625 25A sati	H 0 - 1-1	RAS
Circulation montagne PCF 0 01 303	626 25A sati	H 0 - 1-2	RAS
Circulation montagne face HGP 0 01 016	627 25A sati	H 0 - 1-3	RAS
Face HGP 0 01 005	628 25A sati	H 0 - 1-4	RAS
Sortie de secours Ouest Lac	629 25A sati	H 0 - 1-5	RAS
Escalier vers niv B	608 25	H 0 - 1-6	RAS
Escalier vers niv B	608 25	H 0 - 1-7	Batterie HS
Demi pallier	608 25	H 0 - 1-8	RAS
Escalier de secours	625 25	H 0 - 1-9	RAS
Circualtion Lac PCF 0 01 302	625 25A sati	H 0 - 1-10	RAS
Circualtion Lac PCF 0 01 310	626 25A sati	H 0 - 1-11	RAS
Circualtion Lac PCF 0 02 310	627 25A sati	H 0 - 1-12	RAS
Circualtion Lac PCF sortie couloir autocom	628 25A sati	H 0 - 1-13	RAS
Demi pallier esaclier central	608 25	H 0 - 2-1	RAS
PCF 0 02 308	608 25	H 0 - 2-2	RAS
Entree couloir Administratif	608 25A sati	H 0 - 3-1	RAS
Circulation PCF 012	608 25A sati	H 0 - 3-2	RAS
Local technique IRM HGP 0 04 007	shneider	H 0 - 3-3	RAS
Circulation HGP 0 04 012	625 25 A sati	H 0 - 3-4	RAS
Escalier demi pallier 0/A	608 25	H 0 - 3-5	RAS
Escalier de secours	608 25	H 0 - 3-6	RAS
Circulation HGP 0 03 009	625 25A sati	H 0 - 3-7	RAS
Circulation PCF 0 03 306	608 25A sati	H 0 - 3-8	RAS
Circulation PCF 0 03 306	625 25 A	H 0 - 3-9	RAS
PCF passerelle vers scanner HGP 0 03 306	608 25A sati	H 0 - 3-10	RAS
PCF passerelle vers scanner HGP 0 03 306	608 25	H 0 - 3-11	RAS
PCF HGP 0 03 302 vers IRM	608 25A sati	H 0 - 3-12	RAS
PCF HGP 0 03 302 vers IRM	625 25	H 0 - 3-13	RAS
IRM HGP 0 03 304	625 25 A	H 0 - 3-15	RAS
Entree IRM	625 25	H 0 - 3-16	RAS
Salle attente HGP-0-04-014	625 25	H 0 - 3-17	RAS
Vestiaire PRIVEE IRM HGP-0-04-015	625 25	H 0- 3- 17bis	RAS
Circulation IRM	625 25	H 0 - 3-18	RAS
Toilette IRM	625 25	H 0 - 3-19	RAS
Circulation IRM	625 25	H 0 - 3-20	RAS
Porte Sortie IRM vers couloir admin	625 25	H 0 - 3-21	RAS

Circulation couloir admin HGP 0 03 014	608 25A sati	H 0 - 3-22	RAS
PCF 0 03 306	625 25A sati	H 0 - 3-23	RAS
PCF 0 03 306	625 25 A	H 0 - 3-24	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) HEBERGEMENT Niveau RDC partie 2

Localisation	Type	Numéro	Observations
Entrée Dent d'Oche	608 25	H 0 - 4-1	RAS
Dent d'Oche	625 25 A sati	H 0 - 4-2	RAS
SAS Dent D'oche / pedopsy IS	625 25 A sati	H 0 - 4-3	RAS
Porte pedopsy vers Dent d'Oche	608 25	H 0 - 4-4	RAS
Escaliers (réservé au service)	608 25	H 0 - 4-5	RAS
Demi palier 0/A (N° sur le mur)	Saft	H 0 - 4-6	RAS
Circulation pedopsy HGP 0 06 008	608 25	H 0 - 4-7	RAS
Entrée pricipale pedopsy	625 25 A	H 0 - 4-8	RAS
Circulation vers secrétariat	608 25A sati	H 0 - 4-9	RAS
Circulation piliers	608 25A sati	H 0 - 4-10	RAS
PCF HGP 0 06 302	625 25 sati	H 0 - 4-11	RAS
En face HGP 0 06 015	625 25A sati	H 0 - 4-12	RAS
Circulation PCF 0 06 302	625 25A sati	H 0 - 4-13	RAS
Circulation PCF 0 06 302	625 25A sati	H 0 - 4-14	RAS
Au dessus HGP 0 05 004	625 25A sati	H 0 - 4-15	RAS
Sortie pedopsy vers couloir administratif	625 25A sati	H 0 - 4-16	RAS
Porte SAS sortie direction P3	625 25	H 0 - 5-1	RAS
Pallier niv A direction P3	608 25	H 0 - 5-2	RAS
Demi palier vers niv A	608 25	H 0 - 5-3	RAS
Pallier vers UCA local poubelle	608 25	H 0 - 5-4	RAS
Demi palier	608 25	H 0 - 5-5	RAS
haut de l'esclier vers niveau 1	608 25	H 0 - 5-6	RAS
Circulation hgp-0-09-103 vers locaux elect.	625 25	H 0 - 5-7	RAS
Circulation au dessus RIA n°46	625 25 A	H 0 - 5-8	RAS
Circulation vers HGP 0 09 103	625 25	H 0 - 5-9	RAS
Entrée scanner (reservé service)	625 25	H 0 - 5-10	RAS
Scanner secretariat	625 25	H 0 - 5-11	RAS
Salle préparation scanner	625 25	H 0 - 5-12	RAS
Salle interprétation	625 25	H 0 - 5-13	RAS
Circulation attente brancards	625 25	H 0 - 5-14	RAS
Entrée brancards	625 25	H 0 - 5-15	RAS
PCF	608 25	H 0 - 5-16	RAS
Plafond vers entrée scanner brancards	608 25	H 0 - 5-17	RAS
Circulation direction Labo	608 25	H 0 - 5-18	RAS
PCF RC 145 direction urgences	608 25	H 0 - 5-19	RAS
Circulation en face REA	608 25	H 0 - 5-20	RAS
PCF RC 146 direction Labo	608 25	H 0 - 5-21	RAS
PCF RC 146 direction Labo	608 25	H 0 - 5-22	RAS
Circulation bureau Medicaux	625 25	H 0 - 5-23	RAS
Circulation vers chambre 3	608 25	H 0 -5-23BIS	RAS

Circulation RIA n°48	608 25	H 0 - 5-24	RAS
PCF	608 25	H 0 - 5-25	RAS
Sortie Réa	625 25 A	H 0 - 5-26	RAS
Demi pallier escaliers UCA niveau A	608 25	H 0 - 6-1	RAS
Pallier niveau O	625 25 A	H 0 - 6-2	RAS
Demi pallier niveau 1	625 25 A	H 0 - 6-3	RAS
Pallier niveau 1	608 25	H 0 - 6-4	RAS
Demi pallier terrasse	625 25 A	H 0 - 6-5	RAS
Acces terrasse	608 25	H 0 - 6-6	RAS
Machinerie ascenseur (non fonctionnelle)	URA	H 0 - 6-7	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) HEBERGEMENT Niveau RDJ partie 1

Localisation	Type	Numéro	Observations
Pharma. Issue de secours direction hall	608 25	H A-1-1	RAS
Pharma. Circulation	608 25	H A-1-2	RAS
Pharma. Issue de secours exterieur ouest	608 25	H A-1-3	RAS
Pharma. Circulation ouest	608 25	H A-1-4	RAS
Circulation face bureau pharmacien	608 25	H A-1-5	RAS
circulation face HGP A 01 024	608 25	H A-1-6	RAS
Circulation PCF	608 25	H A-1-7	RAS
Pharma. Stock. Sortie HGP-A-01-308	608 25	H A-1-8	RAS
stockage HGP-A-01-308 au dessus étagere	608 25	H A-1-8bis	RAS
URCC salle Préparation	625 65	H A-1-8TER	RAS
circulation ouest	608 25	H A-1-9	RAS
Porte entrée local info.	625 25	H A-1-10	RAS
Salle informaticiens	625 25	H A-1-11	RAS
Salle des serveurs/ Info	625 25	H A-1-12	RAS
dans escalier central pallier	625 25 A	H A-2-1	RAS
Au dessus PCF hall principal	625 25 A	H A-2-2	RAS
Face aux ascenseurs	608 25	H A-2-3	RAS
Local stockage HGP A 03 006	625 25	H A-2-4	RAS
Local LT1 HGP-A-02-202	625 25	H A-2-4BIS	RAS
Renforcement local LT1	625 25	H A-2-4TER	RAS
Au dessus du RIA 28	625 25	H A-2-5	RAS
A coté de l'escalier sur pilier	608 25	H A-2-6	RAS
Proximité ascenseurs	608 25	H A-2-7	RAS
face ascens pro	608 25	H A-2-8	RAS
PCF circulation vers lingerie	608 25	H A-2-9	RAS
PCF circulation vers lingerie	625 25 A	H A-2-10	RAS
Circulation à coté HGP A 02 014	608 25	H A-2-11	RAS
Escaliers	625 25 A	H A-2-12	RAS
Au dessus PCF vers LTB	625 25 A	H A-2-12BIS	RAS
sortie vestiaire sécu	625 25 A	H A-2-12TER	RAS
Escaliers vers niv B	608 25	H A-2-13	RAS
Stock self au dessus porte	625 25	H A-2-14	RAS
Interieur stock self / vers self service	625 25	H A-2-15	RAS

Circulation a coté local stockage Pharma	625 25	H A-2-16	RAS
Interieur local stockage Pharma au plafond	T 88 218	H A-2-16BIS	RAS
Sortie Lingerie Relais	T 88 622	H A-2-17	RAS
Interieur lingerie Relais au plafond	T 88 218	H A-2-17BIS	RAS
Circulation vers magasin	608 25	H A-2-18	RAS
Local électrique HGP A 09 010	625 25	H A-2-19	RAS
Entrée magasin par circulation	625 25 A	H A-2-20	RAS
Sortie magasin vers P3	608 25	H A-2-21	RAS
Plafond circulation vers Magasin	608 25	H A-2-22	RAS
Circulation	608 25	H A-2-23	RAS
PCF A 03 305	625 25	H A-2-24	RAS
PCF A 03 305	625 25	H A-2-25	RAS
Circulation RIA 29	608 25	H A-2-26	RAS
Vestiaire femme	625 25	H A-2-27	RAS
Vestiaire plafond	625 25	H A-2-28	RAS
Vestiaire plafond	625 25	H A-2-29	RAS
Vestiaire sortie	625 25	H A-2-30	RAS
Escalier de secours	608 25	H A-2-31	RAS
Pallier escaliers	625 25	H A-2-32	RAS
Demi pallier	608 25	H A-2-33	RAS
PCF A 04 301	625 25 A	H A-2-34	RAS
PCF A 04 301	625 25 A	H A-2-35	RAS
Vestiaires femme	608 25	H A-2-36	RAS
Vestiaires femme	608 25	H A-2-37	RAS
Vestiaires femme	608 25	H A-2-38	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) HEBERGEMENT Niveau RDJ partie 2

Localisation	Type	Numéro	Observations
Vestiaires sortie	625 25	H A-2-39	RAS
Circulation entre vestiaire H et F	608 25	H A-2-40	RAS
Vestiaires Homme	625 25 A	H A-2-41	RAS
Vestiaires Homme	625 25	H A-2-42	RAS
Au dessus local technique HGP A 03 202	625 25	H A-2-43	RAS
PCF A 03 301	608 25	H A-2-45	RAS
Entrée personnel	625 25 A	H A-3-1	RAS
Circulation face atelier électricien	625 25 A	H A-3-2	RAS
Circulation atelier maintenance	608 25	H A-3-3	Batterie HS
Local IRM	schneider58910	H A-3-4	Batterie HS
PCF A 01 à coté RIA n°30	625 25 A	H A-3-5	RAS
PCF A 01 à coté RIA n°30	625 25 A	H A-3-6	RAS
Circulation au dessus extincteur n°119	608 25	H A-3-7	RAS
Circulation a coté RIA n° 31	608 25	H A-3-8	RAS
Local rangement service inté HGP A 06 008	625 25	H A-3-9	RAS
Niv. A. Escalier Pédopsy/ Morgue	608 25	H A-3-10	BAES HS
Entrée brancard morgue	625 25	H A-3-11	RAS
Issue de secours vers P3	625 25	H A-3-12	RAS

Couloir issue de secours	625 25	H A-3-13	RAS
Circulation au dessus HGP A 06 016	625 25	H A-3-14	RAS
Salon accueil	625 25	H A-3-15	RAS
Sortie salon accueil	625 25	H A-3-16	RAS
Salon accueil plafond	625 25	H A-3-17	RAS
Circulation salon accueil	625 25	H A-3-18	RAS

HEBERGEMENT Niveau GT -2

Localisation	Type	Numéro	Observations
Demi palier Direction Générale	608 25	H B-1-1	RAS
Sortie escaliers	608 25	H B-1-2	RAS
En face du plan d'évacuation	625 25	H B-1-3	RAS
Niv -2 / Circulation vers RIA n°32	625 25	H B-1-4	RAS
Niv -2 / PCF B 01 301	608 25	H B-1-5	RAS
Niv -2 / PCF B 01 301	608 25	H B-1-6	RAS
Circulation vers RIA	608 25	H B-1-7	RAS
PCF B 02 301	608 25 A	H B-1-8	RAS
PCF B 02 303	625 25	H B-1-9	RAS
PCF B 02 303	608 25	H B-1-10	RAS
Proche arrivée d'eau Générale face HGP B 05 001	608 25	H B-1-11	RAS
Circlation face extincteur 155	608 25	H B-1-12	RAS
Circulation RIA n°35	608 25	H B-1-13	RAS
Circulation vers escaliers chaufferie	625 25 A	H B-1-14	RAS
Au dessus PCF HGP-B-03-302	608 25	H B-1-15	RAS
A coté PCF	608 25	H B-1-16	RAS
Circulation face HGP B 03 201	608 25	H B-1-17	RAS
Sortie escalier vers extincteur 160	608 25	H B-1-18	RAS
Escalier vers niveau A	625 25	H B-1-19	RAS
Circulation face HGP B 03 001	625 25 A	H B-1-20	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) BAES SERVICE LABO

Localisation	Type	Numéro	Observations
escalier labo palier RDJ	625 25 A	H-LABO-B	RAS
escalier labo inter palier RDC/RDJ	608 25	H-LABO-A	Lampe de veille HS
Demi pallier	625 25 A	H-LABO-1	RAS
Pallier	608 25	H-LABO-2	RAS
PCF 125 en face ascenseur	608 25	H-LABO-3	RAS
Entrée Labo	608 25	H-LABO-4	RAS
Circulation bureau medecins	608 25	H-LABO-5	RAS
Circulation Labo	608 25 A	H-LABO-6	RAS
PCF 123 vers depot de sang	625 25 A	H-LABO-7	RAS
Laverie HGP 1 12 005	608 25	H-LABO-8	RAS
Au dessus extincteur 262	608 25 A	H-LABO-9	RAS
PCF	608 25 A	H-LABO-10	RAS
Machinerie ascenseur LABO terrasse	URA 9060	H-LABO-11	RAS

BAES SERVICE Radiologie

Localisation	Type	Numéro	Observations
Circul salle développement	625 25	RAD 1	RAS
Circul porte WC	625 25	RAD 2	RAS
Circul vers Urgence / salle violette	625 25 A	RAD 3	RAS
Salle Radio / Salle Imagerie Médicale	625 25 A	RAD 4	RAS
Salle imagerie Medicale/ hgp-0-09-005	625 25 A	RAD 5	RAS
Salle Imagerie Médicale/ hgp-0-08-004	625 25	RAD 6	RAS

Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) BAES PT2 Archives / Garage

Localisation	Type	Numéro	Observations
Hall entrée syndicats	625 25 A	PT2-A-1	RAS
Circulation locaux syndicaux	608 25	PT2-A-2	RAS
UDM 1 porte digicode	608 25	PT2-A-3	RAS
UDM 1 porte digicode intérieur	608 25	PT2-A-4	RAS
Local CTA REA / LABO HGP-A-12-201	608 25	PT2-A-5	RAS
UDM 2 entrée vers sorite Syndic.	625 25	PT2-A-6	RAS
UDM 2 direction UDM 3	608 25	PT2-A-7	RAS
UDM 2 circulation (au dessus lettre Q)	625 25 A	PT2-A-8	RAS
UDM 2 vers UDM 5	625 25	PT2-A-9	RAS
UDM 3 au dessus porte UDM 2	625 25	PT2-A-10	RAS
UDM 3 au dessus des casiers	608 25	PT2-A-11	RAS
UDM 3 au dessus porte UDM 4	625 25	PT2-A-12	RAS
UDM 3 au dessus porte direction garage	608 25	PT2-A-13	RAS
Garage Ambulances	608 25	PT2-A-14	Batterie HS
UDM 4 au dessus porte UDM 3	625 25	PT2-A-15	RAS
Sur Mur UDM4 Archive C et D au fond	608 25	PT2-A-16	RAS
UDM 5 au dessus porte UDM 4	608 25	PT2-A-17	Batterie HS
UDM 5 direction UDM 6	608 25	PT2-A-18	RAS
UDM 6 direction UDM 5	608 25	PT2-A-19	RAS
UDM 6 circulation	608 25	PT2-A-20	Batterie HS
UDM 6 direction UDM 7	608 25	PT2-A-21	RAS
SAS entre Circul. Et UDM 6	608 25	PT2-A-22	Batterie HS
Ancien vestiaire Labo	625 25	PT2-A-23	Batterie HS
Circul. Entre TGBT Labo et local Electriq.	608 25	PT2-A-24	RAS
Ancien bureau DIM	625 25	PT2-A-25	Batterie HS
Accès Labo	625 25	PT2-A-26	RAS
Sortie circul. Archives/Extérieur	608 25	PT2-A-27	RAS
UDM 7(au dessus des marches)	608 25	PT2-A-28	RAS

BAES RDJ/ URCC

Localisation	Type	Numéro	Observations
HGP-A-03-307	111013	URCC 1	RAS
HGP-A-03-308	111013	URCC 2	RAS
HGP-A-03-022	111013	URCC 3	RAS
HGP-A-03-013	111013	URCC 4	RAS
HGP-A-03-013	111013	URCC 5	RAS
HGP-A-03-015	111013	URCC 6	RAS
HGP-A-03-014	111013	URCC 7	RAS
HGP-A-03-206	111013	URCC 8	RAS
HGP-A-03-205	111013	URCC 9	RAS
HGP-A-03-205	UTL URA	8	bon fonctionnement