

REGISTRE DE SECURITE INCENDIE

BAES / G. PIANA / Luminox.Cooper				
Emplacement	N° de Zone	N° de Bloc	Niveau	Observations
Cafétéria	0	1	RDJ PT 1 Cafétéria	RAS
Annexe Self/ IS	0	2	RDJ PT 1 Cafétéria	RAS
HGP-A-07-301 Accès cafétéria	0	7	RDJ PT 1 Cafétéria	RAS
Annexe Self	0	8	RDJ PT 1 Cafétéria	RAS
Accès cafétéria	0	9	RDJ PT 1 Cafétéria	RAS
Accès cafétéria	0	10	RDJ PT 1 Cafétéria	RAS
Accès RDJ porte électrique	0	11	RDJ PT 1 Cafétéria	RAS
Salle de rééducation fonctionnelle	0	12	RDJ PT 1 kiné	RAS
Local technique CTA Self	1	0	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Issue secours baie vitré	1	1	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Salle à manger	1	2	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Self	1	3	RDJ PT 1 Self personnel	ABSENT
Self au centre de la grande salle	1	4	RDJ PT 1 Self personnel	ABSENT
Issue secours baie vitré	1	5	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Issue secours baie vitré	1	6	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Self	1	7	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Self	1	8	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Self	1	9	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Self	1	10	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
SAS sortie plonge	1	11	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Distribution self	1	12	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Distribution self	1	13	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Distribution self	1	14	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Distribution self	1	15	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
Distribution self	1	16	RDJ PT 1 Self personnel	RAS
SAS urgence de jour	2	0	RDC PT2	RAS
Salle attente urgence de jour	2	1	RDC PT2	RAS
Hall urgence de jour / Accueil	2	2	RDC PT2	RAS
Accès couché urg	2	3	RDC PT2	ABSENT
Circulation urg	2	4	RDC PT2	RAS
Porte urg / salle examen	2	5	RDC PT2	ABSENT
Circulation urg	2	6	RDC PT2	RAS
Circulation urg	2	7	RDC PT2	RAS
Circulation urg	2	8	RDC PT2	RAS
Circulation urg	2	9	RDC PT2	RAS
Circulation urg	2	10	RDC PT2	RAS
Circulation urg	2	11	RDC PT2	RAS
Local LTSR HGP-0-08-201	2	12	RDC PT1-PT2	RAS
Salle attente radio	2	13	RDC PT1-PT2	RAS
Circulation radio/urg	2	14	RDC PT1-PT2	ABSENT
Circulation radio/urg	2	15	RDC PT1-PT2	ABSENT
Circulation radio/urg	2	16	RDC PT1-PT2	RAS
Circul foyer de garde	3	0	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Circul foyer de garde	3	1	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	Batterie HS
Circul foyer de garde	3	2	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Circul foyer de garde	3	3	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Circul foyer de garde	3	4	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Circul sté/foyer de garde	3	5	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Circul sté/foyer de garde	3	6	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	ABSENT
Circul sté/foyer de garde	3	7	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	ABSENT

REGISTRE DE SECURITE INCENDIE

Emplacement	N° de Zone	N° de Bloc	Niveau	Observations
Circul sté/foyer de garde	3	8	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	ABSENT
Stérilisation/Dépôt Livraison/HGP-0-10-021	3	9	RDC PT 2 Sté	RAS
Dépôts Sté	3	10	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Bureau gestion Sté	3	11	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Bureau gestion Sté	3	12	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
HGP-0-10-018 Vestiaires Sté porte sortie	3	13	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	ABSENT
Stérilisation	3	14	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	ABSENT
Stérilisation	3	15	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Vestiaires SAS	3	16	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Stockage décont. lavage	3	17	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Stock conditionnement	3	18	RDC PT 2 Sté / Foyer de garde	RAS
Circul I.M	4	0	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Salle attente hospitalisés	4	1	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M secrétariat	4	2	RDC PT 1 Imagerie Médicale	Batterie HS
Salle échographie (IMA 009)	4	3	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Salle attente N° 01	4	4	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M	4	5	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M	4	6	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M	4	7	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M	4	8	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Salle radiologie violette HGP-0-08-012	4	9	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Salle radiologie violette+ HGP-0-08-012	4	10	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M Sortie vers Radio	5	0	RDC PT 1 Imagerie Médicale	Batterie HS
Circul I.M	5	1	RDC PT 1 Imagerie Médicale	Batterie HS
Circul I.M	5	2	RDC PT 1 Imagerie Médicale	Batterie HS
Salle échographie HGP-0-09-004	5	3	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M HGP-0-09-301	5	4	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Circul I.M HGP-0-09-303	5	5	RDC PT 1 Imagerie Médicale	RAS
Accès Brancardier par circul foyer de garde	6	0	RDC PT 2 brancardier	Batterie HS
HGP-0-11-308 Circul brancardage	6	1	RDC PT 2 consult anesthés.	RAS
Circul brancardage	6	2	RDC PT 2 consult anesthés/ Brancardage	RAS
Circul consult. Anesthésist.	6	3	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	Batterie HS
Circul PT 2 (entrée urg)	6	4	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
Circul PT 2	6	5	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
Circul consult. Anesthésist.	6	6	RDC PT 2 consult anesthés.	Batterie HS
Circul consult. Anesthésist.	6	7	RDC PT 2 consult anesthés.	RAS
HGP-0-11-020 Stock	6	9	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
HGP-0-11-019 réserve urgences	6	10	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
Circul PT 2	6	11	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
Circul PT 2	6	13	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
Circul PT 1	6	14	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
Circul PT 1	6	15	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
Circul PT 1	6	16	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
Circul PT 1	6	17	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
Circul PT 1	6	18	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
Circul PT 1	6	19	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
SAS ambulances RJ	6	20	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
SAS ambulances RJ	6	21	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
Escalier Ambulancier / RDJ	6	22	PT 2 escalier secours PT2	RAS
E.S palier RC / RJ	6	23	PT 2 escalier secours PT2	RAS
Escalier accès ambulancier RDC	6	24	PT 2 escalier secours PT2	RAS

REGISTRE DE SECURITE INCENDIE

Emplacement	N° de Zone	N° de Bloc	Niveau	Observations
E.S palier 1er / RC	6	25	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
E.S 1er	6	26	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
E.S palier 2e / 1er	6	27	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
E.S 2e	6	28	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	RAS
Circul PT 2	6	30	RDC PT 2 consult anesthés. + Circul PT + escalier secours PT2	ABSENT
Couloir secours labo	7	0	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Couloir secours labo	7	1	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Vestiaires femmes	7	2	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Vestiaires femmes	7	3	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Vestiaires hommes	7	4	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Vestiaires hommes	7	5	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Couloir accès vest bloc	7	6	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Couloir accès bloc op	7	7	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Couloir accès bloc op	7	8	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Couloir accès bloc op	7	9	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Salle de détente bloc op	7	10	1er PT 2 accès Bloc op	RAS
Couloir bloc césarienne	8	0	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
SAS bloc césarienne	8	1	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Salle d'accouchement	8	2	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	ABSENT
Salle d'accouchement	8	3	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Salle d'accouchement	8	4	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Salle d'intervention	8	5	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Couloir bloc obstétrical	8	6	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Couloir pole accouchement	8	7	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Couloir bloc obstétrical	8	8	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	Batterie HS
Couloir bloc obstétrical	8	9	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Couloir bloc obstétrical	8	10	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Couloir bloc obstétrical	8	11	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Couloir bloc obstétrical	8	12	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Hall bloc obstétrical	8	13	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Vestiaires personnel	8	14	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 2	8	15	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 2 face ascenseur ambulancier	8	16	1er Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 2	8	17	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	Batterie HS
Circul PT 2 vers escalier metal. exterieur	8	18	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT2	8	19	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 2 face sortie Maternité.	8	20	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 2	8	21	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 1	8	22	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
HGP-1-07-304 Circul PT 1 sur le mur	8	23	1er Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 1 face ascenseurs central	8	24	1er Circul PT 1 / PT 2	RAS
Circul PT 1	8	25	1er Bloc obstétrical + Circul PT 1 / PT 2	RAS
Escalier secours RJ	9	0	Escalier secours extérieur PT + Local technique CTA PT 1 Terrasse	RAS
Escalier secours RC	9	2	Escalier secours extérieur PT + Local technique CTA PT 1 Terrasse	RAS
E.S palier 1er / RC	9	3	Escalier secours extérieur PT + Local technique CTA PT 1 Terrasse	RAS
Escalier secours métallique pallier 1er	9	4	Escalier secours extérieur PT1	RAS
CTA Obstétrique PT 1 terrasse	9	5	Local technique CTA PT 1 Terrasse	ABSENT
CTA Obstétrique PT 1 terrasse	9	6	Local technique CTA PT 1 Terrasse	RAS
Extérieur PT 1 2e	9	7	Escalier secours extérieur PT + Local technique CTA PT 1 Terrasse	RAS
Hall Bloc Op	10	0	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Salle Transfert	10	1	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS

REGISTRE DE SECURITE INCENDIE

Emplacement	N° de Zone	N° de Bloc	Niveau	Observations
Circul Bloc Op	10	2	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	3	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	4	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	5	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	6	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	7	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	8	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	9	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	10	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	11	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	12	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	13	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	14	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Circul Bloc Op	10	15	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Esc. Secours extérieur	10	16	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
SAS Sortie	10	17	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local Tech CTA PT 2	10	18	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local Tech CTA PT 2	10	19	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local Tech CTA PT 2 / IS	10	20	Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local Tech CTA PT 2	10	21	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local Tech CTA PT 2	10	22	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local Tech CTA PT 2	10	23	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local Tech CTA PT 2	10	24	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Local groupe froid PT 2	10	25	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Extérieur PT 2 terrasse	10	26	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Extérieur PT 2 terrasse porte groupe froid	10	27	Terrasse PT 2	RAS
Extérieur PT 2 terrasse accès escalier	10	28	Terrasse PT 2	RAS
Extérieur PT 2 terrasse	10	29	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	ABSENT
Extérieur PT 2 terrasse	10	30	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	RAS
Machinerie Asc PT 2	10	31	1er PT 2 Bloc Op + Locaux Tech Terrasse PT 2	ABSENT
Hall	11	0	1er PT 1 UCA	RAS
Hall	11	1	1er PT 1 UCA	RAS
HGP-1-08-301 PCF Accès consult gynéco-obstétrique	11	2	1er PT 1 UCA	RAS
Accès consult gynéco-obstétrique	11	3	1er PT 1 UCA	RAS
Couloir Hall	11	4	1er PT 1 UCA	RAS
Couloir Hall	11	5	1er PT 1 UCA	RAS
Couloir Hall	11	6	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Chambres	11	7	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Chambres	11	8	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Chambres /IS centre	11	9	1er PT 1 UCA	Batterie HS
Circul Chambres HGP-1-09-305	11	10	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Chambres HGP-1-09-305	11	11	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Chambres	11	12	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Chambres	11	13	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Bureau	11	14	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Bureau	11	15	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Bureau	11	16	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Bureau	11	17	1er PT 1 UCA	RAS
Circul Bureau	11	18	1er PT 1 UCA	RAS

REGISTRE DE SECURITE INCENDIE

Emplacement	N° de Zone	N° de Bloc	Niveau	Observations
HGP-1-09-302 circul. UCA / Mat	11	19	1er PT 1 UCA	RAS
Galerie HDJ / Mat accès escalier	11	20	1er PT 1 UCA	RAS
1er/ escalier UCA/scanner	11	21	1er PT 1 UCA	RAS
Galerie HDJ / Mat Circul	11	22	1er PT 1 UCA	RAS
Vestiaires Personnels	12	0	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Vestiaires Perso.	12	1	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Vestiaires Perso.	12	2	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	3	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	4	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	5	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
HGP -0-07-305 PCF Circul Endo / Consult	12	6	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	7	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	8	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	9	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Vestiaire consult. HGP-0-10-007	12	10	RDC PT 1 Consultations Externes CIRCUL	RAS
Circul Endo / Consult	12	11	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	12	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	13	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	14	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	Batterie HS
HGP-0-07-306Circul Endo / Consult	12	15	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Circul Endo / Consult	12	16	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	Batterie HS
Salle attente consult ext.	12	17	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Salle attente consult ext.	12	18	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Attente Hospitalisés	12	19	RDC PT 1 Endoscopie / Consultations Externes	RAS
Bloc Op salle 1	13	0	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle 2 HGP-1-10-012	13	1	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle 3	13	2	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle 4	13	3	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle 5	13	4	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle 6	13	5	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle 7	13	6	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle 8	13	7	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Bloc Op salle césarienne	13	8	1er PT 2 Salles Bloc Opérateur	RAS
Garage	14	0 (b)	RDJ PT 2 Garages	ABSENT
Garage	14	1 (h)	RDJ PT 2 Garages	ABSENT
Garage administratif	14	2 (b)	RDJ PT 2 Garages	ABSENT
Garage administratif	14	3 (h)	RDJ PT 2 Garages	RAS
Garage	14	4 (b)	RDJ PT 2 Garages	ABSENT
Garage	14	5 (h)	RDJ PT 2 Garages	ABSENT
Garage	14	6 (b)	RDJ PT 2 Garages	ABSENT
Garage	14	7 (h)	RDJ PT 2 Garages	ABSENT
Garage	14	8 (b)	RDJ PT 2 Garages	RAS
Garage	14	9 (h)	RDJ PT 2 Garages	RAS
Garage	14	10 (b)	RDJ PT 2 Garages	RAS
Garage	14	11 (h)	RDJ PT 2 Garages	RAS
Garage	14	12 (b)	RDJ PT 2 Garages	RAS
Garage	14	13 (h)	RDJ PT 2 Garages	RAS
Local Espace Vert	14	14	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Local Adoucisseur	14	15	RDJ PT 2 Locaux tech	RAS
Local Compresseur / Stock Biomed.	14	16	RDJ PT 2 Locaux tech	RAS
Local Poste transfo 8.1	14	17	RDJ PT 2 Locaux tech	RAS
Local Poste transfo 8.2	14	17 A	RDJ PT 2/ Locaux techn	RAS

REGISTRE DE SECURITE INCENDIE

Emplacement	N° de Zone	N° de Bloc	Niveau	Observations
Local TGS HGP-A-10-202	14	18	RDJ PT 2/ Locaux techn	RAS
Local AGBT 8 Secours	14	18 A	RDJ PT 2/ Locaux techn	RAS
Local AGBT 8 Normal	14	19	RDJ PT 2/ Locaux techn	RAS
Local CTA	14	20	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Circul Locaux tech	14	21	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Local Archives	14	22	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Local Archives	14	23	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Local Archives / UDM1	14	24	RDJ PT 2 Archives	RAS
Local Archives	14	25	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Local Archives	14	26	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
SAS Local Archives	14	27	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Machinerie Asc. PT 2	14	28	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Machinerie Asc. PT 2	14	29	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Local CTA	14	30	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
SAS Locaux tech	14	31	RDJ PT 2 Garages / Locaux tech / Archives	RAS
Local blanc blanc	15	0	RDJ PT 2	ABSENT
TGBT 7,1	15	1	PT1 / Locaux technique	RAS
TGBT 7,2	15	2	PT1 / Locaux technique	RAS
TGS 7	15	3	PT1 / Locaux technique	RAS
CTA Endoscopie	15	4	PT2/RDJ/Local TechniqueCTA	RAS

T'est d'autonomie de la maison medicale			
Emplacement	N° de Bloc	Niveau	Observations
Sortie vers accueil nuit	1	RDC PT2	RAS
Bureau medecin	2	RDC PT2	RAS
Salle d'attente	3	RDC PT2	RAS

Agent: HEDBAUT

T'est d'autonomie du:08/05/2025

Signature:

Les BAES indiqués en ABSENT le sont en réalité, c'est juste qu'ils ne sont pas connectés a la centrale.