

portafeu
ASSA ABLOY

24, rue des Hauts Rives
BP 6206 - Pontivy sur Andelle
27130 VAL DE REUIL CEDEX
Tél. 02 32 89 37 37

Maintenance
Logistique
Tél. 0811 09 76 74

PROCÈS-VERBAL DE FIN DE TRAVAUX N° 49906

Nom : CHI des Hopitaux du Leman
Adresse : 3 Av. de la Dame 74800 Thonon les Bains

N° de Commande

25120017

Ce document doit obligatoirement être établi par un responsable de la Sté ASSA ABLOY le dernier jour de notre intervention, que le chantier soit terminé ou arrêté. Il doit être contresigné par le client ou, à défaut, par son représentant habilité. La date de sa rédaction sera considérée comme étant le point de départ de notre garantie.

QUANTITÉ DE MATÉRIEL		A	B	C	D	Travaux de service.	
NOTRE ARRIVÉE	A NOTRE DÉPART					Maintenance sous contrat.	
EN SERVICE						Attachement au forfait dépannage.	
HORS SERVICE					X	Autre : <u>Vérification des Pds Bois</u>	

sur <u>2602</u> porte(s)	☒ battante	☐ coulissante	☐ basculante	☒ autre : <u>Porte Bois</u>
sur rideau(x)	☐ elvator	☐ salvator	☐	☒ autre : <u>Va et Vient</u>

TRAVAUX RÉALISÉS

- ☒ Contrôle de bon fonctionnement manuel et automatique
- ☒ Essai de fonctionnement du verrou ou ventouse électromagnétique
- ☐ Nettoyage et lubrification des rails, galets de roulement, gonds ou paumelles
- ☐ Nettoyage des systèmes de maintien (porte ouverte)
- ☐ Réglages de la vitesse de fermeture (pente du rail, contrepoids, ralentisseur)
- ☐ Nettoyage sous porte et de la zone de sécurité
- ☒ Vérification des systèmes d'étanchéité et antipanique
- ☐ Remplacement de câble, chaîne et fusible reconnu défectueux
- ☐ Essai de la détection automatique de fumées, DAD
- ☐ Rideau motorisé - essai des dispositifs de sécurité
- ☐ Rideau textile - vérification du bon enroulement et position de nappes
- ☐ Lubrification des mécanismes : treuil, limiteur de course, temporisateur, etc...
- ☐ Essai de fonctionnement avec irrigation ☐ sans irrigation

EXEMPLAIRE FACTURATION

OBSERVATIONS

- Vérification des portes coupe feu (Hopital) - Battantes simples et doubles et Va et Vient * Voir Fiches de Maintenance Remise au client et H.Bes pour Dévis de Remise en Etat portes Bois (H.Bes)

OBSERVATIONS CLIENT

Dévis demandé : Avoir avec le commercial

Oui ☐ Non ☐

Date	Pour ASSA ABLOY + le service maintenance	Pour le Client (en majuscules)	
	Nom <u>H Le Saint Laurent</u>	Nom	
	Signature 	Signature	

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

OPERATIONS	* Porte repère - 1.16	* Porte repère - 1.15	* Porte repère - 1.2	* Porte repère - 1.14	* Porte repère - 1.15	* Porte repère - 1.2	* Porte repère - 1.14	* Porte repère - 1.3	BD Porte repère - 1.1
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	NC	NC	C	NC	NC	C	NC	NC	C
Contrôle des jeux									
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure									C
Contrôle de la crémone									C
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	C	C	C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :
 - Rep - 1.16 Joints centrale HS 35x2030 2 Nbrs (Plastique Intusmeut)
 - Rep - 1.15 Joints centrale 35x2030 2 Nbrs
 - Rep - 1.14 Rabotage Haut + Joint + Joint centrale 35x2030 Nbre 2
 - Rep - 1.13 Joints centrale HS 35x2030 2 Nbrs
 - Rep - 1.1 Reprendre béquille Fixation

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : M Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau 0 Rdc

OPERATIONS	Porte repère 0.9	Porte repère 0.8	Porte repère 0.7	Porte repère 0.6	Porte repère 0.5	Porte repère 0.4	Porte repère 0.3	Porte repère 0.2	Porte repère 0.1
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	NC	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	NC	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure		C							C
Contrôle de la crémonne		C							C
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	C	C	C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 0.3 1 Joint HS A Remplacer contrôle Va et Vient

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : M. Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Rdc direction
- Va et Vient
- BD
- BS

OPERATIONS	Porte repère 0.00 BS	Porte repère 0.03 *	Porte repère 0.05 BS	Porte repère 0.05 BD	Porte repère 0.18 *	Porte repère 0.19 *	Porte repère 0.20 *	Porte repère 0.21 *	Porte repère 0.22 *
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	NC	C	NC	C	C	C	NC	NC	NC
Contrôle des jeux	NC	C	NC	C	C	C	NC	NC	NC
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure	C			C	C				
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques		C	C		C	●	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	NC	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée	NC	C	C	C	C	C	C	C	C
Temps de fermeture ≤ 30 s	NA	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 0.00 BS TS Ra ballage porte ne ferme pas ✓
- Rep 0.05 Escalier Va et Vient Joint HS A Remplacer long 2030 2 Nbrs
- Rep 0.20 Joint laire 50 Achange Rep 0.21 10x35 Joint long 2040

2W40
(OK)

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

LIEU D'INTERVENTION : CHI Les Hopitaux 74

REFERENCE COMMANDE : 25120017

NOM DU TECHNICIEN : H Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau 0 R&J
Haut

OPERATIONS	Porte repère - 1.4	Porte repère - 1.5	Porte repère - 1.6	Porte repère - 1.7	Porte repère - 1.8	Porte repère - 1.9	Porte repère - 1.10	Porte repère - 1.25	Porte repère - 1.11	Rep 1.8
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	NC	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	NC			C	NC	C	NC	C		C
Nettoyage sous la porte										
Nettoyage de la zone de sécurité										
Réglage du ferme porte										
Contrôle de la fixation des équipements										
Lubrification des équipements										
Lubrification des paumelles										
Contrôle de l'anti-panique										
Contrôle de la serrure										C
Contrôle de la crémone										C
Contrôle des contacts de position										
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.										
Essai du D.A.D.										
Essais des détecteurs										
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée										
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES : - Rep - 1.4 Raboutage Haut + Joint 25 x 1000 Graphite
- Rep - 1.5 Joint Haut 30 x 1000 - Rep - 1.6 Joints centrale 35 x 2030 2 Long.
- Rep - 1.7 Joint Haut 30 x 100 1 Long.
- Rep - 1.10 Reglage pivot Haut
- Rep - 1.25 Joint HS centrale 35 x 2030 2 Long.

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : H de Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

10 Nbrs

- Niveau B RDJ Bas

OPERATIONS	Porte repère 2.15	Porte repère 2.16	Porte repère 2.13	Porte repère 2.12	Porte repère 2.11 *	Porte repère 2.10	Porte repère 2.8	Porte repère 2.7	Porte repère 2.14
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Règlage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure									NC
Contrôle de la crémone									C
Contrôle des contacts de position	C	C	C	C	C	C	C	C	
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	C	C	C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	NC	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

va et vient choas Rep 2.13 et BD 2.14 choas Serrure
* Rep 2.11 va et vient Rabotage Haut pour la Fermeture (Tirovoix)

PRELU IMPRESSIONS 02 35 90 41 19 - 05/2018

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : H. Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

Niveau B RdJ bas

- Niveau RdJ
- 0

OPERATIONS	* Bcl	* Bcl	* Bcl	* Bcl	* Bcl	Bcl	Bcl	Bcl	Bcl
	Porte repère -1.11	Porte repère -1.26	Porte repère -1.12	Porte repère -1.13	Porte repère -1.14	Porte repère 2.18	Porte repère 2.19	Porte repère 2.20	Porte repère 2.21
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	NC	C	C	NC	NC	C	C	C	C
Contrôle des jeux	NC	C	C	NC	NC	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte						C	C	C	C
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure		C				C	C	C	C
Contrôle de la crémonne		C				C	C	C	C
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C		C	C	C				
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep-1.11 Joint contrôle HS 30x2030 2Long
- Rep-1.12 Gros choc semi fixe - Rep-1.13 Joint HS Haut 30x1000
- Rep-1.14 Joint contrôle HS 35x2030 2Long

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : M le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau Rdc

OPERATIONS	Porte repère O.11	Porte repère O.12	Porte repère O.14	Porte repère O.13	Porte repère O.11 & 14	Porte repère 114	Porte repère 113	Porte repère 113B5	Porte repère 114
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	NC	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte	C			C					
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure		NC		C	C	C	C	C	C
Contrôle de la crémonne						C	C	C	C
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C		C	C					C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	NC	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep O.12 BS Réglage Têtière
* Rep O.14 Joint HS à Remplacer 2 Long 40x2035 (plastique + leure)

DATE D'INTERVENTION : 15/06/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : H Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau Rdc
Vers entré principal
- Va et Vient

OPERATIONS	Porte repère 0.28	Porte repère 0.112	Porte repère 0.27	Porte repère 0.26	Porte repère 0.06	Porte repère 0.25	Porte repère 0.24	Porte repère 0.23	Porte repère 0.10
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	NC	C	NC	C	NC	C	C	C
Contrôle des jeux	C	NC	C	NC	C	NC	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure									
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES : Travaux Rep 0.112 Absence Joint Graphique 30x2000mm
* Rep 0.26 Joints centrale HS A Remplacer 35x2040 Joint plastique + Lève
* Rep 0.25 " " " " 40x2040 " " 2 Nbrs
Rep 25 → 2 joint W40 + 4 plats
Rep 26 → Matériau 2 joint central de 35 + lève 2 Nbrs

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : M Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau 1 Plateau Technique

OPERATIONS	Porte repère N1-125 *	Porte repère N1-141 BD *	Porte repère N1-113 *	Porte repère N1-112 *	Porte repère N1-123 *	Porte repère N1-125 *	Porte repère N1-124 BD	Porte repère N1-140 BD *	Porte repère N1-103 *
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	NC	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	NC	NC	C	NC	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure		C					C	C	
Contrôle de la crémonne							C	C	
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C		C	C	C	C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	NC	NC				NC	
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C				NC	

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- * Rep N1-125 flottement au Sol A Régler
- * Rep N1-113 flottement Important Ne ferme pas A Régler
- * Rep N1-112 chocs paumelles A Régler et Joints centrale
- * Rep N1-140 BD A Régler Selecteur Ne ferme pas

DATE D'INTERVENTION : 16/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : Hopital du Liman 74

NOM DU TECHNICIEN : M Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau Relc
pLateau Technique

Urgence

HS

Niveau 1 pLateau
Tech.

OPERATIONS	Porte repère M1 C17	Porte repère M5 C17	Porte repère M4 C17	Porte repère M8 a	Porte repère LHCD M8	Porte repère M10	Porte repère M1 M4	Porte repère M1.120	Porte repère M1.124
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	NA	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	NA	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	NA	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	NC	C	C	C	C
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure									
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C		HS	C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	HS	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	NC	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 118 LHCD porte HS A Remplacer
- Rep 1. 110 Maternité chocs paumelles Boes

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CMI 74

NOM DU TECHNICIEN : H LeSaint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau Rdc
plateau Technique

PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau RdC
Plateau Technique

BS

*

*

BD

BD

BD

OPERATIONS

	Porte repère Rc 102	Porte repère Rc 103	Porte repère Rc 101	Porte repère Rc 104	Porte repère 1010	Porte repère HPE	Porte repère 011.308	Porte repère 110/6	Porte repère 1162	Porte repère 2
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	NC	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte										
Nettoyage de la zone de sécurité										
Réglage du ferme porte										
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C		C	C	C	C	C	
Lubrification des équipements										
Lubrification des paumelles										
Contrôle de l'anti-panique					C	C				
Contrôle de la serrure	NC			NC	C	C	C	C	C	
Contrôle de la crémone					C	C	C	C	C	
Contrôle des contacts de position	C	C	C	C				C	C	
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C		C	C	C	C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.										
Essai du D.A.D.										
Essais des détecteurs										
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée										
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- * Rep 102 Rc Réglage Têtière Ne ferme pas
- * Rep 103 Rc Absence Vis paumelles
- * Rep 101 Rc Rabaillage ouvrant + Joint Graphite 30 sur côté
- * Rep 104 Rc Joints centrale HS A Remplacer 40x2035 2Long

PIEPLU IMPRESSIONS C 02 35 80 41 19 - 05/2018

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120047

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : H Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

Consultation

- Niveau Rdc
Plateau Technique

OPERATIONS	BD	BS	BD	BD	*	*	BD
	Porte repère 0.142	Porte repère 0.307	Porte repère 141	Porte repère 143	Porte repère Rc 107	Porte repère Rc 105	Porte repère Rc 110
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	NC	NC	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	NC	NC	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	NC	NC	C	C
Nettoyage sous la porte							
Nettoyage de la zone de sécurité							
Réglage du ferme porte							
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	C	C	C
Lubrification des équipements							
Lubrification des paumelles							
Contrôle de l'anti-panique							
Contrôle de la serrure							
Contrôle de la crémonne							
Contrôle des contacts de position			C		C	C	
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques			C		C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.							
Essai du D.A.D.							
Essais des détecteurs							
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte							
Essais depuis la détection centralisée							
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE * *

COMMENTAIRES :

- Rep 141 et 143 gros chocs Vantaux HS (Radio)
* Rep Rc 107 Joint centrale HS A Remplacer ep 40 Long 20 35 2 long 16 et Vient
* Rep Rc 105 Absence V.s paumelles (Us et Vient)

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : Hte Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau B Rd Bas V-V Battants double V-V

OPERATIONS	Porte repère -2.5	Porte repère -2.1	Porte repère -2.22	Porte repère -2.23	Porte repère -2.24	Porte repère -2.1	Porte repère -2.2	Porte repère -2.3	Porte repère -2.17
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte		C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure		C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle de la crémonne		C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle des contacts de position	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C								C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Pour Info chocs Rep -2.5 Haut et Rep 2.1 et 2.2 chocs Bas et Rep -2.17 chocs

PRELU IMPRESSIONS 0102 35 90 41 19 - 05/2015

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : H Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau -1 RdJ
Asservissement

BD * BD BD

Niveau C (-3)

BS

OPERATIONS

	Porte repère -1.6	Porte repère -1.4	Porte repère -1.2	Porte repère -1.3	Porte repère -3.1	Porte repère -3.2	Porte repère -3.3	Porte repère -3.4	Porte repère -3.6
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	NC	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	NC	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure			C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de la crémonne			C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques		C							
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES: Rep -1.4 HS A Remplacer Va et Vient (gras choas poanneux)

DATE D'INTERVENTION : 16/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : Hopital du Léman

NOM DU TECHNICIEN : H Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

RDJ Asserviment
Coutoir

-1 Niveau RDJ Haut

Magasin BD BD BD *

85

OPERATIONS	Porte repère -1.1.2	Porte repère -1.1.1	Porte repère HGP	Porte repère Tg BT	Porte repère Tg BT	Porte repère -1.5	Porte repère -1.4.1	Porte repère -1.9	Porte repère -1.10
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	NC	C	C	C	NC	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique			C	C	C				
Contrôle de la serrure	C	C	C	C	C				C
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques						C	C	NA	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	NC	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

* Rep Magasin -1.1 Gros chocs paumelles Reprendre
* Rep -1.5 Adossement paumelles Vantaux

DATE D'INTERVENTION : 16/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : Hôpital du Léman

NOM DU TECHNICIEN : Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau A RdJ Haut
- BD
- Va et Vient

OPERATIONS	Porte repère -1.27	Porte repère -1.23	Porte repère -1.24	Porte repère -1.22	Porte repère -1.21	Porte repère -1.20	Porte repère -1.19	Porte repère -1.18	Porte repère -1.17*
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	NC
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	NC
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure			C	C					
Contrôle de la crémonne			C	C					
Contrôle des contacts de position			C						
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES:

- Rep 1.24 Tour A Baucher NC
- Rep -1.17 Joint ~~antidive~~ HS A Remplacer 25 x 1000 m graphite
Haut

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : H Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- Niveau 0
- Va et Vient

OPERATIONS	Porte repère 0.13	Porte repère 0.14	Porte repère 0.15	Porte repère 0.16	Porte repère 0.17	Porte repère 0.12	Porte repère 0.11	Porte repère 0.10	Porte repère
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle des jeux	NC	C	C	C	C	C	C	C	
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure									
Contrôle de la crémone									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	C	C	C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 0.13 Rabotage Hout Ne ferme pas

DATE D'INTERVENTION : 15/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI 74

NOM DU TECHNICIEN : Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

1^{er} étage
- BS
- Va et Vient
- Maternité

OPERATIONS	Porte repère 1.2	Porte repère 1.15	Porte repère 1.13	Porte repère 1.12	Porte repère 1.14	Porte repère 1.1	Porte repère 1.3	Porte repère 1.9	Porte repère 1.5
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C		C	NC	NC	NC	C	
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	NC	NC	NC	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte			C	C					
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure			C	C					
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C			C	C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 1.1 Joint HS, Rep 1.3 Joints HS, Rep 1.9 Joint HS A Remplacer
2 longueur port porte 2030 mm Ep 40

Rep 1.4 → 2 long joint VV40 ≠ 35 + Rep 1.9
Rep 1.5 → 2 bandes de Pawsol de 30 + colle Neoprene

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI Les Hopitaux 74

NOM DU TECHNICIEN : M Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

1^{er} étage + Rdc
- Va et Vient

Rdc direction

OPERATIONS	Porte repère 1.1	Porte repère 1.6	Porte repère 1.8	Porte repère 1.10	Porte repère 1.4	Porte repère 1.11	Porte repère 0.01	Porte repère 0.02	Porte repère 0.01
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	NC	NC	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure							C		
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 1.8 A l'alignement des paumelles A Régler
- Rep 1.1 et 1.11 Joints HS A Remplacer 2 Longueur par porte 2030mm x 10
1.11 -> Refaire Joint en place

PERLU IMPRESSIONS © 02 35 80 41 18 - 05/2018

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI Les Hôpitaux 74

NOM DU TECHNICIEN : H Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- 2 étage
- BS
- Va et Vient

OPERATIONS	Porte repère 2.5	Porte repère 2.7	Porte repère 2.3	Porte repère 2.7	Porte repère 2.9	Porte repère 2.10	Porte repère 2.8	Porte repère 2.4	Porte repère 1.0
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	NC	
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte				C	C				
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure				C	C				
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C	NA	NA	C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 2.4 Alignement des paumelles NC A Régler (OK)
- Rep 2.1 (Petit choc) (suite fer à travailler)
- Rep 1.0 Remplacer 2 joints longueur 2030 (IS escalier) OK

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI Les Hopitaux

NOM DU TECHNICIEN : H de Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

3^e étage et 2^e étage
- BS
- Va et Vient

3 ^e étage		2 ^e étage	
BS	BS	BS	BS
Porte repère 3.9	Porte repère 3.10	Porte repère 3.8	Porte repère 3.4
Porte repère 2.0	Porte repère 2.2	Porte repère 2.6	Porte repère 2.11
Porte repère 2.12			

OPERATIONS	Porte repère 3.9	Porte repère 3.10	Porte repère 3.8	Porte repère 3.4	Porte repère 2.0	Porte repère 2.2	Porte repère 2.6	Porte repère 2.11	Porte repère 2.12
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte	C	C						C	C
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure	C	C						C	C
Contrôle de la crémonne									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques			C	C	C	C	C		
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 2.1 (Petit choc)

DATE D'INTERVENTION : 10/06/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI Les hopitaux 74

NOM DU TECHNICIEN : H de Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- 3^e étage
- BS
- Va et Vient

OPERATIONS	Porte repère 3.0	Porte repère 3.2	Porte repère 3.6	Porte repère 3.11	Porte repère 3.12	Porte repère 3.5	Porte repère 3.1	Porte repère 3.3	Porte repère 3.7
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	NC	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	NC	C	C	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure				C	C				
Contrôle de la crémone									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C			C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 3.3 et 3.7 (chocs)
Rep 3.0 → Remplacement 2x long joint W40

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 254 200 17

LIEU D'INTERVENTION : CHI Les Hopitaux 74

NOM DU TECHNICIEN : M Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- 4^e étage
- Va et Vient
- 2BS

OPERATIONS	Porte repère 4.1	Porte repère 4.5	Porte repère 4.3	Porte repère 4.7	Porte repère 4.9	Porte repère 4.10	Porte repère 4.8	Porte repère 4.4	
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte									
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure									
Contrôle de la crémone					C	C			
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C	C			C	C	
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES:

- 4.8 - Flottement Haut A Rabottage (OK)

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI Les Hopitaux 74

NOM DU TECHNICIEN : M Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- BS
- Va et Vient

	5 étage				* 4 étage				BS	BS
	Porte repère 5.3	Porte repère 5.10	Porte repère 5.8	Porte repère 5.4	Porte repère 4.0	Porte repère 4.2	Porte repère 4.1	Porte repère 4.11	Porte repère 4.12	
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Contrôle de l'état général des joints	N/A	N/A	C	C	NC	C	C	C	C	
Contrôle des jeux	C	C	C	C	NC	C	C	C	C	
Nettoyage sous la porte										
Nettoyage de la zone de sécurité										
Réglage du ferme porte	C	C						C	C	
Contrôle de la fixation des équipements										
Lubrification des équipements										
Lubrification des paumelles										
Contrôle de l'anti-panique										
Contrôle de la serrure	C	C						C	C	
Contrôle de la crémonne										
Contrôle des contacts de position										
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques			C	C	C	C	C			
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.										
Essai du D.A.D.										
Essais des détecteurs										
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Essais depuis la détection centralisée										
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

- Rep 4.0 2 longueur 2030mm A Remplacer HS (IS escalier) OK 2 longueur HS
- Rep 4.1 Gros chocs paumelles Va et Vient Bas A changer
1 paumelle va et Vient
- 170.-

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : CHI les Hopitaux 74

NOM DU TECHNICIEN : M Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE - Vérif.
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

- 5^e étage
- 2 BS IS
- Va et Vient

OPERATIONS	Porte repère 5.0 *	Porte repère 5.2	Porte repère 5.6	Porte repère 5.11 BS	Porte repère 5.12 BS	Porte repère 5.5 *	Porte repère 5.1	Porte repère 5.3	Porte repère 5.7
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	NC	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte									
Nettoyage de la zone de sécurité									
Réglage du ferme porte			C	C					
Contrôle de la fixation des équipements									
Lubrification des équipements									
Lubrification des paumelles									
Contrôle de l'anti-panique									
Contrôle de la serrure			C	C					
Contrôle de la crémone									
Contrôle des contacts de position									
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C			C	C	C	C
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.									
Essai du D.A.D.									
Essais des détecteurs									
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée									
Temps de fermeture ≤ 30 s									

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :
- Rep 5.0 Va et Vient 2 Long. 2030 (Escalier) 1 Joint W40
- 5.5 léger frottement (à limer Linéa)
- 5.2 et 5.6 Petit choc

DATE D'INTERVENTION : 10/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

CHI

LIEU D'INTERVENTION : Les Hôpitaux du Léman
74

NOM DU TECHNICIEN : Le Saint Laurent

FICHE DE MAINTENANCE
PORTES BATTANTES 1 & 2 VANTAUX

Magasin

- Niveau -1 RdJ Haut

OPERATIONS	Porte repère -101	Porte repère -102	Porte repère -1.1	Porte repère -1.2	Porte repère -1.3	Porte repère -1.4	Porte repère -1.5	Porte repère -1.6	Porte repère -1.7	Porte repère -1.8	Porte repère -1.9
Contrôle visuel de l'état général de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle visuel de l'état général du support	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de l'état général des joints	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des jeux	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nettoyage sous la porte											
Nettoyage de la zone de sécurité											
Réglage du ferme porte			C								
Contrôle de la fixation des équipements	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Lubrification des équipements											
Lubrification des paumelles											
Contrôle de l'anti-panique											
Contrôle de la serrure			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle de la crémone			C	C	C	C	C	C	C	C	C
Contrôle des contacts de position											
Essai de fonctionnement des ventouses / verrous électromagnétiques	C	C	C								
Mesure de la tension de la batterie du D.A.D.											
Essai du D.A.D.											
Essais des détecteurs											
Contrôle manuel de fonctionnement de la porte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Essais depuis la détection centralisée											
Temps de fermeture ≤ 30 s	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : CONFORME NC : NON CONFORME N/A : NON APPLICABLE

COMMENTAIRES :

* Rep -1.1 Chocs Danger Tôle plier
*

DATE D'INTERVENTION : 16/04/2025

REFERENCE COMMANDE : 25120017

LIEU D'INTERVENTION : Hopital du Léman

NOM DU TECHNICIEN : H. Le Saut Laurent



DEVIS N° : 0108/TE-HDL

Objet	Surpresseur incendie
-------	----------------------

Observations :

Code T.V.A. : FR76424482271

FEUILLE A REMPLIR ET NOUS RETOURNER

CONDITIONS COMMERCIALES

Délai d'approvisionnement (1) : Sans objet

Délai d'installation (1) : A définir

Acompte à la commande (%) : 0

Limite de validité de ce devis : 31/08/2025

Solde du règlement : 30 jours à date de facture

Offre soumise à nos conditions générales de vente

COMMANDE SUIVANT VOTRE DEVIS N° : 0108/TE-HDL

Nom et prénom de l'acheteur (Pas de nom de Société) :

Renseignements pour la facturation et le fichier client (ne remplir que si différent du devis ou incomplet)

NOM OU RAISON SOCIALE	
Prénom	
Adresse	
Téléphone	
Portable	
Fax	
Mail	

Signature et tampon de la Société	Observations éventuelles (2)

☐

Cochez cette case pour valider votre commande et accepter nos conditions générales de vente

Cette feuille doit impérativement nous être retournée dûment complétée, avec un chèque d'acompte de : 0,00 €

(1) Le délai indiqué s'entend hors congés, week-end, jours fériés.

(2) Les observations inscrites ne peuvent se déroger aux termes et conditions de ce présent devis et sont purement indicatives. En cas de désaccord, veuillez nous contacter afin que nous puissions effectuer les modifications souhaitées.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CHAMP D'APPLICATION : Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par ABC DEGENEVE auprès de l'ensemble de ses acheteurs et concernant la totalité de ses produits et des prestations.

A défaut d'autre écrit entre les parties, les présentes régissent les rapports contractuels entre ABC DEGENEVE et ses acheteurs.

COMMANDES et DEVIS : Nous nous réservons le droit de demander toutes garanties et de suspendre jusqu'à satisfaction sur ce point, l'exécution des commandes de nos clients. Toute commande implique l'adhésion complète et sans réserve aux présentes conditions générales de vente. En cas d'annulation de commande par l'acheteur, nous nous réservons le droit de réclamer une indemnité égale au préjudice subi. ABC DEGENEVE est engagée par ses devis écrits à la condition qu'ils soient expressément acceptés par ses clients dans les délais requis.

PRIX : Les prix sont fixés au moment de l'acceptation de la commande. Sauf stipulations contraires, ils s'entendent hors taxes, pour matériel non emballé, départ de nos entrepôts. Pour toute facture inférieure à 300 € H.T., une participation de 15 € H.T. aux frais de gestion pourra être appliquée. ABC DEGENEVE se réserve le droit de modifier, sans préavis, ses prix en fonction des hausses sur les matières premières. ABC DEGENEVE pourra accorder à l'acheteur des conditions de vente différenciées au regard de sa spécificité. Dans la mesure où le client nous demande un report de livraison, les matériels seront stockés et assurés aux frais de l'acheteur.

DELAI DE LIVRAISON : Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Le retard de livraison n'ouvre aucun droit à annulation de commande, à pénalités et/ou à indemnités au profit de l'acheteur, quel que soit le motif invoqué.

TRANSFERT DES RISQUES : Toutes nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls des destinataires.

En cas d'avarie, manquant, etc., lié au transport, il appartient aux destinataires d'exercer directement leur recours contre le dernier transporteur (conformément à la loi), auquel ils ne devront donner décharge qu'après s'être assurés que l'envoi est complet et en parfait état. Nonobstant le report du transfert de propriété, tous les risques de dommages et de pertes, même par cas fortuit ou force majeure, sont à la charge de l'acheteur, celui-ci, tant en son nom qu'au nom de ses assureurs, renonçant à tous recours envers ABC DEGENEVE, en cas de sinistre, ainsi que d'acte de vandalisme ou de vol sur le matériel livré et posé. L'acheteur s'engage à assurer les risques ci-dessus auprès d'une compagnie notoirement solvable et à en justifier auprès d'ABC DEGENEVE à première demande.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ : La propriété des produits vendus ne sera transférée à l'acheteur qu'après le paiement de l'intégralité du prix. Ne constitue pas paiement au sens de la présente clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre), mais l'encaissement effectif des fonds. En cas de paiement échelonné, le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Nonobstant la réserve de propriété, l'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son activité à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, l'acheteur s'engage à régler immédiatement à ABC DEGENEVE la partie du prix restant due.

PAIEMENT : Le délai de règlement indiqué sur le devis détermine les termes de paiement et de facturation. A défaut, les paiements s'effectuent au comptant, net sans escompte, à l'enlèvement du matériel dans nos ateliers ou à réception de facture si la livraison est assurée par nos soins. Le retard de paiement à l'échéance entraînera l'application d'une pénalité de retard de 2 % par mois de retard. Le non paiement par l'acheteur d'une somme exigible entraînera de plein droit et sans mise en demeure, s'il plaît à ABC DEGENEVE, la résolution aux torts de l'acheteur, de la vente de tout matériel livré en exécution de tout contrat, et non encore payée, ainsi que l'annulation de tous les ordres en cours, sans préjudice de tout autre recours. En outre, à titre de clause pénale, il sera dû une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant des créances demeurrées impayées. La facture est adressée au client lors de la mise à disposition des matériels ou prestations. Le fait qu'une facturation intervienne après le 25 du mois, n'autorise aucun report des termes de paiement.

GARANTIE : Pour invoquer le bénéfice de la garantie, le client doit informer ABC DEGENEVE immédiatement et par écrit de l'existence et de la nature exacte des défauts qu'il impute au matériel. Le matériel neuf est couvert par une garantie contractuelle de douze mois à compter du jour de la mise à disposition des produits par leur constructeur. Le remplacement d'une ou plusieurs pièces, quel qu'en soit le motif, ne prolonge pas la durée de la garantie. Cette garantie contractuelle porte sur la remise en état gratuite (pièces et main-d'œuvre) en nos ateliers, du matériel reconnu par nous comme étant défectueux par suite de vice de construction, de fabrication ou de défaut de matière. L'application de la garantie sur la partie électrique des électropompes ne jouera que si celles-ci sont retournées en nos ateliers munies de leur appareillage de protection et de commande, ainsi que du câble d'alimentation. La réparation effectuée par nos soins est couverte par une garantie de six mois et de neuf mois pour les échanges réparations. En raison de la technicité de nos produits et des conditions de sécurité s'y attachant, sont exclus de la garantie :

1) la détérioration ou l'avarie résultant soit d'une mauvaise utilisation (notamment par insuffisance d'entretien, branchement ou installation défectueuse), soit d'une usure normale.

2) le matériel modifié, réparé ou démonté, même partiellement en dehors de nos ateliers ou de la présence d'un de nos techniciens agréés. Le non paiement à l'échéance convenue entraînera la suspension de la garantie contractuelle jusqu'à parfait règlement. En tout état de cause, les conditions de notre garantie contractuelle ne sauraient en aucun cas réduire ou exclure le bénéfice de la garantie légale prévue par les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : ABC DEGENEVE est propriétaire exclusif des études, plans, modèles et de tous documents quels que soient leurs supports, dont l'acheteur a pu prendre connaissance dans le cadre du contrat ou d'une offre. Ils ne peuvent être utilisés que par l'acheteur et uniquement pour les besoins de l'exécution du contrat. Ils sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers, de quelque manière, sans accord préalable et écrit d'ABC DEGENEVE, et doivent lui être restitués si le contrat n'est pas conclu, ou sur toute demande de sa part. Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet de poursuites.

RESPONSABILITÉ : ABC DEGENEVE est exonérée de toute responsabilité en cas de dommages indirects et/ou immatériels tels que pertes de production, manques à gagner, ..., causés à l'acheteur ou aux tiers. Dans le cas d'un recours intenté par un tiers, l'acheteur fera son affaire de cette réclamation.

ACCEPTATION DE L'ACHETEUR : Les présentes conditions générales de vente ou de fourniture de prestations de services sont expressément agréées et acceptées par l'acheteur qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment ses propres conditions générales d'achat.