



Degenève

Z.I. des bracots
20 Impasse des Ruchottes
74890 BONS EN CHABLAIS
Tel. 04 50 36 12 13
Fax. 04 50 36 12 80

FICHE DE CONTRÔLE

Date de contrôle		Site		Technicien		
26 mars 2025		Hopitaux du Léman		Jérôme BERNIER		
Points de contrôle		Val.	Observations			
Serrage des vis armoire de commande		Ok				
Alarme / Téléalarme / Télégestion		Ok				
Automatisme de commande		Ok				
Test déclenchement différentiels						
Conformité de l'installation						
Flotteurs						
Sonde de niveau						
Cuve de pompage						
Regard des vannes clapets						
Tuyauteries						
Câbles électriques		Ok				
Boîtes de dérivation		Ok				
Clapets anti-retour		Ok				
Vannes		Ok				
Points de mesures			Mesures			
	Intensité	Tension	Débit	Compteurs		Observations
				Horaire	Démarrages	
Pompe 1	6,1 A	OL				417 volts
Pompe 2	6,2 A	OL				
Pompe 3						Pression service 8 bar
Plaques pompes						
	Pompe 1		Pompe 2		Pompe 3	
Marque						
Type						
N°						
P (kW)						
V (t/min)						
U (V)						
I (A)						
Débit						
Hauteur	8 bar		8 bar			
Observations						
Capteur calorimétrique toujours HS						