

Installation vérifiée:		EHPAD LA PRAIRIE HOPITAUX DU LEMAN		Date de vérification: 02/09/2025	
Adresse:		CHEMIN DU MORILLON		Vérificateur: janssen	
Adresse:				N° dossier: 11498839	
Code Postal:	Ville:	74200	THONON LES BAINS	N° tome: 6	N° révision: 1
Renseignements ERP		Catégorie: 4		Type: U	
Exploitant / surveillant:		Annecy			
Nom et qualité de la personne accompagnant le vérificateur:		Sans accompagnement			
Rapport édité en complément du RVRE N°					
Diffusion du rapport à					
Nota: à défaut de réglementation applicable pour les établissements de 5ème catégorie, la vérification est menée selon l'article EL19 du règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié. Ce rapport fait suite à une demande contractuelle et ne se substitue en aucun cas à vos obligations réglementaires au titre du règlement de sécurité et ne satisfait pas aux installations classées ICPE.					
Mesure de(s) prise(s) de terre: réalisée			Vérification de(s) parafoudre(s): réalisée		
INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IEPF)					
Dispositif(s) de capture	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	pointe simple	Bâtiment principal		Satisfaisant	
Conducteur(s) de descente	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	ruban (27x2)	Façade sud		Satisfaisant	
Prise(s) de terre	Type	Emplacement	Valeur	Avis	N°Obs
	fond de fouille	Façade nord	10 Ω	Satisfaisant	
NV = Non vérifiée					
INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IIPF)					
Parafoudre(s)	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
N° Obs		OBSERVATIONS			

Agence Annecy Park Nord - Mêtz Tessy 74373 PRINGY
Tél: 04 50 27 37 47 Fax: 04 50 27 31 00