

Installation vérifiée: EHPAD LUMIERE DU LAC HOPITAUX DU LEMAN		Date de vérification: 01/09/2025			
Adresse: 18 BOULEVARD BEL AIR		Vérificateur: Janssen antoine			
Adresse: [REDACTED]		N° dossier: 11500489			
Code Postal: 74200	Ville: THONON LES BAINS	N° tome: 6	N° révision: 1		
Renseignements ERP		Catégorie: 4 Type: U - J - L - N			
Exploitant / surveillant: [REDACTED]					
Nom et qualité de la personne accompagnant le vérificateur: [REDACTED]					
Rapport édité en complément du RVRE N° 1498833 002 01					
Diffusion du rapport à [REDACTED]					
<i>Nota: à défaut de réglementation applicable pour les établissements de 5ème catégorie, la vérification est menée selon l'article EL19 du règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié. Ce rapport fait suite à une demande contractuelle et ne se substitue en aucun cas à vos obligations réglementaires au titre du règlement de sécurité et ne satisfait pas aux installations classées ICPE.</i>					
Mesure de(s) prise(s) de terre: hors contrat		Vérification de(s) parafoudre(s): hors contrat			
INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IEPF)					
Dispositif(s) de capture	Type	Emplacement	Avis	N°Obs	
	pda	Bâtiment principal	Satisfaisant		
Conducteur(s) de descente	Type	Emplacement	Avis	N°Obs	
	ruban (27x2)	Façade nord	Satisfaisant		
	ruban (27x2)	Façade sud	Satisfaisant		
Prise(s) de terre	Type	Emplacement	Valeur	Avis	N°Obs
	hors contrat		NV		
NV = Non vérifiée					
INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IIPF)					
Parafoudre(s)	Type	Emplacement	Avis	N°Obs	
	hors contrat				
N° Obs		OBSERVATIONS			