

Rapport R511498823-6-1

Installation vérifiée:		HOPITAUX DU LEMAN		Date de vérification: 18/09/2025	
Adresse:		GEORGES PIANTA		Vérificateur: GOURDOU THIERRY	
Adresse:		3 AVENUE DE LA DAME BP CS 20526		N° dossier: 511498823	
Code Postal:	Ville:	74200	THONON-LES-BAINS	N° tome: 6	N° révision: 1
Renseignements ERP		Catégorie: 1		Type: U,W, M, N	
Exploitant / surveillant:		HOPITAL G. PIANTA / DUPARC Romain			
Nom et qualité de la personne accompagnant le vérificateur:		Sébastien LANGLIN (Technicien)			
Rapport édité en complément du RVRE N° A511641829-006-1					
Diffusion du rapport à DUPARC Romain					
<i>Nota: à défaut de réglementation applicable pour les établissements de 5ème catégorie, la vérification est menée selon l'article EL19 du règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié. Ce rapport fait suite à une demande contractuelle et ne se substitue en aucun cas à vos obligations réglementaires au titre du règlement de sécurité et ne satisfait pas aux installations classées ICPE.</i>					
Mesure de(s) prise(s) de terre: réalisée			Vérification de(s) parafoudre(s): hors contrat		
INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IEPF)					
Dispositif(s) de capture	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	pointe simple	Bâtiment principal (2 pointes)		Satisfaisant	
	pointe simple	Groupe électrogène (GE)		Satisfaisant	
	pointe simple	Groupe électrogène (IFSI)		Satisfaisant	
Conducteur(s) de descente	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	ruban (30x2)	Façade nord		Satisfaisant	
	ruban (30x2)	Façade ouest		Satisfaisant	
	ruban (30x2)	Façade nord		Satisfaisant	
	rond Ø8	Terrasse Bât. Hébergement		Satisfaisant	
Prise(s) de terre	Type	Emplacement	Valeur	Avis	N°Obs
	non défini		1 Ω	Satisfaisant	
	non défini		1 Ω	Satisfaisant	
	non défini		1 Ω	Satisfaisant	
NV = Non vérifiée					
INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IIPF)					
Parafoudre(s)	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	hors contrat				
N° Obs		OBSERVATIONS			