



RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification des installations électriques

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique

Pièce(s) jointe(s) :

Rapport de vérification dans un établissement recevant du public
Déclaration Domaine Q18

N° de rapport : A511641829-006-1 - ERT
Date : 22/09/2025



Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :

LES HOPITAUX DU LEMAN
HOPITAL GEORGES PIANTA
3 AVENUE DE LA DAME
74203 THONON LES BAINS

Référence Client : 18613681

Date(s) d'intervention :
Du 08/09/2025 au 19/09/2025

Intervenant(s) :
THIERRY GOURDOU



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 102 pages - Version modèle rapport Electricité_ERT_6.22.2

Liste récapitulative des observations

Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension

Localisation		Non-conformité - Préconisation (P)
N° Obs	Références réglementaires	

Ensemble des installations électriques contrôlées

	R. 4226-05	Les coupures et essais des dispositifs différentiels basse tension n'ont pas été autorisés en totalité par l'exploitant, de fait la vérification réglementaire n'est pas exhaustive comme rappelé dans la note DGT QR de mars 2024. (P) Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) repérés 'NE' dans le paragraphe RESULTATS DES MESURAGES ET ESSAIS du rapport n'ont pas été essayés. Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local AGBT7 hospitalisation HGP-A-09-203

➤ AGBT 7

- Q06.5 SCANNER

	R. 4215-10 NF C15-100_Ed2002 : 514	Identification incorrecte des circuits (P) Repérer la destination du(des) circuit(s) et apposer un étiquetage sûr et durable.

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE

➤ STD HGP-A-01-018 (H11)

Inversion des câbles PC/éclairage

	R. 4215-03 NF C15-100_Ed2002 : 411	Absence de protection des prises de courant par dispositif différentiel (DDR) à haute sensibilité (P) Installer un dispositif différentiel de seuil 30mA sur l'alimentation de ces prises

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Echographie HGP 1 02 011

➤ Prise(s) de courant

4 PC grande goulotte bureau

	R. 4215-03 NF C15-100_Ed2002 : 411	Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohms) du conducteur de protection (P) Vérifier les connexions, rétablir la continuité de terre

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 OUEST PEDIATRIE - Chambres 131 à 144

➤ Prise(s) de courant

PC Tête de lit ch. HGP-1-01-001 & HGP-1-01-018



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 EST - Chambre HGP 3 03 010

➤ Prise(s) de courant

PC Tête de lit



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 EST - Ménage vidoir HGP-4-03-020

➤ Observation(s) local



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Câble(s) inutilisé(s), extrémité(s) nue(s) hors tension
(P) A supprimer d'urgence ou placer les extrémités sous boîte de jonction IP2x

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 OUEST - Couloir Ouest 5e étage

➤ Coffrets chambres 5e étage Ouest

Coffret côté HGP-5-02-001 (Répartiteur)



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Pièces nues sous tension accessibles
(P) Réaliser une protection par obstacle ou isolation IP2x

HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 OUEST - Rangement Matériel HGP-5-02-015 et 016

➤ Prise(s) de courant



R. 4226-07
NF C15-100_Ed2002 : 63

Plastron absent ou déposé (risque de contact direct au niveau de l'appareillage)
(P) A remettre d'urgence

HOPITAL GEORGES PIAITA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE JARDIN - Self salle cercle HGP-A-07-003

➤ Prise(s) de courant

PC sur bain marie



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Absence de protection des prises de courant par dispositif différentiel (DDR) à haute sensibilité
(P) Installer un dispositif différentiel de seuil 30mA sur l'alimentation de ces prises

HOPITAL GEORGES PIAITA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Salle d'intervention provence 110HGP-1-07-001

➤ Prise(s) de courant

4 PC murales côté fenêtre



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohms) du conducteur de protection

(P) Vérifier les connexions, rétablir la continuité de terre

HOPITAL GEORGES PIAITA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Salle césarienne

➤ Observation(s) local

Plafond métallique



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse

(P) S'assurer que le conducteur de protection n'est pas coupé, le cas échéant, remplacer le câble par un modèle équivalent

HOPITAL GEORGES PIAITA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Salle néonatale (OBS 120) HGP-1-07-020

➤ Couveuse sur pc - BIOMS

9651



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse

(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble

HOPITAL GEORGES PIAITA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-012

➤ Prise(s) de courant



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Continuité à la terre inexistante et masse sous tension supérieure à 50 Volts

(P) Rétablir la continuité de terre de toute urgence

HOPITAL GEORGES PIAITA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - STERILISATION CENTRALE - Zone DM HGP-O-10-016

➤ Observation(s) local

Machine stérilisation ASP



R. 4215-09
NF C15-100_Ed2002 : 529

Les règles particulières de pose ne sont pas toutes respectées

(P) A mettre en place

HOPITAL GEORGES PIAITA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Salle opération 1 HGP 1 10 010

➤ Observation(s) local

Platine métallique éclairage



R. 4215-03
NF C15-100_Ed2002 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) S'assurer que le conducteur de protection n'est pas coupé, le cas échéant, remplacer le câble par un modèle équivalent

HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Salle d'opération n°4 HGP 1 10 015

➤ Observation(s) local

17

R. 4215-03
NF C15-211_Ed2017 : 415

Absence d'une liaison équipotentielle supplémentaire par conducteur isolé. (entre éléments conducteurs étrangers, écrans de protection contre les champs électriques perturbateurs, connexions des sols conducteurs, écrans métalliques des transformateurs de séparation), ce local médical étant de groupe 1 ou 2, il devrait exister une liaison équipotentielle de protection supplémentaire permettant d'égaliser les potentiels dans l'environnement du patient.
(P) Réaliser la liaison de protection supplémentaire (2,5 mm² avec protection mécanique ou 4 mm²).

18

R. 4215-03
NF C15-211_Ed2017 : 411.6

Les dispositions vis-à-vis de la signalisation d'éventuels défauts d'isolement en aval du transformateur de séparation du local médical concerné ne sont pas correctes.
(P) Installer une explication écrite de la signification de chaque signalisation et alarme et la procédure à suivre.

x

Numéro d'observation récurrente



Nouvelle observation

(P) : Préconisation

Sommaire

1. Renseignements généraux de l'établissement	7
1.1 Renseignements principaux	7
1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification	8
Documents nécessaires à la vérification	8
Limite(s) d'intervention	8
1.3 Changements importants depuis la précédente vérification	9
2. Caractéristiques principales des installations	10
2.1 Structure de l'établissement	10
Nombre de bâtiments / affectation	10
3. Examen des prescriptions applicables	11
4. Résultats des mesurages et essais	12
4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés	12
4.2 Résultats	12
Prises de terre	12
Continuités entre tableaux de la distribution	12
Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement	30
Dispositifs différentiels à courant résiduel	31
Examen des circuits terminaux	97
5. Résultats des autres vérifications	98
Liste des observations des circuits sans différentiel	98
Liste des observations des tableaux	98
6. Annexes	99
Liste des plans et schémas des installations	99
Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages	
Rappels sur les vérifications d'installations électriques	101

1. Renseignements généraux de l'établissement

1.1 Renseignements principaux

Etablissement vérifié :	LES HOPITAUX DU LEMAN HOPITAL GEORGES PIANTA 3 AVENUE DE LA DAME 74203 THONON LES BAINS N° Etab : A518613681 N° Mission : A533329982M0001
Installation(s) vérifiée(s) :	Ensemble de l'établissement
Activité principale :	CENTRE HOSPITALIER
Vérification : • Nature : • Périodicité réglementaire : • Dates : • Durée (jours) : • Date précédente :	Périodique Annuelle Du 08/09/2025 au 19/09/2025 10.05 19/09/2024
Accompagnement réglementaire : • Accompagnateur :	Total M. Sébastien LANGLIN (Technicien service électrique)
Vérificateur(s) :	M. THIERRY GOURDOU ANNECY
Surveillance des installations :	M. Frédéric DUPARC (Responsable service électrique)
Registre de contrôle :	a été présenté et signé
Compte-rendu de fin de visite à :	M. DUPARC (Responsable service électrique)

1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document	Fourni	Incomplet	Non Fourni	Sans Objet
Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes .		✓		
Schémas unifilaires des installations électriques	✓			
Rapport de vérification initiale	✓			
Rapports des vérifications périodiques antérieures	✓			
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion				✓
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments	✓			
Eléments de traçabilité des essais réglementaires	✓			

Limite(s) d'intervention

- Limite(s) d'intervention générale(s)
- Limite(s) d'intervention particulière(s)

Ensemble des installations électriques contrôlées

La continuité à la terre du (des) récepteur(s) noté hauteur inaccessible au paragraphe Examen des circuits terminaux n'a pu être vérifiée.

(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

HOPITAL GEORGES PIANTA

En l'absence de schémas complets et d'identifications suffisantes des circuits des tableaux ou coffrets, nous n'avons pu réaliser de synoptique correcte de l'installation

(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local AGBT7 hospitalisation HGP-A-09-203

➤ **AGBT 7**

➤ **Q06.5 SCANNER**

Le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission .

(P) Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Réserves HGP-A-08-011

➤ **armoire**

Armoire dans placard

Local, installation, ou équipement inaccessible au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE IRM

Il existe des installations électriques qui ont fait l'objet de modification et le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission .

(P) En l'absence de ces éléments, notre vérification n'a pas porté sur les installations électriques liées à la création ou réaménagement de locaux. Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité.

HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - SCANNER

Il existe des installations électriques qui ont fait l'objet de modification et le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission .

(P) En l'absence de ces éléments, notre vérification n'a pas porté sur les installations électriques liées à la création ou réaménagement de locaux. Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité.

1.3 Changements importants depuis la précédente vérification

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.

2. Caractéristiques principales des installations

2.1 Structure de l'établissement

Nombre de bâtiments / affectation

1. Bâtiment hébergement composé de 8 niveaux, plateau technique PT1-PT2 composé de 3 niveaux, bâtiment médecine composé de 4 niveaux

Pour les autres caractéristiques se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

3. Examen des prescriptions applicables

Se reporter soit au rapport de vérification initiale, soit au précédent rapport quadriennal de vérification

4. Résultats des mesurages et essais

4.1 Appareils de mesure et d'essais utilisés

Continuité/isolément, masses et circuits	Essais des DDR	Tests des CPI	Mesures des prises de terre	Continuité de précision (si requis)
MEGGER MIT 405	MEGGER LRCD 220		MEGGER LRCD 220	

4.2 Résultats

Prises de terre

Localisation	Désignation	Conditions de mesure / Barrette	Valeur (Ω)
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - TGBT 7.1 HGP-A-09-204	Générale	Fermée	1
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 IRM - Local tarif jaune	Terre des masses BT	Ensemble interconnecté	1
HOPITAL GEORGES Pianta - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - TGBT 8.1 HGP A 11 204	Générale	Fermée	1
HOPITAL GEORGES Pianta - EXTERIEUR - Pole Energie 1 PE1 - Local HTA/GE	Générale	Fermée	1

Continuités entre tableaux de la distribution

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur ($m\Omega$)
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Galerie technique	TD HGP B 02 303 AA	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Galerie technique	coffret chaufferie	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Déchets radionucléides HGP-B-03-201	Armoire Galerie Technique H1	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Local onduleur HGP-B-02-001	Coffret normal/secours	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Sous-station	Nouveau coffret coté "sécurité chaufferie"	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Sous-	Armoire pompe ECS pT2 régulé	Nouveau coffret coté "sécurité"	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
station		chaufferie"	
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Sous-station	Armoire sous-station	Nouveau coffret coté "sécurité chaufferie"	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 URCC - Local Technique	ARMOIRE TD-URCC-TD-HGP-A-03-205	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Couloir Niveau -1 - Locaux techniques	Armoire N2, N3 (côté lingerie)	TD HGP-A-08-204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Couloir Niveau -1 - Locaux techniques	TD HGP-A-08-204 AA	AGBT 7 HGP-A-09-010-AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Couloir Niveau -1 - Locaux techniques	Coffret H3 (face vestiaires) HGP-A-03-301	TD HGP A 03 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Couloir Niveau -1 - Locaux techniques	Armoire T1 HGP A 02 203 AA	AGBT 7 HGP-A-09-010-AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Bureau Magasin HGP-1-09-007	Armoire centrale d'air	TD HGP A 09 303 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - SAS armoire scanner HGP-A-09-303	Armoire SCANNER	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local TGS 7 HGP-A-09-206-AA	TGS7 HGP-A-09-206-AA	TGBT 7.1 HGP A 09 203 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - TGBT 6 HGP-A-09-205	TGBT6 HGP A 09 205 AA	prise de terre	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - TGBT 7.2 HGP-A-09-204	TGBT 7.2 HGP A 09 204 AA	prise de terre	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - TGBT 7.1 HGP-A-09-204	TGBT 7.1 HGP A 09 203 AA	prise de terre	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local AGBT7 hospitalisation HGP-A-09-203	AGBT 7 HGP-A-09-010-AB TD COMMUN 6-7	TGBT 7.1 HGP A 09 203 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX	AGBT 7	TGBT 7.1 HGP A 09 203 AA	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
TECHNIQUES - Local AGBT7 hospitalisation HGP-A-09-203			
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE	Coffret Réserves	TD HGP-A-01-204 (colonne montante)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE	STD HGP-A-01-012	TD HGP-A-01-204 (colonne montante)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE	STD HGP-A-01-018 (H11)	TD HGP-A-01-204 (colonne montante)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE	Coffret H 10 - Local HGP-A-01- 007	TD HGP-A-01-204 (colonne montante)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE	TD HGP-A-01-204 (colonne montante)	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE Réserves (fond pharmacie)	Armoire H11 bis HGP-A-01- 005	Armoire T1 HGP A 02 202 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle des machines HGP-A- 02-004	Armoire T2	AR-GEN-OND	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle des machines HGP-A- 02-004	AR-GEN-OND	Prise de terre	<100
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle des machines HGP-A- 02-004	AR1-P1-S1	AR-GEN-OND	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle des machines HGP-A- 02-004	AR2-P2-S1,2	AR-GEN-OND	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle des machines HGP-A- 02-004	AR3-P3-S2	AR-GEN-OND	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle des machines HGP-A- 02-004	AR4-P3-S2,2	AR-GEN-OND	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier Bio Médical HGP-04- 001	Coffret STD-HGP-A-04-001-AA	TD HGP A 03 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT	Nouveau coffret salle détente	barrette de terre	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle de détente HGP-A-06-007			
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Chambre mortuaire	STD HGP-A-05-201-AA	TD HGP A 03 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local déchets voirie HGP-A-05-001	STD HGP-A-05-001-AA	TD HGP A 03 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier maintenance polyvalente HGP-A-04-006	STD HGP-A-04-006	TD HGP 0 05 201 AA (DRH - CMP CR5)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier maintenance polyvalente HGP-A-04-007	STD HGP-A-04-007	TD HGP 0 05 201 AA (DRH - CMP CR5)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier Electricien HGP-04-008	STD HGP-A-04-008	TD HGP 0 05 201 AA (DRH - CMP CR5)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local électrique Colonne Est sous-sol HGP -A-03-201	TD HGP A 03 201 AA	AGBT 7 HGP-A-09-010-AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Circulation DRH, soins et qualité est HGP-0-05-301	Coffret côté bureau HGP-O-03-014	TD HGP 0 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Circulation DRH, soins et qualité est HGP-0-05-301	Coffret à côté bureau HGP-O-03-017	TD HGP 0 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Circulation DRH, soins et qualité est HGP-0-05-301	Coffret côté bureau HGP-O-03-011	TD HGP 0 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Circulation DRH, soins et qualité est HGP-0-05-301	Armoire TD RDC 5	TD HGP 0 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Local armoire colonne est RDC HGP-O-03-206	TD HGP 0 03 206 AA	AGBT 7	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Bureau HGP-O-04-012	Coffret bureau	TD HGP 0 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Archives HGP-O-04-009	Coffret bureau	TD HGP 0 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Hall aumônerie HGP-0-03- 304	coffret aumonerie	TD HGP 0 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE BAT C SERVICE SOCIAL ET FORMATION EST - Couloir + hall Service social et formation HGP-0-06-302	TD HGP 0 05 201 AA (DRH - CMP CR5)	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE PEDOPSYCHIATRIE - Couloir Bureaux Pédopsychiatrie	Armoire générale pédopsychiatrie (placard)	TD HGP 0 05 201 AA (DRH - CMP CR5)	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE PEDOPSYCHIATRIE - Salle Dent d'OCHE HGP 0-14-001	Coffret salle de réunions	Armoire générale pédopsychiatrie (placard)	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE PEDOPSYCHIATRIE - Salle Dent d'OCHE HGP 0-14-001	Coffret ventilation Salle Dent d'Oche	Coffret salle de réunions	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Couloir Direction générale	STD HGP-O-01-208	TD HGP-O-01-202	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Couloir Direction générale	STD HGP-O-01-209	TD HGP-O-01-202	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Couloir Direction générale	Coffret côté bureau HGP-O-01- 002	TD HGP-O-01-202	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Couloir Direction générale	Coffret côté bureau HGP-O-01- 005	TD HGP-O-01-202	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Couloir Direction générale	Coffret côté bureau HGP-O-01- 008	TD HGP-O-01-202	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT	Coffret face au local autocom	TD HGP-O-01-202	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Couloir Direction générale			
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Local technique HGP-O-01-202	TD HGP-O-01-202	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Couloir 1er Etage Est	Coffret chambres 1er étage Est	TD HGP 1 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Local électrique HGP 1 03 201	TD HGP 1 03 206 AA	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Couloir Néo natalité	Coffret bureau secrétariat - bureau 128	TD HGP 1 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Couloir Néo natalité	Deux coffrets Néonat	TD HGP 1 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Circulation HGP- 1-03-304	Coffret chambres Maternité	TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 171)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Circulation HGP- 1-03-304	TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 107)	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Soins consignés (167) HGP-1-04-008	Coffret soins	TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 171)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Espace rencontre (169) HGP-1-04-007	Coffret	TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 171)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Office alimentaire (198) HGP-1-04-014	Coffret office alimentaire 198	TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 171)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - soins bébé 187 HGP-1-04-006	Coffret mat 187-188	TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 171)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Soins bébé 189 HGP-1-04-005	Coffret mat 189-190	TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 171)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 OUEST PEDIATRIE - Couloir 1er Etage Ouest	Coffret chambres 1er étage ouest	TD HGP 1 01 206 AA	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 OUEST PEDIATRIE - Local technique HGP-1-01-206	TD HGP 1 01 206 AA	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 EST - Circulation 2ème Etage Est	Coffret chambres 2ème étage Est	TD HGP 2 03 207 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 EST - Rangement matériel HGP-2-02-009	Coffret 223/224	TD HGP 2 03 207 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 EST - Local technique+ Réserve HGP-2-03-207 et HGP- 2-03-201	TD HGP 2 03 207 AA	AGBT 7 HGP-A-09- 010-AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 CENTRE - Secrétariat orthopédie HGP-2-02-005	Coffret secrétariat orthopédie	TD HGP 2 03 207 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 OUEST - Circulation 2ème étage Ouest	Coffrets Chambres 2ème étage Est	TD HGP 2 01 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 OUEST - Vestiaire HGP-2-02-002	Coffret	TD HGP 2 01 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 OUEST - Local armoire étage 2 Ouest HGP-2-01-204	TD HGP 2 01 204 AA	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 EST - Circulation 3ème Etage Est	Coffret chambres 3ème étage Est	TD HGP 3 03 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 EST - Local électrique + Réserve HGP-3-03-206	TD HGP 3 03 201 AA	Masses	100
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 OUEST - Circulation 3ème Ouest	Coffrets chambres 3e étage ouest	Prise de terre	100
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 OUEST - Local technique HGP-3-01-205	TD HGP 3 01 205 AA	Prise de terre	100
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 EST - Circulation 4ème étage Est	Coffrets Bureaux 4ème étage EST	TD HGP 4 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 EST - Local technique 4ème Est HGP-4-03-206	TD HGP 4 03 206 AA	AGBT 7 HGP-A-09- 010-AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 OUEST - Couloir 4e étage Ouest	Coffret chambres 4è étage ouest	TD HGP 4 01 205 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 OUEST - Local technique 4ème Ouest HGP-4-01-205	TD HGP 4 01 205 AA	AGBT 7	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 EST - Couloir 5ème étage Est	Coffret bureau 5e étage Est	TD HGP 5 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 EST - Désinfection HGP-5-03-021	coffret désinfection	TD HGP 5 03 206 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 EST - Local technique HGP-5-03-206 et 201	TD HGP 5 03 206 AB (Ascenseur)	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 EST - Local technique HGP-5-03-206 et 201	TD HGP 5 03 206 AA	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 OUEST - Couloir Ouest 5e étage	Coffrets chambres 5e étage Ouest	TD HGP 5 01 205 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 OUEST - Local technique Ouest (5ème étage) HGP-5- 01-205	TD HGP 5 01 205 AA	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - TERRASSE BAT HOSPITALISATION - Machinerie ascenseurs EST	Coffret Machinerie EST	TD HGP 5 03 206 AB (Ascenseur)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - TERRASSE BAT HOSPITALISATION - Machinerie Ascenseurs centraux	Coffret ascenseurs centraux	TD HGP 5 03 206 AB (Ascenseur)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - TERRASSE BAT HOSPITALISATION - Machinerie Ascenseurs centraux	Armoire secours général GE	Prise de terre	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - TERRASSE BAT HOSPITALISATION - Machinerie Ascenseurs centraux	COFFRETS ASC. VISITEURS	TD 5-03-206	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - TERRASSE BAT HOSPITALISATION - Ascenseur contagieux OUEST	Coffret ascenseur OUEST	TD HGP 5 03 206 AB (Ascenseur)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES (couloir bât médecine) - HGP- A-02-004 - Local onduleur LT1	Armoire T3	Armoire T1 HGP A 02 202 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES (couloir bât médecine) - HGP- A-02-008 Stockage	Coffret stockage	TD HGP A 03 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 IRM - Local tarif jaune	TGBT IRM	Prise de terre	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 IRM - Local technique IRM HGP-A-04-203	Armoire groupe froid	TGBT IRM	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE IRM - Local électrique HGP-0-04-203	Armoire AD1	TGBT	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE IRM - Local technique MAGNETOM HGP-0-04-007	RV IRM	TGBT IRM	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Salle 1 violet HGP-0-08-012	Coffret générateur salle violette	Armoire BT RADIOLGIE	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Salle MAMMO Echographie HGP-0-09-003	Coffret	Armoire BT RADIOLGIE	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Salle ostéodensitomètre HGP-0-09-001	Coffret	Armoire BT RADIOLGIE	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Local TGBT Radio	Tableau imagerie 1 TD 813	Armoire 1.10 - BT 9 (AMONT NSA 160N)	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Local TGBT Radio	Armoire 1.10 - BT 9 (AMONT NSA 160N)	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Local TGBT Radio	Armoire BT RADIOLGIE	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Circulation vers locaux annexe Imagerie	Tableau TD 814	Armoire BT 12 (colonne Est PT1)	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - SCANNER - Salle d'attente, cabine et salle préparation HGP-0-09-022 à 025	Armoire informatique scanner	TD HGP A 09 303 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - SCANNER - Salle d'attente, cabine et salle préparation HGP-0-09-022 à 025	Armoire salle d'attente scanner	TD HGP A 09 303 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - SCANNER - Local technique Scanner HGP-0-09-030	Armoire Scanner	TD HGP A 09 303 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - Circulation et Galerie vers scanner	Armoire BT 12 (colonne Est PT1)	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC	TD HGP 1 08 201 AA (TD 819)	AGBT8N	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
TECHNIQUE PT 1 1ER ETAGE - CONSULTATIONS GYNECO- OBSTETRIQUE - circulations côté escalier HGP 1 08 302			
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE BLOC TECHNIQUE PT 1 - CTA/UCA HGP- 2-08-202	Armoire CTA/UCA	TD HGP 1 08 201 AA (TD 819)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE BLOC TECHNIQUE PT 1 - Terrasse	Coffret désenfumage PT1	TGS8 HGP A 10 207 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE JARDIN - Self salle cercle HGP-A-07-003	Tableau divisionnaire TD 810	TGBT6 HGP A 09 205 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE JARDIN - Salle de restaurant le cercle HGP-A-07-005	Tableau TD 809 cafétéria	TGBT6 HGP A 09 205 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE JARDIN - CTA (Face RDJ ext pT2) HGP- A-07-201	Armoire centrale d'air 18, 19	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 REZ DE CHAUSSEE - Service Consultations externes - Circulations consultations externes	TD HGP 0 07 201 AA (TD 820)	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 REZ DE CHAUSSEE - Service Consultations externes - Circulations consultations externes	Coffret poste info	TD HGP 0 07 201 AA (TD 820)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 REZ DE CHAUSSEE - Service Consultations externes - Circulations consultations externes	Coffret STD HGP 0 07 201 AC	TD HGP 0 07 201 AA (TD 820)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Circulation espace maternité	TD817 HGP 1 07 201 AA	AGBT8S	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Hall vestiaire salle césarienne	Tableau TD 821 (Salle césarienne)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local Protoxyde HGP-A-13-018	Coffret local gaz médical	Coffret archives UDM 8	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local groupe de vide HGP-O-13-006	Coffret Air liquide	TD HGP A 13 008 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local TD HGP-A-13-008	TD HGP A 13 201 AA	AGBT 7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC	Coffret archives UDM 8	TD HGP A 13 201	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - SAS + Archive HGP-A-13-009		AA	
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local mécanique VL HGP-A-13-002	Armoire R 2	TD HGP A 13 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - LOCAUX SYNDICAUX - Hall Locaux Syndicaux et Dossiers médicaux HGP-A-12-302	Armoire R3	Prise de terre	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - LOCAUX SYNDICAUX - centrale traitement d'air HGP-A-12-201	Armoire traitement d'air	TD HGP A 13 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - Maison médicale HGP-O-12- 020	Armoire maison médicale	TD HGP 0 11 202 AA (TD 815)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - GARAGE SMUR EXTERIEUR VL2	Coffret garage SMUR	TD HGP 0 12 201 AA (TD811)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - Local SMUR (Garage VL1) HGP-O-12-017	STD HGP-0-12-017-AA	TD HGP 0 11 202 AA (TD 815)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - Poste infirmier (Centre)	TD HGP 0 12 201 AA (TD811)	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE REANIMATION - Préparation soins	Armoire générale réanimation	TD HGP A 13 008 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Couloir Laboratoire HGP- 13-308	Armoire 2.2	TD HGP A 13 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Accueil HGP-1-13-009	Armoire labo 2.1 (secrétariat)	TD HGP A 13 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-015	Armoire 2.10	Armoire labo 2.1 (secrétariat)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-004	Armoire 2-4	Armoire labo 2.1 (secrétariat)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-003	Armoire 2-12	Armoire labo 2.1 (secrétariat)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-002	Armoire 2-3	Armoire 2.2	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Local HGP-1-12-006	Armoire 2.5.1	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laverie HGP-1-12-005	Armoire 2-6	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Salle de repos HGP-1-12- 015	Armoire 2-7	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-12-009	Coffret 2.11.1	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-12-008	Armoire 2.5.2	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-012	Coffret 2.11.2	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-012	Coffret 2.11.21	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Secrétariat HGP-1-13-008	Armoire 2.14	Armoire labo 2.1 (secrétariat)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Local poubelles (central) HGP-1-13-014	Armoire 2.9	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Local réfrigérateur (Central) HGP-1-12-007	Armoire 2-8	Armoire 2.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Garage	Coffret PC	TD 822	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Machinerie ascenseur Endoscopie HGP-A-10-206	Coffret machinerie accès ambulances	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local CTA Endoscopie HGP A- 10-008	Armoire CTA endoscopie	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Machinerie ascenseur stérilisation HGP-A-10-205	Coffret Machinerie HGP-A-10- 205	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ	Coffret PC	AGBT8S	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
DE JARDIN - Local biomédical HGP-A-10-201			
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local CTA HGP-A-11-202	Armoire centrale d'air 17,20,21	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - TGBT 8.2 HGP A 11 203	TGBT 8.2	Masses HT/BT et Neutre BT	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - TGBT 8.1 HGP A 11 204	TGBT 8.1	Masses HT/BT et Neutre BT	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - TGS8 HGP A 10 207 AA	TGS8 HGP A 10 207 AA	TGBT 8.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local AGBT8S HGP-A-10-203	AGBT 8S	TGBT 8.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local AGBT8N HGP-A-10-204	AGBT8N	TGBT 8.1	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local AGBT8N HGP-A-10-204	Armoire TD 822	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local AGBT8N HGP-A-10-204	TD COMMUN POSTE 8	TGBT 8.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - Couloir urgences, UHCD	TD HGP 0 11 202 AA (TD 815)	AGBT8S	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - Local Technique LTE HGP-0-11-201	TD823E - Coffret type Réseau LT SRE	TD HGP 0 11 202 AA (TD 815)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - LTSRD HGP-0-08-201	Coffret TD 823D	TD HGP 0 07 201 AA (TD 820)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - FOYER DE GARDE ET MEDECINE DU TRAVAIL - Couloir Foyer garde HGP-0-10-301	TD824	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - FOYER DE GARDE ET MEDECINE DU TRAVAIL - Couloir Foyer garde HGP-0-10-301	TD812 Stérilisation	AGBT7S	100
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Hall accès personnel bloc HGP 1 12 306	TD HGP 1 11 201 AA (TD 816)	AGBT8S	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 7)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 8)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 3)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 1)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Armoire salle 10 STD-HGP-1- 10-206	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 2)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 4)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 5)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	Tableau TD 821 (Salle 6)	TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Local groupe froid HGP-2-11-201	TD HGP 2 11 201	TGBT6 HGP A 09 205 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Local CTA blocs opératoires pT2 HGP-2-10-201	Armoire CTA blocs opératoires pT2	AGBT8S	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Machinerie Ascenseurs urgences HGP-2-11-202	Armoire inverseur source Monte-malade	AGBT8N	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE	Coffret machinerie ascenseur	Armoire inverseur	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Machinerie Ascenseurs urgences HGP-2-11-202		source Monte-malade	
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Local CTA HGP-2-07-201 blocs obstétriques (PT1)	Armoire CTA blocs obstétriques	AGBT8S	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Terrasse extension PT1 & PT2	Armoire désenfumage EXT pT1	TGS8 HGP A 10 207 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Terrasse extension PT1 & PT2	Armoire désenfumage EXT pT2	TGS8 HGP A 10 207 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Production Air Médical	Coffret 3 afficheurs	TD HGP A 13 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Local groupe SDMO GE1 & 2 HGP 0 01 201	coffret local		<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Local groupe SDMO GE1 & 2 HGP 0 01 201	coffret Groupe		<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Hélicopt	Coffret Hélicopt	Armoire R3	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Pole Energie 1 PE1 - Local BT/GE	TD Pole Energie	TGS8	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Pole Energie 2 PE2 - Local groupe	TGBT GE6-7	Prise de terre	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Pole Energie 2 PE2 - Local groupe	TD PE2	TGS7	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau 0 - Accueil - Hall d'accueil	TD RDC2 - STD HGP 0 20 201 AA	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 31 à 40	Coffret chambres 75, 76	Armoire TD RDC 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 31 à 40	Coffret chambres 70,72,73, 74	Armoire TD RDC 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 31 à 40	Coffret chambres 67,68,69, 71	Armoire TD RDC 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 21 à 28	Coffret chambres 64,65,66	Armoire TD RDC 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 21 à 28	Armoire TD RDC 4	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 21 à 28	Coffret chambres 60, 62, 59	Armoire TD RDC 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 21 à 28	Coffret chambres 61, 63	Armoire TD RDC 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - couloir chambres 12à 20	Coffret chambres 54,56,58	Armoire TD RDC 3	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - couloir chambres 12à 20	Coffret chambres 55,57	Armoire TD RDC 3	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - couloir chambres 12à 20	Coffret chambres 52,53	Armoire TD RDC 3	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - couloir chambres 12à 20	Coffret chambres 49,50,51	Armoire TD RDC 3	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - couloir chambres 12à 20	Armoire TD RDC 3	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir HGP-0-23-302 chambres 01 à 011	Coffret chambres 46 à 48	Armoire TD RDC 3	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir HGP-0-23-302 chambres 01 à 011	Coffret chambres 42,44,45	Armoire TD RDC 3	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir HGP-0-23-302 chambres 01 à 011	Coffret chambres 40,41,43	Armoire TD RDC 3	<200
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau 0 - Consultation - Circulation consultation	Armoire TD RDC 1	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-23-001 - Centrale d'eau	Coffret centrale d'eau	AGBT utilités HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local AGBT2 HGP-A-20-206	AGBT2 HGP A 20 206 AA	TGBT 7.1 HGP A 09 203 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local AGBT2 HGP-A-20-206	Armoire TGS Médecine	TGS7 HGP-A-09- 206-AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local AGBT1 HGP-A-20-204	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	TGBT 7.2	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT	AGBT utilités HGP A 20 204	TGBT 7.2	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local AGBT1 HGP-A-20-204	AA		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-207 - Local électrique	TD HGP A 20 207 AA	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-208 Local onduleur	TD HGP A 20 208 AA	TG Onduleur	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-201 - Local SM2	Armoire inverseur local répartition	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-201 - Local SM2	TG Onduleur	onduleur	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-201 - Local SM2	TDO phase 1	TG Onduleur	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-201 - Local SM2	TDO phase 2	TG Onduleur	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-201 - Local SM2	TDO phase 3a	TG Onduleur	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-201 - Local SM2	TDO phase 3b	TG Onduleur	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local sous-station eau chaude HGP-A-20-202	Armoire CVC 3	AGBT utilisés HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-301 Couloir chambre 25 à 33	Coffret chambres 30 à 33	TD RDJH 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-301 Couloir chambre 25 à 33	Coffret chambres 27 à 29	TD RDJH 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-303 Couloir chambres 16 à 24	Coffret chambres 24 à 26	TD RDJH 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-303 Couloir chambres 16 à 24	Coffret chambres 21 à 23	TD RDJH 4	<2000
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-303 Couloir chambres 16 à 24	Coffret chambres 18 et 20	TD RDJH 4	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-303 Couloir chambres 16 à 24	Coffret chambres 16,17 et 19	TD RDJH 4	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-303 Couloir chambres 16 à 24	TD RDJH 4	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-24-302 Couloir chambres 7 à 15	Coffret chambres 10,14,15	TD RDJH 3	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-24-302 Couloir chambres 7 à 15	Coffret chambres 11,12	TD RDJH 3	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-24-302 Couloir chambres 7 à 15	Coffret chambres 8 et 9	TD RDJH 3	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-24-302 Couloir chambres 7 à 15	Coffret chambres 5 à 7	TD RDJH 3	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-24-302 Couloir chambres 7 à 15	TD RDJH 3	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-23-307 Couloir chambres 1 à 6	Coffret chambres 3 et 4	TD RDJH 3	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-23-307 Couloir chambres 1 à 6	Coffret chambres 1 et 2	TD RDJH 3	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Dialyse - Circulation dialyse	Armoire TD RDJH 1	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Cadre Supérieur du Pole Médecine - Circulation	Armoire TD éclairage extérieur	AGBT utilités HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Zone centrale - Circulation	TD RDJB 2 HGP B 20 202 AA	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Circulation chambres côté entrée	Coffret chambres couloir HGP- B-23-303	TD HGP B 20 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique	Coffret chambres couloir HGP- B-23-302	TD HGP B 20 201 AA	<2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
- Circulation chambres côté entrée			
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres côté bureaux	Armoire TD RDJB 1	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres côté bureaux	Coffret chambres B12/B11 HGP-B-23-301	Armoire TD RDJB 1	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres côté bureaux	Coffret chambres B14/B15 HGP-B-23-301	Armoire TD RDJB 1	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres côté bureaux	Coffret chambres B9/B10	Armoire TD RDJB 1	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres côté bureaux	Coffret chambres HGP-B-23-304	TD HGP B 20 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres B19-B20	Coffret chambres	TD HGP B 20 201 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Unité dossiers médicaux - Local technique CTA HGP-B-22-010	Armoire CVC 5	AGBT utilités HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Unité dossiers médicaux - Salle UDM 9, 10, 11 et 12 (archives)	Armoire TD RDJ B3	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Hall niveau -3 - Ascenseur HGP C 23 301	Armoire TD LT 1	AGBT 1 HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Local CTA HGP-C-23-201	Armoire CVC 2	AGBT utilités HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Local groupe froid HGP-C-23-203	Armoire TD CVC 1	AGBT utilités HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Local CTA/CSG HGP-C-23-201	Armoire CVC 3	AGBT utilités HGP A 20 204 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - TERRASSE BLOC TECHNIQUE PT 2 - Terrasse	Coffret désenfumage pT2	TGS8 HGP A 10 207 AA	<2000
HOPITAL GEORGES Pianta - TERRASSE BLOC TECHNIQUE PT 2 - Machinerie ascenseur labo HGP-2-13-201	STD HGP-2-13-201	TD HGP A 13 201 AA	<2000

Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (kΩ)	Essai (kΩ)	Report
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Hall vestiaire salle césarienne	TR SALLE CESARIENNE	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle cesarienne
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 1	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 4
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 2	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 5
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 3	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 6
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 4	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 7
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 5	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 2
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 6	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 1
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 7	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 3
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération	TR SALLE 8	VIGILHOM - TR 22 AH	50	511	Salle 8
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Pole Energie 1 PE1 - Local groupe		SOCOMEK	10	>10	GTC

Dispositifs différentiels à courant résiduel

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Galerie technique							
➤ TD HGP B 02 303 AA							
1	C 60 N - 4x40 A G. Technique	DDR	300		B		
1	C 32 N - 2x32 A Ecl. et PC (non câblé)	DDR	300		B		
1	Prises mural C60N	DDR	30		B		
1	Prises local HGP B 02 001 DT40N	DDR	30		B		
1	Prises local HGP B 02 001 DT40	DDR	30		B		
1	Clim local HGP B 02 001 DT40	DDR	300		B		
➤ coffret chaufferie							
1	Origine sécurité chaufferie	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Déchets radionucléides HGP-B-03-201							
➤ Armoire Galerie Technique H1							
1	Général C 60 N - 4x40 A	DDR	300		B		
1	PC DPN- 2x16 A	DDR	30		B		
2	PC	DDR	30		B		
1	Clim	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -2 - Sous-station							
➤ Armoire pompe ECS pT2 réglé							
1	CDE ECS hôpital+cuisine DT40 10A	DDR	30		NE		
➤ Armoire sous-station							
1	8 départs pompe 4x25A	IDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 URCC - Local Technique							
➤ ARMOIRE TD-URCC-TD-HGP-A-03-205							
1	PARAFOUDRE (DT40N)	DDR	300		B		
1	PROTECTION COMMANDE (DT40N)	DDR	300		B		
6	DEPARTS ECLAIRAGE (DT40)	DDR	300		B		
15	DEPARTS PRISES (DT40 SI)	DDR	30		B		
1	LAVE SABOT (DT40N)	DDR	30		B		
1	CTA (DT40N+MX)	DDR	300		B		
1	CTA (DT40N+MX)	DDR	300		B		
1	VMC (DT40)	DDR	300		B		
1	CONTRÔLE D'ACCES (DT40)	DDR	300		B		
1	SAS TRANSFERT (DT40)	DDR	300		B		
1	ALARME FROID (DT40)	DDR	300		B		
1	COMMANDE LAVABO (DT40)	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	ONDULEUR (DT40N)	DDR	300		B		
3	DEPARTS ONDULE (IC60L)	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Couloir Niveau -1 - Locaux techniques							
➤ Armoire N2, N3 (côté lingerie)							
1	Général PC C60N - 4x40A	DDR	30		B		
1	Général PC C60N - 4x40A	DDR	30		B		
1	Général PC C60N - 4x40A	DDR	30		B		
1	Général lumière C60N 32 A	DDR	300		B		
1	Congel réserve restaurant C60N 16A	DDR	30		B		
1	D1 Prise DPN 15 A	DDR	30		B		
1	D2 C60N 40 A	DDR	30		B		
3	DT40 10A	DDR	30		B		
2	DT40 16A	DDR	30		B		
1	baie info LTB DT40 16A	DDR	30		B		
➤ Coffret H3 (face vestiaires) HGP-A-03-301							
1	Général - H3 - C60N - 25A	DDR	300		B		
1	Prises - 2x25A	IDR	30		B		
➤ Armoire T1 HGP A 02 203 AA							
1	D03.2 - C60N - 4x32A	DDR	300		B		
1	D03.5 - C60N - 2x25A	DDR	300		NE		
1	D03.9 C60N 16A	DDR	30		B		
1	D04.1 - C60N - 2x20A	DDR	300		NE		
1	D05.6 - Centrale incendie - C60N - 10A	DDR	30		NE		
1	Onduleur PC colonne info C60N 16A	DDR	30		NE		
1	Caméras - C60N - 16A	DDR	30		B		
1	D04.4 - C60N - 2x40A	DDR	300		NE		
1	D1.2 - C60N- 6A	DDR	30		NE		
1	PC Tableau - C60N - 10A	DDR	300		B		
1	D1.1 - C60L - 20A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - SAS armoire scanner HGP-A-09-303							
➤ Armoire SCANNER							
1	PC (RESERVE)	DDR	30		B		
1	ECL (RESERVE)	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - TGBT 6 HGP-A-09-205							
➤ TGBT6 HGP A 09 205 AA							
1	PC poste C60N 16A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local AGBT7 hospitalisation HGP-A-09-203							
➤ AGBT 7 HGP-A-09-010-AB TD COMMUN 6-7							
1	Q3	DDR	30		B		
➤ AGBT 7							
1	Général éclairage extérieur	DDR	300		B		
1	INFO PC Magasin	DDR	30		B		
1	ICP2000	DDR	300		B		
1	Caméra	DDR	300		B		
1	PC Repro	DDR	30		B		
1	PC TGBT	DDR	30		B		
1	Général PC	DDR	30		B		
1	GTC	DDR	30		B		
1	BUREAU Q15.3	DDR	30		B		
1	Q12.8 DT40	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Lingerie HGP-A-08-011							
➤ COFFRET							
1	GENERAL	DDR	300		B		
2	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE							
➤ Coffret Réserves							
1	Général PC - C60N - 32A	DDR	30		B		
1	PC bureau DT40 16A	DDR	30		B		
➤ STD HGP-A-01-012							
1	Général PC - C60N - 4x32A	DDR	30		B		
1	Frigo - C60N - 16A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
➤ STD HGP-A-01-018 (H11)							
3	Q2 à Q4	DDR	30		B		
➤ Coffret H 10 - Local HGP-A-01-007							
1	Général - C60N - 32A	DDR	30		B		
1	Général Prises - C60N - 32A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
➤ TD HGP-A-01-204 (colonne montante)							
1	PC Pharmacie	DDR	30		B		
1	Caméra Pharmacie	DDR	30		B		
1	Coffrets pharmacie	DDR	300	0	B		
2	Libre	DDR	300	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE Réserves (fond pharmacie)							
➤ Armoire H11 bis HGP-A-01-005							
1	C 60 N C40/10 KA Général prises	DDR	30		B		
1	C60 N C40/10 KA Général Ecl	DDR	30		B		
1	Poste info iC60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle des machines HGP-A-02-004							
➤ Armoire T2							
40	départs PC DT 40 N 16 A	DDR	30		NE		
➤ AR-GEN-OND							
1	D01-5	DDR	300	0	NE		
1	D01-7	DDR	300	0	NE		
➤ AR1-P1-S1							
1	D01-5	DDR	300	0	NE		
1	D02-2	DDR	30	0	NE		
1	D02-3	DDR	30	0	NE		
1	D02-4	DDR	30	0	NE		
1	D02-6	DDR	30	0	NE		
1	D02-7	DDR	30	0	NE		
1	D02-8	DDR	30	0	NE		
1	D03-2	DDR	30	0	NE		
1	D03-3	DDR	30	0	NE		
1	D03-4	DDR	30	0	NE		
1	D03-6	DDR	30	0	NE		
1	D03-7	DDR	30	0	NE		
1	D03-8	DDR	30	0	NE		
1	D04-2	DDR	30	0	NE		
1	D04-3	DDR	30	0	NE		
1	D04-4	DDR	30	0	NE		
1	D04-6	DDR	30	0	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	D04-7	DDR	30	0	NE		
1	D04-8	DDR	30	0	NE		
1	D05-2	DDR	30	0	NE		
1	D05-3	DDR	30	0	NE		
1	D05-4	DDR	30	0	NE		
1	D05-6	DDR	30	0	NE		
1	D05-7	DDR	30	0	NE		
1	D05-8	DDR	30	0	NE		
➤ AR2-P2-S1,2							
1	D01-5	DDR	300	0	NE		
1	D02-3	DDR	30	0	NE		
1	D02-5	DDR	30	0	NE		
1	D02-7	DDR	30	0	NE		
1	D03-3	DDR	30	0	NE		
1	D03-5	DDR	30	0	NE		
1	D03-7	DDR	30	0	NE		
1	D04-3	DDR	30	0	NE		
1	D04-5	DDR	30	0	NE		
1	D04-7	DDR	30	0	NE		
1	D05-3	DDR	30	0	NE		
1	D05-5	DDR	30	0	NE		
1	D05-7	DDR	30	0	NE		
1	D06-3	DDR	30	0	NE		
1	D06-5	DDR	30	0	NE		
1	D06-7	DDR	30	0	NE		
1	D07-3	DDR	30	0	NE		
1	D07-5	DDR	30	0	NE		
1	D07-7	DDR	30	0	NE		
1	D08-3	DDR	30	0	NE		
1	D08-5	DDR	30	0	NE		
1	D08-7	DDR	30	0	NE		
1	D09-3	DDR	30	0	NE		
1	D09-5	DDR	30	0	NE		
1	D09-7	DDR	30	0	NE		
➤ AR3-P3-S2							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	D01-5	DDR	300	0	NE		
1	D02-2	DDR	30	0	NE		
1	D02-3	DDR	30	0	NE		
1	D02-4	DDR	30	0	NE		
1	D02-6	DDR	30	0	NE		
➤ AR4-P3-S2,2							
1	D01-5	DDR	300	0	NE		
1	D02-2	DDR	30	0	NE		
1	D02-3	DDR	30	0	NE		
1	D02-4	DDR	30	0	NE		
1	D02-6	DDR	30	0	NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier Bio Médical HGP-04-001							
➤ Coffret STD-HGP-A-04-001-AA							
1	Général	IDR	300		B		
1	D1.4	DDR	30		B		
1	D1.5	DDR	30		B		
1	D1.6	DDR	30		B		
1	D1.7	DDR	30		B		
1	D1.8	DDR	30		B		
1	D1.9	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Salle de détente HGP-A-06-007							
➤ Nouveau coffret salle détente							
1	Général	IDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Chambre mortuaire							
➤ STD HGP-A-05-201-AA							
1	Q3.1DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q3.2 DT40N 20A	DDR	30		B		
1	Q12.1 DT40N 20A	DDR	300		B		
1	Q12.4 DT40N 32A	DDR	30		B		
1	Q4.3 DT40N 20A	DDR	300		B		
1	Q6.1 DT40N 32A	DDR	30		B		
8	Q6.6 à Q7.7 DT40N 16A	DDR	30		B		
4	Q7.8 à Q8.2 DT40N 16A	DDR	300		B		
1	Q8.3 DT40N 10A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q8.4 DT40N 10A	DDR	300		B		
1	Q8.5 DT40N 20A	DDR	30		B		
1	Q8.6 DT40N 10A	DDR	30		B		
1	Q8.7 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q8.8 DT40 10A	DDR	30		B		
1	Q9.1 DT40N 32A	DDR	30		B		
1	Q9.2 DT40 10A	DDR	30		B		
3	Q9.3 à Q10.1 DT40 10A	DDR	300		B		
3	Q10.2 à Q11.3 DT40N 16A	DDR	30		B		
8	Q11.4 DT40 10A	DDR	30		B		
1	Q11.5 DT40N 20A	DDR	30		B		
1	Q11.6 DT40N 16A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local déchets voirie HGP-A-05-001

➤ **STD HGP-A-05-001-AA**

1	Compacteur 1 iC60N	DDR	30		B		
1	Compacteur 2 iC60N	DDR	30		B		
1	Compacteur 3 iC60N	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier maintenance polyvalente HGP-A-04-006

➤ **STD HGP-A-04-006**

1	Lumière C 60 N 32 A	DDR	300		B		
1	Prises C60 N 32 A	DDR	30		B		
1	Radio actif poubelles - C60N - 2A	DDR	30		B		
1	Chambre froide provisoire - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	PC goulotte DT40 16A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier maintenance polyvalente HGP-A-04-007

➤ **STD HGP-A-04-007**

1	Général 4x63A	IDR	300		B		
1	PC mono C60N 25A	DDR	30		B		
1	PC tétra C60N 32A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Atelier Electricien HGP-04-008

➤ **STD HGP-A-04-008**

1	Prise C60N 25A	DDR	30		B		
1	Onduleur LTSR atelier C60N 25A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC et alim atelier C60H 25A	DDR	300		B		
1	PC tetra plan de travail C60N 20A	DDR	30		B		
1	Eclairage C60N 25A	DDR	300		B		
1	Badgeuse C60N 10A	DDR	300		B		
1	PC atelier gauche C60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local électrique Colonne Est sous-sol HGP -A-03-201							
➤ TD HGP A 03 201 AA							
1	Q2 - DT40N - 40A	DDR	300		NE		
1	Q7 - DT40N - 16A	DDR	300		B		
1	Q8 - DT40N - 16A	DDR	300		B		
1	CLIM - C60N - 16A	DDR	30		NE		
1	D2.1 - C60N - 16A	DDR	30		NE		
1	D2.2 - C60N - 6A	DDR	30		NE		
1	Q1 - DT40N - 10A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Circulation DRH, soins et qualité est HGP-0-05-301							
➤ Coffret côté bureau HGP-O-03-014							
1	Disjoncteur général - C60N - 4x32A	DDR	300		B		
1	Coupure PC général - ID - 4x40A	IDR	30		B		
➤ Coffret à côté bureau HGP-O-03-017							
1	Général - 4x40A	IDR	300		B		
1	PC DT40	DDR	30		B		
➤ Coffret côté bureau HGP-O-03-011							
1	Prises 16A - Bureau 1 - C60N - 2x16A	DDR	30		B		
1	Prises 16A - Bureau 2 - C60N - 2x16A	DDR	30		B		
➤ Armoire TD RDC 5							
1	QG1 C60N 32A	DDR	300		B		
1	QG2 C60N 32A	DDR	300		B		
1	QG3 C60N 32A	DDR	300		B		
11	Q100 à Q110 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q200 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q201 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q202 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q203 DT40 16A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Local armoire colonne est RDC HGP-O-03-206							
➤ TD HGP 0 03 206 AA							
1	PC DT40 16A	DDR	30	0	B		
1	Bat Médecine Zone D C60N 4x32A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Bureau HGP-O-04-012							
➤ Coffret bureau							
1	Disjoncteur général - C60N - 4x32A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Archives HGP-O-04-009							
➤ Coffret bureau							
1	Général coffret CB 11 - C60N - 4x32A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - RDC DIRECTION RESSOURCES HUMAINES, SOIN ET QUALITE EST - Hall aumônerie HGP-0-03-304							
➤ coffret aumonerie							
1	éclairage Hall DT40 16A	DDR	300		B		
1	Prises DT40 20A	DDR	30		B		
1	Eclairage bureau DT40 16A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE BAT C SERVICE SOCIAL ET FORMATION EST - Couloir + hall Service social et formation HGP-0-06-302							
➤ TD HGP 0 05 201 AA (DRH - CMP CR5)							
1	Général Ecl. Côté Chapelle - C60N - 4x32A	DDR	30		B		
1	Général PC Côté Chapelle - C60N - 4x32A	DDR	30		B		
1	Photocopieur 4 x 63 A	IDR	30		B		
1	Badgeuse - C32N - 2x5A	DDR	300		B		
1	Chantier (non utilisé) (filiation C60N) C60a	DDR	300		B		
1	MX	DDR	30		B		
3	BORNE VEHICULE C60N C32	DDR	30		B		
1	CR12 - C32N - 4x32A	DDR	300		B		
1	CR10.11 - C32N - 4x32A	DDR	300		B		
1	Ascenseur - C32N - 4x32A	DDR	300		B		
1	PC et éclairage	DDR	30		B		
1	Côté chapelle	DDR	30		B		
1	Serrurerie	DDR	300		B		
1	Electricien	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Peinture	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE PEDOPSYCHIATRIE - Couloir Bureaux Pédopsychiatrie ➤ Armoire générale pédopsychiatrie (placard)							
1	VMC DPN - 2x10A	DDR	300		B		
3	Lumière - 4 x63A	IDR	300		B		
2	PC - 4x63A	IDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE PEDOPSYCHIATRIE - Salle Dent d'OCHE HGP 0-14-001 ➤ Coffret salle de réunions							
1	Eclairage 1 - ID - 4x40A	IDR	300		B		
1	Eclairage 2 - ID - 4x40A	IDR	300		B		
1	Armoire Traitement d'air - C60N - 4x32A	DDR	300		B		
1	PC - ID - 4x40A	IDR	30		B		
1	PC Postes 1, 2, 3 + Fax - C60N - 2x16A	DDR	30		B		
1	PC Postes 4, 5, 6 - C60N - 2x16A	DDR	30		B		
1	Vidéoprojecteur - DT40	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Couloir Direction générale ➤ STD HGP-O-01-208							
1	Général - C60N - 4x32A	DDR	300		B		
1	Caméra - C40a	DDR	30		B		
7	PC bureau DT40 16A	DDR	30		B		
➤ STD HGP-O-01-209							
1	Général C60 N - 4x32 A	DDR	300		B		
1	D2-01 4x40A	IDR	30		B		
6	6 départs Prises DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	PC 1-13 C60N 16A	DDR	30		B		
➤ Coffret côté bureau HGP-O-01-002							
1	Général - D1 - 4x63A	DDR	300		B		
1	D3 DT40 20A	DDR	30		B		
1	D2 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	Lumière ext - DT40 - 16A	DDR	30		B		
➤ Coffret côté bureau HGP-O-01-005							
1	Général C60N 4x32A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Général PC - DT40 - 2x20A	DDR	30		B		
1	Général PC - DT40 - 2x20A	DDR	30		B		
➤ Coffret côté bureau HGP-O-01-008							
1	Général 4x63A	IDR	300		B		
1	Prises C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	Général PC - DT40 - 2x20A	DDR	30		B		
➤ Coffret face au local autocom							
1	LU C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	PC C60N 4x32A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE - DIRECTION GENERALE OUEST - Local technique HGP-O-01-202							
➤ TD HGP-O-01-202							
1	Tableau placard gauche - C60N - 4x63A	DDR	1000		B		
1	Tableau placard droit - C60N - 4x32A	DDR	1000		B		
1	D6.1 Onduleur LTK - DT40 - 2x16A	DDR	30		NE		
1	Clim. local autocom - C60N - 6A	DDR	30		B		
1	Eclairage gauche - C60N - 4x10A	DDR	300		B		
1	Réserves WC droite et gauche - C60N - 2x10A	DDR	300		B		
1	Couloir droit - C60N - 2x10A	DDR	300		B		
1	Onduleur autocom C60N 10A	DDR	30		NE		
1	Autocom - C60N - 2x32A	DDR	300		NE		
1	D4.2 - C60N - 6A	DDR	30		NE		
3	baie DT40 16A	DDR	30		NE		
1	Secours Frigo GT Pharmacie - C60N	DDR	30		NE		
1	Alarme technique C60N 16A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Couloir 1er Etage Est							
➤ Coffret chambres 1er étage Est							
1	Eclairage 103/104 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Clim local échographie C60N - 6A	DDR	30		B		
1	Automate FX07 C60N - 6A	DDR	30		B		
1	PC info échographie - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	PC + bains 103/104 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 105/106 - DPN - 20A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC + bains - DT40 - 25A 105/106	DDR	30		B		
2	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 107/108 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	PC + bains 107/108 - DT40N - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 109 - DPN 20A	DDR	300		B		
1	PC + bains 109 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	2 Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 110 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	PC + bains 110 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 114 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC + bains 114 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 115 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	PC + bains 115 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 116 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	PC + bains 116 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 117 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC + bains 117 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 118 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC + bains 118 - DT40 - 25A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Local électrique HGP 1 03 201
➤ TD HGP 1 03 206 AA

1	24 Volts - Schubb - DT40 - 10A	DDR	300		B		
1	Général couloir Sud - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Général couloir Nord - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Général veilleuse - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Général prises - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Général éclairage centre - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Général PC centre - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Coffret Nord - C60N - 40A	DDR	1000		B		
1	Coffret Sud - C60N - 40A	DDR	1000		B		
1	VMC - C60N - 20A	DDR	300		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 EST - Couloir Néo natalité
➤ Coffret bureau secrétariat - bureau 128

1	Secrétariat - DT40 - 32A	DDR	30		B		
---	--------------------------	-----	----	--	---	--	--

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Bureau 128 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Bureau 123/124 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
2	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
➤ Deux coffrets Néonat							
1	Eclairage 120 - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	PC 120 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 119 - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	PC 119 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 121 - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Eclairage 123 - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Eclairage douche 122 - DPN - 10A	DDR	30		B		
1	PC 122/123 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 121 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Circulation HGP-1-03-304							
➤ Coffret chambres Maternité							
1	103 Eclairage chambre 112 - DT40 - 2x25A	DDR	300	0	B		
1	103 PC + éclairage bain - DT40 - 2x25A	DDR	30	0	B		
1	Eclairage chambre 104 - DT40 - 2x25A	DDR	300	0	B		
1	PC chambre 104 - DT40 - 2x25A	DDR	30	0	B		
1	Eclairage chambre 165 - DT40 - 2x25A	DDR	30	0	B		
1	PC + Eclairage bain chambre 165 - DT40 - 2x25A	DDR	30	0	B		
1	Eclairage chambre 166 DT40 - 2x25A	DDR	300	0	B		
1	PC + éclairage bain chambre 166 - DT40 - 2x25A	DDR	30	0	B		
1	ecl chambre 171 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CHAMBRE 171 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 172 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 172	DDR	30		B		
1	ECL CH 173 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 173 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 174 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC CH 174 DT40 25A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	ECL CH 175 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 175 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 176 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 177 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 177 DT40 25A	DDR	300		B		
1	ECL CH 178 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 178 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 179 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 179 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 180 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 180 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 181 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 181 DT40 25A	DDR	30		B		
1	PC INFO CH 181 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 182 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ECL CH 182 DT40 25A	DDR	30		B		
1	Q7 HGO-1-05-002	DDR	30		B		
1	CHAUFFE HGP-05-002 C60N 4x20A	DDR	30		B		
1	ECL CH 91 DT40 25A	DDR	300		B		
1	pc ecl ch 191 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 192 DT40 25A	DDR	30		B		
1	PC ECL CH 192 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL CH 193 DT40 25A	DDR	30		B		
1	PC ECL CH 193 DT40 25A	DDR	30		B		
➤ TD HGP 1 05 201 AA (face chambre 107)							
1	Lave-bassin - DT40 -20A	DDR	30		B		
1	Q14 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
3	Q6, Q7, Q8 - C60N - 4x50A	DDR	1000		NE		
4	Q2 à Q5 - DT40N -20A	DDR	300		B		
3	Q10 - Q11 - DT40 -16A	DDR	300		B		
1	Q12 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Q13 - DT40 -32A	DDR	30		B		
1	Q15 - DT40 -25A	DDR	300		B		
1	Q16 - DT40 -25A	DDR	30		B		
1	Prot diff - DT40 20A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Soins consignes (167) HGP-1-04-008							
➤ Coffret soins							
1	Eclairage - DT40 - 2x25A	DDR	300		B		
1	Prises - DT40 - 2x32A	DDR	30		B		
1	Prises info DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Espace rencontre (169) HGP-1-04-007							
➤ Coffret							
1	Eclairage - DT40 - 2x25A	DDR	300		B		
1	Prises - DT40 - 2x25A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Office alimentaire (198) HGP-1-04-014							
➤ Coffret office alimentaire 198							
1	Général Force Motrice - C 60 N - 4x63A	DDR	30		B		
1	Ecl. office DT40 - 2x16A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - soins bébé 187 HGP-1-04-006							
➤ Coffret mat 187-188							
1	Q1 - Eclairage - DT40 - 2x25A	DDR	300		B		
1	Q2 - Eclairage - DT40 - 2x25A	DDR	300		B		
1	Q3 PC DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - EXTENSION MATERNITE 1ER ETAGE - Soins bébé 189 HGP-1-04-005							
➤ Coffret mat 189-190							
1	Q1 - Eclairage - DT40 - 2x25A	DDR	300		B		
1	Q2 - Prise - DT40 - 2x32A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIAITA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 OUEST PEDIATRIE - Couloir 1er Etage Ouest							
➤ Coffret chambres 1er étage ouest							
1	Eclairage PED 130-129 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC PED 129-130 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
2	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage PED 131 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage PED 132 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 131- DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	PC 131- DT40 - 16A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC 132 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	PC 132 - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 133 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 133 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	PC 133	DDR	30		B		
1	PC 134	DDR	30		B		
1	Eclairage 134-135 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
2	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Prises 134-135 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 136 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Sèche serviette 164 - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	PC 136 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 137 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 138 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Prises 137 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 138 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 139 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 139 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 140 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 140 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 141 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 142 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 141 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Prises 142 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 143 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 144 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 143 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	Prises 144 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	Alim PED 145 - 4x63A	IDR	30		B		
1	Eclairage office PED 145 - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Eclairage 146B - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Prises 146B - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 147-148 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 147-148 - DT40 - 40A	DDR	30		B		
1	Eclairage 149-150 - DT40 - 25A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prises 149-150 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 1 OUEST PEDIATRIE - Local technique HGP-1-01-206							
➤ TD HGP 1 01 206 AA							
1	Q2 DT40 20 A	DDR	300		B		
1	Q6 DT40 20 A	DDR	30		B		
1	Q1 DT40 10 A	DDR	300		B		
1	Q7, Q8, Q9 DT40 16 A	DDR	300		B		
1	Q10 DT40 20 A	DDR	300		B		
1	Q11 DT40 25 A	DDR	30		B		
1	Q12 DT40 10 A	DDR	300		B		
1	Q13 DT40 16 A	DDR	30		B		
1	Q14 DT40 32 A	DDR	300		B		
1	Q15 DT40 40 A	DDR	30		B		
1	Q3, Q4, Q5 C60N 50 A	DDR	1000		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 EST - Circulation 2ème Etage Est							
➤ Coffret chambres 2ème étage Est							
1	Eclairage chambres 201/202 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prise chambres 201/202 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 203 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC chambre 203 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 204 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises chambre 204 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 205 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises chambre 205 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambres 206/207 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 206/207 - DT40 4x40A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambres 208/209 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Prises chambre 210 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 210 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage chambres 211/212 - DT40 - 25A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I_{\Delta n}$ (mA)	Tempo (s)			
1	PC chambre 211 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC chambre 212 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 213 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC chambre 213 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 214 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC chambre 214 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambres 215 - 216 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage SDB et PC chambres 215 - 216 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambres 217 - 218 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage SDB et PC chambres 217 - 218 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambres 219 - 220 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage SDB et PC chambres 219 - 220 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambres 221 - 222 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage SDB + PC chambres 221 - 222 - DT40 - 25A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 EST - Rangement matériel HGP-2-02-009

➤ **Coffret 223/224**

1	Prises - DT40 - 2x25A	DDR	30		B		
1	Eclairage - DT40 - 2x25A	DDR	300		B		
1	infov- DT40 - 2x16A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 EST - Local technique+ Réserve HGP-2-03-207 et HGP-2-03-201

➤ **TD HGP 2 03 207 AA**

1	Traitement d'air - DT40 - 4x20A	DDR	300		B		
1	Lave-bassin - DT40 - 4x20A	DDR	300		B		
1	Coffret Nord - C60N - 4x32A	DDR	1000		B		
1	Coffret Sud - C60N - 4x32A	DDR	1000		B		
1	Non public - C60N - 4x32A	DDR	1000		B		
1	Eclairage Nord - C60N - 2x16A	DDR	30		B		
1	Eclairage Sud - C60N - 2x16A	DDR	30		B		
1	Veilleuse - C60N - 2x20A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC circulation - DT40 - 2x25A	DDR	30		B		
1	Douches PMR - 2x25A	DDR	30		B		
1	Eclairage centre - 2x25A	DDR	300		B		
1	Locaux centre - 2x25A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 CENTRE - Secrétariat orthopédie HGP-2-02-005							
➤ Coffret secrétariat orthopédie							
1	Q1 - DT40 - 2x25A	DDR	300	0	B		
1	Q2 - DT40 - 2x40A	DDR	30	0	B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 OUEST - Circulation 2ème étage Ouest							
➤ Coffrets Chambres 2ème étage Est							
1	Eclairage 231 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 232 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 231 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 232 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 234 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 234 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 233 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 234 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 235 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 236 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 235 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 236 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 237 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 238 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 237 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 238 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 239 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 239 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 240 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC 240 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 241 - DT40 - 25A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage 242 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC 241 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 242 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 243 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 243 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 244 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 245 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 244 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	PC 245 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 246 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 246 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 247 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC 247 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 248 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 248 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 249 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 249 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 250 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 250 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 OUEST - Vestiaire HGP-2-02-002

➤ **Coffret**

1	Eclairage - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises - DT40 - 25A	DDR	30		B		
2	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 2 OUEST - Local armoire étage 2 Ouest HGP-2-01-204

➤ **TD HGP 2 01 204 AA**

1	Q13 DT 40 25 A	DDR	30		B		
1	Q27 et Q31 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Q1 - DT40N - 10A	DDR	30		B		
1	Q2 DT40 20 A	DDR	300		B		
1	Q34 DT40N 2x10A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q3, Q4, Q5 - C60N - 50A	DDR	1000		B		
1	Q6 DT40 20 A	DDR	30		B		
1	Q24 DT40 25 A	DDR	30		B		
1	Régethermie DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Q7 DT40 16 A	DDR	300		B		
1	Q8 DT40 16 A	DDR	300		B		
1	Q9 DT40 10 A	DDR	300		B		
1	Q10 DT40 20 A	DDR	300		B		
1	Q17 DT40 10 A	DDR	300		B		
1	Q18 DT40 16 A	DDR	30		B		
1	Q19 DT40 32 A	DDR	300		B		
1	Hall appliques - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Baie info 1 - LTSR - DT40 - 2x10A	DDR	30		B		
1	Baie info 2 - LTSR - DT40 - 2x10A	DDR	30		B		
1	Automate - C60N - 6A	DDR	30		NE		
1	Clim local 259B - C60N	DDR	30		NE		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 EST - Circulation 3ème Etage Est
➤ Coffret chambres 3ème étage Est

1	Eclairage 301/302 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 301/302 - DT40 - 40A	DDR	30		B		
1	Eclairage 303/307 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC et éclairage SDB 303 - 304 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 305 - 306 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage et PC SDB 305 - 306 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 307 - 308 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 307 - 308 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 309 - 310 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC et éclairage SDB 309 - 310 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 311 - 312 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage et PC SDB 311 - 312 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 313 - DT40 - 25A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage et PC SDB chambre 313 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambre 314 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC et éclairage SDB 314 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 315 - 316 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage et PC SDB 315 - 316 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage chambres 317 - 318 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage et PC SDB 317 - 318 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 319 - 320 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage et PC SDB 319 - 320 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 321 - 322 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage SDB et PC 321 - 322 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 323 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage SDB et PC 323 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 324 - 325 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage SDB et PC 324 - 325 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 EST - Local électrique + Réserve HGP-3-03-206 ➤ TD HGP 3 03 201 AA							
1	Traitement d'air - C60N - 20A	DDR	300		NE		
1	Lave-bassin - C60N - 20A	DDR	30		B		
1	Sud - C60N - 40A	DDR	1000		NE		
1	Nord - C60N - 40A	DDR	1000		NE		
1	Non public - C60N - 50A	DDR	1000		NE		
2	Eclairage Nord et Sud - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Veilleuse couloir - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	PC couloir - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Douche PMR - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage locaux centre - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC locaux centre - DT40 - 25A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 OUEST - Circulation 3ème Ouest							
➤ Coffrets chambres 3e étage ouest							
1	Eclairage ch. 329-330 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises ch. 329-330 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage ch. 331-332 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises ch. 331-332 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage ch. 333-334 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises ch. 333-334 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage office - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Alim. OFFICE Q2 - Q26 - 4x63A	IDR	30		B		
1	Eclairage 336 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 336 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 337 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 338 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 337 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Prises 338 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 339 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 339 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 340 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 340 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 341 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 342 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 341 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Prises 342 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage bain 343	DDR	30		B		
1	Eclairage 343 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 343 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage IDE, Soins - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises IDE, soins - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC Réserve - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage réserve - DT40 - 16A	DDR	300		B		
1	Eclairage 346 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 346 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 348 - DT40 - 25A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage 347 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 348 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Prises 347 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Ecl ch 349 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ch 349 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL ch 350 DT40 25A	DDR	300		B		
1	PC ch 350 DT40 25A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 3 OUEST - Local technique HGP-3-01-205
➤ TD HGP 3 01 205 AA

2	Q1, Q2- C60N - 50A	DDR	1000		NE		
1	Q3 - C60N - 50A	DDR	1000		NE		
1	Q4 DT40 20 A	DDR	300		B		
1	Q5 DT 40 20 A	DDR	30		B		
1	Q6, Q7, Q8 DT40	DDR	300		B		
1	Q9 DT40 20 A	DDR	300		B		
1	Q12 DT40 25 A	DDR	30		NE		
1	Q16 DT40 25 A	DDR	300		B		
1	Q19 DT40 10 A	DDR	300		B		
1	Q20 DT40 16 A	DDR	30		B		
1	Q21 DT40 20 A	DDR	30		NE		
1	Q22 DT40 25A	DDR	300		B		
1	Q25 DT40 16 A	DDR	300		B		
1	Q26 DT40 16	DDR	300		B		
2	Q28, Q31 DT40 40 A	DDR	30		NE		
1	Q27 DT40 20A	DDR	30		NE		
1	Q36 DT40 16A	DDR	30		NE		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 EST - Circulation 4ème étage Est
➤ Coffrets Bureaux 4ème étage EST

1	Eclairage 402/403 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 401/402 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 403 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	2 Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC 403 - DT40 - 25A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I_{\Delta n}$ (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage 404 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 404 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 405 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 405 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 406 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 406 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 407 DT40 25A	DDR	30		B		
1	ECL 407 DT40 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 408/409 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 408/409 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	2 Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 410 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 410 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 411 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	2 Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC 411 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 412 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 412 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 413 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC 413 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 414 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 414 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 415 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 415 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 416 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 416 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 417 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 417 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage office - C60N - 10A	DDR	30		B		
1	Prises office - C60N - 40A	DDR	30		B		
1	Eclairage 420 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 420 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 419 - DT40 - 25A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC 419 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 421 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 421 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 422 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 422 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 423 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 423 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 424 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 424 - DT40 - 25A	DDR	30		B		

**HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 EST - Local technique
4ème Est HGP-4-03-206**

➤ **TD HGP 4 03 206 AA**

1	Q5 C60N 20 A	DDR	30		B		
1	Q7 C60N 20 A	DDR	300		B		
2	Q3, Q2 C60N 40 A	DDR	1000		B		
1	Q4 C60N 50 A	DDR	1000		B		
2	Q6, Q8 DT40 16 A	DDR	300		B		
1	Q10 DT40 20 A	DDR	300		B		
1	Q12 DT40 25 A	DDR	30		B		
1	Q15 DT40 25 A	DDR	30		B		
1	Q18 DT40 25 A	DDR	300		B		
1	Q23 DT40 25 A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 OUEST - Couloir 4e étage Ouest

➤ **Coffret chambres 4è étage ouest**

1	Eclairage 429 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 430 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 429 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 430 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 431 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Eclairage 432 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 431 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	PC 432 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	PC télé 431 - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	PC télé 432 - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 433 - DT40 - 25A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage 434 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 433 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	PC 434 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Q132 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Q131 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Q40 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Q41 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Q43 - DT40 - 16	DDR	30		B		
1	Q53 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Q54 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 440 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 440 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Q96 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Q97 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 443/444 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 443/442 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Machine à café - C60N - 4x20A	DDR	30		B		
1	Lave-vaisselle - C60N - 4x20A	DDR	30		B	>0.5	
1	Regethermie - C60N - 4x20A	DDR	30		B		
1	Eclairage 446 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 446 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 447 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 447 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 448 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 448 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 449/450 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	PC 449/450 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 4 OUEST - Local technique 4ème Ouest HGP-4-01-205 ➤ TD HGP 4 01 205 AA							
1	CTA DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Q2 C60N - 50A	DDR	1000		B		
1	Q3 C60N 50A	DDR	1000		B		
1	Q4 C60N 50 A	DDR	1000		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q5 DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	Q9 DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Q10 DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Q 11 DT40 - 10A	DDR	300		B		
1	Q12 DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	Q 13 DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Q14 DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Q15 DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Q16 DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Q17 DT40 - 40A	DDR	30		B		
3	Q6 à Q8 DT 40 - 16A	DDR	300		B		
1	Eclairage Réunion DT40 - 16A	DDR	300		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 EST - Couloir 5ème étage Est
➤ Coffret bureau 5e étage Est

1	Eclairage 501-502 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 501-502 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 503-504 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Prises 503-504 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 505-506 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 505-506 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 507-508 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 507-508 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	2 Poste info 013-014 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 509-510 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 509-510 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Eclairage 511-512 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 511-512 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 513 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 513 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 514 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 514 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	Poste info 009 DT40 16A	DDR	30		B		
1	C60N D 16A Bandeau vélo	DDR	30		B		
1	C60N D 16A tapis	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage 515-516 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 515-516 - DT40 - 25A	DDR	30		B		
1	2 Poste info 007 008 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 517-518 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 517-518 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	2 Poste info 005 006 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 519-520 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 519-520 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	2 Poste info 003 004 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 521-522 - DT40 - 25A	DDR	300		B		
1	Prises 522 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	Général ECL SDB - DT40 - 10A	DDR	30		B		
1	PC + LAVE MAINS 521 - DT40 - 20A	DDR	30		B		
1	PC + LAVE MAINS 522 - DT40 - 16A	DDR	30		B		
2	PC INFO- 001 002 DT40 - 16A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 EST - Désinfection HGP-5-03-021

➤ coffret désinfection

1	LAVE BASSIN	DDR	30		B		
1	ECL	DDR	300		B		
1	PC	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 EST - Local technique HGP-5-03-206 et 201

➤ TD HGP 5 03 206 AA

2	Q2, Q1 C60N 20 A	DDR	300		B		
2	Q3, Q4 C60N 40 A	DDR	1000		B		
1	Q5 C60N 40 A Désinfection	DDR	1000		B		
2	Q6, Q8 DT40 16 A	DDR	300		B		
1	Q10 DT40 25 A	DDR	30		B		
1	Q13 DT40 25 A	DDR	300		B		
1	Q18 DT40 32 A	DDR	30		B		
1	Q23 DT40 25 A	DDR	300		B		
1	Q26 DT40 25 A	DDR	30		B		
1	Q29 DT40 20 A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 OUEST - Couloir Ouest 5e étage

➤ Coffrets chambres 5e étage Ouest

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage 529 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prises éclairage 529 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 530 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Prises 529 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Prises 530 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 532 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 531 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prises et éclairage 531 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Prises et éclairage 532 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 533 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 534 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prises + SDB 533 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Prises + SDB 534 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 535 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 536 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prise et SDB 535 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Prises + SDB 536 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 537 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 538 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prises 537 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Prises 538 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 539 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Prises 539 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 540 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Prises 540 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage 542 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 543 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prises 543 - DPN 32A	DDR	30		B		
1	Prises 542 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage office - DPN - 10A	DDR	300		B		
1	Prises tri Office - C60N - 40A	DDR	30		B		
1	Lave-vaisselle - C60N - 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage 546 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 545 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 544 - DPN - 20A	DDR	300		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Prises 544 - C60N - 20A	DDR	30		B		
1	Prises 546 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Prises 545 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Eclairage bain 545 C60N 10A	DDR	30		B		
1	Eclairage 548 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 547 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prises 548 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Prises 547 - DT40 - 32A	DDR	30		B		
1	Débitmètre WC - DPN - 10A	DDR	30		B		
1	Eclairage 550 - DPN - 20A	DDR	300		B		
1	Eclairage 549 - DT40 - 20A	DDR	300		B		
1	Prises 550 - DPN - 32A	DDR	30		B		
1	Prises 549 - DT40 - 32A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 OUEST - Local technique Ouest (5ème étage) HGP-5-01-205

➤ **TD HGP 5 01 205 AA**

1	CTA C60N 20 A	DDR	30		B		
1	Ecl. locaux centre DPN 32A	DDR	300		B		
1	PC locaux centre DPN 32A	DDR	30		B		
1	Médecin - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	Secrétariat 1 et 2 - DT40 - 16A	DDR	30		NE		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		NE		
1	Général PC DT 40 32 A	DDR	30		B		
1	Poste info HGP 5-02-005	DDR	30		NE		
1	Ecl. public DPN 32 A	DDR	300		B		
1	Ecl. N public DPN 32 A	DDR	300		B		
1	PC DPN 32 A	DDR	30		B		
1	Lave-bassin C60N 20 A	DDR	30		B		
1	Télémetrie DT40 10A	DDR	30		B		
1	Caméra sur toit C60N 10A	DDR	300		B		
1	Alim. divers	DDR	30		B		
1	Ampli TV DPN 20A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - TERRASSE BAT HOSPITALISATION - Machinerie ascenseurs EST

➤ **Coffret Machinerie EST**

1	DJD1	IDR	30		B		
---	------	-----	----	--	---	--	--

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	DJD2	IDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - TERRASSE BAT HOSPITALISATION - Machinerie Ascenseurs centraux							
➤ Coffret ascenseurs centraux							
1	Lumière cabines A et B Médex 16A	DDR	30		B		
1	Prises Médex 16A	DDR	30		B		
1	Lumière cabine - DT40 - 16A	DDR	30		B		
1	Eclairage local machine Médex 10A	DDR	30		B		
1	PC local machine Médex 10A	DDR	30		B		
➤ Armoire secours général GE							
1	Bobine inverseur	DDR	30		NE		
➤ COFFRETS ASC. VISITEURS							
1	Q2	IDR	30		NE		
1	Q4	DDR	30		NE		
1	Q5	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES (couloir bât médecine) - HGP-A-02-004 - Local onduleur LT1							
➤ Armoire T3							
1	PC local	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES (couloir bât médecine) - HGP-A-02-008 Stockage							
➤ Coffret stockage							
1	général-Legrand-4x32A	DDR	300	0	B		
1	Q22-DT40-2x16A	DDR	300	0	B		
1	Q23-DT40-2x16A	DDR	300	0	B		
1	Q100-DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q101-DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q102-DT40-2x10A	DDR	300	0	B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 IRM - Local tarif jaune							
➤ TGBT IRM							
1	GENERAL DISTRIBUTION - NS400N	DDR	3000	0,3	NE		
1	1Q2 - C60N	DDR	30		NE		
1	CLIM IRM - NS125E	DDR	300	0	NE		
2	AD1 - NR100F	DDR	1000	0,06	NE		
3	RV IRM - NS250N	DDR	1000	0,06	NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 IRM - Local technique IRM HGP-A-04-203							
➤ Armoire groupe froid							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC ARMOIRE	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE IRM - Local électrique HGP-0-04-203 ➤ Armoire AD1							
1	1Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	2Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	3Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	6Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	7Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	9Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	9Q3 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	9Q4 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	9Q5 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	9Q6 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	9Q7 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	10Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	10Q3 - DT40N	DDR	30	0	NE		
1	10Q4 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	10Q5 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	10Q6 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	10Q7 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	10Q8 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	11Q2 - DT40N	DDR	30	0	B		
1	11Q8 - C60N	DDR	300	0	B		
1	PC interprète Médecin - IC60N	DDR	30	0	NE		
1	9Q8	DDR	30		B		
1	9Q	DDR	30		B		
4	PC	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT HOSPITALISATION - REZ DE CHAUSSEE IRM - Local technique MAGNETOM HGP-0-04-007 ➤ RV IRM							
1	Q1 IRM	DDR	30		NE		
1	Q2	DDR	300		NE		
1	Q3	DDR	30		NE		
1	Q10	DDR	300		NE		
1	Q11 à Q13	DDR	300		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
2	Q12 à Q13	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Salle 1 violet HGP-0-08-012							
➤ Coffret générateur salle violette							
1	Générateur - C60N - 50A	DDR	30		B		
1	D1.3	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Salle MAMMO Echographie HGP-0-09-003							
➤ Coffret							
1	D2.3.0	DDR	30		B		
1	D2.3.1	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Salle ostéodensitomètre HGP-0-09-001							
➤ Coffret							
1	D2.4.0	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Local TGBT Radio							
➤ Tableau imagerie 1 TD 813							
1	D 07.4 DT40 16A	DDR	30		B		
7	D 09.2 à D 09.8 C60N	DDR	30		B		
5	D10.1 à D 10.5 C60N	DDR	30		B		
3	D12.10 à D12.12 - C60N	DDR	30		B		
1	D12.8 - C60N	DDR	30		B		
1	D12.9 - C60N	DDR	30		B		
1	D12.13 DT40 16A	DDR	30		B		
➤ Armoire 1.10 - BT 9 (AMONT NSA 160N)							
1	Q 2 C32N - 4 x 32A	DDR	300		B		
1	Q1 C32N - 4 x32A	DDR	300		B		
1	Q4 C32N - 4 x 32 A	DDR	300		B		
1	27 : C32N - 2 x 15A	DDR	30		B		
1	28 : C32N 15A	DDR	30		B		
1	29 PC : C60N 2 x 16 A	DDR	30		B		
1	Salle inter DT 40 16A	DDR	30		B		
1	D15 iC60N	DDR	30		B		
1	Q3 : C32N 4 x 38	DDR	300		B		
2	Q6 - Q7 C32 N - 2 x 32 A	DDR	30		B		
4	D31 à D34 DT40 - 2 x 16 A	DDR	30		B		
➤ Armoire BT RADIOLOGIE							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	D2.4 C60 N 4x32A	DDR	30		B		
1	D1.9 C32L 2 x 10A	DDR	30		B		
1	D3.3 C60N 4 x 32A	DDR	30		B		
1	D3.4 C60H 10A	DDR	30		B		
1	Clim salle jaune	IDR	30		B		
1	Clim salle violette HAGER 16A	DDR	30		B		
1	Jaune C60H 40A	DDR	30		B		
1	D2.9 C60N 16A	DDR	30		B		
1	D2.8 Générateur vert C60H	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - RADIOLOGIE - Circulation vers locaux annexe Imagerie

➤ **Tableau TD 814**

1	D06.5 C60N 10 A	DDR	30		B		
6	D09.2 à D09.8 C60N 16 A	DDR	30		B		
1	D10.1 C60N 16 A	DDR	30		B		
1	D10.2 C60N 16 A	DDR	30		B		
2	D12.2 & D12.5 C6 N 16 A	DDR	30		B		
1	D12.9 DT40 16A	DDR	30		B		
2	D10.5 & D10.6 DT40 16A	DDR	30		B		
2	D8 & D8.1 DT40 16A	DDR	30		B		
2	D10.3 & D10.4 DT40 16A	DDR	30		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - SCANNER - Salle d'attente, cabine et salle préparation HGP-0-09-022 à 025

➤ **Armoire informatique scanner**

2	2 départs PC - C60N - 16A (2)	DDR	30		B		
3	3 départs PC - C60N - 20A (4)	DDR	30		B		
1	1 départs PC - C60N - 20A (4)	DDR	300		B		
1	PC accueil DT40 16A	DDR	30		B		

➤ **Armoire salle d'attente scanner**

1	Circuit PC 1 à 7 C60N - 4 x 40A	DDR	30		B		
1	Circuits 8 à 13 C60N - 4 x 25 A	DDR	30		B		
1	N.I.	DDR	30		B		
1	Circuits 14 à 17 C60N - 4 x 20A	DDR	30		B		
1	Circuits 18 à 30 ID - 4 x 63A	IDR	300		B		

HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - SCANNER - Local technique Scanner HGP-0-09-030

➤ **Armoire Scanner**

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q2 - C60N - 0,5A	DDR	30		NE		
1	Scanner NRF 3x128A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE CHAUSSEE - Circulation et Galerie vers scanner							
➤ Armoire BT 12 (colonne Est PT1)							
1	Q1 - C32L - 32A	DDR	300		B		
1	Q4 - C32L - 32A	DDR	300		B		
1	Q2 - C32L - 20A	DDR	300		B		
1	Q3 - C32L - 32A	DDR	300		B		
1	PC Therapie - C32N - 15A	DDR	30		B		
1	Secrétariat médical C60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 1 1ER ETAGE - CONSULTATIONS GYNECO-OBSTETRIQUE - circulations côté escalier HGP 1 08 302							
➤ TD HGP 1 08 201 AA (TD 819)							
1	Eclairage secrétariat - C60N - 10A	DDR	30		B		
1	D08.6 C60N 10A	DDR	30		B		
6	D12.2 à D12.7 C60N - 16A	DDR	30		B		
7	D14.2 à D14.8 C60N 16A	DDR	30		B		
3	D16.1 à D16.3 C60N 16A	DDR	30		B		
1	PC Bureau D16.4 - C60N - 16A	DDR	30		B		
1	PC Bureau D16.5 - C60N - 20A	DDR	30		B		
3	D16.6 à D16.8 - DT40	DDR	30		B		
7	D17.2 à D17.8 C60 N 1 A	DDR	30		B		
7	D17.2 à D17.8 C60 N 1 A	DDR	30		B		
3	D18.1 à D.18.3 C60N 16A	DDR	30		B		
5	D18.4 à D.18.8 DT40 16A	DDR	30		B		
1	D21.2 C60N 16A	DDR	30		B		
1	D21.6 - C60N - 4x16A	DDR	30		B		
2	D22.1 et D22-3 - C60N - 16A	DDR	30		B		
1	D22.0	DDR	30		B		
1	D22.5 - C60N - 16A	DDR	30		B		
1	Lave-bassin D22.6 - DT40 - 16A	DDR	30		B		
2	2 Départs PC secrétariat Gynéco C60N 16 A	DDR	30		B		
1	D8.1 C60N 6A Clim	DDR	30		B		
6	D23.1 à D23.6 DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC chauffe plat	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE JARDIN - Self salle cercle HGP-A-07-003							
➤ Tableau divisionnaire TD 810							
1	Meuble grillade - C60N - 20A	DDR	30		B		
1	Bain marie petit - C60N - 20A	DDR	30		B		
6	départs PC - C60N - 16A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
1	Meuble boissons - C60N - 10A	DDR	30		B		
1	D16.9	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE JARDIN - Salle de restaurant le cercle HGP-A-07-005							
➤ Tableau TD 809 cafétéria							
6	6 départs C60N 16A	DDR	30		B		
1	PC extérieur "dont du sang" - C60N - 4x32A	DDR	30		B		
1	ECL laverie DT40N 10A	DDR	300		B		
4	D09.1 à D09.4 DT40 16A	DDR	30		B		
1	D08-1 - 4x40A	IDR	30		NE		
2	D08.8 et D08.9 - DT40 - 20A	DDR	30		NE		
1	Laveuse C60N 4x50A	DDR	300		B		
1	Aspiration C60N 16A	DDR	30		B		
1	D09.5	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT 1 REZ DE JARDIN - CTA (Face RDJ ext pT2) HGP-A-07-201							
➤ Armoire centrale d'air 18, 19							
1	Cordons chauffants DT 40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 REZ DE CHAUSSEE - Service Consultations externes - Circulations consultations externes							
➤ TD HGP 0 07 201 AA (TD 820)							
1	D 08.2 C60N 10A	DDR	30		B		
1	D08.8 C60N 10	DDR	30		B		
1	Fluides médicaux C60N 2A	DDR	30		B		
34	départs prises C60N 16A	DDR	30		B		
1	D 20.1 C60N	DDR	30		B		
1	D 20.2 C60N	DDR	30		B		
1	D 21.1 C60N 10A	DDR	30		B		
1	D14.1 C60N 6A	DDR	30		B		
➤ Coffret poste info							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
9	prises poste info DT40 16A	DDR	30		B		
➤ Coffret STD HGP 0 07 201 AC							
1	D1 DT40	DDR	30		B		
1	D2 DT40	DDR	30		B		
1	D3 DT40	DDR	30		B		
1	D4 DT40	DDR	300		B		
1	D5 DT40	DDR	30		B		
1	D6 DT40	DDR	30		B		
1	D7 DT40	DDR	30		B		
1	D8 DT40	DDR	30		B		
1	D9 DT40	DDR	30		B		
1	D10 DT40	DDR	30		B		
1	D11 DT40	DDR	30		B		
1	D12 DT40	DDR	30		B		
1	D13 DT40	DDR	30		B		
1	D14 DT40	DDR	30		B		
1	D15 DT40	DDR	30		B		
1	D16 DT40	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Circulation espace maternité							
➤ TD817 HGP 1 07 201 AA							
1	D 06.5 C60N 10A	DDR	30		B		
1	D 07.7 C60N 10A	DDR	30		B		
1	Alarme secours inverseur néo natalité C60N 4x32A	DDR	300		B		
27	départs prises C60N 16A	DDR	30		B		
8	départs prises C60N 16A 18-5 / 18-6 / 19-1 / 20-2 / 20-3 / 21-1 / 21-2 / 21-5	DDR	30		B		
1	D16.7 C60N 20A	DDR	30		B		
1	D16.8 C60N 16A	DDR	30		B		
3	départs volets roulants C60N	DDR	30		B		
1	Fluides médicaux C60N 10A	DDR	300		B		
1	D21.2 iC60N 16A	DDR	30		B		
1	D21.7 iC60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION PT 1 1ER ETAGE - MATERNITE (Espace naissances) - Hall vestiaire salle césarienne							
➤ Tableau TD 821 (Salle césarienne)							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
8	départs prises C60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local Protoxyde HGP-A-13-018							
➤ Coffret local gaz médical							
1	Chauffage DT40 20A	DDR	30		B		
3	3 départs télé DT40 10A	DDR	30		B		
1	DT40 16A	DDR	30		B		
1	DT40 16A	DDR	30		B		
1	Lumière local DT40 10	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local groupe de vide HGP-O-13-006							
➤ Coffret Air liquide							
1	Général 25A	IDR	30		NE		
1	Extracteur	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local TD HGP-A-13-008							
➤ TD HGP A 13 201 AA							
1	Ecl et PC 12 C32N 4x32A	DDR	300		B		
1	13 C32N 4x32A	DDR	300		B		
1	PC 14 C32N 2x20A	DDR	300		B		
1	PC HGP-A-13-011	DDR	30		B		
1	Départs 25 C32N 4x32A	DDR	300		B		
1	Air médical C60N 32A	DDR	300		B		
1	Lumière air médical C60N 10A	DDR	30		B		
1	Teleflo air médical C60N 2x 16A	DDR	300		B		
1	Teleflo groupe de vide C60N 2x 16A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - SAS + Archive HGP-A-13-009							
➤ Coffret archives UDM 8							
1	Lumière UDM8 C60N	DDR	300		B		
1	PC UDM8 C60N	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - SOUS-SOL - Local mécanique VL HGP-A-13-002							
➤ Armoire R 2							
1	Compresseur 4x32 A C 32H	DDR	300		B		
1	Eclairage 2x32	DDR	300		B		
1	Pneumatique C60H 4x16A	DDR	300		B		
1	PC - 2x32 D2	DDR	30		B		
1	PC Fosse C32N 10A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Eclairage fosse C32N 15A	DDR	30		B		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - LOCAUX SYNDICAUX - Hall Locaux Syndicaux et Dossiers médicaux HGP-A-12-302							
➤ Armoire R3							
1	D1 iDT40 20A	DDR	300		NE		
1	D14 C32N 20A	DDR	300		NE		
1	D2 C32N 32A	DDR	300		NE		
1	PC archives DT 40 16A	DDR	30		NE		
1	PC info archives DT 40 16A	DDR	30		NE		
2	2 PC goulotte archives DT40 16A	DDR	30		NE		
1	Cordon chauffant DT40 16A	DDR	30		NE		
1	Poste info DT40 16A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - Maison médicale HGP-O-12-020							
➤ Armoire maison médicale							
1	Q1 DT40N 10A	DDR	300		B		
1	Q2 DT40N 16A	DDR	300		B		
1	Q3 DT40N 16A	DDR	30		B		
1	Q4 DT40N 16A	DDR	300		B		
1	Q5 DT40N 16A	DDR	30		B		
3	Q6.1 à D6.3 DT40N 10A	DDR	300		B		
3	Q7.1 à Q7.3 DT40N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - GARAGE SMUR EXTERIEUR VL2							
➤ Coffret garage SMUR							
1	Général 4x25A	IDR	300		B		
1	Porte sectionnelle DT40 10A	DDR	30		B		
1	Prise DT40 10A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - Local SMUR (Garage VL1) HGP-O-12-017							
➤ STD HGP-0-12-017-AA							
1	Prises 220 V sas ambulance - C60N - 10A	DDR	30		B		
3	PC DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE URGENCES - Poste infirmier (Centre)							
➤ TD HGP 0 12 201 AA (TD811)							
1	D07.6 C 60 N 10 A	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
3	D17.1 à D17.3	DDR	30		NE		
1	Machine à café office	DDR	30		NE		
1	Secours réanimation C60N 4x32A	DDR	300		NE		
7	D09.2 à D09.8 C60N 16A	DDR	30		NE		
8	D10.1 à D10.8 C60N 16A	DDR	30		NE		
2	D11.1 à D11.2 C60N 16A	DDR	30		NE		
2	D11.3 à D11.4 - C60N - 20A	DDR	30		NE		
1	D11.5 C60N - 16A	DDR	30		NE		
12	D12.2 à D12.13 C60N 16 A	DDR	30		NE		
1	D12.14 - DT40N - 16A	DDR	30		NE		
2	D12.15-D12.16- DT40 - 16A	DDR	30		NE		
1	D13.3- DT40 - 16A	DDR	30		NE		
2	D13.5 et D13.6 C60N 16 A	DDR	30		NE		
3	D15.6 à D16.3 C60N 16 A	DDR	30		NE		
1	D16.4 C60N 10 A	DDR	30		NE		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - REZ DE CHAUSSEE REANIMATION - Préparation soins
➤ Armoire générale réanimation

1	PC 32A C80 63A	DDR	30		NE		
1	Rails techniques C60 40A	DDR	30		NE		
1	Ecl. et PC D18	DDR	30		NE		
1	PC 10 à 17 C80 40A	DDR	300		NE		
1	Onduleur CH7 C60N 16A	DDR	30		NE		
1	Distributeur boissons	DDR	30		NE		
6	6 départs respirateurs CH 147 à 152 C32N 15A	DDR	30		NE		
1	Eclairage 1 à 10 C32N 32A	DDR	300		NE		
1	PC ABCDEF	IDR	30		NE		
8	50 à 57 DT40 16A	DDR	30		NE		
1	Lave vaisselle	DDR	30	Inst	B		

HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Couloir Laboratoire HGP-13-308
➤ Armoire 2.2

1	Climatisations 218 C60N 16 A	DDR	300		NE		
1	D12.1 C60N	DDR	300		NE		
1	D12.2 C60N 6A	DDR	30		NE		
1	D12.3 C60N 6A	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	D1 C32N 32A	DDR	300		NE		
1	PC C32N 20A	DDR	300		NE		
1	D7 C32N 20A	DDR	300		NE		
1	Automate C60N 6A	DDR	30		NE		
1	D12.4 C60N 6A	DDR	30		NE		
➤ COFFRET SECOURS							
3	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Accueil HGP-1-13-009							
➤ Armoire labo 2.1 (secrétariat)							
1	PC 20A D7 C60N	DDR	300		NE		
1	PC D1 C60N 32A	DDR	300		NE		
1	D3.2 DT40	DDR	300		NE		
1	D3.3 DT40	DDR	30		NE		
1	D3.4 DT40	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-015							
➤ Armoire 2.10							
1	D 3 : C 32 N - 3x 38	DDR	300		B		
1	D 1 : C 32 N - 2x20 A	DDR	300		NE		
1	Poste info iC60N 16A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-004							
➤ Armoire 2-4							
1	D8 - C80 - 63A	DDR	300		NE		
1	D16 - C80 - 63A	DDR	300		NE		
1	Hotte PSM C60N 16A	DDR	30		NE		
1	D21 - C32N - 16A	DDR	300		NE		
1	C32N - 20A (D1)	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-003							
➤ Armoire 2-12							
1	D6 - C32N - 10A	DDR	300		NE		
1	D4 - C32N - 38A	DDR	300		NE		
1	D1 - C32N - 20A	DDR	300		NE		
1	5 - C60N - 16A	DDR	30		NE		
1	6 - DPN - 20A	DDR	30		NE		
1	CLIM	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-002							
➤ Armoire 2-3							
1	D7 - C32N - 10A	DDR	300		NE		
1	D4 - C32N - 38A	DDR	300		NE		
1	D1 - C32N - 10A	DDR	300		NE		
1	D4-1 - DT40 - 16A	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Local HGP-1-12-006							
➤ Armoire 2.5.1							
1	D9 - C32N - 10A	DDR	300		NE		
1	D1 - C32N - 20A	DDR	300		NE		
1	D5 - C32N - 38A	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laverie HGP-1-12-005							
➤ Armoire 2-6							
1	D1 - C32N - 20A	DDR	300		NE		
1	D2 - C32N - 36A	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Salle de repos HGP-1-12-015							
➤ Armoire 2-7							
1	D2 - C32N - 38A	DDR	300		NE		
1	D1 - C32N - 10A	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-12-009							
➤ Coffret 2.11.1							
1	D10 - C32N - 10A	DDR	300		NE		
1	D6 - C32N - 38A	DDR	300		NE		
1	D1 - C32N - 20A	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-12-008							
➤ Armoire 2.5.2							
1	D8 - C60N - 16A	DDR	30		NE		
2	D2-D3 C60N 10A	DDR	300		NE		
2	D9 D10 C32N 15A	DDR	300		NE		
4	D4 - D5 - D6 - D7 C60N 16A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES Pianta - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Laboratoire HGP-1-13-012							
➤ Coffret 2.11.2							
1	D6 C32N 38 A	DDR	300		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	D1 C32N 20A	DDR	30		NE		
➤ Coffret 2.11.21							
7	Départ prises DT40N 16A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Secrétariat HGP-1-13-008							
➤ Armoire 2.14							
1	D6 - C32N - 38A	DDR	300		NE		
1	D1 - C32N - 20A	DDR	300		NE		
1	3 C60N - 16A	DDR	30		NE		
1	4 C60N - 16A	DDR	30		NE		
1	11 C60N 16A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Local poubelles (central) HGP-1-13-014							
➤ Armoire 2.9							
1	D1.4 C32N - 32A	DDR	300	0	NE		
1	D1.6 DT40 20A	DDR	30	0	NE		
1	D1.8 DT40 10	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BLOC TECHNIQUE PT 2 - ETAGE 1 - LABORATOIRE - Local réfrigérateur (Central) HGP-1-12-007							
➤ Armoire 2-8							
1	D8 - C32N - 10A	DDR	300		NE		
1	D4 - C32N - 38A	DDR	300		NE		
1	D1 - C32N - 20A	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Garage							
➤ Coffret PC							
1	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Machinerie ascenseur Endoscopie HGP-A-10-206							
➤ Coffret machinerie accès ambulances							
1		DDR	30		B		
1		DDR	30		B		
1		DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local CTA Endoscopie HGP A-10-008							
➤ Armoire CTA endoscopie							
1	15Q1	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Machinerie ascenseur stérilisation HGP-A-10-205							
➤ Coffret Machinerie HGP-A-10-205							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	ECL PC	DDR	30		B		
1	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local biomédical HGP-A-10-201							
➤ Coffret PC							
1	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - TGBT 8.2 HGP A 11 203							
➤ TGBT 8.2							
1	ALIM CHARGEUR	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - REZ DE JARDIN - Local AGBT8N HGP-A-10-204							
➤ AGBT8N							
1	CTA ENDOSCOPIE	DDR	300		NE		
➤ Armoire TD 822							
1	D10.1 C60N 16A	DDR	30		B		
1	D10.2 C60N 16A	DDR	30		B		
1	D04.3 C60N 16A	DDR	30		B		
2	D13.1 - D13.2 C60N 10A	DDR	300		B		
1	Prises local jardin C60N 16A	DDR	30		B		
1	local vélo C60N 10A	DDR	30		B		
2	Porte garage 1&2 C60N 20A	DDR	30		B		
➤ TD COMMUN POSTE 8							
1	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - Couloir urgences, UHCD							
➤ TD HGP 0 11 202 AA (TD 815)							
1	LV UHCD	DDR	300		B		
3	D06.1 D06.2 et D06.3 C60 N 10A	DDR	30		B		
1	D08.4 C60N 10A	DDR	30		B		
21	21 départs PC C60N 16 A	DDR	30		B		
1	D15.7 DT40 16A	DDR	30		B		
1	18.5 C60N 16 A	DDR	30		B		
1	Lave-bassin TYPHOON C60N 16A	DDR	30		B		
1	19.2 SMUR C60N 32 A	DDR	300		B		
1	Mac Urg 112 C60N 20A	DDR	30		B		
1	PC 20A HGP 0 11 022	IDR	30		B		
1	15.8 Déchoc - C60N - 20A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			IΔ _n (mA)	Tempo (s)			
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - Local Technique LTE HGP-0-11-201							
➤ TD823E - Coffret type Réseau LT SRE							
1	D06.2- C60N - 2x10A	DDR	30		NE		
1	D06.3 - C60N - 2x10A	DDR	30		NE		
1	D05.4 C60N	DDR	30		NE		
1	Badgeuse C60N	DDR	300		NE		
1	onduleur	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - LTSRD HGP-0-08-201							
➤ Coffret TD 823D							
1	D06.2	DDR	30		NE		
1	D06.3	DDR	30		NE		
1	D06.4	DDR	30		NE		
1	NOUVEAU T.B.	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC TECHNIQUE PT2 - RDC - FOYER DE GARDE ET MEDECINE DU TRAVAIL - Couloir Foyer garde HGP-0-10-301							
➤ TD824							
1	PC autoclaves	DDR	30		NE		
➤ TD812 Stérilisation							
1	D05.4 C60N 16A	DDR	30		NE		
1	D06.9 iC60N 10A	DDR	300		B		
1	D06.10 iC60N 16A	DDR	300		B		
3	D06.4 à D06.6 iC60N 16A	DDR	30		B		
1	D06.7 DT40N 10A	DDR	300		B		
1	D06.8 iC60N 4x10A	DDR	300		B		
1	D09.1 C60N 10A	DDR	30		B		
19	départs prises C60N 16A	DDR	30		B		
14	12 départs PC DT40 16A	DDR	30		B		
1	D20-4	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Hall accès personnel bloc HGP 1 12 306							
➤ TD HGP 1 11 201 AA (TD 816)							
1	D06.2 - DT40 - 16A	DDR	30		B		
2	D05.4 et D06.1 C60 N 10 A	DDR	30		B		
2	D6.4 et D6.5 C60N 16A	DDR	30		B		
1	D06.6	DDR	30		B		
11	départs prises C60 N 16 A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
6	D09-4,D9.9, D9.10,D10.4,D11.5, D11.6 DT40 16A	DDR	30		B		
6	D9.10 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Robinet C60N 2x10A	DDR	30		B		
1	PC SECOURS LABO C60N 32A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTENSION BLOC PT2 1er ETAGE - BLOCS OPERATOIRES - Circulation salles d'opération							
➤ Tableau TD 821 (Salle 7)							
9	départs PC C60N 16A	DDR	30		B		
➤ Tableau TD 821 (Salle 8)							
8	départs prises C60 N 16 A	DDR	30		B		
➤ TD HGP 1 10 203 AA (TD 818)							
46	46 départs prises C60N 16 A	DDR	30		B		
2	2 départs fluides médicaux C60N 10 A	DDR	300		B		
4	D12.3, D12.5, D16.7,D19.6 DT40 16A	DDR	30		B		
➤ Tableau TD 821 (Salle 3)							
8	départs PC C60N 16 A	DDR	30		B		
➤ Tableau TD 821 (Salle 1)							
9	départs prises C60 N 16 A	DDR	30		B		
➤ Armoire salle 10 STD-HGP-1-10-206							
5	Q2 à Q5	DDR	30		B		
8	Q6 à Q13	DDR	30		B		
➤ Tableau TD 821 (Salle 2)							
9	Départs prises	DDR	30		B		
➤ Tableau TD 821 (Salle 4)							
9	départs PC C60 N 16 A	DDR	30		B		
➤ Tableau TD 821 (Salle 5)							
9	Départs PC C60N 16A	DDR	30		B		
➤ Tableau TD 821 (Salle 6)							
9	départs PC C60 N 16 A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Local groupe froid HGP-2-11-201							
➤ TD HGP 2 11 201							
1	Q1 2x25A	IDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Local CTA blocs opératoires pT2 HGP-2-10-201							
➤ Armoire CTA blocs opératoires pT2							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Machinerie Ascenseurs urgences HGP-2-11-202 ➤ Armoire inverseur source Monte-malade							
1	caméra iC60N 10A	DDR	30		NE		
➤ Coffret machinerie ascenseur							
1	ECL CAB	DDR	30		NE		
1	ECL Machinerie	DDR	30		NE		
1	PC	DDR	30		NE		
1	GEN 2	DDR	300		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE EXTENSION BLOC PT1 et PT2 - Local CTA HGP-2-07-201 blocs obstétriques (PT1) ➤ Armoire CTA blocs obstétriques							
1	D8 DT40 10A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Production Air Médical ➤ Coffret 3 afficheurs							
1	D01 PC C60N 6A	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Local groupe SDMO GE1 & 2 HGP 0 01 201 ➤ coffret local							
1	PC	DDR	30		B		
➤ coffret Groupe							
1	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Hélicopt ➤ Coffret Hélicopt							
1	Inter général	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Pole Energie 1 PE1 - Local BT/GE ➤ TD Pole Energie							
1	Eclairage local GE maintenance	DDR	300		B		
1	PC poste EDF normal	DDR	30		B		
1	PC poste EDF Secours	DDR	30		B		
1	PC Locaux GE	DDR	30		B		
1	Convecteurs GE	DDR	300		B		
1	Convecteurs GE	DDR	300		B		
1	Baie Info	DDR	300		NE		
1	Eclairage locaux GE	DDR	300		B		
1	PC toiture	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - EXTERIEUR - Pole Energie 2 PE2 - Local groupe ➤ TD PE2							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	PC	DDR	30		B		
➤ Coffret GE							
1	Tracage	DDR	30		B		
1	Eclairage	DDR	30		B		
1	PC	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau 0 - Accueil - Hall d'accueil							
➤ TD RDC2 - STD HGP 0 20 201 AA							
2	QG1 QG2 C60N 32A	DDR	300		B		
1	QG3 C60N 4x32A	DDR	300		B		
3	QG10 QG11 QG12 C60N 4X32A	DDR	30		B		
23	Q130 à Q152 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q153 C60N 4X32A	DDR	30		B		
1	Q154 C60N 4X20	DDR	300		B		
1	Q155 C60N 4X20A	DDR	30		B		
1	Q156 C60N 4X16A	DDR	30		B		
3	Q157 à Q159 DT40 16A	DDR	30		B		
2	Q160 à Q161 DT40 16A	DDR	30		B		
8	Q 200-Q201-Q204, Q206 à Q210 départs DT40 16A	DDR	300		B		
4	Q202-Q203-Q205-Q207-	DDR	300		B		
2	Q211 Q212 DT40 10A	DDR	300		B		
2	Q214 Q215 DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 31 à 40							
➤ Coffret chambres 75, 76							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 70,72,73, 74							
1	Q1-Eclairage chambres DT40- 2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-2x10A	DDR	300	0	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q3-PC utilités chambres DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-PC tête de lit n°5 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q10-PC tête de lit n°6 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 67,68,69, 71							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-PC tête de lit n°5 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q10-PC tête de lit n°6 DT40-16A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir chambres 21 à 28							
➤ Coffret chambres 64,65,66							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Armoire TD RDC 4							
1	QG1 C60N 32A	DDR	30		B		
1	QG2 C60N 32A	DDR	300		B		
1	Q30 DT40 10A	DDR	300		B		
2	QG10, QG11 C60N 32A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q120 DT40 16A	DDR	30		B		
8	Q220, Q221, Q223, Q224 à Q228, DT40 10A	DDR	300		B		
2	Q222, Q229 DT40 16A	DDR	30		B		
➤ Coffret chambres 60, 62, 59							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40 16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-PC tête de lit n°5 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q10-PC tête de lit n°6 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 61, 63							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - couloir chambres 12à 20							
➤ Coffret chambres 54,56,58							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40 16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-PC tête de lit n°5 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q10-PC tête de lit n°6 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 55,57							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 52,53							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 49,50,51							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Armoire TD RDC 3							
1	QG1 C60N 32A	DDR	30		B		
1	QG2 C60N 32A	DDR	300		B		
1	Q30	DDR	300		B		
2	QG10, QG11 C60N 32A	DDR	30		B		
1	Q120 DT40 16A	DDR	30		B		
6	Q220, Q221, Q223, Q224, Q225, Q226 DT40 10A	DDR	300		B		
2	Q222, Q227 DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Zone niveau 0 - Plateau locomoteur - Couloir HGP-0-23-302 chambres 01 à 011							
➤ Coffret chambres 46 à 48							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 42,44,45							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 40,41,43							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau 0 - Consultation - Circulation consultation							
➤ Armoire TD RDC 1							
1	QG1 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	QG2 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	QG3 C60N 32A	DDR	300		B		
1	QG11 C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	QG12 C60N 4x32A	DDR	30		B		
25	Q130 à Q154 DT40 16A	DDR	30		B		
6	Q200 à Q205 DT40 10A	DDR	300		B		
3	Q206 à Q208 DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-23-001 - Centrale d'eau							
➤ Coffret centrale d'eau							
1	Général mono-Legrand DX 16A	DDR	30	0	B		
1	Unité chaleur-Legrand DX 4x16A	DDR	30	0	B		
1	Osmoseur CLVP 132 ROHH-Legrand DX 4x10A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local AGBT2 HGP-A-20-206							
➤ Armoire TGS Médecine							
2	Q10, Q13 C60LMA 12,5A	DDR	300		NE		
1	Q11, C60LMA 4A	DDR	300		NE		
4	Q12, Q14, Q16, Q19 C60LMA 25A	DDR	300		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
10	Q15, Q17, Q18, Q20, Q21, Q22, Q24, Q25, Q26, Q28 C60LMA	DDR	300		NE		
1	Q23 C60LMA 10A	DDR	300		NE		
1	Q27	DDR	300		NE		
1	Q30, NG125L 4x20A	DDR	500		NE		
1	Q31, NG125L 4x50A	DDR	500		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local AGBT1 HGP-A-20-204							
➤ AGBT utilités HGP A 20 204 AA							
3	Q200 à Q202 C60L 4x16A	DDR	300		NE		
4	Q300 à Q303 C60L 4x16A	DDR	300		NE		
1	Q304 C60L 4x32A	DDR	300		NE		
3	Q401 à Q403 C60L 4x20A	DDR	30		NE		
2	Q410 et Q414 C60N 2x16A	DDR	300		NE		
1	Q411 C60L 4x32A	DDR	300		NE		
1	Q412-Q413 C60L 4x20A	DDR	30		NE		
1	Q414 C60N 2x16A	DDR	300		NE		
1	Q415 C60L 4x20A	DDR	30		NE		
1	Q100 N5x100F 4x63A	DDR	1000		NE		
1	Q101 N5x100F 4x100A	DDR	1000		NE		
1	Q103	DDR	1000		NE		
1	Q104	DDR	1000		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-207 - Local électrique							
➤ TD HGP A 20 207 AA							
3	QG1, QG2, QG3 C60N 4x32A	DDR	300		B		
3	QG10, QG11, QG12 C60N 4x32A	DDR	30		B		
20	Q130 à Q149 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q150 C60N 4x32A	DDR	30		B		
2	Q151, Q152 C60N 4x20A	DDR	30		B		
1	Q153 DT40 16A	DDR	30		B		
5	Q200, Q206, Q209, Q210, Q211 DT40 16A	DDR	30		B		
7	Q201 à Q205, Q207, Q208 DT40 10A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-208 Local onduleur							
➤ TD HGP A 20 208 AA							
14	Q10 à Q23 DT40 20A	DDR	30		NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
3	Q24 à Q26 DT40 10A	DDR	30		NE		
1	Q27 DT40 16A	DDR	30		NE		
1	Q28 DT40 16A	DDR	30		NE		
2	Libre	DDR	30		NE		
1	Q31 iC60N 10A	DDR	30		NE		
1	Extinction salle DT40 10	DDR	30		NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - HGP-A-20-201 - Local SM2							
➤ Armoire inverseur local répartition							
1	Q1 IC60N 32A	DDR	30		NE		
1	Q2 IC60N 32A	DDR	30		NE		
1	Q3 DT40	DDR	30		NE		
2	Q4, Q5 DT40	DDR	30		NE		
➤ TG Onduleur							
1	Q8 DT40N	DDR	30		NE		
➤ TDO phase 1							
1	Q1	DDR	30	0	NE		
1	Q2	DDR	30	0	NE		
1	Q3	DDR	30	0	NE		
1	Q4	DDR	30	0	NE		
1	Q5	DDR	30	0	NE		
1	Q6	DDR	30	0	NE		
1	Q7	DDR	30	0	NE		
1	Q8	DDR	30	0	NE		
1	Q9	DDR	30	0	NE		
1	Q10	DDR	30	0	NE		
1	Q11	DDR	30	0	NE		
1	Q12	DDR	30	0	NE		
1	Q13	DDR	30	0	NE		
1	Q14	DDR	30	0	NE		
1	Q15	DDR	30	0	NE		
1	Q16	DDR	30	0	NE		
1	Q17	DDR	30	0	NE		
1	Q18	DDR	30	0	NE		
1	Q19	DDR	30	0	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I_{\Delta n}$ (mA)	Tempo (s)			
1	Q20	DDR	30	0	NE		
1	Q21	DDR	30	0	NE		
1	Q22	DDR	30	0	NE		
1	Q23	DDR	30	0	NE		
1	Q24	DDR	30	0	NE		
➤ TDO phase 2							
1	Q1	DDR	30	0	NE		
1	Q2	DDR	30	0	NE		
1	Q3	DDR	30	0	NE		
1	Q4	DDR	30	0	NE		
1	Q5	DDR	30	0	NE		
1	Q6	DDR	30	0	NE		
1	Q7	DDR	30	0	NE		
1	Q8	DDR	30	0	NE		
1	Q9	DDR	30	0	NE		
1	Q10	DDR	30	0	NE		
1	Q11	DDR	30	0	NE		
1	Q12	DDR	30	0	NE		
1	Q13	DDR	30	0	NE		
1	Q14	DDR	30	0	NE		
1	Q15	DDR	30	0	NE		
1	Q16	DDR	30	0	NE		
1	Q17	DDR	30	0	NE		
1	Q18	DDR	30	0	NE		
1	Q19	DDR	30	0	NE		
1	Q20	DDR	30	0	NE		
1	Q21	DDR	30	0	NE		
1	Q22	DDR	30	0	NE		
1	Q23	DDR	30	0	NE		
1	Q24	DDR	30	0	NE		
➤ TDO phase 3a							
1	Q1	DDR	30	0	NE		
1	Q2	DDR	30	0	NE		
1	Q3	DDR	30	0	NE		
1	Q4	DDR	30	0	NE		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q5	DDR	30	0	NE		
➤ TDO phase 3b							
1	Q1	DDR	30	0	NE		
1	Q2	DDR	30	0	NE		
1	Q3	DDR	30	0	NE		
1	Q4	DDR	30	0	NE		
1	Q45	DDR	30	0	NE		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone technique centrale - Local sous-station eau chaude HGP-A-20-202							
➤ Armoire CVC 3							
1	4q11 C60N 16A	DDR	30		B		
1	4q6 C60N 10A	DDR	300		B		
1	3q11 C60N 10A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-301 Couloir chambre 25 à 33							
➤ Coffret chambres 30 à 33							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 27 à 29							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-25-303 Couloir chambres 16 à 24							
➤ Coffret chambres 24 à 26							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 21 à 23							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 18 et 20							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 16,17 et 19							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40 16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-PC tête de lit n°5 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q10-PC tête de lit n°6 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ TD RDJH 4							
1	QG1 C60N 32A	DDR	30		B		
1	QG2 C60N 32A	DDR	300		B		
2	QG10, QG11 C60N 32A	DDR	30		B		
1	Q30 C60N 32A	DDR	300		B		
1	Q120 DT40 16A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
6	Q206, Q207, Q209, Q210, Q211, Q212 DT40 10A	DDR	300		B		
2	Q208, Q213 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q22 DT40 2A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologie - HGP-A-24-302 Couloir chambres 7 à 15							
➤ Coffret chambres 10,14,15							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 DT40 16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-PC tête de lit n°5 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q10-PC tête de lit n°6 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 11,12							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 8 et 9							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q7 Purge DT40	DDR	30		B		
➤ Coffret chambres 5 à 7							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-16A	DDR	30	0	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q7-PC tête de lit n°3 DT40-16A	DDR	30	0	B		
➤ TD RDJH 3							
1	QG1 C60N 32A	DDR	30		B		
1	QG2 C60N 32A	DDR	300		B		
1	Q30 10A	DDR	300		B		
2	QG10, QG11 C60N 32A	DDR	30		B		
1	Q120 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q207 10A	DDR	300		B		
5	Q206, Q209, Q210, Q211, Q212 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q208 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q213 DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Zone Neurologue, Néphrologue, Rhumatologue - HGP-A-23-307 Couloir chambres 1 à 6							
➤ Coffret chambres 3 et 4							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres 1 et 2							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant DT40-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Dialyse - Circulation dialyse							
➤ Armoire TD RDJH 1							
1	QG1 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	QG2 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	Q22 DT40 10A	DDR	30		B		
1	QG3 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	Q211 C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	QG10 C60N 32A	DDR	30		B		
1	QG11 C60N 4x32A	DDR	30		B		
6	Q120 à Q125 DT40 16A	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q126 C60N 4x32A	DDR	30		B		
64	départs Q127 à Q190 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q191 C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	Q200 C60N 4x16A	DDR	30		B		
1	Q201, Q208, Q209, Q210 DT40 16A	DDR	30		B		
6	Q202 à Q207 DT40 10A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -1 - Cadre Supérieur du Pole Médecine - Circulation							
➤ Armoire TD éclairage extérieur							
1	D0 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Fontaine DT40 2A	DDR	30		B		
1	D1 DT40 4x25A	DDR	300		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Zone centrale - Circulation							
➤ TD RDJB 2 HGP B 20 202 AA							
1	QG1 C60N 32A	DDR	300		B		
1	QG2 C60N 32A	DDR	300		B		
1	QG12 C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	QG3 C60N 32A	DDR	300		B		
1	QG10 C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	Q110 DT40 16A	DDR	30		B		
2	Q111 à Q112 DT40 16A	DDR	30		B		
3	Q200 à Q202 DT40 10A	DDR	300		B		
2	Q203 et Q204 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q205 DT40 16A	DDR	30		B		
2	Q113,Q114 C60N 4x20A	DDR	30		B		
1	Q115 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q116 DT40 16A	DDR	30		B		
1	PC SDB DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q206 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q207 DT40 16A	DDR	30		B		
1	Q208 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q30 DT40 10A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Circulation chambres côté entrée							
➤ Coffret chambres couloir HGP-B-23-303							
1	Q1-Eclairage chambres DT40-2x10A	DDR	300	0	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q2-Volet roulant C40-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-PC tête de lit n°5 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q10-PC tête de lit n°6 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres couloir HGP-B-23-302							
1	Q1-Eclairage chambres C40a-2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant C40a-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q4 PC tête de lit C40a 16A	DDR	30		B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres côté bureaux							
➤ Armoire TD RDJB 1							
2	QG1, QG3 C60N 2x32A	DDR	300		B		
1	QG2 C60N 32A	DDR	30		B		
1	QG10 C60N 4x32A	DDR	30		B		
3	Q100 à Q102 C40a 16A	DDR	30		B		
1	Q120 C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	Q121 C60N 4x32A	DDR	30		B		
1	Q122	DDR	30		B		
5	Q123 à Q127 C40a 16A	DDR	30		B		
3	Q207 à Q209 C40a 10A	DDR	300		B		
3	Q210 à Q212 C40a 10A	DDR	300		B		
3	Q204 à Q206 C40a 10A	DDR	300		B		
1	Q213 C40a 16A	DDR	30		B		
1	QG11 C60N 4x32A	DDR	30		B		
2	Q110 & Q112 C40a 16A	DDR	30		B		
1	Q111 C40a 16A	DDR	30		B		
➤ Coffret chambres B12/B11 HGP-B-23-301							
1	Q1-Eclairage chambres C40a-2x10A	DDR	30	0	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q2-Volet roulant C40a-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q4 PC tête de lit C40a 16A	DDR	30		B		
1	Q5-PC tête de lit n°2 C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres B14/B15 HGP-B-23-301							
1	Q1-Eclairage chambres C40a-2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant C40a-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 DT40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 DT40 2x16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres B9/B10							
1	Q1-Eclairage chambres C40a-2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant C40a-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC tête de lit n°1 C40a 16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°2 C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°3 C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
➤ Coffret chambres HGP-B-23-304							
1	Q1-Eclairage chambres C40-2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant C40-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q6-PC tête de lit n°2 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 C40-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q9-Purge placard techniqueDT40 C2-2x2A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES Pianta - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Service Gériatrique - Couloir chambres B19-B20							
➤ Coffret chambres							
1	Q1-Eclairage chambres C40a-2x10A	DDR	30	0	B		
1	Q2-Volet roulant C40a-2x10A	DDR	300	0	B		
1	Q3-PC utilités chambres C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q4-PC utilités chambres C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q5-PC tête de lit n°1 C40a-2x16A	DDR	30	0	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			I _{Δn} (mA)	Tempo (s)			
1	Q6-PC tête de lit n°2 C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q7-PC tête de lit n°3 C40a 2x16A	DDR	30	0	B		
1	Q8-PC tête de lit n°4 C40a-2x16A	DDR	30	0	B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Unité dossiers médicaux - Local technique CTA HGP-B-22-010							
➤ Armoire CVC 5							
1	5Q8 C60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -2 - Unité dossiers médicaux - Salle UDM 9, 10, 11 et 12 (archives)							
➤ Armoire TD RDJ B3							
1	QG1 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	QG2 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	QG10 C60N 4x32A	DDR	30		B		
3	Q120 à Q122 C40a	DDR	30		B		
4	Q200 & Q203 C40a	DDR	300		B		
1	Q206 C40a 10A	DDR	300		B		
1	Q207 C40a 16A	DDR	30		B		
8	Q300 à Q307	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Hall niveau -3 - Ascenseur HGP C 23 301							
➤ Armoire TD LT 1							
1	QG1 C60N 4x25A	DDR	300		B		
1	Q14 C60L 4x10A	DDR	300		B		
2	Q100-Q101 DT40 16A	DDR	30		B		
2	Q202-Q201 DT40 10A	DDR	300		B		
1	Q200 DT40 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Local CTA HGP-C-23-201							
➤ Armoire CVC 2							
1	Général 1Q30 C120H 4x100	DDR	300		NE		
1	6Q11 C60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Local groupe froid HGP-C-23-203							
➤ Armoire TD CVC 1							
1	Général 1Q40 C60N 4x32A	DDR	300		B		
1	3Q8 C60N 16A	DDR	300		B		
1	4Q11 C60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - BATIMENT MEDECINE - Niveau -3 - Local CTA/CSG HGP-C-23-201							
➤ Armoire CVC 3							

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I_{\Delta n}$ (mA)	Tempo (s)			
1	5Q8 C60N 16A	DDR	30		B		
HOPITAL GEORGES PIANTA - TERRASSE BLOC TECHNIQUE PT 2 - Machinerie ascenseur labo HGP-2-13-201 ➤ STD HGP-2-13-201							
1	2x40A	IDR	30		B		
1	2x25A	IDR	30		B		

Significations des abréviations utilisées			
DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	RD : Relais différentiel	$I_{\Delta n}$: Intensité différentielle
B : Bon fonctionnement du différentiel < = à 1A ou bon fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A	M : Fonctionnement incorrect du différentiel < = à 1A ou fonctionnement incorrect mécanique du différentiel > à 1A	NE : Fonctionnement du différentiel < = à 1A ou fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A non essayé	Tempo : Temporisation

Examen des circuits terminaux

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolément (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		

* En absence de renseignement classe 1

Significations des abréviations utilisées			
Cl : Classe	In : Intensité nominale	B : Continuité satisfaisante	M : Continuité non satisfaisante
Dj : Disjoncteur	DDR : Disjoncteur Différentiel	IDR : Interrupteur Différentiel	I : Interrupteur
Fu : Fusibles	RE : Relais Electronique	PI : Protection Intégrée	PSNE : Protection Surcharge non exigée
RT : Relais Thermique	RM : Relais Magnétique	RMT : Relais Magnétothermique	ND : Non déterminé
MIPI : Masse Inaccessible Protection Intrinsèque – sans objet	NM : Non mesuré		

5. Résultats des autres vérifications

Liste des observations des circuits sans différentiel

Localisation - Désignation	N° Obs
HOPITAL GEORGES PANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - Local AGBT7 hospitalisation HGP-A-09-203	
➤ AGBT 7	
Q06.5 SCANNER	2

Liste des observations des tableaux

Localisation - Désignation	N° Obs
HOPITAL GEORGES PANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - NIVEAU -1 LOCAUX TECHNIQUES - PHARMACIE	
➤ STD HGP-A-01-018 (H11)	3
HOPITAL GEORGES PANTA - BATIMENT HOSPITALISATION - ETAGE 5 OUEST - Couloir Ouest 5e étage	
➤ Coffrets chambres 5e étage Ouest	8

6. Annexes

Liste des plans et schémas des installations

Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
PD211001	TGBT 6	Entreprise	01/04/2011
06559	TGBT 8.2-ABGT8S	Entreprise	11/07/2014
06558	TGBT 8.1-ABGT8N-TGS8	Entreprise	11/07/2014
	TGBT 7.1	Entreprise	11/07/2014
	TGBT 7.2	Entreprise	01/01/2016
700	AGBT 1 MEDECINE	Entreprise	01/07/2011
701	AGBT 2 MEDECINE	Entreprise	01/07/2011
703	AGBT UTILITES MEDECINE	Entreprise	01/07/2011
68381	AGBT7	Entreprise	01/02/2007
820006	TD COMMUNS TGBT 7-1 7-2	Entreprise	01/01/2016
401 SYN HTA	SYNOPTIQUE HTA	Entreprise	01/11/2014
06548	TGS 7	Entreprise	01/09/2015

Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages

Préambule

Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations.

Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 19/04/2012 (notamment série NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200).

Résistance des Prises de terre

- **Etendue** : La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification.
- **Méthodologie** : Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre méthode appropriée. Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que barrette ouverte si nécessaire et si possible.
- **Valeurs limites**

Type de réseau	Valeur Id (A) HT	Valeur maximum prise de terre				Masses BT TT (Ohm)
		TNR – ITR (Ohm)	TTS (Ohm)			
			U _{tp} = 2 kV	U _{tp} = 4 kV	U _{tp} = 10 kV	
Aéro-souterrain	40	26	30	30	30	50 / I Delta n
	150	6	10	24	30	
	300	3	5	12	30	
Souterrain	1000	1	1	3	10	

Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaire à cette exigence.

U_{tp} : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique

Continuité des conducteurs de protection

- **Etendue** : Les mesures de continuité sont effectuées :
 - Quelque soit le type de vérification, comme suit :
 - Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité).
 - Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.
 - Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
 - Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux (ou locaux ayant des influences externes assimilées), la totalité dans les autres locaux, et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
- **Méthodologie** : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmètre, d'un ohmmètre ou visuellement.
- **Valeurs limites**
 - **En basse tension** : La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.
 - **En haute tension** : En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre deux points simultanément accessibles. La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ.
- **Unité des valeurs** : milli-ohm ou ohm.
- **Sur les prises de courant sans millésime est réalisée tous les ans.**
- **Sur les appareils d'éclairage ou prises de courant avec millésime est réalisée à la date du millésime.**

Isolement des Circuits et Matériels BT

- **Etendue** : Quelque soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II.
- **Méthodologie** : La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension.
- **Valeurs limites** : 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U ≤ 230V, 0,40 Mégohm pour U > 230V.
- **Unité des valeurs** : Mégohm

Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)

- **Etendue** : L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion des réseaux HT.
- **Méthodologie** : Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
- **Valeurs limites** : Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; bon fonctionnement de la signalisation et de son report
- **Unité des valeurs** : kOhm

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)

- **Etendue** : L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT et les DDR > à 1A. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible.
- **Méthodologie** : L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval (méthode 1 ou 2 de l'annexe 6B du titre 6 de la NFC15-100-1).
- **Valeurs limites** : Essais satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur assignée (I Delta n/2).
- **Unité des valeurs** : mA
- Pour les DDR > à 1A seul un test de fonctionnement mécanique par le bouton test est réalisé.

Rappels sur les vérifications d'installations électriques en application des articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 et R. 4722-26 du code du travail

1. OBJECTIF

Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de rechercher les points où les installations électriques s'écartent des dispositions fixées par :

- les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code du Travail,
- le décret mines et carrières décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité,
- les arrêtés pris pour leurs applications et des normes concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques).

Elles sont conduites selon la méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations existantes et non modifiées (cf §6).

La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.

Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à la demande du Chef d'établissement (dénommé « Employeur » dans le Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de vérifications précisées ci-dessus sauf en VDT (R4722-26).

Ces différents types de vérifications concernent la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par exemple :

- sûreté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques,
- protection contre la foudre, etc,
- voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
 - protection du public contre les risques d'incendie et de panique
 - protection des biens et de l'environnement
 - conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

- des équipements de travail (protection vis à vis des risques mécaniques),
- des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles,
- des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants),
- des installations de protection ou de détection des risques d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des biens et du public),
- des installations d'alarme, de transmission de données, de comptage,
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

2. ETENDUE ET LIMITES

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés lors de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que matériels de production, transformation, transport, distribution, ou utilisation.

Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de conformité. En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

La vérification d'un équipement de travail porte sur les points suivants :

- adaptation de l'équipement de travail aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation,
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes,
- protection contre les contacts directs,
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles,
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine.

La vérification ne concerne pas la protection contre les surintensités des circuits internes ni la protection des moteurs contre les échauffements anormaux des équipements de travail soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs seuls états apparents.

De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir signalé les défauts sur des appareils non présentés, parties d'installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.

Sont exclus du champ de la vérification :

- les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de l'exploitation courante, des travaux ou interventions,
- les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques,
- l'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente,
- les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus mis en œuvre.

3. ORGANISATION DE LA VERIFICATION

Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, en particulier :

- signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, pour lesquelles une vérification initiale a été faite (cf. §6),
- donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, appareils en hauteur, etc.),
- ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NF C18 510 art 11.4.2),
- faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis les remises sous tension,
- fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 20/04/2012, en particulier :
 - les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection,
 - les schémas complets et à jour,
 - les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel et quadriennal précédents,
 - le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes, notamment à risque d'incendie et d'explosion, à défaut le

classement de l'intervenant Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement.
Indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels.
Les emplacements à risques d'explosion et leur classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) » établi et mis à jour par le chef d'établissement, il n'est pas du ressort du vérificateur de proposer un tel classement.
Si nécessaire, une limite d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été réalisé ou fourni par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction doit être menée.

- Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) :
 - le document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE), prévu aux articles R.4227-50 et 52 du code du travail,
 - le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 8/07/2003.
- Note DGT mars 2024 :
 - Dépose et repose des plastrons des armoires basse tension :
La dépose et repose des plastrons est à réaliser par une personne habilitée de l'établissement ou missionnée pour le faire par le client.
Si ce n'est pas réalisé, l'intervenant APAVE procède à la dépose et repose des plastrons sauf refus du client. Cette intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. En cas de refus ou de risque pour l'intervenant APAVE, cela fera l'objet d'une observation et l'acte technique ne sera pas réalisé.
 - Essais des dispositifs différentiels :
L'essai des dispositifs différentiels est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Essais des dispositifs de coupure d'urgence des armoires de distribution basse tension :
L'essai des systèmes télécommandés des coupures d'urgence des armoires de distribution basse tension est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
 - Coupure décalées :
En cas de coupure décalée ce rapport fera l'objet d'un rapport en complète et remplace.

4. CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.

Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs délais l'organisation des compléments.

A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non réglementaire.

Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II, Art 1).

5. RAPPORTS

Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.

Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal contient toutes les informations imposées.

Les observations sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du 19/04/2012, dans sa dernière version.

Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à cette dernière version, les opérations qui permettent de lever les observations sont à réaliser dans le cadre de cette norme antérieure sauf si l'ampleur des travaux les soumet à une visite initiale électrique qui sera réalisée en référence à la dernière version de la norme concernée.

Le rapport réglementaire de vérification des installations électriques est destiné à l'employeur, lorsque le contractant (Facility Manager par exemple), n'est pas l'employeur, l'original du livrable doit lui être adressé.

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi, le contenu du présent est considéré comme définitivement validé.

6. MODIFICATIONS DE STRUCTURE

Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure⁽¹⁾ doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de leur mise en service.

Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité', elles sont signalées à l'Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.

⁽¹⁾ Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre, modification/ajout de circuits de distribution, création/réaménagement d'installations

7. SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de détecter en permanence d'éventuelles déficiences pouvant apparaître entre deux vérifications.

Les déficiences relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être levées dans les plus brefs délais.

8. INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques, doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (cf Art. R. 4226-21) dans les conditions définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

9. INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des installations électriques.