

Installation vérifiée:		EHPAD HELENE COUTTET		Date de vérification: 26/11/2025	
Adresse:		110 CHEMIN JOSEPH DEVOUASSOUX		Vérificateur: Janssen	
Adresse:				N° dossier: 13250381	
Code Postal:	Ville:	74400	CHAMONIX MONT BLANC	N° tome: 1	N° révision: 1
Renseignements ERP		Catégorie: 4	Type: J	Annexes	
Exploitant / surveillant:		CTRE HOSP INTERCOM MONT BLANC			
Nom et qualité de la personne accompagnant le vérificateur:		Sans accompagnement			
Rapport édité en complément du RVRE N°		11160836-003-1			
Diffusion du rapport à		Mr VAUDEL			
Nota: à défaut de réglementation applicable pour les établissements de 5ème catégorie, la vérification est menée selon l'article EL19 du règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié. Ce rapport fait suite à une demande contractuelle et ne se substitue en aucun cas à vos obligations réglementaires au titre du règlement de sécurité et ne satisfait pas aux installations classées ICPE.					
Mesure de(s) prise(s) de terre: réalisée		Vérification de(s) parafoudre(s): hors contrat			
INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IEPF)					
Dispositif(s) de capture	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	pda	TOITURE		Satisfaisant	
Conducteur(s) de descente	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	ruban (30x2)	FACADE		Satisfaisant	
	ruban (30x2)	FACADE		Satisfaisant	
Prise(s) de terre	Type	Emplacement	Valeur	Avis	N°Obs
	non défini				
NV = Non vérifiée					
INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IIPF)					
Parafoudre(s)	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	hors contrat				
N° Obs		OBSERVATIONS			

Agence Annecy Park Nord - Mêtz Tessy 74373 PRINGY
Tél: 04 50 27 37 47 Fax: 04 50 27 31 00