

Installation vérifiée:NTRE HOSP INTERCOM MONT BLANC EHPAD LES AIRELI

Date de vérification: 06/11/2025

Adresse:195 ROUTE DU VERNEY

Vérificateur: Yves MARNAS

Adresse:

N° dossier: 12205649

Code Postal:74700

Ville:SALLANCHES

N° tome: 1

N° révision: 1

Renseignements ERP

Catégorie: 2

Type: J

Annecy

Exploitant / surveillant:CTRE HOSP INTERCOM MONT BLANC

Nom et qualité de la personne accompagnant le vérificateur:sans accompagnement

Rapport édité en complément du RVRE N°

Diffusion du rapport à VAUDEL

Nota: à défaut de réglementation applicable pour les établissements de 5ème catégorie, la vérification est menée selon l'article EL19 du règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié. Ce rapport fait suite à une demande contractuelle et ne se substitue en aucun cas à vos obligations réglementaires au titre du règlement de sécurité et ne satisfait pas aux installations classées ICPE.

Mesure de(s) prise(s) de terre: réalisée

Vérification de(s) parafoudre(s): réalisée

INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IEPF)

Dispositif(s) de capture

Type	Emplacement	Avis	N°Obs
pda	Batiment principal	Satisfaisant	

Conducteur(s) de descente

Type	Emplacement	Avis	N°Obs
ruban (27x2)	Façade nord	Satisfaisant	

Prise(s) de terre

Type	Emplacement	Valeur	Avis	N°Obs
patte d'oie		<10	Satisfaisant	

NV = Non vérifiée

INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (IIPF)

Parafoudre(s)

Type	Emplacement	Avis	N°Obs

N° Obs

OBSERVATIONS

Agence Annecy Park Nord - Mêtz Tessy 74373 PRINGY
Tél: 04 50 27 37 47 Fax: 04 50 27 31 00