

Installation vérifiée:		CTRE HOSP INTERCOM MONT BLANC		Date de vérification: 12/11/2025	
Adresse:		380 RUE DE L HOPITAL		Vérificateur: MARNAS Yves	
Adresse:				N° dossier: 13250349	
Code Postal:	Ville:	74700	SALLANCHES	N° tome: 1	N° révision: 1
Renseignements ERP		Catégorie: 1		Type: O	
Exploitant / surveillant:					
Nom et qualité de la personne accompagnant le vérificateur:		Sans accompagnement			
Rapport édité en complément du RVRE N°					
Diffusion du rapport à					
Nota: à défaut de réglementation applicable pour les établissements de 5ème catégorie, la vérification est menée selon l'article EL19 du règlement de sécurité du 25/06/1980 modifié. Ce rapport fait suite à une demande contractuelle et ne se substitue en aucun cas à vos obligations réglementaires au titre du règlement de sécurité et ne satisfait pas aux installations classées ICPE.					
Mesure de(s) prise(s) de terre: hors contrat		Vérification de(s) parafoudre(s): hors contrat			
INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IEPF)					
Dispositif(s) de capture	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	pda	Bâtiment principal		Satisfaisant	
	pda	Bâtiment principal		Satisfaisant	
	pda	Bâtiment principal		Satisfaisant	
Conducteur(s) de descente	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	ruban (30x2)	Façade nord		Satisfaisant	
	ruban (30x2)	Façade sud		Non satisfaisant	1
	ruban (30x2)	Façade est		Satisfaisant	
	ruban (30x2)	Façade ouest		Satisfaisant	
Prise(s) de terre	Type	Emplacement	Valeur	Avis	N°Obs
	hors contrat		NV		
NV = Non vérifiée					
INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IIPF)					
Parafoudre(s)	Type	Emplacement		Avis	N°Obs
	hors contrat				
N° Obs		OBSERVATIONS			
1		Conducteur de descente partie hébergement			