

Domaine 7

Détection automatique d'incendie
SDI et CMSI**Q7****COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE**

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service * de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et CMSI, sous le n° 067/00/I7.F7

Nom (ou raison sociale) SIEMENS SAS Smart Infrastructure
2 Rue de La Neva
38000 GRENOBLE

Représentée par : Mr Pascal ROBERT

Etablissement objet de l'installationNom (ou raison sociale) CHMB - HOPITAL SALLANCHES
380, Rue de l'Hopital

Nature de l'activité principale: Hôpital

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration N°☐ déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale☐ déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7

Référentiel APSAD R7

☐ déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7

Norme NF S 61-970

☐ déclaration de conformité à la norme NF S 61-970☐ déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970☐ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration**Modifications survenues depuis visite précédente du 14/05/2025 :**

Description des événements, modifications (installation, locaux, opérations, contenu, etc.), incidents survenus:

☐ Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant :☐ Dossier technique existant:**Etat du système:**☐ dysfonctionnements SDI & CMSI :☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller**Commentaires éventuels:**☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document**Améliorations proposées** ☐ Suivant le référentiel APSAD R7 ☐ Suivant la norme NF S 61-970☐ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence 6LB-0630057071_202511_PM_20251017070133 nombre de pages 17)*Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées pour répondre aux évolutions du risque et leurs adéquations*

La (les) visites de vérification a (ont) été effectuée(s)

par : MARCELLOT, EMILE

en présence de : Mr Motte

A SALLANCHES le 09/10/2025

A: SALLANCHES

Signature et cachet de l'entreprise

Le: 09/10/2025

SIEMENS SAS
Smart Infrastructure
2 Rue de La Neva
38000 GRENOBLETEL. 04 82 91 06 46 FAX 04 76 09 08 90
S.A.S au Capital de 29 088 989,32 €
SIRET 562 016 774 01652Ce compte rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

*Certification délivrée par CNPP Cert., Organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance Route de la Chapelle
Réanville, CS22265, F 27950 Saint Marcel. www.cnpp.com