

Domaine 7	Détection automatique d'incendie SDI et CMSI	Q7
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification Apsad de service* de maintenance de systèmes de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n° **121/03/17.F7**

Nom (ou raison sociale) **FINSECUR**

☒ **9 allée des gingkos
69500 BRON**

Représentée par **Mr FRANCOIS YANG**

Etablissement objet de l'installation

Nom (ou raison sociale) **Centre Hospitalier de Chamonix**

☒ **509 route des pelerins
74400-Chamonix**

Nature de l'activité principale **Etalissements de soins : sans hébergement et avec hébergement**

☐ Cette installation a fait l'objet d'une déclaration n°

Référentiel ☐ déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale
 APSAD R7 ☐ déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
☐ déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7



Norme ☐ déclaration de conformité à la norme NF S 61-970
 NF S 61-970 ☐ déclaration d'installation présentant des écarts à la norme NF S 61-970

☒ Cette installation n'a fait l'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du 16/09/2025

Description des événements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Volumes non couverts, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant

Dossier technique existant : ☒ oui (réf: **0**) ☐ non

Etat du système

☒ dysfonctionnement SDI et CMSI

☐ inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller

Commentaires éventuels

☒ un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : **MGR-251208-VM1**)

Améliorations proposées ☐ suivant le référentiel APSAD R7 ☒ suivant la norme NF S 61-970

☒ La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence nombre de pages **1**)

Observations

Les améliorations doivent préciser les préconisations apportées pour répondre aux évolutions du risque et leurs adéquations.

La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s)

par **GIAR MAXENCE-Bedziri Hassib**

en présence de **VAUDEL CHRISTOPHE**

le **08/12/2025** A **Chamonix**

A **Bron** le **05/01/2026**

Signature et cachet de l'entreprise

FINSECUR
Service technique
Siret : 350 589 396 00141

Ce compte rendu de vérification doit être dûment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :

1 conservé par l'entreprise, 1 transmis à l'utilisateur qui le met à disposition de son assureur.

Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun cas se substituer à la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.



*Certification délivrée par CNPP Cert., Organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance Route de la Chapelle Réanville, CS22265, F 27950 Saint Marcel. www.cnpp.com

Doc. Réf. Q7 – 04/2019 – Modèle et marque Q7 ® déposés par le CNPP