




LÉGENDE

Réseau d'électricité

- Réseau HTA à excaver
- Réseau HTA à abandonner dans les lots privés
- Réseau HTA projeté (tranchée au lot VRD)
- Raccordement au réseau existant (boule au lot VRD)
- Réseau BT à excaver
- Réseau BT à abandonner dans les lots privés
- Réseau BT projeté (tranchée et fourreaux TPC Ø90 au lot VRD)
- Borne borne de fourniture d'énergie
- 2 Fourreaux TPC Ø110 en attente pour raccordement futur d'IRVE
- Réglet chambre de tirage 40x60mm


Eclairage

- Réseau éclairage à excaver
- Réseau éclairage à abandonner dans les lots privés
- Réseau éclairage projeté fourreaux TPC 200x3 et câbles cuivre et câble armé R/P 10/1000
- Chambre de tirage LIT à tampon verrouillable
- Nouvelle armoire d'éclairage

- LOI 2015-992 (N°10) (N°11)
- Mât paton type M55_L14
 - Mât paton type M55_L39
 - Mât paton avec croc type M55_L39_C150
 - Mât paton double croc type M55_L39_C150_L14
 - Mât 7m simple type M57_L55_LM
 - Mât 7m simple type M57_L75
 - Mât 7m simple type M57_L39
 - Mât 7m double type M57_JL39

Génie Civil pour réseau Courant faible

- Ville
- Réseau ville projeté Fourreaux TPC 40x63
- Chambre de tirage LIT à tampon verrouillable
- Chambre de tirage KVC à tampon verrouillable



ZAC Grande Borne Ouest

MAIRIE D'ORFÈVRE
Grand Port, Aménagement Ville de Gagny Ville de Villy Châtillon

AMT études urbanisme : Projets urbanisme, conception et de territoire - mandataire
45 rue des Indes - 75011 Paris - 01 40 22 88 03

CGI : 100 VDD
3 Rue Soufflot - 94130 Rungis - 01 56 30 17 00

Surveillance : 100 VDD
28 Rue Saint-Foy - 75002 Paris - 01 43 48 36 09

DE : Conception Limitée
79 rue du Château des Berges - 75013 Paris - 01 83 81 31 41

Mediapolis : Ecologie
202 rue de la République - 75011 Paris - 06 74 83 23 13

Plan des réseaux BT, éclairage et vidéosurveillance

PHASE : DC2
ÉCHELLE : 1/200
FORMAT PAPIER : A0 x 1000 mm

SECTEUR : TRILLE-OREAU
N° DE PLAN : P3-15
ENVIÉ : ORC

INDEX	DATE	NOM DES MODIFICATIONS	AUTEUR OU VÉRIFICATEUR
1	03/07/2025	Prendre en compte	CCU
2	15/07/2025	Mise à jour	CCU