

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU			
TYPE TABLEAU	PRISMA G		
INDICE DE PROTECTION	IP30		
COULEUR TOLERIE	RAAL 9001		
PORTE	AVEC		
FIXATION	MUR		
EMPLACEMENT DISPONIBLE	15%		
CABLE ARRIVEE	HAUT		
CABLE DEPART	HAUT		
GAINE A CABLES	OUI		
SERRURE	405E		
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR :	1880	mm
	LARGEUR :	1750	mm
	PROFONDEUR :	300	mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
REGIME DE NEUTRE	TNS
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	-
ICC Ik1	-
ICC Ik3	-

Nota :
Afin d'éviter le remplacement inévitable d'étiquettes consécutif aux raccordements; il est admis, pour la distribution (aval des protections), et uniquement pour ces cas-là, que les armoires peuvent être réceptionnées et livrées avec des étiquettes provisoires souples autocollantes


N° INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DATE

Logo installateur	Logo tableautier				
TRACÉ D'ÉTUDE DU 19/05/2025 15:13:00 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine 126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17					
Installation de bornes de recharge de véhicules électriques Armoire CHE-1922-FOR ZI Nord - Naissance de Jean Rédélé, créateur de la marque Alpine (CHE-I03A) Depuis TP CHC-1970-FOR Départ Q07					
Date 19/05/2025	Echelle sans	Fichier 3371-25-21-ELE0008-AB.dwg	Des LV	VT AAH	VP OC
Phase	Localisation	Niveau	Identification du plan		
DCE	PBO / CH	E-	NUM. OP. 3371	CLA. 25	TYP. 21
			EMET. ELE	NUMERO 0008	IND. AB


Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.

FOLIO		DESIGNATION		FOLIO		DESIGNATION	
0				50			
1	PAGE DE GARDE			51			
2	SOMMAIRE			52			
3	SCHEMA MULTIFILAIRE			53			
4	SCHEMA MULTIFILAIRE			54			
5	SCHEMA MULTIFILAIRE			55			
6	SCHEMA MULTIFILAIRE			56			
7	SCHEMA MULTIFILAIRE			57			
8	SCHEMA MULTIFILAIRE			58			
9	SCHEMA MULTIFILAIRE			59			
10	SCHEMA MULTIFILAIRE			60			
11	SCHEMA MULTIFILAIRE			61			
12	BORNIERS XFB-XFC			62			
13	BORNIERS XF1 et XF2			63			
14	BORNIERS XF3 à XF7			64			
15	REPORTS GTE			65			
16	FACADE SANS PLASTRONS			66			
17	FACADE AVEC PLASTRONS			67			
18	FACADE AVEC PORTE			68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			


	SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tél : 01 40 63 39 01	Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:	19/05/2025	Echelle: SANS	Visa: technique: AAH projet: OC	ARMOIRE CHE-1922-FOR SOMMAIRE	FOLIO 02
		3371	25	21	ELE	0008	AB	Phase: DCE	Dessiné par: LV			
		Fichier : 3371-25-21-0008...										



LIBELLE DU CIRCUIT		DEPUIS TP CHC-1970-FOR DEPART Q07				QAUX1 PRESENCE TENSION+MX CHE-1922-FOR TRILED				MX (230V)				IG INTER. GENERAL FORCE				QPC PC MAINTENANCE			
CABLE	REPERE	25-XXXX																			
	LONGUEUR	-																			
	SECTION	-																			
	TYPE	-																			
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3																	
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3										160A	-	-	-				
APPAREIL	TYPE	COURBE		NSX160F		Micrologique 5.2E		iC60N		C		NSX160NA		-		C		C			
	CALIBRE			160A				1A				160A				6A					
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN		-								-				30mA					
	REGLAGE Magnétique / Thermique			-																	



[illegible]



Borniers
XF1/2

N° Câble - 24-XXXX	N101
	L101
N° Câble - 24-XXXX	N202
	L202
N° Câble - 24-XXXX	N303
	L303
N° Câble - 24-XXXX	N104
	L104
N° Câble - 24-XXXX	N205
	L205
N° Câble - 24-XXXX	N306
	L306
N° Câble - 24-XXXX	N107
	L107
N° Câble - 24-XXXX	N208
	L208
N° Câble - 24-XXXX	N309
	L309
N° Câble - 24-XXXX	N110
	L110
N° Câble - 24-XXXX	N211
	L211
N° Câble - 24-XXXX	N312
	L312
N° Câble - 24-XXXX	N113
	L113
N° Câble - 24-XXXX	N214
	L214
N° Câble - 24-XXXX	N315
	L315
N° Câble - 24-XXXX	N116
	L116
N° Câble - 24-XXXX	N217
	L217
N° Câble - 24-XXXX	N318
	L318
N° Câble - 24-XXXX	N119
	L119
N° Câble - 24-XXXX	N220
	L220
N° Câble - 24-XXXX	N321
	L321
N° Câble - 24-XXXX	N122
	L122
N° Câble - 24-XXXX	N223
	L223
N° Câble - 24-XXXX	N324
	L324
N° Câble - 24-XXXX	N125
	L125

XF1

XF2

DISTRIBUTION DES
VEHICULES DEUX ROUES



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0008	AB

19/05/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0008...	

Visa:	technique: AAH
	projet: OC

ARMOIRE CHE-1922-FOR
BORNIER XF1 et XF2

Bornier
XF3 à XF7

N28	L128	L228	L328	N27	L127	L227	L327	N28	L128	L228	L328	N29	L129	L229	L329	N30	L130	L230	L330
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

NON
EQUIPE EN BORNES

RESERVES EQUIPEES

XF3

XF4

XF5

XF6

XF7

XF6

EMPLACEMENT PHYSIQUE EN RESERVE



Bornier
XF2 à XF7

N142
L142
L242
L342



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0008	AB


19/05/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0008...	

Visa:	technique: AAH
projet: OC	

ARMOIRE CHE-1922-FOR

BORNIER XF3 à XF7

FOLIO
14



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0008	AB

19/05/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0008...	

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE CHE-1922-FOR
REPORTS GTE

FOLIO
15

PE arrivée principale

Répartiteur de phases
SJDB1 et 2

Répartiteur de phases
JDB

Emplacement
XF6
(Réserve pour la
future extension)

Cablofil

Bien respecter la disposition
des répartiteurs de phases et
des borniers

Répartiteur de phases
SJDB3

Répartiteur de phases
4



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: 3371

Classe: 25

Type: 21

Emetteur: ELE

Numéro : 0008

Ind: AB

19/05/2025
Phase: DCE
Fichier : 3371-25-21-0008...


Echelle: SANS
Dessiné par: LV

Visa: technique: AAH
projet: OC


ARMOIRE CHE-1922-FOR

FACADE SANS PLASTRONS

FOLIO
16



ATTENTION AUX
REFERENCES DES
REPARTITEURS DE PHASES




Pièces nues sous tension
sans danger



Dernier obstacle avant pièces nues
sous tension




Les plastrons ont tous un
détrompeur



Le(s) jeu(x) de barre(s) ou
répartiteur est de forme 4

La conception du jeu de barres
inclus la mesure par thermographie
infrarouge (IP2X)



Repérage des borniers et
répartiteurs de phases



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: 3371
Classe: 25
Type: 21
Emetteur: ELE
Numéro : 0008
Ind: AB

19/05/2025
Phase: DCE
Fichier : 3371-25-21-0008...

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE CHE-1922-FOR
FACADE AVEC PORTE

FOLIO
18