



Ecole Polytechnique

ROUTE DE SACLAY 91128 PALAISEAU



Tableau de prestations intérieures

PRO

V1 - Date de diffusion 29/05/2026

**Réhabilitation de l'aile 3 du centre de
recherche**

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
	SOUS SOL											
3686608	Local technique ELEC	.	56,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686612	Local technique Compresseurs	.	36,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686615	Local technique Compresseurs	.	38	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686618	Local technique Compresseurs	.	36,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686621	Local technique Compresseurs	.	37,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686624	Local technique Compresseurs		37	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686627	Local technique Compresseurs	.	37,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686630	Local technique Compresseurs	.	37,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3691111	CHAUFFERIE	.	137	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau ElementID Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (SOL) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3691951	STOCK ARCHIVES	.	26	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : λ = 0,035 W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3692336	STOCK CHIMIE	.	51,5	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : λ = 0,035 W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3692905	Stockéquipements	.	76	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : λ = 0,035 W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3693597	Stockélectronique	.	49	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : λ = 0,035 W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3693691	Stockmécanique	.	53	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : λ = 0,035 W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3695363	LOCAL MENAGE	.	11	SS	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type S28 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosa ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type S28 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9		

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
4086822	Circulation	.	141	SS	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inusapionifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfleur RE160 Rsd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : λ = 0,035 W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
	LOCAL A EAU	.	5,5	SS	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TUV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfleur RE160 Rsd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Épaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : λ = 0,035 W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mossa ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BHM ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type iretre 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
RDC												
3444529	EPS	EXFOLIATION	35	NO	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TUV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent -Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
	EPS	Four	35	NO	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TUV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent -Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
	EPS	instrumentation	34,5	NO	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TUV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent -Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
	EPS											

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau ElementID Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	EMCANCIE acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (Sol) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3446445	EPS	Photoemission	34,5	NO	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris: RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
	Bur. Partagés	3pax	26	NO	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC: 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3446467	Bur. Partagés	3pax	25,5	NO	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC: 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
	Bur. Partagés	3pax	24,5	NO	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC: 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3446473	EPS	Luminescence 1	17	NO	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris: RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
	Bur. Partagés	3pax	26	NO	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC: 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3446910												

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau ElementID Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence Données d'identification	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (SOL) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3446913	S. REUNION	9pax	26	N0	Les cloisons pleines recevront une peinture de marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Une des cloisons donnant sur l'espace de circulation sera réalisée en ensemble menuisé vitré avec bloc-porte intégré, de type Isid-Wen ou équivalent. Caractéristiques : • Cloison vitrée acoustique • Résistance au feu : I60 / 60 min • Performance acoustique : Rw 43 (-0 ; -3) dB • Certification environnementale : PEFC	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoquiltre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3446916	Bur. Partagés	3pax	23,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3447799	Bur. Partagés	3pax	24,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3447802	Bur. Partagés	3pax	26	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3449258	EPS	Source	34,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur Bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	

7/44

Name - 01_ _ _ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau ElementID Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) 2ème Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (SOL) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3456711	EPS	FRIGO 1	35	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3456931	EPS	STLM Spin	35,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3488060	Circulation	.	106,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aérosols présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplatre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 CL/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3499845	SANITAIRES	.	11	N0	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiene Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosax ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau ElementID Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (Sol) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3499848	SANITAIRES	PMR	7,5	NO	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
3805711	EPS	Stock	17	NO	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senes Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
4042551	SANITAIRES	.	9	NO	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4140361	Local ménage	.	5	NO	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
4446430	Bur. Ind	1pax	6,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
5803692	Circulation	.	76	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu platane. Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplatre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
5897961	Escalier	.	15	N0	• Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte		- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
	R+1											
3477108	ECM	PFCVD/ALD	34,5	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TGV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3477111	ECM	CHIMIE 4	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TGV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3477114	ECM	Infrarouge	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TGV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
3477117	ECM	STM/MOKE	33,5	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
	ECM	Entité unique	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
	CS	FOUR	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
	CS	OPTIQUE 3	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
	CS	OPTIQUE 2	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
	CS	OPTIQUE 1	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVD SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
3477135												

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau ElementID Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (SOL) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3477396	CS	SURFACE	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris:RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3477402	Bur. Partagés	4pax	25	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3477408	Bur. Partagés	4pax	25,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3477411	Bur. Ind	1pax	12	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3477414	Bur. Ind	1pax	13	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau ElementID Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) 2ème Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (SOL) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3477417	S. REUNION	9pax	26	N1	Les cloisons pleines recevront une peinture de marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Une des cloisons donnant sur l'espace de circulation sera réalisée en ensemble menuisé vitré avec bloc-porte intégré, de type Isid-Wen ou équivalent. Caractéristiques : • Cloison vitrée acoustique • Résistance au feu : I60 / 60 min • Performance acoustique : Rw 43 (-0 ; -3) dB • Certification environnementale : PEFC	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3477420	Bur. Partagés	3pax	23,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3477423	Bur. Partagés	3pax	24,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3488864	Bur. Ind	1pax	12,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3489047	Bur. Ind	1pax	12,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau Elementid Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) 2+mg Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (SOL) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3490278	ECM	AFM	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVS SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
3497118	Bur. Partagés	3pax	26	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M50 suspendue avec profil écartereur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 2, teinte neutre type NORA-Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BB-s1	R9	EN ISO 26987
3499135	SANITAIRES	.	11	N1	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVS SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiene Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
3499871	SANITAIRES	PMR	7,5	N1	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TVS SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiene Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'Identification	String Occurrence Données d'Identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	2ème Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
3517872	Local ménage	.	5,5	N1	-Carreaux émaillés porcelanés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelanés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
3817562	CS	Stock	17	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent -Pose collée et joints soudés à chaud -Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
4042813	SANITAIRES	.	9	N1	-Carreaux émaillés porcelanés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelanés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4086639	Circulation	.	93,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les adhésifs marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC: 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplatre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987

Name - 01 _TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
4201926	Bur. Ind	1pax	13	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipdur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
4203077	Bur. Ind	1pax	12,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipdur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
5803867	Circulation	.	76	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipdur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placostril ou équivalent. • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
5808947	Escalier	.	15	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipdur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
R+2												
3483777	CS	CATALYSE	35	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antioùlle • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remonte en plinthe sur profil d'appui assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
3483781	CS	Boîte à gants	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
3483784	CS	Nano	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
3483787	CS	Micro onde	33,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
3483793	CS	Mise en forme	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
3483796	CS	Sol gel	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	
3483799	ECM	Chimie 2	34	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colorex.BAL.9001.	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BB-s1.	R10	

Name - 01_ _TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	2=mg Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
3483802	ECM	Chimie 1	35	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antrouille • Classement COV A+ • Label T10V SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3483805	ECM	STOCK	16,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antrouille • Classement COV A+ • Label T10V SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-s1.	R10	
3483808	S. REUNION	9pax	26	N2	Les cloisons pleines recevront une peinture de marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Une des cloisons donnant sur l'espace de circulation sera réalisée en ensemble menuisé vitré avec bloc-porte intégré, de type Jeld-Wen ou équivalent. Caractéristiques : • Cloison vitrée acoustique • Résistance au feu : EI60 / 60 min • Performance acoustique : Rw 43 (- 0 ; - 3) dB • Certification environnementale : PEFC	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3483811	Bur. Partagés	3pax	25,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3483814	Bur. Partagés	3pax	25,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU S9.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987

Name_ 01_TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Element Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
3485306	Bur. Partagés	3pax	23,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. - Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 - Peinture type Ondipur Satin - Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° - Peinture opaque et gommante en phase aqueuse - Film dur non poreux - Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant - Résistante aux salissures - Lessivable - Insaponifiable - Classement COV A+ - Certificat Excell Zone Verte - FDGS conforme AFNOR NF P 01-010 - NF T36-005 : famille I classe 762 - EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide - Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. - Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm - Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % - Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur - Dalles épaisseur 20 mm - Réaction au feu : A2-s1,0 - Performance acoustique CAC : 23 dB - Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plièthre en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3485309	ECM	Batterie	35	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. - Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 - Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° - Peinture gommante multiusage en phase aqueuse - Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers - Additivée antirouille - Classement COV A+ - Label TVD SUD – COV < 1 g/l - EU Ecolabel - Certificat Excell Zone Verte - FDGS conforme AFNOR NF P 01-010 - NF T36-005 : famille I classe 762 - EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide - Coloris:RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plièthre assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 db	BR-s1.	R10	
3485564	ECM	BIO	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. - Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 - Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° - Peinture gommante multiusage en phase aqueuse - Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers - Additivée antirouille - Classement COV A+ - Label TVD SUD – COV < 1 g/l - EU Ecolabel - Certificat Excell Zone Verte - FDGS conforme AFNOR NF P 01-010 - NF T36-005 : famille I classe 762 - EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide - Coloris:RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plièthre assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 db	BR-s1.	R10	
3485567	ECM	Chimie 3	34	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. - Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 - Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° - Peinture gommante multiusage en phase aqueuse - Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers - Additivée antirouille - Classement COV A+ - Label TVD SUD – COV < 1 g/l - EU Ecolabel - Certificat Excell Zone Verte - FDGS conforme AFNOR NF P 01-010 - NF T36-005 : famille I classe 762 - EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide - Coloris:RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plièthre assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 db	BR-s1.	R10	
3485570	Bur. Partagés	3pax	26	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. - Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 - Peinture type Ondipur Satin - Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° - Peinture opaque et gommante en phase aqueuse - Film dur non poreux - Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant - Résistante aux salissures - Lessivable - Insaponifiable - Classement COV A+ - Certificat Excell Zone Verte - FDGS conforme AFNOR NF P 01-010 - NF T36-005 : famille I classe 762 - EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide - Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. - Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm - Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % - Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur - Dalles épaisseur 20 mm - Réaction au feu : A2-s1,0 - Performance acoustique CAC : 23 dB - Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plièthre en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3485573	Bur. Partagés	3pax	24,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. - Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 - Peinture type Ondipur Satin - Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° - Peinture opaque et gommante en phase aqueuse - Film dur non poreux - Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant - Résistante aux salissures - Lessivable - Insaponifiable - Classement COV A+ - Certificat Excell Zone Verte - FDGS conforme AFNOR NF P 01-010 - NF T36-005 : famille I classe 762 - EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide - Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. - Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm - Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % - Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur - Dalles épaisseur 20 mm - Réaction au feu : A2-s1,0 - Performance acoustique CAC : 23 dB - Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plièthre en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987

Name - 01 _TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	2-mg Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
3485579	Bur. Partagés	3pax	26	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3485582	Bur. Partagés	3pax	26	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3485585	Bur. Partagés	3pax	25,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
3499088	SANITAIRES	.	11	N2	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. - Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. - Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TUV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 30 de chez BMH ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	

Name - 01_ TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementID Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
3499879	SANITAIRES	PMR	7,5	N2	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TGV S20 – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Osature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosa ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BML ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
3659411	Local ménage	.	5	N2	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TGV S20 – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Osature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosa ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BML ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4042820	SANITAIRES	.	9	N2	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TGV S20 – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Osature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosa ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BML ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4086815	Circulation	.	93,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapollonifable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Osature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplatre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent. - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

Name - 01 _TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	ElementId Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
5804762	Circulation	.	75	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excel Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,a0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplâtre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
	Escalier	.	15	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excel Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.		- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
5808953												

Nbre - 02- TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR RDC												
Element ID	Nom	Occupation		Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (Sol)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (Sol)	Réaction au feu (Sol)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (Sol)
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification
3444529	EPS	EXFOLIATION	35	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3444538	EPS	Four	35	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3446438	EPS	instrumentation	34,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3446445	EPS	Photoemission	34,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3446467	Bur. Partagés	3pax	26	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapagifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Senticra Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3446470	Bur. Partagés	3pax	25,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapagifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris :RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Senticra Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

Annex 02 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR RDC												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification
3446473	Bur. Partagés	3pax	24,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3446898	EPS	Luminescence 1	17	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3446910	Bur. Partagés	3pax	26	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3446913	S. REUNION	9pax	26	N0	Les cloisons pleines recevront une peinture de marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Une des cloisons donnant sur l'espace de circulation sera réalisée en ensemble menuisier vitré avec bloc-porte intégré, de type Jeld-Wen ou équivalent. Caractéristiques : • Cloison vitrée acoustique • Résistance au feu : E60 / 60 min • Performance acoustique : Rw 43 (-0 ; -3) dB • Certification environnementale : PEFC	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplatre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3446916	Bur. Partagés	3pax	23,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

N°02 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR RDC												
Element ID	Nom	Occupation	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)	
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	
3447799	Bur. Partagés	3pax	24,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3447802	Bur. Partagés	3pax	26	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3449258	EPS	Source	34,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3454243	Bur. Ind	1pax	6,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3454871	EPS	STLM UHV	34	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3455016	EPS	Rayleigh1	17,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	

Nbre 02 TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR RDC												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification
3455498	EPS	Luminescence 2	17	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3455501	EPS	Rayleigh 2	17,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3456101	EPS	FRIGO 2	35	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3456711	EPS	FRIGO 1	35	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3456931	EPS	STLM Spin	35,5	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3488060	Circulation	.	106,5	N0	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calépinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placoceil de chez PlacoPlâtre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

Annexe 02 : TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR RDC												
Element ID	Nom	Occupation	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)	
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	
3499845	SANITAIRES	.	11	N0	Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. - Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.	R9		
3499848	SANITAIRES	PMR	7,5	N0	Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. - Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.	R9		
3805711	EPS	Stock	17	N0	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
4042551	SANITAIRES	.	9	N0	Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. - Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosai ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.	R9		

02 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR RDC												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification
4140361	Local ménage	.	5	N0	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 1598D type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parelsanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers - Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Osature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Epaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	-Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parelsanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. - Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. - Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4446430	Bur. Ind	1pax	6,5	N0	- Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	- Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Osature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
5803692	Circulation	.	76	N0	- Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème - Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	- Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Osature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond - Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placostil ou équivalent. • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
5897961	Escalier	.	15	N0	- Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème - Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.		- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

Annex 03 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+1												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	3ème Occurrence Contraintes	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification
3477108	ECM	PFCVD/ALD	34,5	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477111	ECM	CHIMIE 4	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477114	ECM	Infrarouge	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477117	ECM	STM/MOKE	33,5	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477120	ECM	Entité unique	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477126	CS	FOUR	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	

Nbre 03 TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+1												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (Sol)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (Sol)	Réaction au feu (Sol)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (Sol)
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification
3477129	CS	OPTIQUE 3	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477132	CS	OPTIQUE 2	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477135	CS	OPTIQUE 1	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477396	CS	SURFACE	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garrissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3477402	Bur. Partagés	4pax	25	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapagifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3477408	Bur. Partagés	4pax	25,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garrissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inapagifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

03. TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+1												
Element ID	Nom 3ème Occurrence Données d'identification	Occupation 3ème Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau Element ID 3ème Occurrence Contraintes	Finition du mur 3ème Occurrence Données d'identification	Finition du plafond 3ème Occurrence Données d'identification	Finition du sol 3ème Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) 3ème Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) 3ème Occurrence	Réaction au feu (SOL) 3ème Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (Sol) 3ème Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) 3ème Occurrence Données d'identification
3477411	Bur. Ind	1pax	12	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommisante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3477414	Bur. Ind	1pax	13	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommisante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3477417	S. REUNION	9pax	26	N1	Les cloisons pleines recevront une peinture de marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommisante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Une des cloisons donnant sur l'espace de circulation sera réalisée en ensemble menuisé vitré avec bloc-porte intégré, de type Jeld-Wen ou équivalent. Caractéristiques : • Cloison vitrée acoustique • Résistance au feu : E60 / 60 min • Performance acoustique : Rw 43 (-0 ; -3) dB • Certification environnementale : PEFC	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3477420	Bur. Partagés	3pax	23,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommisante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

03 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+1												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	3ème Occurrence Contraintes	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification	3ème Occurrence Données d'identification
3477423	Bur. Partagés	3pax	24,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3488864	Bur. Ind	1pax	12,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3489047	Bur. Ind	1pax	12,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3490278	ECM	AFM	35	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multistage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antiroûille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3497118	Bur. Partagés	3pax	26	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipour Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

03 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+1												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification
3499135	SANITAIRES	.	11	N1	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive anti-rouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – CDV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Epaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent.	U4 P3 E3 C2	20 dB.	R9		
3499871	SANITAIRES	PMR	7,5	N1	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive anti-rouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – CDV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Epaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent.	U4 P3 E3 C2	20 dB.	R9		
3517872	Local ménage	.	5,5	N1	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive anti-rouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – CDV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Epaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent.	U4 P3 E3 C2	20 dB.	R9		
3817562	CS	Stock	17	N1	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive anti-rouille • Classement CDV A+ • Label TÜV SÜD – CDV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur bleu 7215 ou équivalent -Pose collée et joints soudés à chaud -Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. -Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	

NOM - 03 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+1												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Strong Occurrence Contraintes	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification	Strong Occurrence Données d'identification
4042813	SANITAIRES	.	9	N1	Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 1598D : type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parelsanko ou équivalent. Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement CDV A+ • Label TUV SUD – CDV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 : résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60X120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent. • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parelsanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irette 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4086639	Circulation	.	93,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 : résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placostil ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
4201926	Bur. Ind	1pax	13	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 : résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
4203077	Bur. Ind	1pax	12,5	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et gommante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement CDV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 : résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sertica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

N°03 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+1												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalisé	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Element Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification
5803867	Circulation	.	76	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Di de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature M581 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplâtre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 Cl/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
	Escalier	.	15	N1	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.		- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 Cl/2	6 Db	BR-s1	R9	EN ISO 26987
5898947												

NOM DE TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+2												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau Niveau Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (SOL) String Occurrence	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3483777	CS	CATALYSE	35	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483781	CS	Boîte à gants	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483784	CS	Nano	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483787	CS	Micro onde	33,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483793	CS	Mise en forme	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483796	CS	Sol gel	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483799	ECM	Chimie 2	34	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	

Annexe 04 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+2												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau Niveau/étage Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (sol) String Occurrence	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3483802	ECM	Chimie 1	35	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antidouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483805	ECM	STOCK	16,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antidouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3483808	S. REUNION	9pax	26	N2	Les cloisons pleines recevront une peinture de marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionnable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Une des cloisons donnant sur l'espace de circulation sera réalisée en ensemble menuisé vitré avec bloc-porte intégré, de type Jeld-Wen ou équivalent. Caractéristiques : • Cloison vitrée acoustique • Résistance au feu : EI60 / 60 min • Performance acoustique : Rw 43 (-0 ; -3) dB • Certification environnementale : PEFC	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3483811	Bur. Partagés	3pax	25,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionnable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3483814	Bur. Partagés	3pax	25,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionnable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

NOM DE TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+2												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification
3485306	Bur. Partagés	3pax	23,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insonorifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,40 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORaplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3485309	ECM	Batterie	35	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3485564	ECM	BIO	34,5	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3485567	ECM	Chimie 3	34	N2	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivée antirouille • Classement COV A+ • Label TDV SUD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	PAS DE FAUX PLAFOND	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Senec Couleur bleu 7215 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	Bfl-s1.	R10	
3485570	Bur. Partagés	3pax	26	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insonorifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,40 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORaplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3485573	Bur. Partagés	3pax	24,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insonorifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 x 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,40 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORaplan Senticca Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

04- TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+2												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau Niveauélévél Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (sol) String Occurrence	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3485579	Bur. Partagés	3pax	26	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3485582	Bur. Partagés	3pax	26	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3485585	Bur. Partagés	3pax	25,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Satin • Aspect satiné pommelé fin régulier – brillance 12 à 14 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MSB1 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe en bois	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
3499808	SANITAIRES	.	11	N2	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiene Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
3499879	SANITAIRES	PMR	7,5	N2	-Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. -Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiene Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. -Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexlinko ou équivalent. -joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. -Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	

Annexe 04 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+2												
Element ID	Nom String Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau Niveau String Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (sol) String Occurrence	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3659411	Local ménage	.	5	N2	- Carreaux émaillés porcelanés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. - Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelanés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosa ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4042820	SANITAIRES	.	9	N2	- Carreaux émaillés porcelanés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. - Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture garnissante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	• Faux plafond minéral hygiène non démontableFORMAT 60x120 CM type Hygiène Edge A System de chez Ecophon ou équivalent • Ossature apparente T24 • Dalles acoustiques type Ecophon Hygiène • Épaisseur des dalles : 15 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Réflexion lumineuse : 84 % – teinte blanche	Carreaux émaillés porcelanés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosa ou équivalent. - Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. - Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type 528 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. - joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. - Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
4086815	Circulation	.	93,5	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionnable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplatre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent • Pose collée et joints soudés à chaud • Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. • Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987
5804762	Circulation	.	75	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Inaspionnable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.	Faux plafond non démontable type Focus Ds de chez Ecophon ou équivalent. • Composition en panneaux acoustiques 120 × 60 cm • Teinte blanche – réflexion lumineuse 85 % • Ossature MS81 suspendue avec profil écarteur • Dalles épaisseur 20 mm • Réaction au feu : A2-s1,d0 • Performance acoustique CAC : 23 dB • Calepinage voir les plans faux plafond Bandes périphériques • Bandes périphériques en BA13 aux deux extrémités Placostil de chez Placoplatre ou équivalent • Ligne LED intégrée au centre des bandes BA13 pour la Mise en valeur de la longitudinalité de l'espace et guidage des usagers dans les circulations • Réaction au feu in situ : M1 au moins	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent • Pose collée et joints soudés à chaud • Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. • Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bfl-s1	R9	EN ISO 26987

Annexe 04 - TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR R+2												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (SOL)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètre Personnalité	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	Paramètre de Planification	String Occurrence Contraintes	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification	String Occurrence	String Occurrence Données d'identification
5898953	Escalier	.	15	N2	Les peintures seront de la marque Zolpan ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Peinture type Ondipur Velours • Aspect velours pommelé fin régulier – brillance 5 à 9 à 60° • Peinture opaque et garnissante en phase aqueuse • Film dur non poreux • Capte et détruit les aldéhydes présents dans l'air ambiant • Résistante aux salissures • Lessivable • Insaponifiable • Classement COV A+ • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 2 résistance à l'abrasion humide • Coloris : RAL 9001 – Blanc crème Les alcôves marquant les entrées recevront une peinture de mêmes caractéristiques en teinte RAL 5014 – Bleu pigeon.		- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel, Type 2, teinte neutre type NORA Noraplan Sentica Couleur 6520 ou équivalent - Pose collée et joints soudés à chaud - Ragréage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. - Plinthe assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2/3 C1/2	6 Db	Bf-s1	R9	EN ISO 26987

Noms - 05. TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR SOUTS SOL												
Element ID	Nom Occurrence Données d'identification	Occupation String Occurrence Données d'identification	Surface Paramètre de Planification	Niveau Paramètre Occurrence Contraintes	Finition du mur String Occurrence Données d'identification	Finition du plafond String Occurrence Données d'identification	Finition du sol String Occurrence Données d'identification	Classement UPEC (SOL) String Occurrence Données d'identification	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL) String Occurrence	Réaction au feu (SOL) String Occurrence Données d'identification	Résistance au glissement (Sol) String Occurrence Données d'identification	Stabilité chimique (SOL) String Occurrence Données d'identification
3686608	Local technique ELEC	.	56,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686612	Local technique Compresseurs	.	36,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686615	Local technique Compresseurs	.	38	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686618	Local technique Compresseurs	.	36,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686621	Local technique Compresseurs	.	37,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686624	Local technique Compresseurs	.	37	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686627	Local technique Compresseurs	.	37,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3686630	Local technique Compresseurs	.	37,5	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3691111	CHAUFFERIE	.	137	SS		Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445		U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	
3691951	STOCK ARCHIVES	.	26	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lésionable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive anticouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille 1 classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colors RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	-SOL SOUPLE: Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneo Couleur : bleu 7215 ou équivalent Pose collée et joints soudés à chaud - Ragrage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. Remontée en plinthe sur profil d'appui. assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BF-s1.	R10	

Noms - 05. TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR SOUTS SOLS												
Element ID	Noms	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètres Personnalité	Occurrence	Occurrence	Paramètres de qualification	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence
Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification
3692336	STOCK CHIMIE	.	51,5	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colors RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent • Pose collée et joints soudés à chaud • Ragrage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. • Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-1.	R10	
3692905	Stockéquipements	.	76	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colors RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent • Pose collée et joints soudés à chaud • Ragrage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. • Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-1.	R10	
3693597	Stockélectronique	.	49	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colors RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent • Pose collée et joints soudés à chaud • Ragrage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. • Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-1.	R10	
3693691	Stockmécanique	.	53	SS	peinture seront de la marque ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colors RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	- SOL SOUPLE : Revêtement en caoutchouc naturel Type 1 Teinte Bleu Type Noraplan Seneco Couleur bleu 7215 ou équivalent • Pose collée et joints soudés à chaud • Ragrage P3 : enduit de lissage, bénéficiant d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. • Remontée en plinthe sur profil d'appui, assortie en caoutchouc de la même gamme	U4 P3 E2 C2	5 dB	BR-1.	R10	
3695051	LOCAL MENAGE	.	11	SS	Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. • Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B. • Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type S28 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin – brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additive antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD – COV < 1 g/l • EU Ecolabel • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 7b2 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Colors RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035$ W/m.K • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Mosa ou équivalent. • Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BIMI ou équivalent. Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type S28 Prolirapide de chez Parexlanko ou équivalent. • joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. • Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Recommandement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												
3695363												

Noms - 05. TABLEAU DES FINITIONS INTERIEUR SOUTS SOLS												
Element ID	Nom	Occupation	Surface	Niveau	Finition du mur	Finition du plafond	Finition du sol	Classement UPEC (SOL)	Efficacité acoustique aux bruits d'impact (SOL)	Réaction au feu (SOL)	Résistance au glissement (Sol)	Stabilité chimique (SOL)
Paramètres Personnalité	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Contraintes	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence	Occurrence
	Données d'identification	Données d'identification	Paramètres de qualification		Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification	Données d'identification
5198784	LOCAL A EAU	.	5,5	SS	•Carreaux émaillés porcelainés format 15x30 CM Teinte 15980 type Global Collection de chez MOSA ou équivalent. •Pose à la colle de classe C2 devant bénéficier d'un agrément ou d'un Avis Technique favorable du C.S.T.B •Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type S28 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. •Les joints étanches autour des appareils sanitaires et éviers Le reste du mur sera en peinture type ZOLPAN ou équivalent. • Finition catégorie A (soignée) selon DTU 59.1 • Aspect satiné pommelé fin - brillance 13 à 60° • Peinture gommante multiusage en phase aqueuse • Lessivable et résistante aux produits de nettoyage hospitaliers • Additivee antirouille • Classement COV A+ • Label TÜV SÜD - COV < 1 g/l • EU Ecobêta • Certificat Excell Zone Verte • FDES conforme AFNOR NF P 01-010 • NF T36-005 : famille I classe 762 • EN 13300 : classe 1 résistance à l'abrasion humide • Coloris RAL 9001	Isolation thermique et protection feu en sous-face de plancher par panneaux en laine de roche type Rockfeu RE160 Rd de chez Rockwool ou équivalent. • Panneaux en laine de roche double densité non revêtus • Pose par chevillage en sous-face de plancher • Epaisseur et résistance thermique selon calcul thermique • Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ • Réaction au feu : A1 • Certification ACERMI n°07/015/445	Carreaux émaillés porcelainés format 30x30 cm, type Global Collection teinte 76275 de chez Moso ou équivalent. • Pose traditionnelle à bain de mortier sur sous-couche acoustique du type Assour Chape 20 de chez BMI ou équivalent. • Joints au mortier colle amélioré à prise rapide du type S28 Prolirapide de chez Parexanko ou équivalent. • joint de finition en silicone entre les appareils sanitaires et le carrelage. • Membrane d'étanchéité du type Irete 3360 ou équivalent (Mise en oeuvre sur dalle béton avec relevé de 10 cm de hauteur sur les parois, suivant Avis Technique du C.S.T.B. et prescriptions du fabricant. • Arrêt d'étanchéité au droit des seuils de portes sur cornière métallique tamponnée. Raccordement aux siphons de sol et caniveaux.)	U4 P3 E3 C2	20 dB.		R9	