




LEGENDE	
REPERE	DESIGNATION
BE	Grille d'extraction
BDC	Module de régulation de débit autorégulant à débit fixe réglable
CFS	Colliers coupe feu intumescent
CCF	Clapet coupe feu 2 heures avec contact début et fin de course
BDV	Boîte de régulation de débit d'air à débit variable piloté
CAS	Cassette à eau chaude/eau glacée
BAT	Batterie terminale à eau chaude/eau glacée
DIF	Diffuseur de soufflage
TVLK	Boîte de régulation de débit d'air PVC à débit variable piloté par votre sonnerie
RDA	Régulateur de débit autorégulant
RM	Registre motorisé à fermeture totale

PLAN RDC CVC
N°5201

Maitre d'Ouvrage
CODA
Agence CODA Architectures
28 rue de Valenciennes
75009 Paris
01 47 36 10 00
architecte
@coda.archi

Maitre d'Ouvrage
ALTEREA
Agence de Paris
22 Avenue d'Alsace
75003 Paris Cedex 12
T 01 46 36 25 10
Chef de projet : Agnès SEMONDO
@agnessemondo

Maitre d'Ouvrage
OMNIA
Ingénierie
7 Avenue de Courcouronnes
91128 PALAISEAU CEDEX
T 01 46 36 25 10
Chef de projet : Agnès SEMONDO
@agnessemondo

Maitre d'Ouvrage
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS
Eugène NADY
Conducteur d'opérations de réhabilitation
P 01 46 36 25 10
@eugene.nady@polytechnique.edu

D					
C					
B					
A	28/05/2026	JWP	C.J	Première Diffusion	
Int	Date	Etat	par	Valeurs	Modifications
Code	Phase	PLANS CHAUFFAGE VENTILATION			Echelle
2501	PRO				1/50'
					N° Plan
					5201
					Interv
					A

Ce document, propriété du Bureau d'Etudes ALTEREA, ne peut être réutilisé, réimprimé, ni diffusé sans son autorisation expresse.