



## SITUATION

Campus 1 : 86 rue de l'Exode – 50000 St Lô  
Siège de la CCI Ouest Normandie  
Centre de formation tertiaire. ERP 3eme catégorie.

## NATURE DE LA CONSTRUCTION

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date de construction</b> | 1997 environ                                                                                        |
| <b>Ossature</b>             | Béton                                                                                               |
| <b>Murs</b>                 | Béton                                                                                               |
| <b>Planchers</b>            | Béton                                                                                               |
| <b>Nombre de niveaux</b>    | 3 niveaux dont un sous sol complet à usage de parking                                               |
| <b>Couverture</b>           | Toiture terrasse béton en majeure partie + charpente métallique et bac acier sur la partie centrale |
| <b>Aménagements</b>         | Présence de dalles de plafond avec isolant minéral                                                  |

## CHAUFFAGE

Chaudière gaz de ville avec circulation d'eau chaude. Chaudière implantée dans un local spécifique avec contrat de maintenance idex. L'installation devrait être remplacée par l'utilisation du chauffage urbain à terme.

## FORMATION INCENDIE DU PERSONNEL

Exercice d'évacuation  
Affichage des consignes  
Formation au maniement des extincteurs.  
Les équipes incendie sont constituées.

## ACCESSIBILITE VOISINAGE

Site facilement accessible sur tous côtés.  
Le centre de secours (au siège du SDIS) est à 5 minutes  
L'établissement est situé dans une zone urbaine

## MOYENS D'EXTINCTION INCENDIE

Extincteurs  
PI en face du site (réseau urbain)

## PREVENTION INCENDIE

DAI sur chaufferie et TGBT avec report sur astreinte.  
DM sur l'ensemble du site  
Désenfumage  
Pas de réserve d'eau sur le site  
Compartimentage par PCF asservies.

## EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Local serveur climatisé  
CTA dans la partie vide sanitaire, avec contrat de maintenance

## STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES / DANGEREUX

Néant (ou très faible quantité)

## PREVENTION INTRUSION

Protection volumétrique avec report sur astreinte.

Vidéosurveillance sur les accès principaux avec enregistrement sur déclenchement détection de présence.

## VERIFICATIONS TECHNIQUES

Marchés de la CCI

## VUES

Extérieur



Affichage des consignes



Chaufferie (calorifugeage)



Chaufferie gaz (on observe la DAI)



Local TGBT

