



SITUATION

11, Rue du Tronquet – 76130 Mont Saint Aignan
IFA / CFE / CFA : formation à la restauration, avec présence d'un restaurant d'application
ERP 2^{ème} catégorie. Pas de locaux à sommeil.

NATURE DE LA CONSTRUCTION

Date de construction	1982
Ossature	Béton
Murs	Béton
Planchers	Béton
Nombre de niveaux	1 à 2 selon les ailes du site
Couverture	Toiture terrasse béton
Aménagements	Localement présence de dalles de plafond phonique

CHAUFFAGE

Réseau de chauffage urbain. Circulation d'eau chaude

FORMATION INCENDIE DU PERSONNEL

Exercice d'évacuation
Affichage des consignes

ACCESSIBILITE VOISINAGE

Site facilement accessible sur tous côtés.
Le centre de secours est à 5 minutes
L'établissement est situé dans une zone urbaine résidentielle.

MOYENS D'EXTINCTION INCENDIE

Extincteurs - RIA
PI à l'entrée du site (réseau urbain)
Extinction automatique azote dans la salle serveur

PREVENTION INCENDIE

DAI partielle (armoires électriques, salle serveur, archives) avec report sur astreinte
DM sur l'ensemble du site
Désenfumage
Pas de réserve d'eau sur le site

EQUIPEMENTS TECHNIQUES


Sous-station avec maintenance idex
Chambres froides (faibles quantité) pour le restaurant d'application avec détection de température reportée.
Maintenance des hottes d'aspiration (cuisine) avec nettoyage des filtres.

STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES / DANGEREUX

Quelques litres de solvants dans un local technique
Quelques dizaines de litres d'alcool dans le stockage de la pharmacie (compte tenu de la présence sur le site d'une formation de préparateur en pharmacie)

Désenfumage


RIA



DAI (partielle)



Sous-station (chauffage urbain)



Report température sur chambre froide – Cuisine d'application





Restaurant d'application



Salle serveur avec extinction automatique

