



Travaux de Remplacement d'un ascenseur

Annexe 2 : Caractéristiques Techniques des appareils existants

Adresse du site d'intervention :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
134, route d'Espagne BP 65714
31057 TOULOUSE CEDEX 01



Maitre d'ouvrage : CENTRE
HOSPITALIER GERARD MARCHANT
Maitre d'œuvre : ACCEO Toulouse

Auteur –SENAYA Xavier

Version - 0

Date d'édition - 10/03/2026

Rédacteur

ACCEO Toulouse
244, Route de Seysses - Bât. 3
31100 - TOULOUSE
05 67 70 10 01

Rejoignez-nous sur www.acceo.eu, créez votre espace membre et accédez à tous nos contenus pédagogiques et explicatifs.

ANNEXE 2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

134, route d'Espagne BP 65714

31057 TOULOUSE CEDEX 01

► Informations générales

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE :	Oui
N° de marquage :	0746
N° équipement	1890596
Type d'équipement	Monte-Malade
Type de bâtiment	Hôpital
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	ORONA
Date de l'installation	2018
Équipement rénové	Non

► Caractéristiques techniques principales

Charge nominale	1600 Kg
Nombre de personnes maximum	21
Mode d'entraînement	Electrique
Vitesse nominale	1,00 m/s
Nombre de niveaux	2
Type de manœuvre	Blocage
Position de la machinerie	En gaine
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	Variation de fréquence
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Gearless
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale
Pilotage anti-dérive	Sans objet

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise amortie
Vitesse de prise cabine	Inconnue
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Vitesse de prise contrepoids	Sans objet
Position du groupe de traction	En gaine
Marque du groupe de traction	ORONA
Puissance du groupe de traction	11,7 kW
Vitesse moteur en grande vitesse	239 tr/min
Vitesse moteur en petite vitesse	Sans objet
Réduction du groupe de traction	Sans objet
Diamètre de la poulie de traction	160 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles gainés
Nombre câbles de traction	8
Diamètre des câbles de traction	6,5 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	ORONA
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Monophasé séparé	Non
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	Inconnue
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	5
Présence d'ancrage de manutention	Présent à estampiller

CUVETTE

Profondeur	1170 mm
Type d'amortisseur sous cabine	A accumulation d'énergie
Type d'amortisseur sous contrepoids	A accumulation d'énergie
Type de compensation	Sans Compensation

GAINE

Course de l'appareil	3 m
Profondeur	2740 mm
Largeur	2330 mm
Hauteur sous dalle	3700 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Intégré à la machine (Gearless)
Type de séparation grillagée en gaine	Sans objet
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non
Nombre de porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Sans objet
Présence porte accès en cuvette	Non
Présence dispositif réserves réduites	Non

CABINE

Profondeur	2400 mm
Largeur	1390 mm
Hauteur	2200 mm
Surface	3,3 m ²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Linoléum
Façades intérieures	Inox
Nombre de boîtes à boutons	1
Désignation des niveaux	0, 1
Hauteur des commandes cabine	1000 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Nombre de niveaux concernés par le contrôle d'accès	Sans objet
Présence contact à clé manœuvre particulière	Oui
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Oui
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Technologie transmission demande de secours	GSM
Marque téléalarme	AVIRE
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui

Type d'éclairage	Spot à leds
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Oui
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1300 mm
Hauteur libre	2100 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe
Présence trappe de secours toit de cabine	Oui
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIER / EQUIPEMENTS PALIER

Passage libre	1300 mm
Hauteur libre	2100 mm
Type de serrures	FERMATOR
Dispositif de déverrouillage de secours	Sans objet
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Hauteur des commandes palières	1070 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Contact à clés
Nombre de paliers concernés par le contrôle d'accès	2
Présence d'indicateurs de position	A tous les niveaux
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence d'un manœuvre pompier	Non
Présence voyant « cabine à niveau »	Non
Présence éclairage des paliers automatiques	Non