

Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :	
☎ :	☎ :

Aspect général

Equipements (référence, zone, local) :			
Périodicité : semestrielle	Date : / /	Heure :	Jour :

Note :


Suivant le type de bâtiment à protéger, l'arrêté du 2 février 1993 rend obligatoire l'installation d'un système de sécurité incendie (SSI de catégorie A, B, C, D ou E) comprenant un équipement d'alarme. La maintenance permet de s'assurer du bon fonctionnement de tous les dispositifs composant l'installation. Elle est rendue obligatoire par les textes réglementaires concernant les établissements recevant du public.
Pour l'établissement recevant des travailleurs se reporter au code du travail.
La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Vérifications de l'aspect général extérieur

1. ☐ Procéder à une vérification des fixations de l'installation.
2. ☐ Vérifier la présence des étiquettes portant la marque NF.
3. ☐ Procéder à une vérification des différents voyants lumineux.
4. ☐ Vérifier l'état des câblages de l'installation.
5. ☐ Vérifier la section des câbles lors de la première visite (annexe 1).
6. ☐ Vérifier l'état des batteries et les nettoyer
7. ☐ Vérifier le bon état des écrans, récepteurs et imprimantes.
8. ☐ Nettoyer le tableau de signalisation.
9. ☐ Vérifier que l'exploitant dispose en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange (encre, rouleaux d'impressions, vitres ou membranes,...).

☐ Contrôle complet
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie Fiche opératoire

Site :

☎ : ☎ :

Tableau de signalisation vérifications générales

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **semestrielle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Note :

Pour le bon fonctionnement du SSI, il est important de vérifier l'état, l'emplacement et les conditions d'installation et d'utilisation du tableau. Celui-ci ne doit pas être accessible au public mais uniquement au personnel de surveillance. De plus, il doit être protégé des perturbations éventuelles dues à l'activité du bâtiment (vibrations, poussières, fumées, température et humidité incompatible avec son fonctionnement,...).

La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Vérifications du tableau de signalisation


- ☐ Mettre hors service les équipements commandés par la détection incendie, s'ils existent, en présence du responsable de l'exploitation, **qui devra veiller après l'intervention à la remise en service.**

Vérification des sources électriques

- ☐ Vérifier l'isolement de la source principale d'alimentation.
- ☐ Vérifier la continuité des conducteurs de protection de la source principale d'alimentation.
- ☐ Vérifier les connexions de la deuxième source d'alimentation.
- ☐ Vérifier le fonctionnement de la troisième source.

☐ Contrôle complet
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie Fiche opératoire

Site :

☎ : ☎ :

Tableau de signalisation, fonctionnement

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **semestrielle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Note :

Pour le bon fonctionnement du SSI, il est important de vérifier l'état, l'emplacement et les conditions d'installation et d'utilisation du tableau. Celui-ci ne doit pas être accessible au public mais uniquement au personnel de surveillance. De plus, il doit être protégé des perturbations éventuelles dues à l'activité du bâtiment (vibrations, poussières, fumées, température et humidité incompatible avec son fonctionnement,...).

La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Vérifications du tableau de signalisation

Outils et
instruments

Vérification du fonctionnement du tableau


1. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores en service sur la source principale.
2. ☐ Couper la source principale.
3. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores en service sur la deuxième source.
4. ☐ Couper les batteries par action sur disjoncteur ou coupe circuit.
5. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores en service sur la troisième source.
6. ☐ Rétablir la deuxième source.
7. ☐ Activer un détecteur.
8. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores d'alarme générale sur la deuxième source.
9. ☐ Débrancher un détecteur.

Vérification des signaux de dérangement

10. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores de dérangement sur la deuxième source.
11. ☐ Actionner un bouton de mise hors service d'une boucle.
12. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores de boucle hors service sur la deuxième source.
13. ☐ Procéder à un court-circuit sur une boucle suivi par l'excitation d'un détecteur sur une autre boucle.
14. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores de compatibilité de l'alarme avec dérangement sur la deuxième source.
15. ☐ Rétablir la source principale.
16. ☐ Vérifier ensuite que le tableau est à l'état de veille.
17. ☐ Vérifier la disparition du signal « défaut » et du retour du voyant « service ».
18. ☐ Faire constater la remise en service au représentant de l'établissement.

☐ Contrôle complet
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :	
☎ :	☎ :

UAE / Poste de supervision

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : annuelle	Date : / /	Heure :	Jour :
-------------------------------	------------	---------	--------

Note :


Superviseur

**Outils et
instruments**

1. ☐ Contrôle de l'état de l'ensemble du système
2. ☐ Vérification du bon fonctionnement du logiciel (contrôle et mise à jour du paramétrage, sauvegardes, archivages, anti-virus,...)
3. ☐ Nettoyage – dépoussiérage.
4. ☐ Vérification et mise à l'heure de l'horloge
5. ☐ Resserrage des connectiques
6. ☐ Sauvegarde de la base de données
7. ☐ Purge des fichiers inutiles
8. ☐ Vérification des adresses IP des postes déportés en dialogue
9. ☐ Contrôle des lignes

☐ **Contrôle complet
Opérateur :**

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :
☎ : ☎ :

Détecteurs automatiques

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **annuelle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Note :

La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Vérifications des détecteurs automatiques

1. ☐ Vérifier que l'installation fonctionne sur la source principale.
2. ☐ Mettre hors service les équipements commandés par la détection incendie, s'ils existent, en présence du responsable de l'exploitation, **qui devra veiller après l'intervention à la remise en service.**
3. ☐ Vérifier le positionnement des détecteurs par rapport aux modifications d'agencement des locaux.
4. ☐ Vérifier le fonctionnement de tous les détecteurs par les moyens appropriés, les zones de détection étant en position « test » et la centrale sur l'alimentation de secours (annexes 1).
5. ☐ Si l'installation comprend des détecteurs multi ponctuels, effectuer un test fonctionnel en vérifiant le signal de dérangement : par la mise hors service de l'élément du circuit aéraulique et par l'arrêt de l'électro ventilateur
6. ☐ Nettoyer ou remplacer les détecteurs thermiques ou flamme selon les prescriptions des fabricants
7. ☐ Noter sur le bordereau les boucles concernées par l'échange ou le nettoyage des détecteurs.
8. ☐ Vérifier sur chaque boucle pendant l'échange le signal de dérangement pour coupure de ligne.
9. ☐ Vérifier le fonctionnement en alarme de tous les détecteurs échangés à l'aide d'un appareil vérificateur adapté au type de détecteur.
10. ☐ Vérifier le bon fonctionnement des indicateurs d'action, s'ils existent, et des signalisations visuelles et sonores correspondantes au tableau.
11. ☐ Faire constater la remise en service au représentant de l'établissement.

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :


Urgence des interventions

☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois

☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois

☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois

☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :
☎ : ☎ :

Essais de boucles

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **semestrielle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Note :

Ces essais de boucles de détecteurs devront s'effectuer selon les fiches techniques fournies par l'installateur et à l'aide d'appareils vérificateurs adaptés au type de détecteur.

La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Les essais sur les boucles de détecteurs

Pour toutes les boucles.


1. ☐ Procéder à l'essai fonctionnel d'une boucle sous la deuxième source.
2. ☐ Effectuer pour au moins 50% des détecteurs un essai d'alarme en mode essai.
3. ☐ Vérifier la commande d'arrêt de l'alarme sonore et vérifier que le signal lumineux se maintient sur la boucle concernée.
4. ☐ Procéder à une mise en alarme feu d'un détecteur sur une boucle.
5. ☐ Vérifier qu'après l'arrêt du signal sonore correspondant à l'alarme feu, celui-ci reste disponible pour tout autre alarme feu sur une autre boucle.

Provoquer au moins un dérangement suivant sur chaque boucle :

6. ☐ Provoquer un court-circuit, coupure ou dépose d'un détecteur,
7. ☐ Vérifier les signalisations lumineuses et sonores correspondantes.
8. ☐ Veiller au rétablissement du service normal de l'installation.
9. ☐ Remettre le tableau à l'état de veille.
10. ☐ Remettre en service les commandes des automatismes.
11. ☐ Faire constater la remise en service au représentant de l'établissement.

☐ Contrôle complet
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :	
☎ :	☎ :

Déclencheurs manuels

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : annuelle	Date : / /	Heure :	Jour :
-------------------------------	------------	---------	--------

Note :


La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Vérifications annuelles des déclencheurs manuels (« boîtiers bris de glace »)

1. ☐ Placer la centrale sur l'alimentation de secours.
2. ☐ Placer les zones de détection en position « test ».
3. ☐ Vérifier le fonctionnement de tous les déclencheurs manuels.
4. ☐ Vérifier l'état général du boîtier et de la glace ou de la membrane.
5. ☐ Resserrer les vis de fixation.
6. ☐ Procéder à une simulation de commande manuelle d'alarme par « bris de glace ».
7. ☐ Vérifier le fonctionnement de tous les éléments de sécurité associés.

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

C.M.S.I.

Site :
☎ : ☎ :

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : semestrielle	Date : / /	Heure :	Jour :
-----------------------------------	------------	---------	--------

Note :

Le centralisateur de mise en sécurité incendie fait partie intégrante du système de mise en sécurité incendie.

Il existe deux types de C.M.S.I. :

- type A : conçu pour être intégré à un S.S.I. de catégorie A et comprenant donc un S.D.I.,
- type B : conçu pour être intégré à un S.S.I. de catégorie B.

La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Vérifications du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

1^{ère} visite semestrielle

1. ☐ Nettoyer le C.M.S.I.
2. ☐ Vérifier les connexions électriques.
3. ☐ Vérifier la mise à la terre du C.M.S.I.
4. ☐ Vérifier la continuité filaire du circuit de commande interne à la centrale lorsque la source d'alimentation des commandes est extérieure à la centrale.
5. ☐ Vérifier l'étiquetage.
6. ☐ en mode manuel depuis l'U.C.M.C
7. ☐ Vérifier les commandes des D.A.S.
8. ☐ Vérifier la programmation et la cohérence des textes associés pour les centralisateurs adressables.
9. ☐ Signaler les anomalies constatées.
10. ☐ Remettre l'installation en état de fonctionnement.
11. ☐ Faire constater la remise en service au représentant de l'établissement.
12. ☐


Vérification du fonctionnement des organes commandés

2^{ème} visite semestrielle

13. ☐ Couper l'alimentation principale
14. ☐ Procéder à un essai du C.M.S.I. à partir d'un détecteur ou déclencheur manuel en provoquant une alarme sur une boucle.
15. Procéder aux vérifications suivantes lors d'une alarme :
 - ☐ vérifier la signalisation au tableau,
 - ☐ vérifier la signalisation au C.M.S.I.,
 - ☐ vérifier le fonctionnement de l'alarme sonore ainsi que les reports d'alarme vers d'autres locaux.
16. ☐ Rétablir l'alimentation principale.
17. ☐ Signaler les anomalies constatées.
18. ☐ Remettre l'installation en bon état de fonctionnement.
19. ☐ Faire constater la remise en service au représentant de l'établissement.

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :

☎ : ☎ :

C.M.S.I., vérifications annuelles

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **annuelle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Note :

Le centralisateur de mise en sécurité incendie fait partie intégrante du système de mise en sécurité incendie.

Il existe deux types de C.M.S.I. :

- type A : conçu pour être intégré à un S.S.I. de catégorie A et comprenant donc un S.D.I.,
- type B : conçu pour être intégré à un S.S.I. de catégorie B.

La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.


Vérifications annuelles du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Vérification annuelles

1. ☐ Procéder à un essai de déclenchement des différents D.A.S. : sirènes, clapets coupe-feu, volets de désenfumage et commande des ventilateurs, exutoires, ouvrants, libération des portes automatiques, dispositifs de fermeture des issues de secours.
2. ☐ Procéder à un essai de l'équipement d'alarme pour l'évacuation, à déterminer avec l'exploitant et en fonction des conditions d'occupation des locaux.

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie Fiche opératoire

Site :

☎ : ☎ :

Equipements d'alarme

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **semestrielle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Note :

Les équipements d'alarme (E.A.) sont classés en 5 types appelés 1, 2a, 2b, 3 et 4, par ordre d'exigence décroissante. C'est l'ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation.

Les diffuseurs sonores doivent être protégés contre les dommages mécaniques et contre toute influence néfaste pouvant provoquer leur défaillance. Leur nombre et leur emplacement doit garantir une perception correcte de l'alarme, compte tenu de l'environnement en tous points du bâtiment.


La maintenance se base sur la Norme NF S 61-933 de septembre 2011.

Vérifications des équipements d'alarme (E.A.)

1. ☐ Vérifier le bon état de la centrale d'évacuation.
2. ☐ Vérifier le câblage.
3. ☐ Vérifier l'aspect extérieur des batteries et procéder au nettoyage si nécessaire.
4. ☐ Vérifier l'emplacement des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores par rapport aux risques.
5. ☐ Consulter la fiche d'écart relative aux éventuelles modifications des locaux.
6. Procéder à la vérification des deux sources, secteur et batteries :
 - ☐ couper puis rétablir l'alimentation principale, et vérifier la disparition du signal de défaut et le retour du signal de veille.
 - ☐ couper puis rétablir l'alimentation secondaire, et vérifier la disparition du signal de défaut et le retour du signal de veille.
7. ☐ Débrancher le déclenchement du réseau d'évacuation.
8. ☐ Couper l'alimentation principale.
9. ☐ Procéder à un essai de chaque déclencheur manuel.
10. ☐ Vérifier le fonctionnement de la séquence d'alarme alimentation du réseau de diffuseurs).
11. ☐ Vérifier la signalisation au tableau.
12. ☐ Vérifier le fonctionnement de chaque diffuseur sonore pour les différents secteurs d'évacuation après action sur un déclencheur manuel.
13. ☐ Vérifier le fonctionnement de l'alarme restreinte au poste central.
14. ☐ Vérifier la bonne audition de l'alarme en tous points dans les locaux.
15. ☐ Rétablir la source principale.
16. ☐ Faire constater la remise en service par au représentant de l'établissement.

☐ Contrôle complet
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :
☎ : ☎ :

Désenfumage

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **annuelle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Note :

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. et le règlement de sécurité pour la construction des I.G.H. prévoient chacun des dispositifs de désenfumage à commande manuelle ou automatique destinés en cas d'incendie à limiter l'extension du sinistre grâce à un cloisonnement efficace. Tous les mécanismes de désenfumage doivent être soigneusement entretenus et maintenus en bon état de performance. Cette gamme doit être également appliquée après chaque déclenchement pour vérification des dispositifs.

Vérifications des équipements de désenfumage

Vérifications des commandes à distance

1. ☐ Déplomber les postes de commande.
2. ☐ Procéder à des essais de déclenchement des ouvertures :.
3. ☐ Examiner visuellement chaque D.A.S.
4. ☐ Vérifier les cartouches de CO₂ comprimé à usage unique (utilisées en tant que source de sécurité des alimentations pneumatiques de sécurité), par pesage (la masse de CO₂ ne doit pas être inférieure à 90% de la masse nette d'origine).
5. ☐ Recharger ou remplacer les cartouches et bouteilles de CO₂ percutées.
6. ☐ Vérifier la date de péremption des cartouches de CO₂.
7. ☐ Vérifier l'étanchéité des circuits.
8. ☐ Vérifier les fusibles et procéder au remplacement si nécessaire.
9. ☐ Vérifier et lubrifier les mécanismes de déclenchement.
10. ☐ Si possible, vérifier le déclenchement électrique par sollicitation du détecteur autonome déclencheur.
11. ☐ Vérifier les déclencheurs manuels.
12. ☐ Fermer et réarmer l'installation.
13. ☐ Plomber les postes de commande.
14. ☐ Vérifier le contrôle permanent de l'isolement du moteur du ventilateur.

Cas des lanterneaux


15. ☐ Ouvrir les appareils.
16. ☐ Vérifier et lubrifier les mécanismes : parties mobiles, fixations, vérins...
17. ☐ Vérifier les déclencheurs.
18. ☐ Vérifier l'état des fusibles.
19. ☐ Vérifier le châssis, le cadre et le serrage des fixations.
20. ☐ Refermer les appareils.
21. ☐ Vérifier l'aspect des coupoles.

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :

Urgence des interventions

	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Sécurité incendie
Fiche opératoire

Site :	
☎ :	☎ :

Dispositifs Actionnés de
Sécurité

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : annuelle	Date : / /	Heure :	Jour :
-------------------------------	------------	---------	--------

Note :

Commande électromagnétique (sur VCF, PCF, CCF)


1. ☐ Vérification du câblage et branchement électrique
2. ☐ Vérification de la transmission de l'ordre d'ouverture
3. ☐ Vérification des signalisations Début de Course et Fin de Course
4. ☐ Nettoyage de la face d'attraction de l'électro-aimant et de la plaque de retenue
5. ☐ Remise en place
6. ☐ Essais d'ouverture conjointement avec l'entreprise chargée de la maintenance climatisation

Ventilateur de désenfumage

1. ☐ Vérification de la commande
2. ☐ Vérification des positions de sécurité et d'attente
3. ☐ Vérification du contrôle permanent d'isolement
4. ☐ Vérification des signalisations sur coupure de proximité
5. ☐ Contrôle des commandes de réarmement et d'arrêt moteur
6. ☐ Essais d'ouverture conjointement avec l'entreprise chargée de la maintenance multi-technique

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Moyens de secours
Fiche opératoire

Site :
☎ : ☎ :

Extincteurs

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **annuelle** Date : / / Heure : Jour :

Contrôle des extincteurs

Vérification préliminaire tout type confondu :

1. ☐ Contrôle de la visibilité et de l'accessibilité
2. ☐ Contrôle de l'état du plomb de sécurité
3. ☐ Contrôle de l'état apparent de l'extincteur et de ses accessoires
4. ☐ Contrôle de la conformité de l'étiquette de vérification
5. ☐ Nettoyage général

Extincteur à eau :

6. ☐ Vérification de l'absence de pression interne
7. ☐ Démontage du couvercle et de la cartouche (ou sparklet)
8. ☐ Contrôle du poids et relevé dans rapport du sparklet conformément aux tolérances requises
9. ☐ Vérification des différents accessoires de la tête, la lance et des tubes
10. ☐ Nettoyage du filtre
11. ☐ Graissage des pièces mobiles
12. ☐ Remplacement des pièces défectueuses ou manquantes
13. ☐ Contrôle de l'état intérieur du corps
14. ☐ Recharge d'eau et d'additif dans les limites des tolérances indiquées
15. ☐ Remise en place du système de sécurité
16. ☐ Remontage du sparklet et de la tête

Extincteur à dioxyde de carbone :


17. ☐ Vérification de la date d'épreuve du service des Mines
18. ☐ Démontage, vérification et nettoyage du tromblon
19. ☐ Vérification du joint
20. ☐ Pesée de la charge et relevé dans rapport
21. ☐ Remontage du tromblon ou flexible

Extincteur à poudre :

22. ☐ Vérification de l'absence de pression interne
23. ☐ Démontage du couvercle et du sparklet en veillant à la pureté de la poudre
24. ☐ Pesée et relevé dans rapport de la conformité du sparklet
25. ☐ Vérification des différents accessoires de la tête, la lance et des tubes
26. ☐ Contrôle et graissage des pièces mobiles
27. ☐ Remplacement des pièces défectueuses ou manquantes
28. ☐ Détassement et vérification de l'état de la poudre en évitant la différence de conditions d'ambiance
29. ☐ Recharge de poudre si nécessaire
30. ☐ Remontage du sparklet et de la tête

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois



Nom de l'entreprise
Coordonnées de l'entreprise

☎ : ☎ :

Moyens de secours

Fiche opératoire

Site :

☎ : ☎ :

Plans d'évacuation et intervention

Equipements (référence, zone, local) :

Périodicité : **annuelle**

Date : / /

Heure :

Jour :

Contrôle des plans d'évacuation et intervention

1. ☐ Contrôle de la visibilité et de l'accessibilité du plan
2. ☐ Vérification visuelle de l'état du cadre
3. ☐ Vérification de la conformité de l'emplacement du plan
4. ☐ Vérification de la conformité des informations figurant sur le plan
5. ☐ Vérification des symboles graphiques utilisés

☐ **Contrôle complet**
Opérateur :

Interventions préconisées :	Urgence des interventions
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois
	☐ Instantané ☐ Semaine ☐ Mois