

UI2026016 - ANNEXE CCTP N°3 - INVENTAIRE EQUIPEMENTS										
Type d'équipements	Précision	Quantité	Marque	Modèles	Type de fluide	Quantité de Fluide (Kg)	Puissance (kW)	Année de mise	Etat général	Observations
Groupe Froid	HALL du Bâtiment	1	TRANE	ERTHA300AB1J3	R134a	150	161	1995	HS	
PAC	PAC 1 / Toiture terrasse Etage 7	1	CARRIER	n°30RQS - 140B0048 PE /M2018004887	R410A	38	140	2018	MOYEN	
PAC	PAC 2 / Toiture terrasse Etage 7	1	CARRIER	n°30RQS - 140B0048 PE / M2018004976	R410A	38	140	2018	MOYEN	
PAC	PAC 3 / Toiture terrasse Etage 7	1	TRANE	CXAF/130 SE LN - 960637772	R454B	72	130	2022	MOYEN	
PAC	PAC 4 / Toiture terrasse Etage 12	1	CARRIER	30RQP270R - M2022005986	R32	32	282	2022	BON	
PAC	PAC 5 / Toiture terrasse Etage 12	1	CARRIER	30RQP270R - M2022005689	R32	32	282	2022	BON	
SPLIT REVERSIBLE /CLIM	RDC Cours fumeurs	1	DAIKIN	RXM35R5V1B9	R32	0,76		2022	BON	
SPLIT REVERSIBLE /CLIM	RDC Cours fumeurs	1	DAIKIN	RXM35R5V1B9	R32	0,76		2022	BON	
QUADRI-SPLIT	Poste sécurité	1	mitsubishi	MXZ-4F72VF				2024	BON	
UI	Poste sécurité	4	mitsubishi	MSZ-AP50VGK				2024	BON	
VRV	Salle du conseil	1	DAIKIN	RZQ 200C7Y1B	R410A	8,3		2012	MOYEN	
UI Gainable	Salle du conseil	2	DAIKIN	FBA-A	R410A			2012	MOYEN	
Bi-Split - J009298	Parking - Ateliers maintenance	1	DAIKIN	2MXM68N2V1B	R32	2,24		2022	BON	
Bi-Split - J400943	Parking - Vestiaires personnels	1	DAIKIN	2MXM68N2V1B9	R32	2		2023	BON	
Centrale injection traitement d'eau	Sous-station - Réseau CO - R+7	1	ODYTHERM (ODYSSEE)	FS 510SE Avec Pompe BT4B				2022	BON	
Centrale injection traitement d'eau	Sous-station - Réseau TAR - R+7	1	ODYCIDE (ODYSSEE)	B 330 Avec Pompe BT4B				2022	BON	
Centrale injection traitement d'eau	Sous-station - Réseau TAR - R+7	1	ODYREF (ODYSSEE)	A 55M Avec Pompe BT4B				2022	BON	
Automate Centrale injection	Sous-station - Réseau TAR - R+7	1	SIEMENS	LOGO 230RCL					MOYEN	
Centrale de mesure conductivité	Sous-station - Réseau TAR - R+7	1	SIEMENS	LM10					MOYEN	
Tour Aéo-réfrigérante (N°2)	Local TAR - R+7	1	BALTIMORE AIRCOL COMPANY (BAC)	VXT - 105R H00-1195					MOYEN	Analyses légionnelles à réaliser mensuellement de mai à octobre
Caisson VMC	Sous-station CAF - R+8	1	FRANCE AIR	MODULYS DP 9/9			0,75		MOYEN	
CTA	Bureaux bâtiment central - R+7	1	CARRIER	39HXE100R22 BM		11200 m3/h	4 x 2,73		BON	
V3V	Bureaux bâtiment central - R+7	1	CARRIER						BON	
Extracteur désenfumage	EXT5 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R 4,0			0,55	2024	NEUF	
Extracteur désenfumage	EXT4 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R 15			4	2024	NEUF	
Extracteur désenfumage	EXT9 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R9,0 2P			4	2024	NEUF	
Extracteur désenfumage	EXT3 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R 15			4	2024	NEUF	
Extracteur désenfumage	EXT2 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R 15			4	2024	NEUF	
Extracteur désenfumage	EXT1 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R 4,0			0,55	2024	NEUF	
Insufflateur désenfumage	INSU 3 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R5,0 2P			1,5	2024	NEUF	
Insufflateur désenfumage	INSU 4 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R5,0 2P			1,5	2024	NEUF	
Insufflateur désenfumage	INSU 5 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R8,0 EL			1,5	2024	NEUF	
Insufflateur désenfumage	INSU 10 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R9,0 2P			4	2024	NEUF	
Insufflateur désenfumage	INSU 6 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R8,0			1,5	2024	NEUF	
Insufflateur désenfumage	INSU 8 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R4,0			0,55	2024	NEUF	

Type d'équipements	Précision	Quantité	Marque	Modèles	Type de fluide	Quantité de Fluide (Kg)	Puissance (kW)	Année de mise	Etat général	Observations
Insufflateur désenfumage	INSU 7 - Toiture R+12	1	ALDES	PROTECTONE R5,0 2P			1,5	2024	NEUF	
CTA	Bureaux IGH - R+12	1	ROBATHERM	TI50 - 12/21		16500 m3/h	90	2024	BON	
V3V	Bureaux IGH - R+12	1	SIEMENS	SAX				2024	BON	
Centrale injection traitement d'eau	Sous-station IGH - Réseau CO - R+12	1	ODYTHERM (ODYSSEE)	FS 510SE Avec Pompe BT4B					BON	
Centrale injection traitement d'eau	Sous-station Chaufferie - Réseau CH - R-3	1	ODYTHERM (ODYSSEE)	FS 510SE Avec Pompe BT4B					BON	
Caisson VMC	Parking - R-2 - Local HT (P2)	1	FRANCE AIR	MODULYS DP 9/9			0,75		MOYEN	
Caisson VMC	Parking - R-2 - Zone Chaufferie	1	FRANCE AIR	MODULYS DP 9/9			0,75		MAUVAIS	
Caisson VMC	Parking - R-1 - Local HT (P1)	1	FRANCE AIR	MV9 INTER			0,75		MOYEN	
CTA	CTA CSE PEU - R-1	1	TRANE	3-SE 6,25						
V3V	CTA CSE PEU - R-1	2	SIEMENS	SKC62						
Variateur électronique	CTA CSE PEU - R-1	2	DANFOS	VLT 6000 HVAC				2001		
CTA	HALL CAF - R-1	1	CIAT	GI S150 I 25 STD						
V3V	HALL CAF - R-1	2	SIEMENS	MXG461						
Centrale injection traitement d'eau	Sous-station CTA CAF - Réseau CO - R-1	1	ODYTHERM (ODYSSEE)	FS 510SE Avec Pompe BT4B				2022	BON	
Extracteur Parking	Parking R-3 (compartiment 1 et 2)	2	FRANCE AIR	AXALU2			7,5		MOYEN	
Extracteur Parking	Parking R-2 (compartiment 1 et 2)	2	FRANCE AIR	AXALU2			7,5		MOYEN	
Extracteur Parking	Parking R-1 (compartiment 1 et 2)	2	FRANCE AIR	AXALU2			7,5		MOYEN	
Ballon ECS	Cumulus électrique 500L Vestiaires - R-1	1	THERMOR	A21942			5		BON	
CTA	CTA HALL CPAM IGH - R-1	1	CIAT	FLOWAY 4000 ROTs21 BCI		11200 m3/h	4 x 2,73		BON	
V3V	CTA HALL CPAM IGH - R-1	1	CARRIER						BON	
Rideau Air Chaud	RAC Electrique - Hall CAF - RDC	1		Etoile						
Rideau Air Chaud	RAC Eau Chaude - Hall CAF - RDC	1		Dauriac						