

2026CYCPU0S22 Missions de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation et de la modernisation du parc d’ascenseurs, monte-charges et élévateurs pour personnes en situation de handicap sur les sites de CY CERGY PARIS

UNIVERSITE

ANNEXE 1 au CCTP : Equipements prioritaires identifiés

Point	Lieux	Zones	Marque	Type	Nombres de niveaux	Charge	Nb Personnes	Année d'installation / Modernisation	Observations sur les armoires de manœuvres et de commande à moderniser et remplacer	FIN de Disponibilité pièce (durée max 20 à 25) ans	priorité
1	Saint-Martin	Ascenseur n°1 (Bât. D)	SCHINDLER	Electrique	7	630	8 personnes	1994		2020	1
2	Saint-Martin	Ascenseur n°2 (Bât. D)	SCHINDLER	Electrique	7	630	8 personnes	1994		2020	1
3	Saint-Martin	Ascenseur n°3 (Bât. B)	SCHINDLER	Electrique	7	800	10 personnes	1994 / Habillage cabine 2010		2020	1
4	Saint-Martin	Ascenseur n°4 (Bât. B)	SCHINDLER	Electrique	7	800	10 personnes	1994 / Habillage cabine 2010		2020	1
5	Saint-Martin	Ascenseur n°5 (Bât. A)	SCHINDLER	Electrique	6	630	8 personnes	1994		2020	1
6	Saint-Martin	Ascenseur n°6 (Bât. A)	SCHINDLER	Electrique	6	630	8 personnes	1994		2020	1
7	Saint-Martin	Ascenseur n°7 (Bât. E)	DMS	Electrique	7	800	10 personnes	2004	armoire de commande et de manœuvre	2030	2
8	Saint-Martin	Ascenseur n°8 (Bât. E)	DMS	Electrique	9	630	8 personnes	2004	armoire de commande et de manœuvre	2030	2
9	Saint-Martin	Ascenseur n°9 (Bât. E)	DMS	Electrique	9	800	10 personnes	2004	armoire de commande et de manœuvre	2030	2
10	Saint-Martin	Monte charges (Bât. D)	SCHINDLER	Electrique	7	1600	21 personnes	1994		2020	1
11	Saint-Martin	Monte charges (Bât. D)	SCHINDLER	Electrique	2	320	4 personnes	1994		2020	1
12	Saint-Martin	Amphi Wolff EPMR		Electrique	2	300	1,00	2016	armoire de commande et de manœuvre	2040	2
13	Saint-Martin	Élévateur pour fauteuil roulant Parking	THYSSENKRUPP	Electrique	0,5	200	1 personne	1994		2018	1
14	Chênes 1 – Ascenseur n°1	A (Bureaux)	KONE	Electrique	10	630	8 personnes	1992 – Habillage cabine en 2009		2018	1
15	Chênes 1 – Ascenseur n °2	A	KONE	Electrique	5	1600	21 personnes	1992 – Habillage cabine en 2009		2018	1
16	Chênes 1 – Ascenseur n °3	C-B	KONE	Electrique	5	1600	21 personnes	1992 – Habillage cabine en 2009		2018	1
17	Chênes 1 – Ascenseur n °4	D-C	KONE	Electrique	5	1600	21 personnes	1992 – Habillage cabine en 2009		2018	1
18	Chênes 1 – Ascenseur n °5	E-D	KONE	Electrique	5	1600	21 personnes	1992 – Habillage cabine en 2009		2018	1
19	Chênes 1 – Monte livre BU	Bibliothèque	KONE	Electrique	2	100	Non accompagné	1992		2018	1
20	Chênes 2 – Hall Larousse	Hall	SOULIER	Electrique	6	1000	12 personnes	2002	armoire de commande et de manœuvre	2032	2
21	Chênes 2 - Ex GE	GE	EGERI APEM	hydraulique	3	630	8 personnes	1991 Habge cab+armoire manœuvre 2009 / 2015 remplacement du moteur hydraulique		2017	1
22	Chênes 2 – Salle des Thèses	salle des thèses	SOULIER	Electrique	3	630	8 personnes	2001	armoire de commande et de manœuvre	2026	2
23	Chênes 1	Élévateur sur escalier	ALFORTELEVATEUR	Electrique	2	230	1 personne	2012	armoire de commande et de manœuvre	2037	2
24	Chênes 1	EPMR salle de conf	ERHMES	Electrique	2	300	1 personne	2012	armoire de commande et de manœuvre	2037	2
25	Chênes 1	EPMR CROUS Accueil	ERHMES	Electrique	2	500	1 personne	2014	armoire de commande et de manœuvre	2039	2
26	Chênes 2	EPMR CH2 cafétéria	ERHMES	Electrique	2	300	1 personne	2001	armoire de commande et de manœuvre	2026	2
27	Chêne MIR des chênes	Ascenseur (Hall)	OTIS	Electrique	8		8 personnes	2024		2049	2
28	Chêne MIR des chênes	Ascenseur (Hall)	OTIS	Electrique	8		9 personnes	2024		2049	2
29	Tour -Intérieur	Int,	KONE	Electrique	9	1000	13 personnes	Rénovation totale 2009	armoire de commande et de manœuvre	2034	2
30	Tour - Extérieur	ext,	THYSSENKRUPP	Electrique	9	800	10 personnes	2009	armoire de commande et de manœuvre	2034	2
31	Jardin tropical	face bureau 006	THYSSENKRUPP	Electrique	3	630	8 personnes	2004	armoire de commande et de manœuvre	2029	2
32	Cerclades	Ascenseur n°1		Electrique	5	630	8 personnes	1976 / rénovation 2014	armoire de commande et de manœuvre	2000	1

