



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Inria

Maîtrise d'ouvrage

Centre Inria de l'Université Lorraine
615 Rue du jardin botanique
54 600 VILLERS les NANCY

AMO

ATFE Ingénierie
153 rue André BISIAUX
54 320 MAXEVILLE

Marché

Référence N° 2026 – 0743

Marché d'exploitation des
installations génie climatique du
Centre Inria de l'Université
Lorraine VILLERS les NANCY

ANNEXE 3 au CCTP

Historique des consommations



HISTORIQUE DES CONSOMMATIONS

P1 MT	Saison 2023 /2024			Saison 2024 /2025			Saison 2025 /2026		
	kWh PCS	m3 ECS	DJU	kWh PCS	m3 ECS	DJU	kWh PCS	m3 ECS	DJU
1 Octobre	31 282	27	115	35 637	47	172	30 286	39	174
2 Novembre	66 124	40	339	45 265	31	294	52 126	48	363
3 Décembre	62 193	27	313	97 400	45	585	56 390	44	382
4 Janvier	71 915	31	490	48 218	30	300	67 050	33	468
5 Février	54 843	43	294	73 000	46	429	53 800	49	342
6 Mars	42 878	33	242	51 800	42	307	39 310	42	293
7 Avril	43 180	42	261	42 700	50	236	34 220	43	209
8 Mai	16 454	26	88	9 600	13	64	20 440	27	128
TOTAL	388 869	269	2 142	403 620	303	2 387	353 622	325	2 359
Ratio kWh/DJU	182			169			150		