REVEIL
EC37
CCF/+1/B5/C44/01
NO 01 0X06 – B5
S36
240 m3/h
S42
610 m3/h
ø400
Ai: 3,13
38,84 NGF
VP 6 DN15
ø250
Ai: 2,80
38,51 NGF
S39
160 m3/h
ø250
Ai: 3,30
39,01 NGF
ø160
Ai: 3,34
39,05 NGF
S39
160 m3/h
E13
30 m3/h
ø100
Ai: 2.86
38,57 NGF
CDTS VP DN15
AIRE
AND5NO
600x500
5400 m3/h
ø250
Ai: 3,01
38,72 NGF
VP 6
E19
698 m3/h
500x400
Ai: 3,15
38,86 NGF
lot 051 T.V.
lot 051 T.V.
T.V.
ø450
ø400
900x700
Ai: 2,85
38,56 NGF
lot 051
750x200
Ai: 3,35
39,06 NGF
S42
610 m3/h
HSFP
255
E44
3400m3/h
600x500
Ai: 3,03
38,76 NGF
750x200
Ai: 3,09
38,80 NGF
ø450
Ai: 2,79
38,50 NGF
ø250
Ai: 2,80
38,51 NGF
HT dalle à
dalle:3,57m
INF.
NO 01 3I03 – B5
ø400
Ai: 3,15
38,86 NGF
B5.01.21
ø450
Ai: 3,10
38,81 NGF
ø315
Ai: 3,24
38,95 NGF
ø250
Ai: 3,25
38,65 NGF
600x300
38,70 NGF
S42
610 m3/h
HEA 180 S235
E44
ø250
Ai: 3,01
38,72 NGF
ø250
Ai: 3,01
38,72 NGF
E19
698 m3/h
CLOISON CF 2H
Selon étude BETOM
900x450
Ai: 3,05
38,76 NGF
ø250
Ai: 3,25
38,96 NGF
1400x500
Ai: 3,05
38,76 NGF
E01
185 m3/h
E44
2480m3/h
1000x500
Ai: 3,03
38,76 NGF
ø160
Ai: 3,26
38,97 NGF
600x300
Ai: 2,89
38,60 NGF
PP90
CCF/ED 6 NO/+1
900 x 500 En dalle.
E13
50 m3/h
CLOISON CF 2H
AN: 90m3/h
E: 90m3/h
BOX DE CONSULTATION
AN: 480m3/h
E: 370m3/h
ATTENTE
ED 6 NO
NO 01 1A04 – B6
ø100
Ai: 3,26
38,87 NGF
ø200
Ai: 3,34
39,05 NGF
ø315
Ai: 3,28
38,99 NGF
S42
600 m3/h
300x150
Ai: 2,65
38,36 NGF
ø100
Ai: 2,65
38,36 NGF
1400x350
Ai: 2,84
38,55 NGF
NO 01 0W03 – B6
1400x350
Ai: 3,16
38,87 NGF
E: 30m3/h
ø160
Ai: 2,94
38,65 NGF
E13
30 m3/h
SANIT
E01
185 m3/h
ø125
VISIT
SANIT
MALADES
E13
50 m3/h
E13
50 m3/h
ø200
Ai :2.94
38.65 NGF
ø100
Ai :2.99
38.70 NGF
ø125
Ai: 2,98
38,69 NGF
PP90
E13
140 m3/h
MENAGE
NO 01 0S09 – B6
E: 140m3/h
EC37 DN15
SPC 100
BT/+1/B6/C44/01
SAS
ø100
Ai: 2,90
38,61 NGF
NO 01 1G08 – B5
S15
90 m3/h
ø315
CARE
E13
E: 30m3/h
NO 01 6V02
EC3 DN20
Condensat
DC 2
S/+1/B
E20
360 m3/h
ø315

DIRECTION DES INVESTISSEMENTS
20, rue Leblanc
75015 Paris

HEGP
R+1, pôle D
Salle Réveil Endoscopie

Date : 18.04.2023	Echelle : 1/50	Format : A3
Fichier : Médecine Nucléaire [Labo_Chaud]_2023		
Dessin : Bureau d'études HEGP		

Plan masse :



Service Salle de réveil de l'Endoscopie
Archi +CVC (Etat Actuel)
Plan et Indice : Archi+CVC/AvT/01-Rév A

Légende:

Localisation des Travaux

\\Srvfichiers01\services\DirInvest_Plans\05_Dossier_Travail_ Coordinateurs_Travaux\01 [Dossier De Travail]\Srv_Médecine_Nucléaire [Labo Chaud]_2023

Plan n°01