

Bilan préliminaire de puissance électrique



Life Ingénierie

EFS - MOE Besançon - LOT 02
P26-015b-NC-DCE-ELE-001-A



REVISION DE DOCUMENT

Indice	Date	Page	Commentaires	Etabli	Vérifié	Approuvé
A	18/05/2026	Toutes	1ère émission	CLT	ARS	NMR

Armoire frigo - Lot02

Sources				
Normal	16 936 W	18 922 VA	3P+N	27 A

Extension (Ke)		
1,30	24 599 VA	36 A

Types	Désignations	Sources	Quantités	Puissances unitaire	Cos ϕ	Nb Pôles	Ku	Ks	Puissances Apparente	In	Commentaires
Alimentations											
EVP2	Evaporateur	Normal	1	85 W	0,70	3P+N	1,00	0,90	109 VA	0,2 A	Lot CVC
EVP4	Evaporateur	Normal	1	204 W	0,70	3P+N	1,00	0,90	262 VA	0,4 A	Lot CVC
EVP4	Evaporateur	Normal	1	204 W	0,70	3P+N	1,00	0,90	262 VA	0,4 A	Lot CVC
GSC	Gas Cooler	Normal	1	615 W	0,90	3P+N	0,80	1,00	547 VA	0,8 A	Lot CVC
CO2	Centrale CO2	Normal	1	25 000 W	0,90	3P+N	0,80	0,80	17 778 VA	25,7 A	Lot CVC