

ANNEXE 6 CCTP EXPLOITATION GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE

LISTE DES FILTRES - PURPAN

LISTE DES FILTRES A AIR - PURPAN

Référence Filtres	Nb	Equipement	Ref client	zone	niveau	Local
G4 : 287 x 287 x 48	1	Ventilateur [x1]	-	PURPAN bâtiment A	1,5	inter étage 1,5
? : 287 x 287 x 48	1	Ventilateur [x1]	-	PURPAN bâtiment A	1,5	inter étage 1,5
F7 : 292 x 592 x 287	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment A	3	terrasse
G4 : 750 x 435 x 47	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment A	3	terrasse
G4 : 592 x 892 x 47	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment A	RDC	local ventilation
G4 : 670 x 210 x	0	UTA [x3]	-	PURPAN bâtiment A	-	-
G4 : 870 x 210 x	0	UTA [x10]	-	PURPAN bâtiment A	-	-
G4 : 1070 x 210 x	0	UTA [x34]	-	PURPAN bâtiment A	-	-
G4 : 1270 x 210 x	0	UTA [x18]	-	PURPAN bâtiment A	-	-
G4 : 400 x 400 x	0	UTA [x5]	-	PURPAN bâtiment A	-	-
G4 : 1275 x 325 x 47	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	1	local libre 11
G3 : 592 x 592 x 200	4	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
G3 : 287 x 592 x 2	0	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
KF41041 KOLBOX : 595 x 595 x 397	4	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
G4 : 287 x 592 x 25	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
G4 : 592 x 592 x 25	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
F7 : 287 x 592 x 635-6-25	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
G4 : 287 x 592 x 25	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
G4 : 592 x 592 x 25	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
F7 : 287 x 592 x 635-6-25	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
F7 : 592 x 592 x 635-6-25	0	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	LT froid
G4 : 630 x 325 x 47	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	3	couloir devant labo L2+
G4 : 630 x 325 x 47	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	4	Laboratoire 401
G4 : 630 x 325 x 47	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	4	Laboratoire 435
G4 : 630 x 325 x 47	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	5	Laboratoire 523
G4 : 592 x 592 x 50	1	Caisson air neuf [x1]	-	PURPAN bâtiment B	6	Terrasse 6
F7 : 592 x 592 x 25	1	Caisson air neuf [x1]	-	PURPAN bâtiment B	6	Terrasse 6
G4 : 592 x 287 x 25	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDJ	LT
F7 : 592 x 287 x 25	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDJ	LT
G4 : 592 x 592 x 25	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDJ	LT
F7 : 592 x 592 x 25	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDJ	LT
G4 : 287 x 592 x 50	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment D	2	TERRASSE

ANNEXE 6 CCTP EXPLOITATION GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE
LISTE DES FILTRES - PURPAN

Référence Filtres	Nb	Equipement	Ref client	zone	niveau	Local
F7 : 287 x 592 x 292	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment D	2	TERRASSE
G4 : 1030 x 240 x	1	Cassette plafond [x4]	-	PURPAN bâtiment D	RDC	bureaux
G4 : 240 x 730 x	1	Cassette plafond [x32]	-	PURPAN bâtiment D	RDC	bureaux
G4 : 592 x 592 x 50	4	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	-1	Sous sol animalerie
G4 : 592 x 287 x 50	4	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	-1	Sous sol animalerie
? : 305 x 610 x 292	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	-1	Sous sol animalerie
? : 610 x 610 x 292	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	-1	Sous sol animalerie
? : 592 x 592 x 50	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	-1	Sous sol animalerie
? : 305 x 610 x 292	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	-1	Sous sol animalerie
F7 : 592 x 592 x 500	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	2	LT Salle de conférence
F7 : 287 x 592 x 500	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	2	LT Salle de conférence
? : 287 x 592 x 50	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	4	LT Ventilation IRM
G4 : x x	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	4	LT Ventilation IRM
F9 : x x	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment E	4	LT Ventilation IRM
G4 : 592 x 287 x 50	3	CTA [x1]	CTA 2	PURPAN bâtiment F	RDC	CTA
G4 : 592 x 592 x 50	2	CTA [x1]	CTA 2	PURPAN bâtiment F	RDC	CTA
F9 : x x	0	CTA [x1]	CTA 2	PURPAN bâtiment F	RDC	CTA
H12 : x x	0	CTA [x1]	CTA 2	PURPAN bâtiment F	RDC	CTA
G4 : 592 x 490 x 48	2	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment F	RDC	CTA
F9 : 592 x 592 x 292	1	CTA [x1]	-	PURPAN bâtiment F	RDC	CTA

F9 : 592 x 592 x 490	2	ventilateur		PURPAN bâtiment F		
F9 : 592 x 592 x 292	2	ventilateur		PURPAN bâtiment F		
F9 : 592 x 592 x 287	1	ventilateur		PURPAN bâtiment F		
H13 : 610 X 610 X 292	4	ventilateur		PURPAN bâtiment F		
H13 : 610 X 305 X 292	1	ventilateur		PURPAN bâtiment F		
E12 : 289 X 289 X 292	1	ventilateur		PURPAN bâtiment F		

Remarque :

Pour des raisons techniques d'impossibilité d'arrêt du process, le listing des filtres ne peut être exhaustif (filtres en zone animalerie ou dans les laboratoires). Il conviendra de le compléter.

ANNEXE 6 CCTP EXPLOITATION GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE
LISTE DES FILTRES - PURPAN

Listing des Filtres ventilo- convecteurs suite						
Référence Filtres	Nb	Equipement	Ref client	zone	niveau	Local
G4 : 1250 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDC	bureaux
G4 : 1450 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDC	bureaux
G4 : 1050 x 174	1	UTA [x4]	-	PURPAN bâtiment B	RDC	bureaux
G4 : 850 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDC	bureaux
G4 : 400 x 400	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	RDC	bureaux
G4 : 1450 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	1	bureaux
G4 : 1250 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	1	bureaux
G4 : 1050 x 174	1	UTA [x3]	-	PURPAN bâtiment B	1	bureaux
G4 : 850 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	1	bureaux
G4 : 1050 x 285 x 47	1	UTA [x2]	-	PURPAN bâtiment B	2	bureaux
G4 : 400 x 400	1	UTA [x2]	-	PURPAN bâtiment B	2	bureaux
G4 : 1450 x 174	1	UTA [x2]	-	PURPAN bâtiment B	2	bureaux
G4 : 1050 x 174	1	UTA [x2]	-	PURPAN bâtiment B	2	bureaux
G4 : 850 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	2	bureaux
G4 : 1450 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	3	bureaux
G4 : 1250 x 174	1	UTA [x12]	-	PURPAN bâtiment B	3	bureaux
G4 : 850 x 174	1	UTA [x3]	-	PURPAN bâtiment B	3	bureaux
G4 : 400 x 400	1	UTA [x12]	-	PURPAN bâtiment B	3	bureaux
G4 : 1050 x 174	1	UTA [x3]	-	PURPAN bâtiment B	3	bureaux
G4 : 400 x 400	1	UTA [x12]	-	PURPAN bâtiment B	4	bureaux
G4 : 1450 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	4	bureaux
G4 : 1250 x 174	1	UTA [x3]	-	PURPAN bâtiment B	4	bureaux
G4 : 1050 x 174	1	UTA [x6]	-	PURPAN bâtiment B	4	bureaux
G4 : 650 x 174	1	UTA [x1]	-	PURPAN bâtiment B	4	bureaux
G4 : 400 x 400	1	UTA [x20]	-	PURPAN bâtiment B	5	bureaux
G4 : 1450 x 174	1	UTA [x2]	-	PURPAN bâtiment B	5	bureaux
G4 : 1250 x 174	1	UTA [x2]	-	PURPAN bâtiment B	5	bureaux
G4 : 1050 x 174	1	UTA [x3]	-	PURPAN bâtiment B	5	bureaux
G4 : 650 x 174	1	UTA [x2]	-	PURPAN bâtiment B	5	bureaux