

**ANNEXE 6 CCTP EXPLOITATION GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE**  
**LISTE DES FILTRES - RANGUEIL**

## liste des filtres RANGUEIL

| Référence Filtres          | Nb | Equipement | Ref client | zone                 | niveau  | Local      |
|----------------------------|----|------------|------------|----------------------|---------|------------|
| G4 : 592 x 287 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 11     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | bureau 239 |
| F9 : 592 x 287 x 380-6-25  | 1  | CTA [x1]   | CTA 11     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | bureau 239 |
| G4 : 592 x 592 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 03     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 592 x 380-12-25 | 1  | CTA [x1]   | CTA 03     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 592 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 04     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 592 x 380-12-25 | 1  | CTA [x1]   | CTA 04     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 592 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 06     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 592 x 380-12-25 | 1  | CTA [x1]   | CTA 06     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| E10 : 592 x 592 x 290      | 1  | CTA [x1]   | CTA 06     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 287 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 10     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 287 x 380-6-25  | 1  | CTA [x1]   | CTA 10     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 592 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 07     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 592 x 380-12-25 | 1  | CTA [x1]   | CTA 07     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| E10 : 592 x 592 x 290      | 1  | CTA [x1]   | CTA 07     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 592 x 50        | 2  | CTA [x1]   | CTA 02     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 592 x 380-12-25 | 2  | CTA [x1]   | CTA 02     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 592 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 05     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 592 x 380-12-25 | 1  | CTA [x1]   | CTA 05     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 592 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 08     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 592 x 380-12-25 | 1  | CTA [x1]   | CTA 08     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| E10 : 592 x 592 x 290      | 1  | CTA [x1]   | CTA 08     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| G4 : 592 x 287 x 50        | 1  | CTA [x1]   | CTA 09     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |
| F9 : 592 x 287 x 380-6-25  | 1  | CTA [x1]   | CTA 09     | RANGUEIL bâtiment L4 | toiture | extérieur  |

**Remarque :**

Pour des raisons techniques d'impossibilité d'arrêt du process, le listing des filtres ne peut être exhaustif (filtres en zone animalerie ou dans les laboratoires). Il conviendra de le compléter.