BILAN DE PUISSANCE									
TGBT BAT 022	Qté	U	Puissance unitaire en W	Puissance totale en W	Foiso.	Cos PHI	**P** W	**Q** Var	**S** VA
ECLAIRAGE									
Luminaire A - Tubulaire	8	u	33	264	1,0	0,93	264	104	284
Luminaire B - Spot	28	u	12	336	1,0	0,93	336	133	361
Luminaire C - 600x600	21	u	32	672	1,0	0,93	672	266	723
Luminaire D - Etanche	39	u	33	1 287	1,0	0,93	1 287	509	1 384
Luminaire E - Projecteur Extérieur	11	u	41	451	1,0	0,93	451	178	485
Luminaire F - Hublot	4	u	24	96	1,0	0,93	96	38	103
TERMINAUX COMMUNS									
PC	46	u	300	13 800	0,3	0,93	4 140	1 636	4 452
PC Etanche	50	u	300	15 000	0,3	0,93	4 500	1 779	4 839
PT1 - 4PC+2RJ	15	u	450	6 750	0,5	0,93	3 375	1 334	3 629
ALIMENTATIONS DIVERSES									
Baie	2	u	1 500	3 000	0,7	0,93	2 100	830	2 258
SSI	1	u	1 000	1 000	0,5	0,93	500	198	538
BSO/VR	15	u	150	2 250	0,3	0,93	675	267	726
ALIMENTATIONS CVC/PB									
ECS	2	u	3 000	6 000	0,7	0,80	4 200	3 150	5 250
Extraction local nourriture	1	u	100	100	0,5	0,80	50	38	63
CTA	1	u	5 000	5 000	0,7	0,80	3 500	2 625	4 375
PAC	1	u	15 300	15 300	0,8	0,80	11 475	8 606	14 344
VMC (bâtiment 022)	1	u	500	500	0,6	0,80	300	225	375
VMC (bâtiment 066)	1	u	100	100	0,6	0,80	60	45	75
Radiateur 1250W	1	u	1 250	1 250	0,5	0,80	625	469	781
Radiateur 1500W	1	u	1 500	1 500	0,5	0,80	750	563	938
Radiateur 2000W	1	u	2 000	2 000	0,5	0,80	1 000	750	1 250
Sommes des Puissances					1		40 356	23 741	46 821
TOTAL					1				46 821
Réserve (20%)									**9 364**
PUISSANCE TOTALE (KVA)	**56 KVA**								
Intensité (A)	*81 A*								