Visite de maintenance

Informations générales

Technicien(s) : stephaneseguincadiche **Date :** 23-03-2026

Client : USID **Site :** CANJUERS
Adresse : 13

N° de porte : CJR-83-013-005 **Type d'installation :** Porte Sectionnelle Automatique
Type de Visite : 2e Semestre

Eléments contrôlés

Motorisation :
Vérins / Moteurs / fin de course

Transmission et guidage :
Chaine / courroie / sangle / câble / Rails / Roulettes / supports roulettes
Chariots / Galets / Pignons / Poulie / Contre-poulie

Equilibrage :
Ressort / Contre poids / Tambour / Noix Accouplement / Axe / Palier / Clavette / Suspente
Poulie de renvoie / Butée

Tablier :
Sections / Vantail / Panneau / Lames / Grille
Lisse / Support de lisse / Encadrement
Guide de bas et haut / Hublot
Peinture / Corrosion / Joint

Armoire et logique :
Bloc alimentation / Câblage / Sélecteur / Logique de commande

Organes de commande :
Contact à clés / Lecteur / Bouton / Radar / Boucle magnétique

Organes de Sécurités :
Bord sensible /Barrage de cellule / Boucle magnétique Marquage au sol / Bande réfléchissante / Feux clignotants / Eclairage de zone / Parachute / Batterie
Sandow / Déclencheur manuel / Sectionneur / Arrêt d'urgence / Sécurité portillon / Limiteur d'effort

Fixations

Actions effectuées

1er semestre : Vérification / Réglage / Lubrification / Nettoyage 2éme semestre : Vérification / Nettoyage

Actions : Test du bon fonctionnement et des sécurités ok

Observations éventuelles : Devis déjà établi

Photos



Emargement

Signature collaborateur

Signature client



