Visite de maintenance

Informations générales

Technicien(s) : stephaneseguincadiche **Date :** 23-03-2026

Client : USID **Site :** CANJUERS
Adresse : 13

N° de porte : CJR-83-013-003 **Type d'installation :** Porte Souple Semi-Auto
Type de Visite : 2e Semestre

Eléments contrôlés

Motorisation : Vérins / Moteurs / fin de course **Transmission et guidage :** Chaine / courroie / sangle / câble / Rails / Roulettes / supports roulettes Chariots / Galets / Pignons / Poulie / Contre-poulie **Equilibrage :** Ressort / Contre poids / Tambour / Noix Accouplement / Axe / Palier / Clavette / Suspente Poulie de renvoie / Butée **Tablier :** Sections / Vantail / Panneau / Lames / Grille Lisse / Support de lisse / Encadrement Guide de bas et haut / Hublot Peinture / Corrosion / Joint	**Armoire et logique :** Bloc alimentation / Câblage / Sélecteur / Logique de commande **Organes de commande :** Contact à clés / Lecteur / Bouton / Radar / Boucle magnétique **Organes de Sécurités :** Bord sensible /Barrage de cellule / Boucle magnétique Marquage au sol / Bande réfléchissante / Feux clignotants / Eclairage de zone / Parachute / Batterie Sandow / Déclencheur manuel / Sectionneur / Arrêt d'urgence / Sécurité portillon / Limiteur d'effort **Fixations**

Actions effectuées

1er semestre : Vérification / Réglage / Lubrification / Nettoyage 2éme semestre : Vérification / Nettoyage

Actions : Test du bon fonctionnement et des sécurités ok

Observations éventuelles : Porte HS à mon arrivée. Jeux de cellules sorties de leurs logements

Photos



Emargement

Signature collaborateur

Signature client



