porte existante

porte existante

porte existante

porte existante

porte existante

ASC

Texte personnalisé

DESC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Valider distances avec BC

+73,06

zone d'intervention chantier

fenêtre existante à supprimer

Question BC:
Décaler voile pour être à 10 m?

PI-01
CTM 0,90 x 2,10

PI-01
CTM 0,90 x 2,10

HSP 3.4 m

Bureau

100 m³/h

Rgt.

30 m³/h

100 m³/h

Ø 125 mm

FE-01
CTM 1,60 x 0,60

FE-01
CTM 1,60 x 0,60

FE-01
CTM 1,60 x 0,60

FE-01
CTM 1,60 x 0,60

Création de 4 fenêtres fixes
Fenêtre PVC 160*60 blanche
verre dépoli à une hauteur de 2,6 m du sol

JD

FE-05
dim. 1,03 x 1,45
HA 1,00

PI-03
dim 0,90 x 2,10

0,72 /1,30

4.05

Placard technique

100 m³/h

100 m³/h

Ø 160 mm

Open space

HSP 2.45 m

0.32

HSP 2.45 m

Bureau

2.00

100 m³/h

100 m³/h

HABILLAHE SOFFITE
HORS LOT

190 m³/h

Ø 125 mm

Salle de conférence
max 19 pers

145 m³/h

190 m³/h

190 m³/h

Ø 125 mm

Ø 250 mm

145 m³/h

145 m³/h

145 m³/h

HSP 2.45 m

Ø 125 mm

Ø 250 mm

Vest H

15 m³/h

Ø 125 mm

135 m³/h

Ø 250 mm

PI-02
dim 0,80 x 2,10

PI-02
dim 0,80 x 2,10

PI-02
dim 0,80 x 2,10

PI-01
CTM 0,90 x 2,10

PI-01
CTM 0,90 x 2,10

30 m³/h

PI-02
dim 0,80 x 2,10

135 m³/h

60 m³/h

Vest F

15 m³/h

Ø 125 mm

PI-02
dim 0,80 x 2,10

LEGENDE

-- m³/h
CVC air extrait-Bouche
-- m³/h
CVC air neuf-Bouche

Gaine circulaire air extrait
Gaine circulaire air neuf
Gaine circulaire rejet

zone d'intervention chantier

Lot N°3 - CVC / Plomberie - 2026_001245_SID-SE 26289

edeis l'Allié des territoires	PLAN-VMC-CTA	NIVEAU RDC	EMETTEUR	EDE	AFFAIRE	136151-CET-SEO	PHASE	DCE	NUMERO	01	ECHELLE	1/50	DATE	10-07-26	INDICE	0