Salle Informatique
Hsfp=2.47m

+ 2.29m

Salle de Réuni
Hsp=3.00m

+ 2.49m

Esc. B
51,25m2

Bureau 1
Hsfp=2.47m

Salle d
Hsp=3.00m

+ 2.49m

Réseaux eau chaude depuis pompe à chaleur vers chaufferie

coupure générale EF et EC R+1

Caisson de compensation

Réutilisation de la trémie existante

PAS

8100

Toiture Hotte cuisine

Extracteur Laverie

Extracteur locaux annexes

Sujet acoustique ?

Légende CVC

- Réseau Flexible de reprise (double flux)
- Réseau Flexible de soufflage (double flux)
- Réseau de reprise (double flux)
- Réseau de soufflage (double flux)
- Registre
- Registre motorisé sur sonde CO^2
- Diffuseur 600x600 (double flux)
- Réseau Simple Flux
- Bouche d'extraction simple Flux
- Clapet Coupe Feu
- Volet de désenfumage
- Piège à son rectangulaire
- Piège à son circulaire
- Réseaux de chauffage / Traçage électrique / Emetteur de chauffage
- Distribution verticale des réseaux entre niveaux
- Unité Extérieure de Climatisation
- Unité Intérieure de Climatisation
- Réseau de Fluide Frigorigène

Légende PLO

- Réseau d'eau Froide Sanitaire
- Réseau d'eau Chaude Sanitaire
- Distribution verticale au même niveau
- Réseau Eaux Usées / Vannes
- Réseau d'Eaux pluviales
- Distribution verticale des réseaux entre niveaux
- Siphon de Sol
- Eau Usée / Eau Vanne / Ventilation Primaire / Eau Pluviale

Fonds de plans Archi datant du 27/04/2026

ANA INGENIERIE
22, rue du Bignon
35000 Rennes
Tél: 02.99.63.23.97

UJPE
RENOVATION ENERGETIQUE
RENNES (35)

DCE

Maîtres d'Ouvrages	Architecte	Bureau de contrôle
MINISTERE DE LA JUSTICE - DI 20 rue du puits Mauger 35108 RENNES	**ATELIER D'ARCHITECTURE ESTELLE SOUBEYRAND** 120 Rue de l'Alma 35000 RENNES	**SOCOTEC** 13 Rue de Clos Courtel 35510 CESSON-SEVIGNE

Ind.	Modifications	Dess.	Date
A	Création	RLF	07/05/2026

CVC - PLOMBERIE

N° Affaire		N° Plan
ANA 19 10 008	Niveau R+1	**CVC-PB 02**
		Ech: 1/50