MINISTERE DE LA JUSTICE
Direction du Département Immobilière.
DIR Grand-Ouest

UJPE de Rennes
16 square Louis de Maurice de Broglie
35000 Rennes

Rénovation de la cuisine

Bureau d'étude cuisine
7 rue de La République - 17770 ECOYEUX
Tél. 05 46 74 17 62
Email: dbrosseau@solutions2c.fr

02 CAHIER DES ATTENTES FLUIDES

DCE

Ech : -
Juillet 2026
AFF. N°260612

Date	Indice	Modifications
30 Juillet 2026	0	Plan DCE indice 0

EMETTEUR	S2C	D.BROSSEAU

Ce document est la propriété de S2C et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation.

U.J.P.E de RENNES			Rénovation de la cuisine																		
S2C	Nomenclature des équipements				EF Eau froide brute		EFA Eau adoucie 6°TH		EC Eau chaude 15°Th		EU Evacuation eau usée			GAZ NATUREL		ELECTRICITE Monophasé 230V Ph+N+T		ELECTRICITE Triphasé 400V 3Ph+N+T		Phase DCE indice 0 - Juillet 2026
SPECIFICATIONS DE RACCORDEMENTS ET D'ALIMENTATIONS FLUIDES			Renfort de cloison	Prise de courant sur plan de travail H: 130cm	Diamètre (mm)	Débit (L/s)	Diamètre (mm)	Débit (L/s)	Diamètre (mm)	Débit (L/S)	Diamètre (mm)	Diamètre (mm) Haute T°C (fonte SMU)	Débit (L/S)	Puissance (Kw)	Pression d'utilisation	Puissance (Kw)	Type de raccordement	Puissance (Kw)	Type de raccordement	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
REP.	Qte.	DESIGNATION																			
A		**RECEPTION MARCHANDISES - DECARTONNAGE**																			
A.01	1	Lave Mains à commande non manuelle avec distributeur savon liquide et essui-tout.	X		Ø 15/21	0,15			Ø 15/21	0,15	Ø 40		0,15								
A.02	1	Poste de lavage et désinfection	X		Ø 15/21	0,2			Ø 15/21	0,2											
A.03	1	Désinsectiseur avec tiroir d'extraction des insectes (existant réinstallé)														0,08	PC			Prise de courant 2P+T - 240 cm sol fini	
A.04	1	Armoire de stockage des produits d'entretien																			
B		**RESERVE ALIMENTAIRE**																			
B.01	1	Armoire froide négative inox groupe logé tropicalisé stockage surgelés 600 litres														0,65	PC			Prise de courant 2P+T 240 cm sol fini	
B.02	1	Armoire froide positive inox groupe logé 1300 litres stockage viande et BOF (existante réinstallée)			po											1,00	PC			Prise de courant 2P+T 240 cm sol fini	
B.03	1	Armoire froide positive inox groupe logé tropicalisé fruits et légumes surgelés 600 litres														0,30	PC			Prise de courant 2P+T 240 cm sol fini	
B.04	1	Rayonnage épicerie 4 niveaux à clayettes amovibles L: 1000 x P: 460mm																			
B.05	1	Rayonnage épicerie 4 niveaux à clayettes amovibles L: 2300 x P: 460mm																			
B.06	1	Chariot inox 2 niveaux L.800 x 530mm																			
C		**RESERVE ALIMENTAIRE (éducateurs)**																			
C.01	1	Armoire froide positive inox groupe logé tropicalisé 600 litres stockage tampon														0,50	PC			Prise de courant 2P+T 240 cm sol fini	
C.02	1	Rayonnage 4 niveaux à clayettes amovibles L: 650 x P: 460mm																			
D		**LEGUMERIE - DEBOITAGE**																			
D.01	1	Lave Mains à commande non manuelle avec distributeur savon liquide et essui-tout.	X		Ø 15/21	0,15			Ø 15/21	0,15	Ø 40		0,15								
D.02	1	Poste de lavage et désinfection	X		Ø 15/21	0,2			Ø 15/21	0,2											
D.03	1	Plonge légumes 2 bacs 500x600mm + 1 égouttoir L 1800x600mm avec dosseret arrière retour à droite et gauche			Ø 15/21	0,25			Ø 12/14	0,25	Ø 40										
D.04	1	Etagère 800x400mm (existante réinstallée)	X																		
D.05	1	Rayonnage 3 niveaux à clayettes amovibles L: 800 x P: 460mm																			
D.06	1	Ouvre boites manuel																			
D.07	1	Support poubelle porte-sac																			
E		**PREPARATION CHAUDE**																			
E.01	1	Lave Mains à commande non manuelle avec distributeur savon liquide et essui-tout.	X		Ø 15/21	0,15			Ø 15/21	0,15	Ø 40		0,15								
E.02	1	Friteuse électrique cuve 10 litres sur placard fermé																10,00	LO	Cable en attente 50cm sol fini + 2ml	
E.03	1	Elément Neutre L 300mm sur placard fermé																			
E.04	1	4 feux-vifs gaz sur étuve électrique L.800mm												24,00	20,00	1,50	LO			Vanne de barrage gaz + câble en attente 50cm sol fini + 2ml	
E.05	1	Elément Neutre L 300mm sur placard fermé																			
E.06	1	Four mixte électrique 6 niveaux GN 1/1 sur son support			Ø 15/21							Ø 40						7,80	LO	Cable en attente 50cm sol fini + 2ml - Adoucisseur autonome lot cuisine	
E.07	1	Meuble bas de rangement avec bac du chef L1650 x 700mm		3	Ø 15/21	1,15			Ø 15/21	1,15	Ø 40		1,15								
E.08	1	Armoire suspendue 1000x400mm avec toit penté et portes coulissantes doublées.	X																		
E.09	1	Cellule de refroidissement rapide 6 niveaux (existante réinstallée)														0,30	PC			Prise de courant 2P+T 240 cm sol fini	
E.10	1	Table mobile L.700 x 600mm (existante réinstallée)																			
E.11	1	Support poubelle porte-sac																			
F		**PREPARATION FROIDE**																			
F.01	1	Desserte réfrigérée 2 portes groupe logé		3												0,60	PC			Prise de courant 2P+T 240 cm sol fini	
F.02	1	Armoire froide jour 600 litres groupe logé (existante réinstallée)														0,30	PC			Prise de courant 2P+T 240 cm sol fini	
F.03	1	Armoire stérilisation 15 couteaux avec fermeture à clé														0,10	PC			Prise de courant 10/16A 2P+T 180 cm sol fini	
F.04	1	Support poubelle porte-sac																			
F.05	1	Désinsectiseur avec tiroir d'extraction des insectes														0,08	PC			Prise de courant 2P+T - 240 cm sol fini	
F.06	1	Batteur Mélangeur de table																		Raccordement sur prise de courant 2P+T sur plan de travail	
F.07	1	Trancheur																			
F.08	1	Combiné cutter coupe-légumes																			
F.09	1	Balance de table																			
G		**LAVERIE**																			
G.01	1	Lave-mains à commande non manuelle avec distributeur savon liquide et essui-tout.	X		Ø 15/21	0,15			Ø 15/21	0,15	Ø 40		0,15								
G.02	1	Table de tri vaisselle L.1800 x 700mm avec bac 600 x 500mm équipé d'une douchette et TVO avec collerette amovible	X		Ø 15/21	0,15			Ø 15/21	0,15	Ø 40		0,15								
G.03	1	Machine à laver à ouverture frontale lavage vaisselle et batterie							Ø 20/22		Ø 50							10,50	LO	Adoucisseur autonome lot cuisine - Attente EU siphonnée	
G.04	1	Table suspendue avec bonde L.924 x 700mm avec dosseret arrière et retour à gauche	X								Ø 40										
G.05	1	Support poubelle porte-sac																			
G.06	1	Poste de lavage et désinfection	X		Ø 15/21	0,2			Ø 15/21	0,2											
H		**STOCK PROPRE**																			
H.01	1	Rayonnage Batterie à clayettes mobiles L 650 x 460mm																			
H.02	1	Armoire haute de rangement avec portes battantes L 1000 x P.500 X H.1890mm																			

Nomenclature des équipements

SPECIFICATIONS DE RACCORDEMENTS ET D'ALIMENTATIONS FLUIDES

Phase DCE indice 0 - JUIN 2026

REP.	Qte.	DESIGNATION	Renfort de cloison	Prise de courant sur plan de travail H: 130cm	EF Eau froide brute Diamètre (mm)	EF Eau froide brute Débit (L/s)	EFA Eau adoucie 6°TH Diamètre (mm)	EFA Eau adoucie 6°TH Débit (L/s)	EC Eau chaude 15°Th Diamètre (mm)	EC Eau chaude 15°Th Débit (L/S)	EU Evacuation eau usée Diamètre (mm)	EU Evacuation eau usée Diamètre (mm) Haute T°C (fonte SMU)	EU Evacuation eau usée Débit (L/S)	GAZ NATUREL Puissance (Kw)	GAZ NATUREL Pression d'utilisation	ELECTRICITE Monophasé 230V Ph+N+T Puissance (Kw)	ELECTRICITE Monophasé 230V Ph+N+T Type de raccordement	ELECTRICITE Triphasé 400V 3Ph+N+T Puissance (Kw)	ELECTRICITE Triphasé 400V 3Ph+N+T Type de raccordement	SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
I		**DEGAGEMENT**																		
I.01	1	Désinsectiseur avec tiroir d'extraction des insectes														0,08	PC			Prise de courant 2P+T - 240 cm sol fini
I.02	1	Armoire inox de stockage linge propre																		
I.03	1	Tapis de décontamination																		
J		**SALLE DE RESTAURANT**																		
J.01	1	Fontaine réfrigérée (Equipement hors présent lot)			Ø 15/21						Ø 40						PC			2 PC 16A
J.02	1	Armoire froide "frigo top" groupe logé avec fermeture à clé														0,30	PC			Prise de courant 2P+T 50 cm sol fini
J.02	1	Meuble petit déjeuner (Equipement hors lot cuisine)		4																4 Prises de courant 10/16A 2P+T en crédence pour raccordement four micro-onde, cafetière, bouilloire, etc.
K		**BUANDERIE**																		
L.L	1	Lave-linge (Equipement hors lot cuisine)			Ø 15/21	0,15					Ø 40					2,5	PC			2 PC 16A H:120cm - Attente siphonnée
S.L	1	Sèche-linge (Equipement hors lot cuisine)									Ø 40					2,5	PC			2 PC 16A H:120cm - Attente siphonnée + évacuation condensats
K.01	1	Armoire suspendue 1000x400mm avec toit penté et portes coulissantes doublées.	X																	
		BUREAU CHEF																		
	1	Poste de travail informatique (Equipement hors lot cuisine)														0,5	PC			3 PC 10/16A + 1 RJ Tel +2 RJ Info
	1	Enregistreur de température armoires froides														0,2	PC			PC 10/16A + 1 RJ Info
					TOTAL PUISSANCE ELECTRIQUES EQUIPEMENTS CUISINE											11,49		28,30		
					Coefficient de foisonnement											0,8		0,8		
																9,19		22,64		
					TOTAL PUISSANCE ELECTRIQUE FOISONNEE											**31,83**				
					TOTAL PUISSANCE GAZ									**24,00**						

PC	Raccordement sur prise de courant lot elec
CC	Raccordement sur combiné de coupure lot elec.
LO	Câble lové en attente