MAILLE 5mm
BONDE
MAILLE 5mm
MAILLE 20mm
MAILLE 5mm
NIVEAU D'EAU
1.30
2006
30°
VIDANGE TROP PLEIN
CAPTEUR DE PRESSION TYPE VEGA
RACCORD VIKING
VIDANGE Ø100
POLY Ø60
VANNE Ø40
RV ELECTRIQUE Ø60
RV Ø100
ø 108 Ext
ø 323.9 Ext
RV Ø100
ø 108 Ext
POLY Ø40
POLY Ø40
F
E
POLY Ø60
RV Ø200
RV Ø250
RV Ø60
CLAPET Ø200
TE Ø 40
ANTI VIBRATOIRE Ø200
REDUCTION 200/150
POLY Ø40
FILTRE STATODYN
TE Ø 40
1.15 m
A
A
RV VIDANGE Ø100
VIDANGE Ø100
ARRIVEE EAU DE VILLE
POLY Ø60
VIDANGE DANS OVOIDE EXISTANT
CLAPET Ø100
A
A
Vue F
525
trous pour fixation
LARGEUR DU SUPPORT 100 mm
MONTAGE AVEC BRIDES PN10
ANTI VIBRATOIRE Ø200
REDUCTION 200/150
RV Ø200
COUDE 3D Ø Ext 219.1
RV Ø60
FILTRE STATODYN
PVC Ø100 VIDANGE DRAIN
COMPTEUR Ø60
DISCONNECTEUR Ø60
FILTRE Ø60
RV Ø60
RV Ø60
RV ELECTRIQUE Ø60
VIDANGE TROP PLEIN
1500
2100
2100
1400
900
ø 465 Ext
1100
100
200
TES Ø40 + RV
2 PIQUAGES Ø20mm + VANNETTES
COUDE 3D Ø Ext 219.1
RACCORDS VIKING
RV Ø200
ANTI VIBRATOIRE Ø200
RV Ø40
POLY Ø40
REDUCTION 200/150
PVC Ø100
POUR VIDANGE DU FILTRE STATODYN
B
B
ARRIVEE EAU DE VILLE
POLY Ø60
VIDANGE DANS OVOIDE EXISTANT
B
B
Vue E
Tube acier ø 323.9
525
850
LARGEUR DU SUPPORT 100mm
PATTES SCELLEES

E	PASSAGE EN PHASE D.O.E.	27/08/93		E
D	GESTION NIVEAU DU GRAND BASSIN	26/03/93		D
C	MODIFICATION VIDANGE DES BASSINS	12/03/93		C
B	MODIFICATION DES POMPES, ANCRAGE	18/12/92		B

maîtrise d'ouvrage (1) 42 40 27 28

établissement public du parc de la Villette
211 avenue Jean Jaures 75019 Paris

Maîtrise d'oeuvre (1) 40 04 69 42

HYDRATEC B.E.T.
Tour 'Gamma D'
58, quai de la Rapée
75583 PARIS CEDEX 12
Tel (1) 40 04 69 42

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU
Rue des Chaufours
BP 101 95021 CERGY Cedex

7/12/92 1/20

FL FONTAINE AUX LIONS

CONFORME A L'EXECUTION HYDRATEC
58, Quai de la Rapée
75583 PARIS Cédex 12
Tél. 40 04 67 38

320 HYDRAULIQUE

PLAN DE RECOLEMENT

PR LD/MC 185/189

RIGOU Paris

A0 D D0E FD FL 32 00 B 0012 E