Ingénierie Conseil – energeco

- Génie Thermique et Fluides
- Génie Electrique
- Sécurité Incendie et Sûreté
- Efficacité Energétique et Carbone
- Conception Grandes Cuisines

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES HAUTES PYRENEES

DDT 65

3 rue Lordat - 65000 TARBES

Remplacement des ventilo-convecteurs à la DDT 65 de Tarbes

3 rue Lordat - 65000 TARBES

PLAN PRO

Lot N° CVS

Chauffage - Rafraîchissement / GTB

Date	Ind.	Nature des modifications
31 Juillet 2026	0	Origine

Plan archi du 03/02/2026

N°affaire : L2509001

Plan de Carnet de détail CVS-GTB


Phase PRO

Ech : sans

Agence de Bayonne
12 rue des Faures – 64100 BAYONNE
Tél. : 05.59.27.72.73
contact.bayonne@energeco.fr

Agence de Pau
294 bvd de la Paix – 64000 PAU
Tél. : 05.59.27.72.73
contact.pau@energeco.fr

Agence de Lourdes
8 av. Maréchal Joffre – 65100 LOURDES
Tél. : 05.62.42.30.07
contact.lourdes@energeco.fr



Ce plan ne pourra, en aucun cas, être considéré ni utilisé comme plan d'exécution. Il est fourni à titre indicatif afin de préciser le minimun de prestations à prévoir. (phase PRO : DCE)

Ingénierie Conseil – energéco	PROJET DDT Tarbes PLAN CVS – Architecture GTB	Des.	JI	Plan N°: GTB ARCH
		Date	31/07/26	Ech: sans / Affaire : L2509001




SUPERVISION

SWITCH

Bât. A
Bât. B
Bât. C
Bât. D
Bât. E
Bât. F
Bât. G1
Bât. G2-G3

Liaison Backnet IP

LOCAL SERVEUR
n°062




AUTOMATE
Bâtiment A
DIN REDY

Bus ModBus Bâtiment A



Thermostat
ambiance



Régulateur
embarqué
dans VC



V2V embarqué
dans Ventilo-Convecteur




Ventilo-Convecteur


Ce plan ne pourra, en aucun cas, être considéré ni utilisé comme plan d'exécution. Il est fourni à titre indicatif afin de préciser le minimun de prestations à prévoir. (phase PRO : DCE)

Ingénierie Conseil – energéco

PROJET DDT Tarbes
SYNOPTIQUE GTB

Des.	JI	Plan N°:	GTB SYNO
Date	31/07/26	Ech: sans	Affaire : L2509001





Ce plan ne pourra, en aucun cas, être considéré ni utilisé comme plan d'exécution. Il est fourni à titre indicatif afin de préciser le minimun de prestations à prévoir. (phase PRO : DCE)

Ingénierie Conseil – energéco

PROJET DDT Tarbes
PLAN CVS – Détail Ventilo-Convecteur

Des.	JI	Plan N°:	GTB VC
Date	31/07/26	Ech: sans	Affaire : L2509001