Entreprise Générale : BOUYGUES

Entreprise émettrice : AIRSUN

ARCHIVES NATIONALES à PIERREFITTE SUR SEINE (93)

FICHE "PRODUIT"

Code fiche : **CAN_AIR_PLF_FP_IGH_TN_TZI**

SMOKETEX-M

Emetteur : A. LACOSTE Visa : AL Date : 23/02/2012

OBJET DE LA FICHE

☐ Présentation échantillon conforme au Marché
☐ Présentation échantillon variante dans le cadre du Marché
☐ Présentation échantillon avec incidence financière
☐ Présentation d'un gamme au choix
X Autre : **DOE**

Corps d'état : **PLAFONDS SUSPENDUS**

N° : **15**

Entreprise : **AIRSUN**

Référence descriptif :

Localisation de mise en œuvre : **Salle de lecture**

Matériels / Matériaux

Fabricant : **BLE**

Référence commerciale : **SMOKETEX-M**

Matériels / Matériaux : **Ecrans de cantonnement mobiles en toile avec caisson en acier galva**

Type / Modèle : **M1 (caisson 150x150mm) et M3 (caisson 150x250mm)**

Procès verbal : **CE EN 12101-1 et NF S 61937-1**

Date d'approvisionnement : **14/11/2011**

Date limite de commande :

Date de pose prévue : **14/11/2011**

Date limite d'approbation :

Couleur : **Blanc RAL 9003 en sous face**

Finition : **Thermolaquée**

Divers :

Documentation, photographie ou croquis

	Code
Fiche technique	CAN_AIR_PLF_FT_TB
Manuel d'utilisateur	CAN_AIR_PLF_MU
Attestation de conformité	CAN_AIR_PLF_AC_TB
Déclaration de conformité	CAN_AIR_PLF_DC_TB
Certificat de conformité	CAN_AIR_PLF_CC_TB
Rapport de classification au feu VO	CAN_AIR_PLF_RC_TB
Rapport de classification au feu VF	CAN_AIR_PLF_RC_TB
Rapport d'essais	CAN_AIR_PLF_RE_TB

Caractéristique principales / Composants

SMOKETEX M : Ecran de cantonnement de fumées mobile composé d'un caisson en acier galvanisé, d'un tube enrouleur, d'un moteur tubulaire 24 VCC encastré dans le caisson et d'un écran en toile équipé en partie basse d'une barre de lestage pour tendre la toile.
Il est commandé par un coffret alimenté en 230 V, transformateur 230/24 Vcc avec batteries et se déroule automatiquement en cas d'incendie.
Les écrans sont constitués d'une toile souple textile en fibre de verre enduite d'une couche de polyuréthane sur les 2 faces.
Epaisseur: 0,4 mm. Poids: 0,455 kg/m²
Le lestage est constitué d'un tube en acier qui est habillé par un profil plat permettant une intégration discrète et esthétique en faux plafond.
Les écrans sont équipés de moteurs tubulaires 24 VCC avec mise en position de sécurité des écrans par gravité.

Entreprise :	BET / Bureau de contrôle	Maître d'Œuvre
airsun SARL capital 200 000€ (variable) 10 avenue de la Croix Rouge 84000 AVIGNON Tél. 04 90 87 52 28 - Fax. 04 88 04 92 32 RCS Avignon 494 047 455 00020 - APE 4669B Le : 23/02/2012	Le :	Le :