

Prestations de nettoyage, dégraissage et désinfection des circuits d'extraction de buées grasses des cuisines de certains établissements du GHT Limousin
--

CCTP – Annexe 1 – Lot 5

-

Description et listes des équipements faisant l'objet des prestations

Centre hospitalier : CH LA VALETTE – 23320 SAINT VAURY
Contact technique : Mr Jérôme Quillet – Tel 05-55-51-77-32
: resptechniques@ch-st-vaury.fr

Contact administratif : Mr Pierre Redon – Tel 05-55-51-77-87
: economat@ch-st-vaury.fr

Conditions d'intervention : Tous les jours du lundi au vendredi
: Après 13 H 00

Sites concernés : UCP – CUISINE
Localisation : : Bâtiment 24
Fréquence d'intervention : : Semestrielle
Descriptif des équipements : Self (1) – Préparation chaude (2) Plonge (1)
: Plonge Self (1)

Spécificités de/des installation(s)

Dégraissage et nettoyage des tourelles en terrasse
(Hauteur 10M - Pente 27%)