

Prestations de nettoyage, dégraissage et désinfection des circuits d'extraction de buées grasses des cuisines de certains établissements du GHT Limousin

CCTP – Annexe 1 – Lot 9

-

Description et listes des équipements faisant l'objet des prestations

Centre hospitalier (CH) : Bort les Orgues

Contact : Services techniques – M/ BOURGIN – Tél : 05.55.46.33.33

Conditions d'intervention : du lundi au jeudi après 16h00

Sites concernés :

Localisation : Cuisine / self bâtiment B - Niveau 00
Secteur Cuisson et Friteuses

Fréquence d'intervention : 2 interventions par an / février / septembre

Descriptif des équipements :

2 Hottes murales inox

18 Filtres à chocs

1 Réseau de gaines horizontales et verticales remontant au niveau 03 où se trouve l'extracteur par la cour NORD EST, d'une longueur estimée de 20 mètres

1 caisson d'extraction se trouvant au niveau 03 (comble côte EHPAD2)