
FICHE DE SONDAGES TOITURES-TERRASSES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

NaCVG
Aider Reconnaître Transmettre

MEMORIAL PRISON MONTLUC

4 Rue Jeanne Hachette
69003 LYON



Sondage N°	ETAT	Description du complexe	Coupe technique
Terrasse 1 BAT CELLULAIRE	Complexe mouillé	• Dalle BA • Etanchéité bicouche multicouche ép : 2cm • Gravillons roulés	
Terrasse 2 REFECTOIRE	Complexe mouillé	• Dalle BA • Etanchéité bicouche multicouche ép : 2cm • Gravillons roulés	
Terrasse 3 DOUCHES	Complexe mouillé	• Dalle BA • Pare-vapeur bitume ou ancien complexe bitumineux • Perlite désagrégé ou Sable : 2 cm • Etanchéité bicouche ép : 2 cm • Gravillons roulés	
Terrasse 4 PARLOIR	Complexe gorgé d'eau	• Dalle BA • Pare-vapeur bitume ou ancien complexe bitumineux • Isolant composite PU ép : 80 mm • Etanchéité bicouche ép : 4 cm • Gravillons roulés	
Terrasse 5 PAVILLON OFFICIERS	Complexe mouillé	• Dalle BA • Etanchéité bicouche multicouche ép : 4 cm • Gravillons roulés	

5, avenue Pierre Semard - 69200 Vénissieux
T. 04 72 89 19 72 - F. 04 72 89 19 76
SARL au capital de 5 000 € - 801 889 551 RCS LYON - APE 4391 B


FICHE DE SONDAGES TOITURES-TERRASSES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

NaCVG
Aider Reconnaître Transmettre

MEMORIAL PRISON MONTLUC

4 Rue Jeanne Hachette
69003 LYON



Sondage N°	ETAT	Description du complexe	Coupe technique
Terrasse 6 GREFFE	Complexe mouillé	• Dalle BA • Etanchéité bicouche multicouche ép : 4 cm • Gravillons roulés	
Terrasse 7 ANCIENNE CUISINE 1	Complexe mouillé	• Dalle BA • Etanchéité bicouche multicouche ép : 4 cm • Gravillons roulés	
Terrasse 8 ANCIENNE CUISINE 2	Complexe mouillé	• Dalle BA • Etanchéité bicouche multicouche ép : 2 cm • Gravillons roulés	
Terrasse 9 SEMI LIBERTE 1	Complexe mouillé	• Dalle BA • Pare-vapeur bitume ou ancien complexe bitumineux • Isolant polystyrène ép. 30 mm • Etanchéité bicouche ép : 2 cm • Gravillons roulés	
Terrasse 10 SEMI LIBERTE 2	Complexe mouillé	• Dalle BA • Pare-vapeur bitume ou ancien complexe bitumineux • Isolant polystyrène ép. 30 mm • Etanchéité bicouche ép : 2 cm • Gravillons roulés	

5, avenue Pierre Semard - 69200 Vénissieux
T. 04 72 89 19 72 - F. 04 72 89 19 76
SARL au capital de 5 000 € - 801 889 551 RCS LYON - APE 4391 B