NOTA : A la traversée des planchers il sera installé des clapets coupe feu 2h, sur les bâtiment Dalbade et St Jean

Galerie Dalbade

Cour d'honneur

Galerie Saint Rémésy

Galerie Saint Jean

Passage couvert

BORNE

ENFEUX

ZONE INACCESSIBLE AU PUBLIC

RAYON. 01 RAYON. 02 RAYON. 03 RAYON. 04 RAYON. 05

Documentation générale

Documentation patrimoniale

Salle d'honneur

Réserve photo

Bar photo

Phototheque

Circulation

Accueil

Sas accueil

Sas Exc. d'honneur

Suisse PERLYS Design taille 4

DETAIL BUSE 1/20

LEGENDE

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE 2T2Fappoint VERTICAL

T THERMOSTAT + V4V

PSE VENTILO-CONVECTEURS CIRCULATION

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE 2T2Fappoint

RACCORDEMENT RESEAU ALLER DN 15/21

RACCORDEMENT RESEAU RETOUR DN 15/21

RACCORDEMENT RESEAU CONDENSATS DN 15/21

MJ LINE NCV 102M — P.ch = 1.56 kW — P.fr = 1 kW

MJ LINE NCV 202M — P.ch = 2.48 kW — P.fr = 1.60 kW

MJ LINE NCV 102J — P.ch = 0.78 kW — P.fr = 1 kW

MJ LINE NCV 102J — P.ch = 0.33 kW — P.fr = 0.39 kW

MJ LINE NCV 102J — P.ch = 1.03 kW — P.fr = 1 kW

MJ LINE NCV 102J — P.ch = 0.67 kW — P.fr = 1 kW

MJ LINE NCV 102M — P.ch = 1.52 kW — P.fr = 1.30 kW

MJ LINE NCV 102J — P.ch = 2.62 kW — P.fr = 1 kW

MJ LINE NCV 102M — P.ch = 4.54 kW — P.fr = 4.30 kW

MJ LINE NCV 202J — P.ch = 1.04 kW — P.fr = 1.50 kW

P.ch = 1 kW

MOBILIER

Modifications		
Observations	Indice	Date
Recolement final	K	14 Novembre 2005
Changer fond de plan et mise à jour	J	21 Janvier 2005
Ajouter liste des grilles LAC	I	23 Juin 2004
Ajouter trappes de maintenance	H	08 Juin 2004
Changer fond de plan indice K	G	24 Mai 2004

MINISTERE DE LA CULTURE	PLAN N° 2204 K	LOT N°: 12 CHAUFFAGE-VENTILATION CLIMATISATION
AMENAGEMENT DE L'HOTEL SAINT JEAN 32 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE		

	TELEPHONE	TELECOPIE	ADRESSE / E-MAIL
Maître d'ouvrage — Direction Régionale des Affaires Culturelles	05.62.30.35.00	05.62.21.12.75	Square Le Gentyens 31000 TOULOUSE 32 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE
Maître d'Ouvrage Délégué — S.C.I.C. Développement	05.61.58.70.57	05.61.58.72.31	75 rue Riquet 31000 TOULOUSE
Architectes — SCP MUNNEZ & CASTEL	05.61.52.34.35	05.61.52.16.35	6 place Saint Etienne 31000 TOULOUSE
Fluides/elec — Gerard TINE	05.62.18.18.37	05.61.74.62.21	Chemin du Pont 31340 LAFFRANCHE-PORSAT
Bureau d'Etudes — OTCE	05.61.23.13.13	05.61.23.19.13	10 rue des Arcades 31000 TOULOUSE CEDEX
Bureau de contrôle — QUALICONSULT	05.34.31.61.10	05.34.31.62.31	26 Bd Vincent Auriol BP 6 31170 TOURNEFEUILLE

ZONE 1 HOTEL RUE DE LA DALBADE

ZONE 2 HOTEL RUE SAINT JEAN

ZONE 3 BATIMENT NEUF + SALLE CAPITULAIRE

Niveau : Rez de chaussée

HOTEL RUE SAINT JEAN

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

Modifications		
Observations	Indice	Date
Paroisse diffusion joli-direction	0	Avril 2003
Mise à jour avec allection matérielle	A	Octobre 2003
Adjonction des condensats et mise à jour type ventilo convecteur	B	12 Novembre 2003
Changer fond de plan	C	15 Novembre 2003
Changer fond de plan repo 12-12-2003	D	15 Décembre 2003
Changer fond de plan repo le 06/01/2004	E	09 Janvier 2004
Changer fond de plan repo le 30/03/2004	F	31 Mars 2004

Echelle:	Date:	Phase:	Code fichier : 002-PL-2-204-K
1/50	JUILLET 2003	EXE	Affaire N° : 5-03-160

NEPSEN ECONERGETICIENS ENGAGES	ETUDE N° TLS.IN.MO048	REPERAGE PRESTATION RDC ST JEAN	DRAC TOULOUSE	ECHELLE XX	INDICE PRO	PLAN N°01