NOTA : A la traversée des planchers il sera installé des clapets coupe feu 2h.

A.I.=arase inférieure de la gaine par rapport au niveau NGF(gaine rectangulaire)
Axe=axe de la gaine par rapport au niveau NGF(gaine circulaire)

LEGENDE

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE 2T2Fappoint VERTICAL

THERMOSTAT + V4V

LISTE DES GRILLES LAC INSTALLEES SUR LES VENTILO-CONVECTEURS DE LA ZONE 1 ET 2

Nom du local	Modèle	Dimension de la grille LAC 40
S1.23	VHC 05 HS SP BE: 3000W	800x100
E2.8	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
E2.9	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.33	VHC 05 HS SP BE: 3000W	800x100
S3.32	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.31	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.21	VHC 04 HS SP BE: 3000W	700x100
S3.12	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.11	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.13	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.2	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.1	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.4	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.3	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S4.11	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S4.21	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.14	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.11	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
S1.15	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
S1.12	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.13	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.22	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.24	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.21	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
D4.1	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
S3.31	VAN 1020E BE: 500W	250x100
E2.5	VAN 2030E BE: 750W	400x100
S3.11	VAN 5020E BE: 3000W	800x100
S3.12	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
S3.21	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
S3.22	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
D3.1	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
D1.1	VHC 05 HS SP BE: 3000W	800x100
D1.2	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
D2.1	VHC 06 HS SP BE: 3000W	1000x100
P3.1	VHC 05 HS SP BE: 3000W	800x100
D2.2	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
G1.42	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
G1.11	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
G2.61	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
G2.52	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.51	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.41	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.31	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.12	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.11	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
G2.21	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
C6.7	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C6.3	VAN 2020E BE: 750W	400x100
C2.1	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C2.2	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C3.2	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C3.3	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C4.2	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C6.4	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C4.3	VAN 2020E BE: 750W	400x100
A1.1	Wespak 1,39 HPS BE: 6000W	Soufflage en vrac pas de grille de soufflage
A1.2	VHC 08 HS SP BE: 3800W	
A1.3	Wespak 1,39 HPS BE: 6000W	
C5.12	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C5.11	VAN 3030E BE: 1800W	500x100
C5.21	VAN 4030E BE: 1800W	600x100
C6.21	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C6.22	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C5.311	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C5.312	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C6.1	VAN 2020E BE: 750W	400x100
C5.33	VAN 1030E BE: 500W	250x100
C5.32	VAN 1030E BE: 500W	250x100

Modifications		
Observations	Indice	Date:
Recollement final sur les bâtiment Dalbade et St Jean	K	14 Novembre 2005
Chiffrer fond de plan et mise à jour	J	21 janvier 2005
Ajouter liste des grilles LAC	I	23 juin 2004
Ajouter tracées de maintenance	H	04 juin 2004
Chiffrer fond de plan indice K	G	24 Mai 2004

MINISTERE DE LA CULTURE

AMENAGEMENT DE L'HOTEL SAINT JEAN

32 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE

PLAN N° 2205 K

LOT N°: 12 CHAUFFAGE-VENTILATION CLIMATISATION

Maître d'ouvrage	Direction Régionale des Affaires Culturelles	TELEPHONE 05.61.70.81.00	TELECOPIE 05.61.53.22.75	ADRESSE Immeuble Le Compans 1 Place A. Jourdain 31000 TOULOUSE CEDEX 06	E-MAIL
Maître d'Ouvrage Délégué	S.C.I.C. Développement	05.61.99.75.85	05.61.99.75.89	1 place Saint Etienne 31000 TOULOUSE	
Architecte	SCP MUNYEZ & CASTEL	05.61.53.56.31	05.61.52.16.59	9 rue Saint Etienne 31000 TOULOUSE	SCP.MUNYEZ.CASTEL@wanadoo.fr
Fluides/cvc	Gerard TINE	05.61.80.28.27	05.61.74.40.22	Domaine du Fouga 31185 LASTOURS CEDEX	
Bureau d'études	QTCE	05.61.23.23.45	05.61.23.19.53	70 rue des Amidonniers 31000 TOULOUSE CEDEX	
Bureau de contrôle	QUALICONSULT	05.34.51.62.20	05.34.51.62.21	18 Bd Vincent AURIOL 31770 COLOMIERS CEDEX	

ZONE 1 HOTEL RUE DE LA DALBADE

ZONE 2 HOTEL RUE SAINT JEAN

ZONE 3 BATIMENT NEUF + SALLE CARTULAIRE

Niveau : ENTRESOL

HOTEL RUE SAINT JEAN

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

Modifications		
Observations	Indice	Date:
Première diffusion pré-fabrication	B	Août 2003
Mise à jour avec sélection matériels	A	Octobre 2003
Adjonction des condensats et mise à jour type ventilo convecteur	B	12 Novembre 2003
Chiffrer fond de plan	C	21 Novembre 2003
Chiffrer fond de plan repri 12-12-2003	D	15 Décembre 2003
Chiffrer fond de plan repri le 09/01/2004	E	09 janvier 2004
Chiffrer fond de plan repri le 30/03/2004	F	31 Mars 2004

Echelle: 1/50 | Date: JUILLET 2003 | Phase: EXE | Code fichier : 02-PL-3-205-L | Affaire N° : 5-03-160

NEPSEN ECONERGETICIENS ENGAGES	ETUDE N° TLS.IN.MO048	REPERAGE PRESTATION ENTRESOL ST JEAN	DRAC TOULOUSE	ECHELLE XX	INDICE PRO	PLAN N°02
---	---	---	---	---	---	---