NOTA : A la traversée des planchers il sera installé des clapets coupe feu 2h.

LEGENDE
Lot climatisation (n°12)
Lot plomberie (n°13)

A.I.=arase inférieure de la gaine par rapport au niveau NGF(gaine rectangulaire)
Axe=axe de la gaine par rapport au niveau NGF(gaine circulaire)

NOTA : le faux plafond dans les SAS1.2,SAS 1.3, circualtion SG et devant office est à 3.10m.

NOTA : Les ventilo-convecteurs de la zone administration et réun.ion E2.6/E2.7 sont installés dans les combles

**LEGENDE**

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE 2T2Fappoint VERTICAL

T THERMOSTAT + V4V

**PSE VENTILO-CONVECTEURS CIRCULATION**

VENTILO CONVECTEUR NON CARROSSE 2T2Fappoint

RACCORDEMENT RESEAU ALLER DN 15/21

RACCORDEMENT RESEAU RETOUR DN 15/21

RACCORDEMENT RESEAU CONDENSATS DN 15/21

**LISTE DES GRILLES LAC INSTALLEES SUR LES VENTILO-CONVECTEURS DE LA ZONE 1 ET 2**

| Nom du local | Modèle | Dimension de la grille LAC 40 |
|---|---|---|
| S1.23 | VHC 05 HS SP BE: 3000W | 800x100 |
| E2.8 | VHC 04 HS SP BE: 1000W | 700x100 |
| E2.9 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S3.33 | VHC 05 HS SP BE: 3000W | 800x100 |
| S3.32 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S3.31 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S3.21 | VHC 04 HS SP BE: 3000W | 700x100 |
| S3.12 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S3.11 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S3.13 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S2.2 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S2.1 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S2.4 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S2.3 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S4.11 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S4.21 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S1.14 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S1.11 | VHC 04 HS SP BE: 1000W | 700x100 |
| S1.15 | VHC 04 HS SP BE: 1000W | 700x100 |
| S1.12 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S1.13 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S1.22 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S1.24 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| S1.21 | VHC 04 HS SP BE: 3000W | 700x100 |
| D4.1 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G3.31 | VAN 1020E BE: 500W | 250x100 |
| E2.6 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| G3.11 | VAN 5020E BE: 3000W | 800x100 |
| G3.12 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G3.21 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G3.22 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| D3.1 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| D1.1 | VHC 05 HS SP BE: 3000W | 800x100 |
| D1.2 | VHC 04 HS SP BE: 1000W | 700x100 |
| D2.1 | VHC 05 HS SP BE: 3000W | 1000x100 |
| P3.1 | VHC 05 HS SP BE: 3000W | 800x100 |
| D2.2 | VHC 04 HS SP BE: 2000W | 700x100 |
| G1.42 | VAN 3020E BE: 1200W | 500x100 |
| G1.11 | VAN 4030E BE: 2250W | 600x100 |
| G2.61 | VAN 4030E BE: 2250W | 600x100 |
| G2.52 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G2.51 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G2.41 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G2.31 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G2.12 | VAN 4020E BE: 1500W | 600x100 |
| G2.11 | VAN 4030E BE: 2250W | 600x100 |
| G2.21 | VAN 4030E BE: 2250W | 600x100 |
| C6.7 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| C6.3 | VAN 2020E BE: 750W | 400x100 |
| C2.1 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| C2.2 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| C3.2 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| C3.3 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| C4.2 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| C6.4 | VAN 2030E BE: 750W | 400x100 |
| C4.3 | VAN 2020E BE: 750W | 400x100 |
| A1.1 | Wespak 1.39 HP5 BE: 6000W | Soufflage en vrac pas de grille de soufflage |
| A1.2 | VHC 08 HS SP BE: 3600W | |
| A1.3 | Wespak 1.39 HP5 BE: 6000W | |
| C5.12 | VAN 3020E BE: 1200W | 500x100 |
| C5.11 | VAN 3030E BE: 1800W | 500x100 |
| C5.21 | VAN 4030E BE: 1500W | 600x100 |
| C6.21 | VAN 3020E BE: 1200W | 500x100 |
| C6.22 | VAN 3020E BE: 1200W | 500x100 |
| C5.311 | VAN 3020E BE: 1200W | 500x100 |
| C5.312 | VAN 3020E BE: 1200W | 500x100 |
| C6.1 | VAN 2020E BE: 750W | 400x100 |
| C5.33 | VAN 1030E BE: 500W | 250x100 |
| C5.32 | VAN 1030E BE: 500W | 250x100 |

**Modifications**

| Observations | Indice | Date: |
|---|---|---|
| Recollement final sur les bâtiments Dalbade et St Jean | M | 14 Novembre 2005 |
| Changer fond de plan et mise à jour | L | 21 Janvier 2005 |
| Soufflage et reprise bureaux directeur et secrétariat | K | 05 juillet 2004 |
| Permutation des V.C. salle G2-12,31,41,51 avec les salles G1-42 et 31 | J | 30 Juin 2004 |
| Ajouter lame des grilles LAC | I | 23 Juin 2004 |
| Ajouter trappes de maintenance | H | 04 Juin 2004 |
| Changer fond de plan indice K | G | 24 Mai 2004 |

| MINISTERE DE LA CULTURE | | PLAN N° | LOT N°: 12 |
|---|---|---|---|
| AMENAGEMENT DE L'HOTEL SAINT JEAN | | 2206 M | CHAUFFAGE-VENTILATION CLIMATISATION |
| 17 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE | | | |
| Maître d'ouvrage | Direction Régionale des Affaires Culturelles | TELEPHONE / TELECOPIE | ADRESSE / E-MAIL |
| Maître d'Ouvrage Délégué | S.C.I.C. Développement | 05 61 99 75 05 / 05 61 99 75 29 | 31 rue Riquet 31000 TOULOUSE / cbalcabal@scic-developpement.fr |
| Architectes | SCP MUNVEZ & CASTEL | 05 61 52 96 03 / 05 61 52 24 19 | 8 place Saint Etienne 31000 TOULOUSE / SCP-MUNVEZ-CASTEL@wanadoo.fr |
| Plasticien | Gerard TINE | 05 61 09 18 27 / 05 62 74 40 22 | Domaine de Pons 31380 LAPTEVROSE FOURAT |
| Bureaux d'études | OTCE | 05 61 23 13 58 / 05 61 23 29 12 | 55 rue des Arcades 31000 TOULOUSE CEDEX / otce@wanadoo.fr |
| Bureau de contrôle | QUALICONSULT | 05 34 51 45 20 / 05 34 51 45 1E | 10 Bd Vincent AURIOL 31770 COLOMIERS CEDEX |

ZONE 1 HOTEL RUE DE LA DALBADE
ZONE 2 HOTEL RUE SAINT JEAN
ZONE 3 BATIMENT NEUF + SALLE CAPITULAIRE

Niveau : 1er étage

HOTEL RUE SAINT JEAN

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

**Modifications**

| Observations | Indice | Date: |
|---|---|---|
| première diffusion pré-allotion | A | Août 2003 |
| Mise à jour avec allotion matériels | A | Octobre 2003 |
| Adjonction des coordonnés et mise à jour type ventilo convecteur | B | 12 Novembre 2003 |
| Changer fond de plan | C | 21 Novembre 2003 |
| Changer fond de plan reçu 12-12-2003 | D | 18 Décembre 2003 |
| Changer fond de plan reçu le 09/01/2004 | E | 09 janvier 2004 |
| Changer fond de plan reçu le 30/03/2004 | F | 31 Mars 2004 |

| Echelle: | Date: | Phase: | Code fichier : 012-PL-2-206-O |
|---|---|---|---|
| 1/50 | JUILLET 2003 | EXE | Affaire N° : 5-03-160 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPSEN ECONERGETICIENS ENGAGES | ETUDE N° TLS.IN.MO048 | REPERAGE PRESTATION R+1 ST JEAN | DRAC TOULOUSE | ECHELLE XX | INDICE PRO | PLAN N°03 |