

LISTE DES GRILLES LAC INSTALLEES SUR LES VENTILO-CONVECTEURS DE LA ZONE 1 ET 2

Nom du local	Modèle	Dimension de la grille LAC 40
S1.23	VHC 05 HS SP BE: 3000W	800x100
E2.8	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
E2.9	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.33	VHC 05 HS SP BE: 3000W	800x100
S3.32	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.31	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.21	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.12	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.11	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S3.13	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.2	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.1	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.4	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S2.3	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S4.11	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S4.21	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.14	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
S1.11	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
S1.15	VHC 04 HS SP BE: 1000W	700x100
S1.12	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.13	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.22	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.24	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
S1.21	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
D4.1	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G3.31	VAN 1020E BE: 500W	250x100
E2.5	VAN 2030E BE: 750W	400x100
G3.11	VAN 5020E BE: 3000W	800x100
G3.12	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G3.21	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G3.22	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
D3.1	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
D1.1	VHC 05 HS SP BE: 3000W	Buses
D1.2 et 3	VHC 04 HS SP BE: 1000W	Buses
D2.1	VHC 06 HS SP BE: 3000W	1000x100

Nom du local	Modèle	Dimension de la grille LAC 40
P3.1	VHC 05 HS SP BE: 3000W	800x100
D2.2	VHC 04 HS SP BE: 2000W	700x100
G1.42	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
G1.11	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
G2.61	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
G2.52	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.51	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.41	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.31	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.12	VAN 4020E BE: 1500W	600x100
G2.11	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
G2.21	VAN 4030E BE: 2250W	600x100
C6.7	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C6.3	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C2.1	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C2.2	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C3.2	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C3.3	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C4.2	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C6.4	VAN 2030E BE: 750W	400x100
C4.3	VAN 2020E BE: 750W	400x100
A1.1	Wespak 1.39 HP5 BE: 6000W	Soufflage en vrac pas de grille de soufflage
A1.2	VHC 08 HS SP BE: 3600W	
A1.3	Wespak 1.39 HP5 BE: 6000W	
C5.12	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C5.11	VAN 3030E BE: 1800W	500x100
C5.21	VAN 4030E BE: 1500W	600x100
C6.21	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C6.22	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C5.311	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C5.312	VAN 3020E BE: 1200W	500x100
C6.1	VAN 2020E BE: 750W	500x100
C5.33	VAN 1030E BE: 500W	250x100
C5.32	VAN 1030E BE: 500W	250x100

Modifications

Observations	Indice	Date:
Recollement final sur les bâtiments Dalbade et St Jean	N	14 Novembre 2006
Changer fond de plan et mise à jour	M	21 Janvier 2005
Soufflage et reprise bureaux directeur et secrétariat	L	05 Juillet 2004
Permutation des V.C. salles G2-12,31,41,51 avec les salles G1-42 et 31	K	30 Juin 2004
Ajouter liste des grilles LAC	J	23 Juin 2004
Ajouter trappe de maintenance entre Directeur et Secretariat	I	10 Juin 2004
Ajouter trappes de maintenance	H	04 Juin 2004
Changer fond de plan indice K	G	24 Mai 2004

MINISTERE DE LA CULTURE
AMENAGEMENT DE L'HOTEL SAINT JEAN
32 rue de la Dalbade 31000 TOULOUSE
PLAN N° 1206 N
LOT N°: 12 CHAUFFAGE-VENTILATION CLIMATISATION

		TELEPHONE	TELECOPIE	ADRESSE	E-MAIL
Maître d'ouvrage	Direction Régionale des Affaires Culturelles			Immeuble Le Compans, 1 Place A. Jourdain, 31000 TOULOUSE CEDEX 06	
Maître d'Ouvrage Délégué	S.C.I.C. Développement			71 rue Riquet 31000 TOULOUSE	
Architectes	SCP MUNVEZ & CASTEL			6 place Saint Etienne 31000 TOULOUSE	SCP-MUNVEZ-CASTEL @wanadoo.fr
Plasticien	Gerard TINE			Domaine du Fresne 31180 LAPEYROUSE FOSSAT	
Bureau d'études	OTCE			95 rue des Amidonniers 31069 TOULOUSE CEDEX	
Bureau de contrôle	QUALICONSULT			18 Bd Vincent AURIOL 31170 TOURNEFEUILLE	

ZONE 1 HOTEL RUE DE LA DALBADE
ZONE 2 HOTEL RUE SAINT JEAN
ZONE 3 BATIMENT NEUF + SALLE CAPITULAIRE

Niveau : 1er étage

HOTEL RUE DE LA DALBADE

IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

Modifications

Observations	Indice	Date:
Première diffusion pré-éxécution	0	Aout 2003
Mise à jour avec sélection matériels	A	Octobre 2003
Adjonction des condensats et mise à jour type ventilo convecteur	B	12 Novembre 2003
Changer fond de plan	C	21 Novembre 2003
Changer fond de plan reçu 12-12-2003	D	15 Décembre 2003
Changer fond de plan reçu le 09/01/2004	E	09 Janvier 2004
Changer fond de plan reçu le 30/03/2004	F	31 Mars 2004

Echelle:	Date:	Phase:	Code fichier : 012-PL-2-206-O
1/50	JUILLET 2003	EXE	Affaire N° : 5-03-160

	ETUDE N° TLS.IN.M0048	REPERAGE PRESTATION R+1 DALBADE	DRAC TOULOUSE	ECHELLE XX	INDICE PRO	PLAN N°05